	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6310 **Fecha de informe:** 29/06/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
46A	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 10B Y 11D	2024/6/22	2024/6/29	4"	7	3861	2,344	170,6	214,6	3051	21,0	28	**75,2**	3
46B	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 10B Y 11D	2024/6/22	2024/6/29	4"	7	3902	2,369	168,4	211,8	3012	20,8	28	**74,2**	3
46C	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 10B Y 11D	2024/6/22	2024/6/29	4"	7	3941	2,392	171,2	215,3	3062	21,1	28	**75,4**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.