	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6311 **Fecha de informe:** 3/07/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
36D	FUNDICIÓN PLACA DE CONTRAPISO ENTRE EJE 5-8 C-D	2024/6/5	2024/7/3	4"	28	3941	2,392	172,6	217,1	3087	21,3	21	**101,4**	3
36E	FUNDICIÓN PLACA DE CONTRAPISO ENTRE EJE 5-8 C-D	2024/6/5	2024/7/3	4"	28	3980	2,416	175,4	220,6	3137	21,6	21	**103,0**	3
36F	FUNDICIÓN PLACA DE CONTRAPISO ENTRE EJE 5-8 C-D	2024/6/5	2024/7/3	4"	28	3895	2,364	177,1	222,8	3168	21,8	21	**104,0**	4

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.