	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6326 **Fecha de informe:** 6/07/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
47A	DOVELAS MAMPOSTERÍA N 0,00	2024/6/29	2024/7/6	4"	7	3918	2,378	126,1	158,6	2255	15,6	21	**74,1**	3
47B	DOVELAS MAMPOSTERÍA N 0,00	2024/6/29	2024/7/6	4"	7	3947	2,396	130,4	164,0	2332	16,1	21	**76,6**	4
47C	DOVELAS MAMPOSTERÍA N 0,00	2024/6/29	2024/7/6	4"	7	3972	2,411	128,9	162,1	2306	15,9	21	**75,7**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.