	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6339 **Fecha de informe:** 12/07/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
39D	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES BA'-8B-8C-8D	2024/6/14	2024/7/12	4"	28	3911	2,374	231,6	291,3	4142	28,6	28	**102,0**	3
39E	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES BA'-8B-8C-8D	2024/6/14	2024/7/12	4"	28	3974	2,412	230,8	290,3	4128	28,5	28	**101,7**	3
39F	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES BA'-8B-8C-8D	2024/6/14	2024/7/12	4"	28	3900	2,367	234,6	295,1	4196	28,9	28	**103,4**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.