	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6350 **Fecha de informe:** 13/07/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
40D	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 7A Y BA	2024/6/15	2024/7/13	4"	28	3910	2,373	229,6	288,8	4107	28,3	28	**101,2**	3
40E	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 7A Y BA	2024/6/15	2024/7/13	4"	28	3997	2,426	231,4	291,1	4139	28,5	28	**101,9**	4
40F	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 7A Y BA	2024/6/15	2024/7/13	4"	28	3893	2,363	231,9	291,7	4148	28,6	28	**102,2**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.