	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6351 **Fecha de informe:** 15/07/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
41D	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 5D Y 5B	2024/6/17	2024/7/15	4"	28	3914	2,376	228,9	287,9	4094	28,2	28	**100,8**	3
41E	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 5D Y 5B	2024/6/17	2024/7/15	4"	28	3916	2,377	229,6	288,8	4107	28,3	28	**101,2**	3
41F	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 5D Y 5B	2024/6/17	2024/7/15	4"	28	3883	2,357	230,8	290,3	4128	28,5	28	**101,7**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.