	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6355 **Fecha de informe:** 16/07/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
42D	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 5A'-5C Y 9C	2024/6/18	2024/7/16	4"	28	3905	2,370	231,6	291,3	4142	28,6	28	**102,0**	3
42E	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 5A'-5C Y 9C	2024/6/18	2024/7/16	4"	28	3936	2,389	232,4	292,3	4157	28,7	28	**102,4**	3
42F	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 5A'-5C Y 9C	2024/6/18	2024/7/16	4"	28	3918	2,378	230,7	290,2	4126	28,5	28	**101,6**	4

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.