	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6358 **Fecha de informe:** 17/07/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
43D	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 5A-9D Y 9B Y 11A	2024/6/19	2024/7/17	4"	28	3917	2,378	232,6	292,6	4160	28,7	28	**102,5**	3
43E	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 5A-9D Y 9B Y 11A	2024/6/19	2024/7/17	4"	28	3947	2,396	230,4	289,8	4121	28,4	28	**101,5**	3
43F	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 5A-9D Y 9B Y 11A	2024/6/19	2024/7/17	4"	28	3973	2,412	230,9	290,4	4130	28,5	28	**101,7**	4

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.