	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6364 **Fecha de informe:** 18/07/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
44D	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 6A-9A Y 10D	2024/6/20	2024/7/18	4"	28	3981	2,417	228,4	287,3	4085	28,2	28	**100,6**	3
44E	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 6A-9A Y 10D	2024/6/20	2024/7/18	4"	28	3907	2,372	230,3	289,7	4119	28,4	28	**101,5**	4
44F	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 6A-9A Y 10D	2024/6/20	2024/7/18	4"	28	3973	2,412	231,7	291,4	4144	28,6	28	**102,1**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.