	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6365 **Fecha de informe:** 19/07/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
45D	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 10A-10C-11B Y 11C	2024/6/21	2024/7/19	4"	28	3924	2,382	227,0	285,5	4060	28,0	28	**100,0**	4
45E	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 10A-10C-11B Y 11C	2024/6/21	2024/7/19	4"	28	3977	2,414	228,9	287,9	4094	28,2	28	**100,8**	3
45F	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 10A-10C-11B Y 11C	2024/6/21	2024/7/19	4"	28	3896	2,365	227,5	286,2	4069	28,1	28	**100,2**	4

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.