	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6366 **Fecha de informe:** 20/07/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
46D	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 10B Y 11D	2024/6/22	2024/7/20	4"	28	3618	2,196	232,1	291,9	4151	28,6	28	**102,3**	3
46E	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 10B Y 11D	2024/6/22	2024/7/20	4"	28	3883	2,357	233,8	294,1	4182	28,8	28	**103,0**	3
46F	FUNDICIÓN COLUMNAS N + 3.15 EJES 10B Y 11D	2024/6/22	2024/7/20	4"	28	3796	2,304	232,7	292,7	4162	28,7	28	**102,5**	3

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.