| | LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS | Código: EL-FR-004 |
|---|---|---|
| | | Versión: 02 |
| | INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010) | Fecha Actualización: feb 2023 |
| | | Página 1 de 2 |

**Informe No:** 6398 **Fecha de informe:** 27/07/2024 **Código cliente:** 39

**Relación de la Muestra**

| Cilindro No. | Localización | Fecha de Toma | Fecha de Ensayo | Sección | Edad (Días) | Peso(g) | Densidad g/cm³ | Carga Máxima (kN) | Esfuerzo (kg/cm²) | Esfuerzo (P.S.I) | Esfuerzo (MPa) | fc (MPa) | % Desarrollo | Tipo de Falla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47D | DOVELAS MAMPOSTERÍA N 0,00 | 2024/6/29 | 2024/7/27 | 4" | 28 | 3927 | 2,384 | 176,6 | 222,1 | 3159 | 21,8 | 21 | **103,7** | 3 |
| 47E | DOVELAS MAMPOSTERÍA N 0,00 | 2024/6/29 | 2024/7/27 | 4" | 28 | 3903 | 2,369 | 179,3 | 225,5 | 3207 | 22,1 | 21 | **105,3** | 3 |
| 47F | DOVELAS MAMPOSTERÍA N 0,00 | 2024/6/29 | 2024/7/27 | 4" | 28 | 3899 | 2,367 | 177,2 | 222,9 | 3169 | 21,9 | 21 | **104,1** | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

| Laboratorio | Recibido |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Raúl Fernando Galeano | |
| Gerente LAPCON | Cliente |

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.