	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-004
		Versión: 02
	INFORME DE ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRECTO (NTC-673/2010)	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 2

Informe No: 6414 **Fecha de informe:** 30/07/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Cilindro No.	Localización	Fecha de Toma	Fecha de Ensayo	Sección	Edad (Días)	Peso(g)	Densidad g/cm³	Carga Máxima (kN)	Esfuerzo (kg/cm²)	Esfuerzo (P.S.I)	Esfuerzo (MPa)	fc (MPa)	% Desarrollo	Tipo de Falla
50A	VIGA CANAL EN CONCRETO	2024/7/23	2024/7/30	4"	7	3900	2,367	180,1	226,5	3221	22,2	28	**79,3**	3
50B	VIGA CANAL EN CONCRETO	2024/7/23	2024/7/30	4"	7	3884	2,358	175,4	220,6	3137	21,6	28	**77,3**	3
50C	VIGA CANAL EN CONCRETO	2024/7/23	2024/7/30	4"	7	3933	2,387	177,9	223,8	3182	21,9	28	**78,4**	4

LABCON S.A.S.
Cl 27A # 26-27
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente LAPCON	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.