	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-001
		Versión: 02
	INFORME ENSAYO DE DENSIDADES CON DENSÍMETRO NUCLEAR	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 1

Informe No: 6456 **Fecha de informe:** 20/08/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Empresa:	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	Muestra No:	5101
Localización:	ZAPATA EJE 4/C,EJEA/2-3,EJE3/C-D	Fecha de Toma:	2024-08-20
Fuente:	CACHIBI	Fecha de Recibo:	2024-08-20
Descripción:	SUB BASE GRANULAR	Fecha de Ensayo:	2024-08-20

Nota: Los resultados son exclusivos de la muestra relacionada. No son reproducibles para otras muestras, lotes o acopios.

Datos del Ensayo

Den. Máxima g/cm3: 2,390 % Humedad Optima: 7,9

Análisis de la Muestra

PUNTO #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Localización	EJE 4C	EJE A/2-3	EJE 3/C-D							
Margen	VER ESQUEMA									
Capa	UNICA									
Profundidad	15									
Densidad Húmeda	**2,475**	**2,392**	**2,444**							
%Humedad	4,9	4,7	5,3							
Densidad seca	**2,359**	**2,285**	**2,321**							
Especificación	95									
%Compactación	**98,7**	**95,6**	**97,1**							

Datos del Equipo

Marca de equipo: TROXLER Modelo: 3430

OBSERVACIONES:

LABCON S.A.S.
CL 26A # 27-26
Celular: 3216133030

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente	Cliente

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.