ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA, SGC y MECI) **HOJA DE VIDA DE BIENES MUEBLES**	VERSIÓN	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	15/ene/2015

I. INFORMACIÓN GENERAL			
Ubicación:	***ZOONOSIS***		
Funcionario responsable del Equipo: CONGELAMIENTO			
II. INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
Tipo de Equipo:	**CUARTO FRIO NO 4**	**Nombre del Equipo:**	**COMPRESOR 1 y 2 CONGELACION**
Código de inventario:		**Fecha de inicio (uso):**	
Marca: COOPELAND	**Modelo:** CS18KGE-TF5-545	**Referencia:** 12KRT064M	
Potencia: 1,5 HP	**Voltaje:** 220	**Consumo:** 8 amp	
El equipo tiene manual: Si No	**Comentarios: Contratos de Mantenimiento preventivo y correctivo No. 4145.010.26.1.0863-2025 el 19 febrero de 2025**		
Software utilizado: Si No	**Versión:**		
Accesorios que posee el equipo: **Motor Ventilador, presostatos, compresor, sensor de temperatura, controles de temperatura**			

III. INFORMACIÓN DEL FABRICANTE DEL EQUIPO			
Nombre del fabricante:	**COOPELAND**	**Teléfonos:**	No disponible
Nombre del Proveedor:	No disponible		
Dirección del Proveedor:	No disponible	**Teléfonos:**	No disponible
Correo electrónico:	No disponible		

IV. MANTENIMIENTO

Fecha (dd/mm/aa)	**Mantenimiento**		**Responsable que hace el mantenimiento del equipo**	**Empresa / Contratista**	**Observaciones**
	Correctivo	**Preventivo**			
3/03/2025		X	ALIRIO MERA CANO	MERABYTE	limpieza en general
3/03/2025		X	ALIRIO MERA CANO	MERABYTE	revisión de presiones y amperaje
3/03/2025		X	ALIRIO MERA CANO	MERABYTE	limpieza interna cuarto frio
3/03/2025		X	ALIRIO MERA CANO	MERABYTE	ajuste de control de presión
3/03/2025		X	ALIRIO MERA CANO	MERABYTE	revisión parte eléctrica.
3/03/2025		X	ALIRIO MERA CANO	MERABYTE	Equipos se encuentran fuera de servicio, les hace falta tubería de alta y baja, para los 2 compresores, se requiere refrigerante, cable de fuerza y control, arreglo de tablero eléctrico. Se enviara cotización, para su aprobación.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA, SGC y MECI) **HOJA DE VIDA DE BIENES MUEBLES**	VERSIÓN	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	15/ene/2015

I. INFORMACIÓN GENERAL	
Ubicación:	***ZOONOSIS***
Funcionario responsable del Equipo: BIOLOGICOS	

II. INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
Tipo de Equipo:	**CUARTO FRIO NO 5**		**Nombre del Equipo:**	**COMPRESOR 1 y 2 BIOLOGICOS**	
Código de inventario:			**Fecha de inicio (uso):**		
Marca: COOPELAND		**Modelo:**	RST70C1E-TAS-201	**Referencia:**	S/N
Potencia:	1,2 HP	**Voltaje:**	220	**Consumo:**	5 amp
El equipo tiene manual:	Si ☐ No ■	**Comentarios: Contratos de Mantenimiento preventivo y correctivo No. 4145.010.26.1.0863-2025 el 19 febrero de 2025**			
Software utilizado:	Si No	**Versión:**			
Accesorios que posee el equipo: **Motor Ventilador, presostatos, compresor,sensor de temperatura, controles de temperatura**					

III. INFORMACIÓN DEL FABRICANTE DEL EQUIPO			
Nombre del fabricante:	**COOPELAND**	**Teléfonos:**	No disponible
Nombre del Proveedor:	No disponible		
Dirección del Proveedor:	No disponible	**Teléfonos:**	No disponible
Correo electrónico:	No disponible		

IV. MANTENIMIENTO

Fecha (dd/mm/aa)	**Mantenimiento**		**Responsable que haceel mantenimiento del equipo**	**Empresa / Contratista**	**Observaciones**
	Correctivo	**Preventivo**			
3/03/2025		X	ALIRIO MERA CANO	MERABYTE	limpieza en general
3/03/2025		X	ALIRIO MERA CANO	MERABYTE	revisión de presiones y amperaje
3/03/2025		X	ALIRIO MERA CANO	MERABYTE	limpieza interna cuarto frio
3/03/2025		X	ALIRIO MERA CANO	MERABYTE	ajuste de control de presión
3/03/2025		X	ALIRIO MERA CANO	MERABYTE	revisión parte eléctrica.
3/03/2025		X	ALIRIO MERA CANO	MERABYTE	Equipos presentan fallas en control de fuerza, se requiere cambiar y revisar controlador de fases, para energizar equipos, de igual manera revisar compresores y ventiladores. Se enviará cotización para su aprobación.