

TEMPERATURA DE BULBO SECO, BULBO HÚMEDO Y DE ROCÍO

TEMPERATURA DE BULBO SECO. ES LA TEMPERATURA DE LA MEZCLA AIRE SECO Y VAPOR DE AGUA EN LAS CONDICIONES DEL SISTEMA.

TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO ES LA TEMPERATURA QUE INDICA EL EQUILIBRIO DINÁMICO ENTRE LA TRANSFERENCIA DE CALOR Y LA TRANSFERENCIA DE MASA. SE LLEGA AL EQUILIBRIO. SE DEFINE TAMBIEN COMO LA TEMPERATURA LÍMITE DE ENFRIAMIENTO QUE ALCANZA UNA PEQUEÑA MASA DE LÍQUIDO EN CONTACTO CON UNA MASA MAYOR DE AIRE HÚMEDO.

TEMPERATURA DE ROCÍO. ES LA TEMPERATURA QUE POR ENFRIAMIENTO A HUMEDAD ABSOLUTA Y PRESIÓN CONSTANTES SE CONDENSA LA MASA DE VAPOR Y APARECE LA PRIMERA GOTA DE AGUA LÍQUIDA, PERSISTIENDO LAS CONDICIONES DE SATURACIÓN. SI SE SIGUE ENFRIANDO SE CONDENSARÁN MAS GOTAS (AGUA LÍQUIDA) Y EL AIRE SE DESHUMIDIFICA.

CONCEPTOS BÁSICOS: AIRE-AGUA

Humedad absoluta o Humedad másica, es otra forma de expresar la concentración del vapor de agua en unidades de masa por cada unidad de masa de aire seco.

$$Y = \frac{M_v}{M_{aire}} * \frac{p_{vapor}}{P_T - p_{vapor}}$$

Donde: M_v y M_{aire} las masas moleculares del vapor y del aire
.Para el caso del sistema aire-agua, M_v es 18 y M_g es 29.

Humedad relativa % saturación relativa. Es el cociente entre la presión parcial del vapor y la presión de vapor a la misma temperatura.

$$H_R = \frac{p_v}{p_v^*} * 100 = \frac{Y}{Y_s} * 100$$

Humedad en la saturación (Y_s).- En el equilibrio, la **presión parcial** del vapor de agua p_{vapor} es el producto de la presión total del sistema (P_T) por la fracción mol del componente condensable; será igual a la **presión del vapor** del componente

condensable: $\frac{P^0_{vapor}}{P_T} = Y_s$

Humedad molar (Y_m) a saturación. Es la relación entre los números de moles de vapor de agua y número de moles de aire seco, en el caso de gases se puede establecer:

$$y_M = \frac{n_v}{n_g} = \frac{p_v^0}{p_{aire}} = \frac{p_v}{P_T - p_v}$$

FRACCIÓN EN PESO:

$$y = \frac{Y}{1 + Y} = \left[\frac{Kg_v}{Kg_{AH.}} \right]$$

BASE DE CÁLCULO 1 Kg A.S.

1= moles vapor + moles gas “seco”= 1 mol de mezcla

Fracción en masa del componente aire seco es:

$$1 - y_1 = y_2$$

DE LA LEY DE LOS GASES IDEALES:

$$PV = n RT$$

DESPEJANDO VOLUMEN V Y CONSIDERANDO LA MEZCLA AIRE SECO Y VAPOR DE AGUA (HUMEDAD):

Volumen húmedo ES EL RECÍPROCO DE LA DENSIDAD.

$$V_H = \left(\frac{1}{M_{aire}} + \frac{Y}{M_v} \right) \frac{RT}{P}$$

$$V_H = \left(\frac{1}{29} + \frac{Y}{18} \right) \frac{0.082T}{P}$$

Calor específico del gas húmedo $C_H = C_{p_{aire}} + C_{p_v}Y$

$$C_H = 0.24 + 0.46Y \Rightarrow \frac{BTU}{lb A.S.^{\circ}F}$$

$$C_H = 6.95 + 8.10Y \Rightarrow \frac{BTU}{lbmol A.S.^{\circ}F}$$

Otra forma de expresar la fracción en peso: $y = \frac{Y}{1+Y} = \left[\frac{Kg_v}{Kg A.H.} \right]$

Entalpía específica

$$H = C_{p_g}(T - T_o) + Y[C_{p_v}(T - T_o) + \lambda_o]$$

$$H = C_H(T - T_o) + Y\lambda_o$$