COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CODIGO: F23-OI-400
	FORMATO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Anexo 3		VERSIÓN: 02
			FECHA: Agosto 28 de 2015

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION CONTRATO 048 DE 2024

ACTIVIDAD	CARACTERISTICA	ENSAYO	NORMA	ESPECIFICACION	PERIODICIDAD
CERTIFICACION CALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS	CONFORMIDAD DE LA INSTALACION CON EL RETIE.	Dictamen de Inspección expedida por Organismo de Declaración de Cumplimiento por ingeniero o técnico electricista quien realice la instalación. Normas de Seguridad para trabajos en redes y programas salud ocupacional.	RETIE, Resolución 90708 de 2013 MINMINAS Y NTC 2050.	LAS CONTENIDAS EN LAS NORMAS Y QUE APLIQUEN AL CASO.	Uno por Obra. Se exige por Distribuidor para conexión.
CERTIFICACIÓN CALIDAD DE MATERIALES	CONFORMIDAD DEL PRODUCTO CON EL RETIE.	Certificados de Conformidad de Producto, expedida por Organismo de Inspección autorizado por la ONAC	RETIE, Resolución 90708 de 2013 MINMINAS	LAS CONTENIDAS EN LAS NORMAS Y QUE APLIQUEN AL CASO.	Uno por Producto. Se exige por Certificador.
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE LOS OPERADORES DE RED	CONFORMIDAD DE LA OBRA CON NORMAS DE OPERADORES DE RED	Estudio que sea acorde con Normas de la COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE CEO SA ESP.	NORMAS CEO SA ESP	LAS CONTENIDAS EN LAS NORMAS Y QUE APLIQUEN AL CASO.	Uno por Obra. Se realiza por Operador para conexión.
		Estudio que sea acorde con Normas de la ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP.	NORMAS ELECTROHUILA SA ESP	LAS CONTENIDAS EN LAS NORMAS Y QUE APLIQUEN AL CASO.	

Recibido: Fecha: 02/04/2024 N° de folios:

Nombre contratista/ consultor: DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA

Firma del contratista

Actualizó:	Revisó:	Aprobó:
Maria Consuelo Mejía	William Galvis Gómez Líder del proceso de infraestructura	John Diego Parra Tobar Director General