Bogotá, 15 de agosto de 2024

Observaciones 2024

Contratista:
CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS SAS
R/L JONATHAN JOSÉ CALA MONROY
Consultor MC 09 DE 2024

ASUNTO: OBSERVACIONES GENERALES

Cordial saludo,

REFERENCIA: "INTERVENTORIA A LA CONSULTORÍA PARA LA EVALUACION DEL ESTADO ESTRUCTURAL ACTUAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ, MEJORAMIENTO DE FACHADA Y TODAS LAS ADECUACIONES, REPARACIONES REQUERIDAS O REDISEÑO ESTRUCTURAL; ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, ESTUDIOS DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL, GEOTECNICOS, DISEÑO DE LAS INTERVENCIONES DE REFORZAMIENTO Y REHABILITACION ESTRUCTURAL, INCLUYENDO EL TRAMITE DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION Y DEMAS PERMISOS"

Según a la información recibida solicitamos subsanar los siguientes componentes:

Observando detenidamente el proyecto, es importante hacer conocer las memorias de diseño con el fin de tener un alcance más cercano o preciso de este.

- No hay tanque para el almacenamiento para agua potable.
- ¿El agua se va a distribuir por la presión de la acometida?
- Debe de haber red contra incendio y su respectivo tanque de almacenamiento reserva necesario para atender emergencias en este caso.
- Manejo de las aguas luvias, que van hacer con estas?

Cordialmente,

WILMAN GARCIA CANO
Ing. Sanitario-Ing- Ambiental
Mat. Prof. No 0523750720 de Antioquia.

Arq. **LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES**
Magister en Gerencia de Proyectos
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoría
Email: esquisse.adm@gmail.com
Cel. 319 4810334 – 031 9075885
Copia 000.