
INSPECCION DE EXTINTORES

Codigo:IE-FO-004
Version:0
Vigencia: 2/2025

TIPO DE EXTINTOR	CONTENIDO	COLOR DEL CILINDRO	APAGA
A	Agua a presión	Verde o plateado	Combustibles solidos (madera cartón papel)
BC	Dioxido de carbono	Rojo	Combustibles (liquidos o gaseosos) y electricos en espacios abiertos)
ABC	Polvo quimico seco	Amarillo	Todo tipo de material
ABC	Solkaflam	Blanco	Todo tipo de material en espacios cerrados (especial equipos electricos)

PARTES DEL EXTINTOR



1. Cuerpo del extintor
2. Agente extintor
3. Agente impulsor
4. Manometro
5. Tubo sifon de salida
6. Manerla palanca de accionamiento
7. Maneral fijo
8. Pasador de seguridad
9. Manguera
10. Boquilla de manguera

No de extintor	UBICACIÓN	TIPO	CLASE	CAPACIDAD	VÁLVULA	PRESIÓN	MANGUERA	CORNETA	BOQUILLA	PASADOR	SELLO	CILINDRO	PINTURA	SOPORTE	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	IDENTIFICACIÓN	MANIJAS	MANÓMETRO	FECHA DE RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO	OBSERVACIONES
1	Las Mercedes	ABC		20L	B	B		—	—	B	B	B	B	—	B	B	B	—	B	Feb-25	Feb-26	EXTINTOR	Inició en Las Mercedes y pasa a San patricio y
2	Estrella Norte	ABC		20L	B	B		—	—	B	B	B	B	—	B	B	B	—	B	Feb-25	Feb-26	EXTINTOR	Inicio.
3	San Patricio	ABC		20L	B	B		—	—	B	B	B	B	—	B	B	B	—	B	Feb-25	Feb-26	EXTINTOR	Vergel
4																						EXTINTOR	
5																						EXTINTOR	

Nombre de quien realiza la inspección:	Firma	Nombre de la persona encargada SST	Firma	FECHA DE LA INSPECCIÓN		
		Luz Estella Clavijo.		DIA 3	MES Mayo	AÑO: 2025

Powered by CamScanner