TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO: D 03 | M 04 | A 2025

SERVICIO No: 65-25

OFICINA: J.I Fontalentum

CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO [✓] MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO [✓]
- ASISTENCIA POR EMERGENCIA [ ]
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO [ ]

TIPO PLANTA: DIESEL [✓] GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	KDE125 TAT3
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: 31413030510

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 11

TIPO DE MONTAJE: Estacionario

TRANSFERENCIA AUTOMATICA: OK

CARGADOR DE BATERÍA: OK

VOLTAJE

R-S	219
R-T	220
TS	221
R-N	127
S-N	127
T-N	127
KVA	12
KW	10

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	2 Gls
BATERÍA	PZ 560 K
FILTRO AIRE	A2P B22686
FILTRO ACEITE	A18
FILTRO COMBUSTIBLE	Universal
REFRIGERANTE	1 Galón
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se realiza revisión electromecanica, reajuste de borneras y conectores. Se revisan Fluidos y cambio de los mismos (Aceite y Refrigerante), cambio de bateria, cambio Filtros (Aceite y combustible).

Se realizan pruebas de Funcionamiento del equipo Sin novedad

*Capacidad Tanque combustible 5 Gls / Contiene el 15 %

Se entrega equipo en total operación.

*Equipos conectados a la planta estan Fuera de Servicio (Equipo contra incendios / Equipo de Hidropresión)

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Miguel Romero	**Nombre** Alicia Hernandez
Cédula 1069745458	**Cédula** 52970588
Cargo Tecnico	**Cargo** Responsable O.O.
Teléfono 3236593954	**Teléfono** 3228953193
Firma	**Firma**