TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE: SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
04	04	2025

SERVICIO No: 66-25

OFICINA: ALTOS DEL VIRREY

CÓDIGO No.:

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS PEGSA	PCW 75

SERIE: 2018 0807 01

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 27.39

TIPO DE MONTAJE

GTD CICLO ABIERTO	OK
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	219
R-T	219
TS	219
R-N	126
S-N	126
T-N	126
KVA	100
KW	80

AMPERAJE

R	20
S	6
T	18
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	4 GAL
BATERÍA	—
FILTRO AIRE	91L131
FILTRO ACEITE	A427SP
FILTRO COMBUSTIBLE	FS 1280 FF1160243
REFRIGERANTE	4 GAL
COMBUSTIBLE	—
OTROS	FILTRO AGUA DFF5506

OBSERVACIÓN

SE REALIZA MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE INSUMOS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA 5/8 CANCHO TALLA 2 MTRS.

* NIVEL ACTUAL DE ACPM ⇒ 46 %
* CAPACIDAD TOTAL

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre John Jairo Vargas Díaz	**Nombre**
Cédula 79765233	**Cédula** 39659695
Cargo TECNICO	**Cargo** Responsable del servicio
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3112563846
Firma	**Firma**