TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO: D 11 | M 04 | A 2025

SERVICIO No 13-25
OFICINA CALANDAIMA
CÓDIGO No. 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO [ ]
- ASISTENCIA POR EMERGENCIA [ ]
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO [✓]

TIPO PLANTA: DIESEL [✓] — GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS Power Plus	SC17553-6

SERIE:

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
CARGADOR DE BATERÍA

ESTACIONARIO: POR DEFINIR / OK

VOLTAJE

R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	175
KW	

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	5 GAL
BATERÍA	
FILTRO AIRE	9INL131
FILTRO ACEITE	A 427
FILTRO COMBUSTIBLE	3
REFRIGERANTE	5 GAL
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE INSUMOS ASI: FILTROS DE COMBUSTIBLE (3), FLP 442 - A-1226 - F 788, FILTRO DE ACEITE A 427, FILTRO DE AIRE 9INL131, LIMPIEZA GENERAL.
SE ENCUENTRAN BATERIAS EN MAL ESTADO SE REQUIERE EL CAMBIO PARA DETERMINAR FUNCIONAMIENTO DE PLANTA Y TRANSFERENCIA.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre John Jairo Vargas Díaz	**Nombre** Marcela Garavito Hoyos
Cédula 79 765 233	**Cédula** 39699404.
Cargo TECNICO	**Cargo** Coordinadora.
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3008073492.
Firma	**Firma**