TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
07	04	2025

SERVICIO No 68-25

OFICINA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

CÓDIGO No. 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS WORKING	Y045053

SERIE: YN 190 10100440

PLACAS: 336:08:53

HORAS DE TRABAJO: 336:09:53

TIPO DE MONTAJE

	ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	220
R-T	219
TS	221
R-N	127
S-N	122
T-N	127
KVA	39
KW	36

AMPERAJE

R	26.1
S	31.5
T	23.3
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	3 GLS
BATERÍA	EST. 850
FILTRO AIRE	AF 258 K4
FILTRO ACEITE	S.C 1842
FILTRO COMBUSTIBLE	S. FC 6201
REFRIGERANTE	3 GLS
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y CAMBIO DE INSUMOS *FILTROS (AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE) *FLUIDOS (ACEITE Y REFRIGERANTE) *REVISION ELECTROMECANICA, REAJUSTE DE CONECTORES Y BORNERAS, RECOMENDACION EL CAMBIO DE BATERIAS POR VIDA UTIL, CARGADOR DE BATERIAS EN BUEN ESTADO. *CAPACIDAD TOTAL TANQUE COMBUSTIBLE DE 30 GLS / ACTUALMENTE 50%.
SE REALIZAN PRUEBAS DE EQUIPO EN MANUAL SIN NOVEDAD, SE REALIZAN PRUEBAS DE EQUIPO CON CAIDA DE TENSION SIN NOVEDAD

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre MIGUEL ROMERO	**Nombre** Zulmy Viviana Martinez
Cédula 1069765758	**Cédula** 1022960173
Cargo TECNICO	**Cargo** RESPONSABLE
Teléfono 3236593954	**Teléfono** 3133299216
Firma	**Firma**