TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
04	04	2025

SERVICIO No: CENTRO CRECER 67-25
OFICINA: BOLONES
CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	P1
MODASA	
FG WILSON	P110E
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: E7588E/004

PLACAS: 221511

HORAS DE TRABAJO: 7751

TIPO DE MONTAJE: ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA:
CARGADOR DE BATERÍA: OK

VOLTAJE

R-S	220
R-T	220
TS	220
R-N	120
S-N	120
T-N	120
KVA	125
KW	100

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	61 HZ

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	5 GAL
BATERÍA	1250
FILTRO AIRE	SHF3544
FILTRO ACEITE	OLP008 (2)
FILTRO COMBUSTIBLE	FLP363 (2)
REFRIGERANTE	5 GAL
COMBUSTIBLE	
OTROS 12V	CARGADOR DE BATERIA

OBSERVACIÓN

SE REALIZA MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE INSUMOS, LIMPIEZA GENERAL, PURGA AL SISTEMA DE INYECCION, AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS Y CON LA PLANTA ELECTRICA, PUESTA EN MARCHA SE PRESENTA Y/O EVIDENCIA DAÑO DEL RADIADOR

* CAPACIDAD DEL TANQUE ACPM ⇒ 210 LITROS
* NIVEL ACTUAL 40 %

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre John Jairo Vargas Diaz	**Nombre** Diana Alejandra Contreras Ramos
Cédula 79765233	**Cédula** 52846543
Cargo TECNICO	**Cargo** Coordinadora CLAE Grupo de Bolones
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3219174497
Firma	**Firma**