TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE	Secretaria de Integración Social	SERVICIO No	72-25.
ATENCIÓN DE SERVICIO	D: 16 M: 04 A: 2025	OFICINA	Centro Dia. Bella Flor
		CÓDIGO No.	

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	✓

TIPO PLANTA: DIESEL [✓] GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS PowerGen	PG-40 KW

SERIE: 40 KW 1909081483

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 12h

TIPO DE MONTAJE	Estacionaria
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	Ok
CARGADOR DE BATERÍA	Ok

VOLTAJE

R-S	222v
R-T	222
TS	220
R-N	128v
S-N	129
T-N	127
KVA	50
KW	40

AMPERAJE

R	3
S	5
T	6
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	5 Gal
BATERÍA	–
FILTRO AIRE	WLH09
FILTRO ACEITE	C-5703
FILTRO COMBUSTIBLE	2
REFRIGERANTE	5 Gal
COMBUSTIBLE	–
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se realiza mantenimiento con cambio de insumos; Filtros: combustible (2) Hcx-4102 y FS1280. Se realiza limpieza general, pruebas de funcionamiento con y sin carga. Transferencia #1 operando normalmente y transferencia #2 (CRC1) Fuera de servicio; equipos apagados.

- Capacidad tanque: 110 L.
  Nivel actual ACPM: 37 %.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Miguel Angel González	**Nombre** Andres Cardona R.
Cédula 1.049.432.622	**Cédula** 80745731
Cargo Tecnico.	**Cargo** Contratista
Teléfono 3214560794.	**Teléfono** 3203950046
Firma	**Firma**