TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL			SERVICIO No	CENTRO DIA 78-25
				OFICINA	LAS ACACIAS
ATENCIÓN DE SERVICIO	D	M	A	CÓDIGO No.	12120
	23	04	2025		

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER ~~BINKGEN~~	PE 30 KW
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE	190146 75
PLACAS	
HORAS DE TRABAJO	13

TIPO DE MONTAJE

TRANSFERENCIA AUTOMATICA	ESTACIONARIO
CARGADOR DE BATERÍA	POR DEFINIR
	OK

VOLTAJE	
R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	38
KW	30

AMPERAJE	
R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA	
ACEITE	—
BATERÍA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
REFRIGERANTE	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, REVISION Y VERIFICACION DE FLUIDOS, SE REQUIERE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTE, TAPA DE RADIADOR, BATERIA Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL, EL ESTADO DE LA TRASFERENCIA SE DETERMINARA POSTERIOR A LOS CORRECTIVOS.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre JOHN JAIRO VARGAS DIAZ	**Nombre** Oswaldo Acevedo Romero
Cédula 79 765 233	**Cédula** 79 941 826
Cargo TECNICO	**Cargo** Acompañante Social
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 319 267 3234.
Firma	**Firma**