TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
07	04	25

SERVICIO No 62-25
OFICINA CENTRO DIA LOS CEREZOS
CÓDIGO No. 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [—] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [—]
ASISTENCIA POR EMERGENCIA [ ]
MANTENIMIENTO CORRECTIVO [ ]

TIPO PLANTA
DIESEL [—]
GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS YOLKY	YDY50S3

SERIE: YN19010100 38

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 5:14

TIPO DE MONTAJE: ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA: OK
CARGADOR DE BATERÍA:

VOLTAJE

R-S	220
R-T	221
TS	220
R-N	127
S-N	127
T-N	127
KVA	45
KW	36

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	4 GALONES
BATERÍA	—
FILTRO AIRE	K71900-FS
FILTRO ACEITE	OLP137
FILTRO COMBUSTIBLE	A-243004
REFRIGERANTE	4 GALONES
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, REAJUSTE DE CONECTORES Y BORNERAS, SE REALIZA REVISION Y CAMBIO DE FLUIDOS (ACEITE Y REFRIGERANTE), CAMBIO DE FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE), SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL.
CAPACIDAD DEL TANQUE 25 GALONES / NIVEL ACTUAL 75%
SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SIN NOVEDAD
SIN CAIDA DE TENSION
AL REALIZAR PRUEBA CON CAIDA DE TENSION Y ENCONTRAMOS FALLAS EN TRANSFERENCIA - AUTOMATISMO DE LA PLANTA SE DESACTIVO POR FALLA EN LA (TRANSMISION) TRANSFERENCIA.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre MIGUEL ROMERO	**Nombre** Yeison Molano
Cédula 1084745358	**Cédula** 1033714119
Cargo TECNICO	**Cargo** Responsable
Teléfono 3236393954	**Teléfono** 3124389821
Firma	**Firma**