TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
02	04	2025

SERVICIO No: CENTRO DIA 63-25
OFICINA: LUZ DE ESPERANZA
CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS LEGEN	PE-45KW

SERIE: 171124

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 8

TIPO DE MONTAJE: ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA: NO APLICA
CARGADOR DE BATERÍA: OK

VOLTAJE

R-S	221
R-T	220
TS	219
R-N	127
S-N	129
T-N	127
KVA	58
KW	45

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	4 GAL
BATERÍA	—
FILTRO AIRE	AR3542
FILTRO ACEITE	EF-1
FILTRO COMBUSTIBLE	4461492
REFRIGERANTE	4 GAL
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

SE REALIZA CAMBIO DE INJUTOS, REAJUSTE DE CONTACTOS, REVISION ELECTROMECANICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO LIMPIEZA GENERAL

* NO CUENTA CON TRASFERENCIA AUTOMATICA, EL PULSO DE ARRANQUE AUTOMATICO LO CIERRA EL PRESOSTATO DEL EQUIPO CONTRA INCENDIO EL CUAL SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO
* LA PLANTA ES DE USO EXCLUSIVO DEL EQUIPO CONTRA INCENDIO
* CAPACIDAD DE TANQUE 55 GAL / NIVEL ACTUAL 50%

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre John Jairo Vargas Díaz	**Nombre** Stephany Rojas O.
Cédula 79765233	**Cédula** 1014291491
Cargo TECNICO	**Cargo** Aux. Administrativa
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3194199751.
Firma	**Firma** S. Rojas.