TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO: D 03 M 04 A 25

SERVICIO No 64-25
OFICINA C.O MONTAÑA SABER
CÓDIGO No. 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [—] MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [✓]
ASISTENCIA POR EMERGENCIA [ ]
MANTENIMIENTO CORRECTIVO [ ]

TIPO PLANTA
DIESEL [✓]
GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS ABC	A150D6

SERIE: 200446 10

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA — EXTRACLIMA [ ]
CARGADOR DE BATERÍA — OK

VOLTAJE	
R-S	219
R-T	220
TS	220
R-N	127
S-N	126
T-N	127
KVA	55
KW	44

AMPERAJE	
R	
S	
T	
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	4 GLS
BATERÍA	MAX 750 [2]
FILTRO AIRE	K1190070
FILTRO ACEITE	OLP-137
FILTRO COMBUSTIBLE	2493004058
REFRIGERANTE	4 GLS
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE CONSUMOS (ACEITE, REFRIGERANTE) FILTROS (ACEITE Y COMBUSTIBLE) CAMBIO DE BATERIAS LIMPIEZA GENERAL.
FILTROS COMBUSTIBLE 2493004058 - A570D5P
SE REALIZA CAMBIO DE PULSO DE ARRANQUE Y QUEDA EN TRANSFERENCIA DE RCI
CAPACIDAD TOTAL DEL TANQUE COMBUSTIBLE 2.5 GLS / CUENTA CON EL 50%.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre MIGUEL ROMERO
Cédula 1069471758
Cargo TECNICO
Teléfono 3236599954
Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre JUAN CASTILLO
Cédula 80841123
Cargo Coordinador
Teléfono 3107851293
Firma