TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: **SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL**

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
09	04	2025

SERVICIO No: 80-25
OFICINA: Centro Dia-Sembrando Sueños
CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	✓
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS ABC Power Solutions	AF55DG

SERIE: 21111611

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 29h

TIPO DE MONTAJE: Estacionario
TRANSFERENCIA AUTOMATICA: OK
CARGADOR DE BATERÍA: OK

VOLTAJE

R-S	121
R-T	120
TS	120
R-N	208
S-N	208
T-N	209
KVA	55
KW	44

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	61 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se realiza asistencia tecnica. purga al Sistema de inyeccion. pruebas de Funcionamiento. la planta eléctrica queda operando normalmente.

* Capacidad de tanque de ACPM: 20 galones
Nivel actual de ACPM: 5 galones.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre Miguel Angel Gonzalez
Cédula 1.049.432.022
Cargo Tecnico
Teléfono 3214560794

Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Wilson Marin
Cédula 79849975
Cargo Aux Administrativo
Teléfono 3214401848

Firma