TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE: Secretaria de Integracion Social

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
22	04	25

SERVICIO No: 74-25
OFICINA: J.I Jorge Bejarano
CÓDIGO No.:

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

TIPO PLANTA
DIESEL: ✓
GASOLINA:

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	MP-451
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: X171782
PLACAS: 2232932
HORAS DE TRABAJO: 44h

TIPO DE MONTAJE: Estacionario
TRANSFERENCIA AUTOMATICA: (2)
CARGADOR DE BATERÍA: Ok

VOLTAJE

R-S	220 V
R-T	220
TS	221
R-N	127 V
S-N	127
T-N	127
KVA	56
KW	45

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	61 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	4 Gal
BATERÍA	
FILTRO AIRE	KR 3542
FILTRO ACEITE	A-1
FILTRO COMBUSTIBLE	REC-817
REFRIGERANTE	4 Gal
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se realiza mantenimiento con cambio de insumos, limpieza general y pruebas de funcionamiento en las cuales se determina planta electrica opera automaticamente. Transferencia RCI opera correctamente pero con carga Fuera de Servicio (red contra incendios). Transferencia #2 no realiza operacion automatica, los contactores motorizados operan manualmente.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre Miguel Angel Gonzalez
Cédula 1.049.432.622
Cargo Tecnico.
Teléfono 3214560794
Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Carolina Gamboa
Cédula 1012329051
Cargo Responsable
Teléfono 3143698572
Firma