TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: **SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL**

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
08	04	2025

SERVICIO No: 69-25
OFICINA: II ATA
CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS MPMC	MODL 365-2

SERIE: ML 1411010 - 5

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE

ESTACIONARIO	
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	219
R-T	219
TS	219
R-N	126
S-N	126
T-N	126
KVA	45
KW	36

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	60 HZ

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	4 GAL
BATERÍA	750
FILTRO AIRE	SFA 40340
FILTRO ACEITE	A-810
FILTRO COMBUSTIBLE	HCX-4102
REFRIGERANTE	4 GAL
COMBUSTIBLE	
OTROS	CARGADOR BATERIAS

OBSERVACIÓN

SE REALIZA MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE INSUMOS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON Y SIN CARGA CON LAS CUALES SE PRESENTA CONFLICTO DE ENGANCHE EN LOS CONTACTORES (RED EN AUTO), NO ENCLAVA CONTACTOR DE PLANTA, SE REQUIERE DETERMINAR CARGA CONECTADA A TRASFERENCIA, EL PUNTO NO CUENTA CON PLANOTETRIA PARA CONFIRMAR INSTALACIONES, (PLANO UNIFILAR).

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre JOHN JAIRO VARGAS DÍAZ
Cédula 79765 233
Cargo TECNICO
Teléfono 3174378383

Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Sonia Velandia
Cédula 52132833
Cargo Responsable del servicio
Teléfono 3143644977

Firma