TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL			SERVICIO No	77-25
				OFICINA	J.I Campo Verde
ATENCIÓN DE SERVICIO	D	M	A	CÓDIGO No.	12120
	29	04	2025		

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA: DIESEL [✓] GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS AGG	C165D6

SERIE: A1905185

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 46 h

TIPO DE MONTAJE: Estacionario

TRANSFERENCIA AUTOMATICA: Por definir

CARGADOR DE BATERÍA: OK

VOLTAJE

R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	165
KW	134

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	6 Gal
BATERÍA	
FILTRO AIRE	AZP 19900K
FILTRO ACEITE	A-339SP
FILTRO COMBUSTIBLE	3
REFRIGERANTE	7 Gal
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se realiza revision electromecanica con cambio de insumos, cambio de Filtros (3) Combustible: A-243004(2). y A-43SP(1). Se realiza limpieza general, baterias descargadas, Se requiere su cambio.

- Capacidad total de tanque: 60 Galones
- Nivel actual de ACPM: 44 %.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Miguel Angel González	**Nombre** Pilar Rend Ruiz
Cédula 1.049.432.022	**Cédula** 52439.843
Cargo Tecnico	**Cargo** Auxiliar
Teléfono 3214560794	**Teléfono** 3132511297
Firma	**Firma** Pilar Rend Ruiz

JARDÍN SOCIAL CAMPO VERDE
29 ABR 2025
RECIBIDO