TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL			SERVICIO No	76-25
				OFICINA	JJ. FORTALEZA DEL OSO
ATENCIÓN DE SERVICIO	D	M	A	CÓDIGO No.	12120
	28	04	2025		

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS MPMC	PE-120KW

SERIE: MLDI-04014-09/23

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 18

TIPO DE MONTAJE

TRANSFERENCIA AUTOMATICA	ESTACIONARIO
CARGADOR DE BATERÍA	#01 OK / #2 FALLA
	OK

VOLTAJE

R-S	221
R-T	220
TS	223
R-N	127
S-N	129
T-N	128
KVA	151
KW	121

AMPERAJE

R	14
S	22
T	0
FRECUENCIA	60 HZ

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	8 GAL
BATERÍA	
FILTRO AIRE	SHF25268
FILTRO ACEITE	A-67SP
FILTRO COMBUSTIBLE	LA 439 BF 788 (2)
REFRIGERANTE	9 GAL
COMBUSTIBLE	
OTROS	MANGUERA BORNERAS

OBSERVACIÓN

SE REALIZA MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE INSUMOS, CAMBIO DE MANGUERA 5/8 (1 MTR), CAMBIO DE 2 BORNERAS PARA BATERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON Y SIN CARGA, TRANSFERENCIA #1 SIN NOVEDAD, #2 POR DEFINIR FALLAS, AJUSTE EN CONEXION DEL CARGADOR.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Jhon Jairo Vargas Diaz	**Nombre** Ingrid Rocio Poez
Cédula 79 765233	**Cédula** 1033708614
Cargo TECNICO	**Cargo** Maestro.
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3150004810
Firma	**Firma**