TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE: SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL

SERVICIO No: 79-25

OFICINA: I.I. LOS SAUCES

CÓDIGO No.:

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
22	04	2025

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [ ] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	✓
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE

PLACAS

HORAS DE TRABAJO

TIPO DE MONTAJE	
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	
KW	

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA ASISTENCIA TECNICA, REVISION Y VERIFICACION ELECTROMECANICA ENCONTRANDO BAJO VOLTAJE DE BATERIA, SE PROCEDE A ELEVAR CAPACIDAD DESDE POTENCIOMETRO DEL CARGADOS, SE IMPARTEN INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA CON PRUEBAS SIN NOVEDAD.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre John Jairo Vargas Díaz
Cédula 79 765 233
Cargo TECNICO
Teléfono 3174378383

Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Maria Camila Sanabria Franco
Cédula 1014281842
Cargo Aux. Admi
Teléfono 3112586502

Firma