TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
25	04	2025

SERVICIO No: 75-25

OFICINA: J.I. NOGAL DE LA ESPERANZA

CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS ECONOX	BDE1355T

SERIE: 201903037

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 4

TIPO DE MONTAJE: ESTACIONARIO

TRANSFERENCIA AUTOMATICA: DESCONECTADA

CARGADOR DE BATERÍA:

VOLTAJE

R-S	220
R-T	221
TS	221
R-N	127
S-N	127
T-N	127
KVA	13.2
KW	11

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	62 HZ

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	3 GAL
BATERÍA	750
FILTRO AIRE	NLK06
FILTRO ACEITE	A-810
FILTRO COMBUSTIBLE	NLC-04
REFRIGERANTE	3 GAL
COMBUSTIBLE	5 GAL
OTROS	CARGADOR

OBSERVACIÓN

SE REALIZA MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE INSUMOS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DAR MARCHA A LA PLANTA, LIMPIEZA GENERAL, PURGA DEL SISTEMA DE INYECCION, PRUEBA SIN CARGA YA QUE LA TRANSFERENCIA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO (DESCONECTADA - DESHABILITADA)

* SIN PUNTO DE CONEXION PARA CARGADOR Y PARA PRECALENTADOR
* CAPACIDAD DE TANQUE 25 GAL
NIVEL ACTUAL DE A.C.P.M. 5 GAL.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Jofu Jairo Vargas Díaz	**Nombre** Claudia L. Barón
Cédula 79765 233	**Cédula** 52795214 Btá
Cargo TECNICO	**Cargo** Responsable JI
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3505664430.
Firma	**Firma**