TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO: D 11 | M 04 | A 2025

SERVICIO No 70-25
OFICINA J.I Rueda de colores
CÓDIGO No. 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO [✓]
- ASISTENCIA POR EMERGENCIA [ ]
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO [ ]

TIPO PLANTA: DIESEL [✓] — GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS Lovol	

SERIE:

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 20h

TIPO DE MONTAJE: Estacionario
TRANSFERENCIA AUTOMATICA:
CARGADOR DE BATERÍA: OK

VOLTAJE

R-S	221
R-T	219
TS	219
R-N	127
S-N	127
T-N	125
KVA	75.5
KW	

AMPERAJE

R	7A
S	12A
T	15A
FRECUENCIA	61 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	4 Gal
BATERÍA	750 C1)
FILTRO AIRE	SHF-25257
FILTRO ACEITE	UJ 1703
FILTRO COMBUSTIBLE	BF 988
REFRIGERANTE	4 Gal
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se realiza mantenimiento con cambio de insumos, en inspeccion electrica se encuentra transferencia de equipo contraincendios Fuera de Servicio; en la cual se encuentra Conectado el pulso de arranque dando una falsa Señal, en la transferencia de zonas comunes se encuentra en operacion manual se realiza revision y reprogramacion de modulo para asi habilitar funcionamiento automatico.
* En esta transferencia no se encuentra habilitado pulso de arranque remoto. Se realizan pruebas de Funcionamiento con y sin carga.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre Miguel Angel Gonzalez
Cédula 1.049.432.022
Cargo Tecnico
Teléfono 3214560794
Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Redacted
Cédula 1116883455
Cargo Aux Pedagogica
Teléfono 3215102676
Firma