TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE: SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
14	04	2025

SERVICIO No 71-25
OFICINA MARIA GORETTI
CÓDIGO No.

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO ✓ — MESA DE AYUDA

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS ABC	DE38BD6

SERIE: 22010432

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 2

TIPO DE MONTAJE

	ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	228
R-T	228
TS	224
R-N	129
S-N	129
T-N	129
KVA	375
KW	300

AMPERAJE

R	37
S	35
T	31
FRECUENCIA	60 HZ

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	—
BATERÍA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
REFRIGERANTE	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

SE REALIZA MANTENIMIENTO GENERAL, VERIFICACION DEL ESTADO DE LA PLANTA ELECTRICA, LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE TRASFERENCIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON Y SIN CARGA, TODO EN OPERACION AUTOMATICA SIN NOVEDAD.

* CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACPM ⇒ 550 L
NIVEL ACTUAL EN TANQUE ⇒ 35 %

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre JOHN JAIRO VARGAS DIAZ	**Nombre** Yonsy Gonzalez F.
Cédula 79765 233	**Cédula** 28308938 Pto Nal
Cargo TECNICO	**Cargo** Ref. Admon
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3132915309
Firma	**Firma**