Retiro de escombros salientes de demolición de forma manual mediante carretilla, acopio punto provisional a un costado de la vía	.- Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Transporte de Material saliente de demolición (Escombros) mediante Carretillas (Buggy) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat - Material particulado por exposición a polvo generado por cargue, trasporte y descargue en Volqueta	.- Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Verificación de condiciones físicas e inspección preoperacional de maquina BobCat - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Estar ateto al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Respetar las zonas demarcadas para tránsito seguro de personas, vehículos y maquinarias - Almacenamiento temporal eficiente de escombros - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 mt ante trabajos simultáneos en área, para el cargue y transporte seguro de escombros - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar y apoyar con controladores viales para el ingreso y salida a la vía y así asegurar el para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. Respiratoria, auditiva, guantes, y gafas de seguridad entre otros...)	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Retiro de escombros salientes de demolición ubicados en costados de la vía con Mini cargador BobCat (Cargue, transporte y descargue de material hasta área de almacenamiento y Cargue en Volquetas para disposición final.)	.- Condiciones mecánicas en maquina BobCat - Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Reabastecimiento de combustible de Maquina BobCat - Cargue de material saliente de demolición (Escombros) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat	.- Fallas mecánicas antes y durante operación de Maquina (incendios, explosión, - Incidentes/Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Derrame/Fugas de combustible generando contaminación ambiental. - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos por exposición a polvo - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Realizar inspección preoperacional de Maquina BobCat, reportar fallas en condiciones mecánicas para su pronta intervención - Contar con elemento para atención de emergencia Extintor contra incendios vigente - Transito de Maquina BobCat por vías de circulación con acompañamiento de personal Aux. vial (Pare-Siga) - Estar atento al transitar por vía para evitar accidentes con motos, carros - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Cierre de vía al almacenar temporalmente escombros en punto de acopio - Despeje permanente de residuos en vía al transporte del material en BobCat (Sub base, arena, entre otros) - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 metros para el cargue y transporte seguro de escombros en Volqueta - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar con auxiliares de trafico vehicular, salida e ingreso a la vía para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. respiratoria, auditiva,	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Bordillos con Ayuda de Pulidora	.- Tránsito de vehículos particulares u maquinaria que transportan materiales) - Caídas al mismo nivel por tropiezos con piezas que desprenden al realizar corte - Exposición a niveles altos de ruido continúo, generado por el equipo de corte (Pulidora) - Exposición a variación de condiciones climáticas - Movimientos repetitivos, posturas forzadas, prolongadas, inclinadas - Exposición a material particulado generado por polvo generado por el corte de bordillo - Por exposición a equipo en rotación - Robos, atracos o alteración del orden público	.- Accidentes de tránsito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Machucones, cortes, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores generados por operación de equipo de corte. - Elemento extraño en los ojos, afectación en vías respiratorias por larga jornada de exposición. - Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares por las diferentes posturas realizadas. - Enfermedades respiratorias comunes como resfriado común, gripe entre otras	.- Percepción del riesgo expuesto, mente y ojos en la tarea a realizar. - Inspección y diligenciamiento de preoperacional del equipo y realizar reporte si este presenta algún daño que impida la operación del mismo. - Realización de calistenia antes de iniciar actividades con el fin de activar los músculos; y así mejorar la fuerza, elasticidad, equilibrio, resistencia y flexibilidad. - Uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la actividad.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Excavación superficial manual y/o instalación de bordillos y adoquines	.- Manipulación de cargas, equipos entre otros - Proyección de fragmentos, polvo - Manipulación de herramientas y materiales con aristas y esquinas cortantes. - Condiciones del terreno (Superficies irregulares) - Movimientos repetitivos, posturas de pie forzadas, prolongadas, inclinadas de tronco y piernas - Riesgo publico - Exposición a condiciones climatológicas extremas	.- Atrapamiento por o entre equipos de trabajo - Proyección de material particulado (Cuerpo extraño en ojos e inhalación de polvo) - Sobreesfuerzo al y/o caída al mismo nivel - Caídas de objetos, golpes y cortes con piezas, herramientas manuales, eléctricas en manipulación y suspensión - Agresiones o robos - Caída de los materiales durante el transporte manual	.- Contar con una adecuada delimitación y señalización de zona de trabajo - Uso adecuado de Elementos de protección personal (EPP) - Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar caídas al mismo nivel - Concentración en la actividad a ejecutar y entorno de trabajo - Mantener posturas adecuadas y/o manipulación segura de cargas - Uso de ayudas mecánicas para el descargue, traslado y descargue bordillos tres caras y/o adoquines (Mini cargador BobCat, Coches) - Tomar descansos frecuentes para evitar posturas forzadas durante mucho tiempo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Aplicación y compactación de Subbase	.- Operación de equipos de compactación (Apisonador / Compactador Canguro Vertical, Apisonador / Compactador Tipo Rana, Rodillo Vibro compactador.) - Exposición a altos niveles de ruido intermitente, de impacto continuo; vibraciones y/o polvo generado por ambiente de trabajo - Incendios y explosiones por averías y defectos de equipos - Irritación de los ojos y/o de las vías respiratorias debido al levantamiento de polvo	.- Alteraciones auditivas asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia, neurosensorial) - Aplastamiento, fracturas por movimientos de los equipos en operación - Inhalación de material particulado en el ambiente (Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos.)	.- Uso adecuado de Elementos de protección personal (Protección auditiva - copa) - Inspección previa de equipos (Preoperacional) antes de llevar a cabo operación de estos - Contar con elemento para atención de emergencia ante un conato de incendio Extintor - Mantenerse fuera del radio de operación de equipo de compactación - Alternar el uso del equipos de compactación con otros operarios - No dejar quipos encendidos ni desatendidos por ningún motivo; Este debe estacionarse, apagarse y asegurar la no operación - Suministra combustible únicamente con el motor apagado - Señalización de zona de trabajo - Mantenimiento de equipos preventivas y correctivas de equipos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Vaciado de andenes seguido del respectivo (Quemado de concreto)	.- Manipulación e interacción con vehículo Mixer de concreto y/o mezcladora tipo trompo - Ruido generado por la mezcladora y/o vehículo mixer - Contacto con (cemento, gravilla, acelerante, ACPM y/o gasolina) e inhalación de material particulado (polvo-vapores orgánicos)	.- Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas a diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional de la mezcladora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor y/o aterrizaje del mismo. - Los trabajadores involucrados en vaciado deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes de caucho y botas de caucho con puntera) .- Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de juntas de dilatación de concreto	.- Ruido generado al llevarse a cabo trabajos de equipo para corte de Hormigón. - Contacto con material particulado (polvo-vapores orgánicos) e inhalación de estos.	.- Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia. - Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas al mismo o diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional del equipo cortadora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor - Trabajador involucrado en corte de juntas de dilatación de hormigón deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes y demás requeridos) - Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Finalización de actividad (Orden y aseo de área de Trabajo.)	.- Alteración del paisaje (contaminación visual) .- Disposición inadecuada de los residuos solidos en punto ecológico - Residuos de construcción y demolición en vía (Escombros, arena, entre otros..) - Delimitación y señalización deficiente	.- Presencia de basuras, escombros, madera entre otros..) - Daños en viviendas ante proyección de elementos en vía por paso de motos, vehículos (Piedras, escombros...) - Caída de conductores que transitan en motos, bicicletas ante malla y maletines de delimitación vial mal organizada (En Piso)	.- Apagar, desconectar y ordenar equipos, maquinaria, vehículos en operación - Traslado y parqueo equipos maquinaria en operación - Recoger equipos y herramientas para guardarles en cajas de acopio y/o devolverlas al almacén - Proceder con orden y limpieza (Residuos solidos, contaminados entre otros...) - Disponer de basuras en punto ecológico - Limpieza viaria (Barrido de vía publica) - Delimitar, Organizar y dejar señalización vial requerida de área de trabajo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Revisión y validación de ATS para Trabajos

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nombre y apellido	**Firma**						
Responsable del Trabajo (Encargado) Mauricio Ocampo.							
Ing. Residente (Ing. - Arq.) Stefany Heredia.							
Área SST (Aux. - Insp. Supe. Resd. SST) Ana María Torres							

Cancelación de la actividad (Marque con una X)

Condiciones inseguras?		**Condiciones climáticas?**		**Accidente de trabajo?**	
Otro? Cual?					
Hora y fecha de cancelación					

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

Obra: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.			**Ubicación donde se realiza el trabajo:** Bombona 2 - CRA 9A # 44AA - 12	
Empresa contratista Ejecutante	**Fecha inicio:**	19-05-2025	**Fecha final:**	24-05-2025
Consorcio Vial - EMCO	**Hora inicio:**	08:00	**Hora final:**	18:00
Residente o responsable SST: Luis Fernando Orozco D			**Tarea/Actividad:** Construccion Rampa - Andén	

Trabajos de alto riesgo a llevar a cabo:

Trabajo en alturas ___ Trabajo en caliente ✓ Izaje ___ Otros ___ Cual?

Descripción de la tarea a realizar (Actividad que se realizar):
Excavación, Demolición, comformacion, Acopio material de Excavación, compactación de estructura, vaciado de concreto.

Equipos y herramientas a utilizar en la ejecución del trabajo

Herramienta Manual - Eléctrica				Equipos - Maquinaria	
☑ Martillo	☑ Cincel	☑ Ext. Eléctrica	Otros__ Cuales?	☑ Pulidora	☐ Compresor
☑ Barra	☑ Carretilla	☑ Pala		☑ Sierra circular - NO	Otros ___ Cuales?
☑ Pica	☑ Plomada	☐ Segueta		☐ Cortadora concreto	
☑ Pala draga	☐ Almádana	☐ Nivel de Mano		☑ Mini cargador BobCat	
☑ Cizalla	☑ Llana	☐ Mango Sierra		☑ Apisonador T. Canguro - Rana	

Nota: El presente ATS ha sido diseñado y divulgado con todo el equipo de trabajo que realiza la actividad, y se realiza la divulgación del procedimiento de trabajo seguro.

Ítem	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Empresa	Firma
1	Clemen Diaz	Encargado	1003743366	Emco	Diaz
2	Uriel Deluque S	OF	1037598908	EMCO	URIEL
3	Davison Valle G.	Auxiliar	1001363044	Emco	
4	Jorge IVAN GAR.	Of.	7.791690	emco	JORGE
5	Luis vargas gonzalez	Auxiliar	1146442012	Emco	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Corte de concreto/asfalto y borillos con equipo de corte (Pulidora - Cortadora de Piso "Tronzadora"	.- Posturas prolongadas y mantenidas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento	.- Inspección y diligenciamiento de preoperacional de equipo para corte - Contar con elemento para atención contra incendios Extintor Multipropósito vigente - Reportar novedades en cuanto a fallas mecánicas en Equipo de corte ante su uso - Mantener áreas despejadas y libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp necesarios (Gafas, Guantes, Casco, P. Auditiva, Respiratoria..) - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, delimitadas para el transito seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Demolición de andenes y bordillos de manera Manual o fragmentación Mecánica con martillo neumático	.- Posturas prolongadas, de pie y/o estáticas - Manipulación de herramienta manual y/o martillo neumático - Área de trabajo irregular ante escombros - Ruido, vibración generado por el funcionamiento continuo de (Martillo, compresor) - Proyección de partículas ante demolición con martillo neumático - Acometida de sistema eléctrico (Cableado eléctrico, medidores, tubería) - Trabajos de demolición en presencia de conducciones eléctricas - Acometida de acueducto (Tubería, medidor (Contador) de agua, cajas - Acometida de gas domiciliario (Cajas, tubería de suministro de gas, medidores)	.- Machucones, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros) - Elemento extraño en los ojos (Proyección de partículas), afectación en vías respiratorias (Exposición a polvo) - Agotamiento físico, mental (Cefaleas, estrés, hipertensión, hipoacusia) - Daño en suministro de red de gas domiciliario debido a trabajos de demolición de andenes (Incendio, explosión, envenenamiento..) - Daño acometida de red de agua ante trabajos de demolición de andenes (Fugas, entre otros..) - Daño en redes de distribución eléctrica, debido a trabajos de demolición de andenes - Descarga eléctrica a personal operativo de demolición al hacer contacto con partes conductoras de redes eléctricas - Hurto de acometidas de tubería sistema eléctrico, suministro de agua (Tubería de cobre, cableado entre otros..)	.- Contar con documento ATS Actividad de demolición en el cual se identifique los riesgos, y peligros para así establecer medidas preventivas - Conocimiento y concentración de la labor a ejecutar ante trabajo de demolición - Realizar Inspección preoperacional de quipos de trabajo (Compresor, mangueras, accesorios - Martillo Hidráulico) - Implementar dispositivos anti látigo para salvaguardar conexiones los terminales salidas de aire de mangueras que trabajan con presión - Mantener delimitación y señalización de área de trabajo a intervenir - Mantener distancia segura entre trabajadores Aprox. 02 metros, con trabajos simultáneos al momento de realizar demolición - Uso indispensable de Epp (Guantes de vaqueta, Guantes dielectricos, botas de seguridad dielectricas, gafas, mascarilla respiratoria N95, protección auditiva de inserción y/o Copa) - Contar con elementos (Repuestos) para reparación de daños a los cuales se les peda dar manejo) - Informar al residente de la obra al presentarse alguna situación daño en la red de distribución de gas o agua, quien informara a la línea de atención de EPM para atender eventos que se lleguen a	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Retiro de escombros salientes de demolición de forma manual mediante carretilla, acopio punto provisional a un costado de la vía	.- Transito de vehiculos particulares y maquinaria por via principal - Transporte de Material saliente de demolición (Escombros) mediante Carretillas (Buggy) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat - Material particulado por exposición a polvo generado por cargue, trasporte y descargue en Volqueta	.- Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Caida de escombros en via principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Verificación de condiciones fisicas e Inspección preoperacional de maquina BobCat - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Estar ateto al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Respetar las zonas demarcadas para tránsito seguro de personas, vehiculos y maquinarias - Almacenamiento temporal eficiente de escombros - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 mt ante trabajos simultáneos en área, para el cargue y transporte seguro de escombros - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar y apoyar con controladores viales para el ingreso y salida a la via y asi asegurar el para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. Respiratoria, auditiva, guantes, y gafas de seguridad entre otros...)	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Retiro de escombros salientes de demolición ubicados en costados de la vía con Mini cargador BobCat (Cargue, transporte y descargue de material hasta área de almacenamiento y Cargue en Volquetas para disposición final.)	.- Condiciones mecánicas en maquina BobCat - Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Reabastecimiento de combustible de Maquina BobCat - Cargue de material saliente de demolición (Escombros) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat	.- Fallas mecánicas antes y durante operación de Maquina (Incendios, explosión, - Incidentes/Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Derrame/Fugas de combustible generando contaminación ambiental. - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos por exposición a polvo - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Realizar inspección preoperacional de Maquina BobCat, reportar fallas en condiciones mecánicas para su pronta intervención - Contar con elemento para atención de emergencia Extintor contra incendios vigente - Transito de Maquina BobCat por vías de circulación con acompañamiento de personal Aux. vial (Pare-Siga) - Estar atento al transitar por vía para evitar accidentes con motos, carros - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Cierre de vía al almacenar temporalmente escombros en punto de acopio - Despeje permanente de residuos en vía al transporte del material en BobCat (Sub base, arena, entre otros) - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 metros para el cargue y transporte seguro de escombros en Volqueta - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar con auxiliares de trafico vehicular, salida e ingreso a la vía para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. respiratoria, auditiva,	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Borillos con Ayuda de Pulidora	.- Tránsito de vehículos particulares u maquinaria que transportan materiales) - Caídas al mismo nivel por tropiezos con piezas que desprenden al realizar corte - Exposición a niveles altos de ruido continúo, generado por el equipo de corte (Pulidora) - Exposición a variación de condiciones climáticas - Movimientos repetitivos, posturas forzadas, prolongadas, inclinadas - Exposición a material particulado generado por polvo generado por el corte de bordillo - Por exposición a equipo en rotación - Robos, atracos o alteración del orden público	.- Accidentes de tránsito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Machucones, cortes, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores generados por operación de equipo de corte. - Elemento extraño en los ojos, afectación en vías respiratorias por larga jornada de exposición. - Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares por las diferentes posturas realizadas. - Enfermedades respiratorias comunes como resfriado común, gripe entre otras	.- Percepción del riesgo expuesto, mente y ojos en la tarea a realizar. - Inspección y diligenciamiento de preoperacional del equipo y realizar reporte si este presenta algún daño que impida la operación del mismo. - Realización de calistenia antes de iniciar actividades con el fin de activar los músculos; y así mejorar la fuerza, elasticidad, equilibrio, resistencia y flexibilidad. - Uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la actividad.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Excavación superficial manual y/o Instalación de bordillos y adoquines	.- Manipulación de cargas, equipos entre otros - Proyección de fragmentos, polvo - Manipulación de herramientas y materiales con aristas y esquinas cortantes. - Condiciones del terreno (Superficies irregulares) - Movimientos repetitivos, posturas de pie forzadas, prolongadas, inclinadas de tronco y piernas - Riesgo publico - Exposición a condiciones climatológicas extremas	.- Atrapamiento por o entre equipos de trabajo - Proyección de material particulado (Cuerpo extraño en ojos e Inhalación de polvo) - Sobreesfuerzo al y/o caída al mismo nivel - Caídas de objetos, golpes y cortes con piezas, herramientas manuales, eléctricas en manipulación y suspensión - Agresiones o robos - Caída de los materiales durante el transporte manual	.- Contar con una adecuada delimitación y *señalización de zona de trabajo* - Uso adecuado de Elementos de protección personal (EPP) - Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar caídas al mismo nivel - Concentración en la actividad a ejecutar y entorno de trabajo - Mantener posturas adecuadas y/o manipulación segura de cargas - Uso de ayudas mecánicas para el descargue, traslado y descargue bordillos tres caras y/o adoquines (Mini cargador BobCat, Coches) - Tomar descansos frecuentes para evitar posturas forzadas durante mucho tiempo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Aplicación y compactación de Subbase	.- Operación de equipos de compactación (Apisonador / Compactador Canguro Vertical, Apisonador / Compactador Tipo Rana, Rodillo Vibro compactador.) - Exposición a altos niveles de ruido intermitente, de impacto continuo; Vibraciones y/o polvo generado por ambiente de trabajo - Incendios y explosiones por averías y defectos de equipos - Irritación de los ojos y/o de las vías respiratorias debido al levantamiento de polvo	.- Alteraciones auditivas asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia, neurosensorial) - Aplastamiento, fracturas por movimientos de los equipos en operación - Inhalación de material particulado en el ambiente (Enfermedades *respiratorias, irritaciones* en la piel y ojos.)	.- Uso adecuado de Elementos de protección personal (Protección auditiva - copa) - Inspección previa de equipos (Preoperacional) antes de llevar a cabo operación de estos - Contar con elemento para atención de emergencia ante un conato de incendio Extintor - Mantenerse fuera del radio de operación de equipo de compactación - Alterar el uso del equipos de compactación con otros operarios - No dejar quipos encendidos ni *desatendidos por ningún motivo*; Este debe estacionarse, apagarse y asegurar la no operación - Suministra combustible únicamente con el motor apagado - Señalización de zona de trabajo - Mantenimiento de equipos preventivas y correctivas de equipos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Vaciado de andenes seguido del respectivo (Quemado de concreto)	.- Manipulación e interacción con vehículo Mixer de concreto y/o mezcladora tipo trompo - Ruido generado por la mezcladora y/o vehículo mixer - Contacto con (cemento, gravilla, acelerante, ACPM y/o gasolina) e inhalación de material particulado (polvo-vapores orgánicos)	.- Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas a diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional de la mezcladora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor y/o aterrizaje del mismo. - Los trabajadores involucrados en vaciado deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes de caucho y botas de caucho con puntera) .- Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Juntas de dilatación de concreto	.- Ruido generado al llevarse a cabo trabajos de equipo para corte de Hormigón. - Contacto con material particulado (polvo-vapores orgánicos) e inhalación de estos.	.- Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia. - Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas al mismo o diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional del equipo cortadora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor - Trabajador involucrado en corte de juntas de dilatación de hormigón deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes y demás requeridos) - Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Finalización de actividad (Orden y aseo de área de Trabajo.)	.- Alteración del paisaje (contaminación visual) .- Disposición inadecuada de los residuos solidos en punto ecológico - Residuos de construcción y demolición en vía (Escombros, arena, entre otros..) - Delimitación y señalización deficiente	.- Presencia de basuras, escombros, madera entre otros..) - Daños en viviendas ante proyección de elementos en vía por paso de motos, vehículos (Piedras, escombros...) - Caída de conductores que transitan en motos, bicicletas ante malla y maletines de delimitación vial mal organizada (En Piso)	.- Apagar, desconectar y ordenar equipos, maquinaria, vehículos en operación - Traslado y parqueo equipos maquinaria en operación - Recoger equipos y herramientas para guardarles en cajas de acopio y/o devolverlas al almacén - Proceder con orden y limpieza (Residuos solidos, contaminados entre otros...) - Disponer de basuras en punto ecológico - Limpieza viaria (Barrido de vía publica) - Delimitar, Organizar y dejar señalización vial requerida de área de trabajo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Revisión y validación de ATS para Trabajos

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nombre y apellido	**Firma**						
Responsable del Trabajo (Encargado) Glamon Diaz	Glamon Diaz	Glamon Diaz	Glamon Diaz	Glamon Diaz	Glamon Diaz	Glamon Diaz	/
Ing. Residente (Ing. - Arq.) Natalia Ortiz							/
Área SST (Aux. - Insp. Supe. Resd. SST) Luis F Orrego							/

Cancelación de la actividad (Marque con una X)

Condiciones inseguras?		**Condiciones climáticas?**		**Accidente de trabajo?**	
Otro? Cual?					
Hora y fecha de cancelación					

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

Obra: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.		**Ubicación donde se realiza el trabajo:** Boston Enciso	
Empresa contratista Ejecutante	**Fecha inicio:**	19-05-2025	**Fecha final:** 24-05-2025
DMP	**Hora inicio:**	7:00 am	**Hora final:** 17:00 hrs
Residente o responsable SST: Andrea Mosquera Blandon	**Tarea/Actividad:** Corte masivo bordillo		

Trabajos de alto riesgo a llevar a cabo:

Trabajo en alturas ___ Trabajo en caliente X Izaje ___ Otros ___ Cual?

Descripción de la tarea a realizar (Actividad que se realizar):
Demolicion, Aplicacion de sub base corte masivo de borbillos Acopio de escombros, vaciado de concreto.

Equipos y herramientas a utilizar en la ejecución del trabajo

Herramienta Manual - Eléctrica				Equipos - Maquinaria	
☑ Martillo	☑ Cincel	☐ Ext. Eléctrica	Otros__ Cuales?	☐ Pulidora	☑ Compresor
☑ Barra	☑ Carretilla	☑ Pala		☐ Sierra circular	Otros ___ Cuales?
☐ Pica	☐ Plomada	☑ Segueta		☐ Cortadora concreto	
☐ Pala draga	☐ Almádana	☑ Nivel de Mano		☐ Mini cargador BobCat	martillo neumatico
☐ Cizalla	☑ Llana	☑ Mango Sierra		☑ Apisonador T. Canguro - Rana	

Nota: El presente ATS ha sido diseñado y divulgado con todo el equipo de trabajo que realiza la actividad, y se realiza la divulgación del procedimiento de trabajo seguro.

Ítem	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Empresa	Firma
1	Cristian	AY	71744117	DMP	Cristian
2	Rolando	Oficial	15.537.709	DMP	Rolando
3	Luis Alfredo Duarte	Ay	8126893	DMP	Luis
4	Jhon Alexander Vargas	AE	1020449004	DMP	
5	Juan pablo Ibañez	ay	1006055299	Dmp	Juan pablo
6	Danilo Eusebio Suarez	AY	7707749	Dmp	
7	Baldardo Gonzalez	Oficial	70162709	DMP	
8	Yonainer Bricaño	Ayudante	7242600	DMP	Alex
9	Alberto Angulo	Ay	8011083	DMP	
10	Dawinson Barrios C.	AY	1045230899	Dmp	
11	Diego Duarte	Ayudante	1077420477	DMP	
12		AY	71081825	Dmp	
13	Jorge Luis	oficial	5983126	Dmp	Jorge Luis
14	Hector Aguilar C	AX	15340788	PMP	Hector
15		AY	93284316	DMP	

Ítem	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Empresa	Firma
16	Juan Alejandro B	A-Y	1001477658	DMP	Alejo. B.
17	Melino Rivas M.	Auxiliar D	1.038.810.114	DMP	Melino
18	Juan Manuel Yepes R	Ay	1000195297	DMP	J.R.
19	Carlos Lopez	AY	7050954	DMP	Carlos Lopez
20	Sergio Gómez	OF	70471523	DMP	Sergio Gómez
21	Jhonnys del Rio P.	AY	1045230949	DMP	Jhonnys
22	José Antonio Arza	AY	1043688832	DMP	José Antonio
23	Danico urrutia m.	AX	1143410576	DMP	Danico
24	Dudgerson Urrutia	AY	1076282778	DMP	Dudgerson
25	Dany perea alvarez	AX	1147232 47	DMP	Dany Perea
26	Kelly Gomez	AY	1128052376	DMP	Kelly
27	YULITH cordoba	AY	1193596211	DMP	YULITH
28	Yon Carlos Cordoba U.	AY	1078117945	DMP	Yon
29	JOHN ANDRES PINEDA H	AYUDANTE	1036866666	DMP	JOHN PINEDA
30	J. Sandoval Bl Antibi	Oficial	98523225	D.M.P	J. Sandoval Bl.

Pasos detallados de la Tarea	Peligros	Riesgos	Controles Requeridos	Responsable
Ingreso al área de trabajo (Inspección de puesto de trabajo, alistamiento de herramientas/equipos de trabajo, materiales, señalización vial..)	.- Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular particular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	.- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - Sobresfuerzo (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento, aplastamiento por vehiculos y/o maquinaria amarilla en campo	.- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro -Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones - Estar atento al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Instalación de señalización y cerramiento perimetral (Malla de delimitación naranja) en el área de intervención	.- Posturas prolongadas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento vial	- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro ATS -Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos - Aplicar señalización e implementación del PMT - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Corte de concreto/asfalto y borillos con equipo de corte (Pulidora - Cortadora de Piso "Tronzadora"	.- Posturas prolongadas y mantenidas - *Condiciones del terreno*, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento	.- Inspección y diligenciamiento de preoperacional de equipo para corte - Contar con elemento para atención contra incendios Extintor Multipropósito vigente - Reportar novedades en cuanto a fallas mecánicas en Equipo de corte ante su uso - Mantener áreas despejadas y libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp necesarios (Gafas, Guantes, Casco, P. Auditiva, Respiratoria..) - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, delimitadas para el transito seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Demolición de andenes y bordillos de manera Manual o fragmentación Mecánica con martillo neumático	.- Posturas prolongadas, de pie y/o estáticas - Manipulación de herramienta manual y/o martillo neumático - Área de trabajo irregular ante escombros - Ruido, vibración generado por el funcionamiento continuo de (Martillo, compresor) - Proyección de partículas ante demolición con martillo neumático - Acometida de sistema eléctrico (Cableado eléctrico, medidores, tubería) - Trabajos de demolición en presencia de conducciones eléctricas - Acometida de acueducto (Tubería, medidor (Contador) de agua, cajas - Acometida de gas domiciliario (Cajas, tubería de suministro de gas, medidores)	.- Machucones, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros) - Elemento extraño en los ojos (Proyección de partículas), afectación en vías respiratorias (Exposición a polvo) - Agotamiento físico, mental (Cefaleas, estrés, hipertensión, hipoacusia) - Daño en suministro de red de gas domiciliario debido a trabajos de demolición de andenes (Incendio, explosión, envenenamiento..) - Daño acometida de red de agua ante trabajos de demolición de andenes (Fugas, entre otros..) - Daño en redes de distribución eléctrica, debido a trabajos de demolición de andenes - Descarga eléctrica a personal operativo de demolición al hacer contacto con partes conductoras de redes eléctricas - Hurto de acometidas de tubería sistema eléctrico, suministro de agua (Tubería de cobre, cableado entre otros..)	.- Contar con documento ATS Actividad de demolición en el cual se identifique los riesgos, y peligros para así establecer medidas preventivas - Conocimiento y concentración de la labor a ejecutar ante trabajo de demolición - Realizar Inspección preoperacional de quipos de trabajo (Compresor, mangueras, accesorios - Martillo Hidráulico) - Implementar dispositivos anti látigo para salvaguardar conexiones los terminales salidas de aire de mangueras que trabajan con presión - Mantener delimitación y señalización de área de trabajo a intervenir - Mantener distancia segura entre trabajadores Aprox. 02 metros, con trabajos simultáneos al momento de realizar demolición - Uso indispensable de Epp (Guantes de vaqueta, Guantes dielectricos, botas de seguridad dielectricas, gafas, mascarilla respiratoria N95, protección auditiva de inserción y/o Copa) - Contar con elementos (Repuestos) para reparación de daños a los cuales se les peda dar manejo) - Informar al residente de la obra al presentarse alguna situación daño en la red de distribución de gas o agua, quien informara a la línea de atención de EPM para atender eventos que se lleguen a	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Retiro de escombros salientes de demolición de forma manual mediante carretilla, acopio punto provisional a un costado de la vía	.- Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Transporte de Material saliente de demolición (Escombros) mediante Carretillas (Buggy) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat - Material particulado por exposición a polvo generado por cargue, trasporte y descargue en Volqueta	.- Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Verificación de condiciones físicas e Inspección preoperacional de maquina BobCat - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Estar ateto al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Respetar las zonas demarcadas para tránsito seguro de personas, vehículos y maquinarias - Almacenamiento temporal eficiente de escombros - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 mt ante trabajos simultáneos en área, para el cargue y transporte seguro de escombros - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar y apoyar con controladores *viales para el ingreso y salida a la vía* y así asegurar el para tránsito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. Respiratoria, auditiva, guantes, y gafas de seguridad entre otros...)	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Retiro de escombros salientes de demolición ubicados en costados de la vía con Mini cargador BobCat (Cargue, transporte y descargue de material hasta área de almacenamiento y Cargue en Volquetas para disposición final.)	.- Condiciones mecánicas en maquina BobCat - Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Reabastecimiento de combustible de Maquina BobCat - Cargue de material saliente de demolición (Escombros) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat	.- Fallas mecánicas antes y durante operación de Maquina (Incendios, explosión, - Incidentes/Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Derrame/Fugas de combustible generando contaminación ambiental. - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos por exposición a polvo - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Realizar inspección preoperacional de Maquina BobCat, reportar fallas en condiciones mecánicas para su pronta intervención - Contar con elemento para atención de emergencia Extintor contra incendios vigente - Transito de Maquina BobCat por vías de circulación con acompañamiento de personal Aux. vial (Pare-Siga) - Estar atento al transitar por vía para evitar accidentes con motos, carros - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Cierre de vía al almacenar temporalmente escombros en punto de acopio - Despeje permanente de residuos en vía al transporte del material en BobCat (Sub base, arena, entre otros) - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 metros para el cargue y transporte seguro de escombros en Volqueta - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar con auxiliares de trafico vehicular, salida e ingreso a la vía para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. respiratoria, auditiva,	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Borillos con Ayuda de Pulidora	.- Tránsito de vehículos particulares u maquinaria que transportan materiales) - Caídas al mismo nivel por tropiezos con piezas que desprenden al realizar corte - Exposición a niveles altos de ruido continúo, generado por el equipo de corte (Pulidora) - Exposición a variación de condiciones climáticas - Movimientos repetitivos, posturas forzadas, prolongadas, inclinadas - Exposición a material particulado generado por polvo generado por el corte de bordillo - Por exposición a equipo en rotación - Robos, atracos o alteración del orden público	.- Accidentes de tránsito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Machucones, cortes, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores generados por operación de equipo de corte. - Elemento extraño en los ojos, afectación en vías respiratorias por larga jornada de exposición. - Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares por las diferentes posturas realizadas. - Enfermedades respiratorias comunes como resfriado común, gripe entre otras	.- Percepción del riesgo expuesto, mente y ojos en la tarea a realizar. - Inspección y diligenciamiento de preoperacional del equipo y realizar reporte si este presenta algún daño que impida la operación del mismo. - Realización de calistenia antes de iniciar actividades con el fin de activar los músculos; y así mejorar la fuerza, elasticidad, equilibrio, resistencia y flexibilidad. - Uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la actividad.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Excavación superficial manual y/o Instalación de bordillos y adoquines	.- Manipulación de cargas, equipos entre otros - Proyección de fragmentos, polvo - Manipulación de herramientas y materiales con aristas y esquinas cortantes. - Condiciones del terreno (Superficies irregulares) - Movimientos repetitivos, posturas de pie forzadas, prolongadas, inclinadas de tronco y piernas - Riesgo publico - Exposición a condiciones climatológicas extremas	.- Atrapamiento por o entre equipos de trabajo - Proyección de material particulado (Cuerpo extraño en ojos e inhalación de polvo) - Sobreesfuerzo al y/o caída al mismo nivel - Caídas de objetos, golpes y cortes con piezas, herramientas manuales, eléctricas en manipulación y suspensión - Agresiones o robos - Caída de los materiales durante el transporte manual	.- Contar con una adecuada delimitación y señalización de zona de trabajo - Uso adecuado de Elementos de protección personal (EPP) - Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar caídas al mismo nivel - Concentración en la actividad a ejecutar y entorno de trabajo - Mantener posturas adecuadas y/o manipulación segura de cargas - Uso de ayudas mecánicas para el descargue, traslado y descargue bordillos tres caras y/o adoquines (Mini cargador BobCat, Coches) - Tomar descansos frecuentes para evitar posturas forzadas durante mucho tiempo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Aplicación y compactación de Subbase	.- Operación de equipos de compactación (Apisonador / Compactador Canguro Vertical, Apisonador / Compactador Tipo Rana, Rodillo Vibro compactador.) - Exposición a altos niveles de ruido intermitente, de impacto continuo; Vibraciones y/o polvo generado por ambiente de trabajo - Incendios y explosiones por averías y defectos de equipos - Irritación de los ojos y/o de las vías respiratorias debido al levantamiento de polvo	.- Alteraciones auditivas asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia, neurosensorial) - Aplastamiento, fracturas por movimientos de los equipos en operación - Inhalación de material particulado en el ambiente (Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos.)	.- Uso adecuado de Elementos de protección personal (Protección auditiva - copa) - Inspección previa de equipos (Preoperacional) antes de llevar a cabo operación de estos - Contar con elemento para atención de emergencia ante un conato de incendio Extintor - Mantenerse fuera del radio de operación de equipo de compactación - Alternar el uso del equipos de compactación con otros operarios - No dejar quipos encendidos ni desatendidos por ningún motivo; Este debe estacionarse, apagarse y asegurar la no operación - Suministra combustible únicamente con el motor apagado - Señalización de zona de trabajo - Mantenimiento de equipos preventivas y correctivas de equipos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Vaciado de andenes seguido del respectivo (Quemado de concreto)	.- Manipulación e interacción con vehículo Mixer de concreto y/o mezcladora tipo trompo - Ruido generado por la mezcladora y/o vehículo mixer - Contacto con (cemento, gravilla, acelerante, ACPM y/o gasolina) e inhalación de material particulado (polvo-vapores orgánicos)	.- Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas a diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional de la mezcladora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor y/o aterrizaje del mismo. - Los trabajadores involucrados en vaciado deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes de caucho y botas de caucho con puntera) .- Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Juntas de dilatación de concreto	.- Ruido generado al llevarse a cabo trabajos de equipo para corte de Hormigón. - Contacto con material particulado (polvo-vapores orgánicos) e inhalación de estos.	.- Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia. - Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas al mismo o diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional del equipo cortadora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor - Trabajador involucrado en corte de juntas de dilatación de hormigón deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes y demás requeridos) - Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Finalización de actividad (Orden y aseo de área de Trabajo.)	.- Alteración del paisaje (contaminación visual) .- Disposición inadecuada de los residuos solidos en punto ecológico - Residuos de construcción y demolición en vía (Escombros, arena, entre otros..) - Delimitación y señalización deficiente	.- Presencia de basuras, escombros, madera entre otros..) - Daños en viviendas ante proyección de elementos en vía por paso de motos, vehículos (Piedras, escombros...) - Caída de conductores que transitan en motos, bicicletas ante malla y maletines de delimitación vial mal organizada (En Piso)	.- Apagar, desconectar y ordenar equipos, maquinaria, vehículos en operación - Traslado y parqueo equipos maquinaria en operación - Recoger equipos y herramientas para guardarles en cajas de acopio y/o devolverlas al almacén - Proceder con orden y limpieza (Residuos solidos, contaminados entre otros...) - Disponer de basuras en punto ecológico - Limpieza viaria (Barrido de vía publica) - Delimitar, Organizar y dejar señalización vial requerida de área de trabajo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Revisión y validación de ATS para Trabajos

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nombre y apellido	Firma						
Responsable del Trabajo (Encargado) Arnold J. Ruiz							
Ing. Residente (Ing. - Arq.) Carlos Ortiz.							
Área SST (Aux. - Insp. Supe. Resd. SST) Andrea Mosquera							

Cancelación de la actividad (Marque con una X)

Condiciones inseguras?		**Condiciones climáticas?**		**Accidente de trabajo?**	
Otro? Cual?					
Hora y fecha de cancelación					

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

Obra: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.			**Ubicación donde se realiza el trabajo:** Boton ercso	
Empresa contratista Ejecutante	**Fecha inicio:**	19-05-2025	**Fecha final:**	24-05-2025
DMP	**Hora inicio:**	7:00 am	**Hora final:**	17:00 hrs
Residente o responsable SST: Andrea Mosquera B.			**Tarea/Actividad:** Corte masivo bordillo	

Trabajos de alto riesgo a llevar a cabo:

Trabajo en alturas ___ Trabajo en caliente X Izaje ___ Otros ___ Cual?

Descripción de la tarea a realizar (Actividad que se realizar): Demolicion, fabricacion de sub base, corte masivo de bordilos, acopio escombros, vaciado concreto.

Equipos y herramientas a utilizar en la ejecución del trabajo

Herramienta Manual - Eléctrica				Equipos - Maquinaria	
☑ Martillo	☑ Cincel	☑ Ext. Eléctrica	Otros__ Cuales?	☑ Pulidora	☑ Compresor
☑ Barra	☑ Carretilla	☑ Pala		☑ Sierra circular	Otros ___ Cuales?
☑ Pica	☑ Plomada	☑ Segueta		☑ Cortadora concreto	
☑ Pala draga	☑ Almádana	☑ Nivel de Mano		☑ Mini cargador BobCat	martillo neumatico
☑ Cizalla	☑ Llana	☑ Mango Sierra		☑ Apisonador T. Canguro - Rana	

Nota: El presente ATS ha sido diseñado y divulgado con todo el equipo de trabajo que realiza la actividad, y se realiza la divulgación del procedimiento de trabajo seguro.

Ítem	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Empresa	Firma
1	[illegible]	Peonaje	1071475679	Alecco	[illegible]
2	Duvernay Murillo P	Encargado	1007705856	DMP	[illegible]
3	Luis Javier Cuesta	operador	1001026657	amaramag	[illegible]
4	Didier Eduard	Operador	1033[illegible]	E. VG	[illegible]
5	Edwon Aguirre	Oficial	71705759	Dmp	[illegible]
6	Brayan Blandon	ayudante	1036616269	Dmp	[illegible]
7	Dianora Varle	Aseo	1007433389	DMP	Dianora
8	Jose Duarte	Ayudante	71748270	DMP	Jose
9	Brooklin Lozano	AY	98644547	DMP	Brooklin
10	Rodolfo [illegible]	operador	70877918	EJE	[illegible]
11					
12					
13					
14					
15					

Corte de concreto/asfalto y borillos con equipo de corte (Pulidora - Cortadora de Piso "Tronzadora"	.- Posturas prolongadas y mantenidas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento	.- Inspección y diligenciamiento de preoperacional de equipo para corte - Contar con elemento para atención contra incendios Extintor Multipropósito vigente - Reportar novedades en cuanto a fallas mecánicas en Equipo de corte ante su uso - Mantener áreas despejadas y libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp necesarios (Gafas, Guantes, Casco, P. Auditiva, Respiratoria..) - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, delimitadas para el transito seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Demolición de andenes y bordillos de manera Manual o fragmentación Mecánica con martillo neumático	.- Posturas prolongadas, de pie y/o estáticas - Manipulación de herramienta manual y/o martillo neumático - Área de trabajo irregular ante escombros - Ruido, vibración generado por el funcionamiento continuo de (Martillo, compresor) - Proyección de partículas ante demolición con martillo neumático - Acometida de sistema eléctrico (Cableado eléctrico, medidores, tubería) - Trabajos de demolición en presencia de conducciones eléctricas - Acometida de acueducto (Tubería, medidor (Contador) de agua, cajas - Acometida de gas domiciliario (Cajas, tubería de suministro de gas, medidores)	.- Machucones, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros) - Elemento extraño en los ojos (Proyección de partículas), afectación en vías respiratorias (Exposición a polvo) - Agotamiento físico, mental (Cefaleas, estrés, hipertensión, hipoacusia) - Daño en suministro de red de gas domiciliario debido a trabajos de demolición de andenes (Incendio, explosión, envenenamiento..) - Daño acometida de red de agua ante trabajos de demolición de andenes (Fugas, entre otros..) - Daño en redes de distribución eléctrica, debido a trabajos de demolición de andenes - Descarga eléctrica a personal operativo de demolición al hacer contacto con partes conductoras de redes eléctricas - Hurto de acometidas de tubería sistema eléctrico, suministro de agua (Tubería de cobre, cableado entre otros..)	.- Contar con documento ATS Actividad de demolición en el cual se identifique los riesgos, y peligros para así establecer medidas preventivas - Conocimiento y concentración de la labor a ejecutar ante trabajo de demolición - Realizar Inspección preoperacional de quipos de trabajo (Compresor, mangueras, accesorios - Martillo Hidráulico) - Implementar dispositivos anti látigo para salvaguardar conexiones los terminales salidas de aire de mangueras que trabajan con presión - Mantener delimitación y señalización de área de trabajo a intervenir - Mantener distancia segura entre trabajadores Aprox. 02 metros, con trabajos simultáneos al momento de realizar demolición - Uso indispensable de Epp (Guantes de vaqueta, Guantes dielectricos, botas de seguridad dielectricas, gafas, mascarilla respiratoria N95, protección auditiva de inserción y/o Copa) - Contar con elementos (Repuestos) para reparación de daños a los cuales se les peda dar manejo) - Informar al residente de la obra al presentarse alguna situación daño en la red de distribución de gas o agua, quien informara a la línea de atención de EPM para atender eventos que se lleguen a	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Retiro de escombros salientes de demolición de forma manual mediante carretilla, acopio punto provisional a un costado de la vía	.- Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Transporte de Material saliente de demolición (Escombros) mediante Carretillas (Buggy) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat - Material particulado por exposición a polvo generado por cargue, trasporte y descargue en Volqueta	.- Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Verificación de condiciones físicas e Inspección preoperacional de maquina BobCat - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Estar ateto al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Respetar las zonas demarcadas para tránsito seguro de personas, vehículos y maquinarias - Almacenamiento temporal eficiente de escombros - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 mt ante trabajos simultáneos en área, para el cargue y transporte seguro de escombros - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar y apoyar con controladores viales para el ingreso y salida a la vía y así asegurar el para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. Respiratoria, auditiva, guantes, y gafas de seguridad entre otros ...)	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Retiro de escombros salientes de demolición ubicados en costados de la vía con Mini cargador BobCat (Cargue, transporte y descargue de material hasta área de almacenamiento y Cargue en Volquetas para disposición final.)	.- Condiciones mecánicas en maquina BobCat - Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Reabastecimiento de combustible de Maquina BobCat - Cargue de material saliente de demolición (Escombros) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat	.- Fallas mecánicas antes y durante operación de Maquina (Incendios, explosión, - Incidentes/Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Derrame/Fugas de combustible generando contaminación ambiental. - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos por exposición a polvo - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Realizar inspección preoperacional de Maquina BobCat, reportar fallas en condiciones mecánicas para su pronta intervención - Contar con elemento para atención de emergencia Extintor contra incendios vigente - Transito de Maquina BobCat por vías de circulación con acompañamiento de personal Aux. vial (Pare-Siga) - Estar atento al transitar por vía para evitar accidentes con motos, carros - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Cierre de vía al almacenar temporalmente escombros en punto de acopio - Despeje permanente de residuos en vía al transporte del material en BobCat (Sub base, arena, entre otros) - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 metros para el cargue y transporte seguro de escombros en Volqueta - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar con auxiliares de trafico vehicular, salida e ingreso a la vía para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. respiratoria, auditiva,	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Borillos con Ayuda de Pulidora	.- Tránsito de vehículos particulares u maquinaria que transportan materiales) - Caídas al mismo nivel por tropiezos con piezas que desprenden al realizar corte - Exposición a niveles altos de ruido continúo, generado por el equipo de corte (Pulidora) - Exposición a variación de condiciones climáticas - Movimientos repetitivos, posturas forzadas, prolongadas, inclinadas - Exposición a material particulado generado por polvo generado por el corte de bordillo - Por exposición a equipo en rotación - Robos, atracos o alteración del orden público	.- Accidentes de tránsito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Machucones, cortes, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores generados por operación de equipo de corte. - Elemento extraño en los ojos, afectación en vías respiratorias por larga jornada de exposición. - Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares por las diferentes posturas realizadas. - Enfermedades respiratorias comunes como resfriado común, gripe entre otras	.- Percepción del riesgo expuesto, mente y ojos en la tarea a realizar. - Inspección y diligenciamiento de preoperacional del equipo y realizar reporte si este presenta algún daño que impida la operación del mismo. - Realización de calistenia antes de iniciar actividades con el fin de activar los músculos; y así mejorar la fuerza, elasticidad, equilibrio, resistencia y flexibilidad. - Uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la actividad.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Excavación superficial manual y/o Instalación de bordillos y adoquines	.- Manipulación de cargas, equipos entre otros - Proyección de fragmentos, polvo - Manipulación de herramientas y materiales con aristas y esquinas cortantes. - Condiciones del terreno (Superficies irregulares) - Movimientos repetitivos, posturas de pie forzadas, prolongadas, inclinadas de tronco y piernas - Riesgo publico - Exposición a condiciones climatológicas extremas	.- Atrapamiento por o entre equipos de trabajo - Proyección de material particulado (Cuerpo extraño en ojos e inhalación de polvo) - Sobreesfuerzo al y/o caída al mismo nivel - Caídas de objetos, golpes y cortes con piezas, herramientas manuales, eléctricas en manipulación y suspensión - Agresiones o robos - Caída de los materiales durante el transporte manual	.- Contar con una adecuada delimitación y señalización de zona de trabajo - Uso adecuado de Elementos de protección personal (EPP) - Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar caídas al mismo nivel - Concentración en la actividad a ejecutar y entorno de trabajo - Mantener posturas adecuadas y/o manipulación segura de cargas - Uso de ayudas mecánicas para el descargue, traslado y descargue bordillos tres caras y/o adoquines (Mini cargador BobCat, Coches) - Tomar descansos frecuentes para evitar posturas forzadas durante mucho tiempo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Aplicación y compactación de Subbase	.- Operación de equipos de compactación (Apisonador / Compactador Canguro Vertical, Apisonador / Compactador Tipo Rana, Rodillo Vibro compactador.) - Exposición a altos niveles de ruido intermitente, de impacto continuo; Vibraciones y/o polvo generado por ambiente de trabajo - Incendios y explosiones por averías y defectos de equipos - Irritación de los ojos y/o de las vías respiratorias debido al levantamiento de polvo	.- Alteraciones auditivas asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia, neurosensorial) - Aplastamiento, fracturas por movimientos de los equipos en operación - Inhalación de material particulado en el ambiente (Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos.)	.- Uso adecuado de Elementos de protección personal (Protección auditiva - copa) - Inspección previa de equipos (Preoperacional) antes de llevar a cabo operación de estos - Contar con elemento para atención de emergencia ante un conato de incendio Extintor - Mantenerse fuera del radio de operación de equipo de compactación - Alternar el uso del equipos de compactación con otros operarios - No dejar quipos encendidos ni desatendidos por ningún motivo; Este debe estacionarse, apagarse y asegurar la no operación - Suministra combustible únicamente con el motor apagado - Señalización de zona de trabajo - Mantenimiento de equipos preventivas y correctivas de equipos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Vaciado de andenes seguido del respectivo (Quemado de concreto)	.- Manipulación e interacción con vehículo Mixer de concreto y/o mezcladora tipo trompo - Ruido generado por la mezcladora y/o vehículo mixer - Contacto con (cemento, gravilla, acelerante, ACPM y/o gasolina) e inhalación de material particulado (polvo-vapores orgánicos)	.- Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas a diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional de la mezcladora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor y/o aterrizaje del mismo. - Los trabajadores involucrados en vaciado deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes de caucho y botas de caucho con puntera) .- Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Juntas de dilatación de concreto	.- Ruido generado al llevarse a cabo trabajos de equipo para corte de Hormigón. - Contacto con material particulado (polvo-vapores orgánicos) e inhalación de estos.	.- Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia. - Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas al mismo o diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional del equipo cortadora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor - Trabajador involucrado en corte de juntas de dilatación de hormigón deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes y demás requeridos) - Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Finalización de actividad (Orden y aseo de área de Trabajo.)	.- Alteración del paisaje (contaminación visual) .- Disposición inadecuada de los residuos solidos en punto ecológico - Residuos de construcción y demolición en vía (Escombros, arena, entre otros..) - Delimitación y señalización deficiente	.- Presencia de basuras, escombros, madera entre otros..) - Daños en viviendas ante proyección de elementos en vía por paso de motos, vehículos (Piedras, escombros...) - Caída de conductores que transitan en motos, bicicletas ante malla y maletines de delimitación vial mal organizada (En Piso)	.- Apagar, desconectar y ordenar equipos, maquinaria, vehículos en operación - Traslado y parqueo equipos maquinaria en operación - Recoger equipos y herramientas para guardarles en cajas de acopio y/o devolverlas al almacén - Proceder con orden y limpieza (Residuos solidos, contaminados entre otros...) - Disponer de basuras en punto ecológico - Limpieza viaria (Barrido de vía publica) - Delimitar, Organizar y dejar señalización vial requerida de área de trabajo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Revisión y validación de ATS para Trabajos

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nombre y apellido	**Firma**						
Responsable del Trabajo (Encargado) Jaymond L. Ruiz							
Ing. Residente (Ing. - Arq.) Carlos Ortiz	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	
Área SST (Aux. - Insp. Supe. Resd. SST) Andrea Mosquera	Andrea Mosquera	Yohana Vanegas	Yohana Vanegas	Yohana Vanegas	Yohana Vanegas	Yohana Vanegas	

Cancelación de la actividad (Marque con una X)

Condiciones inseguras?		**Condiciones climáticas?**		**Accidente de trabajo?**	
Otro? Cual?					
Hora y fecha de cancelación					

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

Obra: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.

Ubicación donde se realiza el trabajo: Poblado Florida. Cra 33 # 5F-49.

Empresa contratista Ejecutante	Fecha inicio:	26-05-2025	Fecha final:	31-05-2025.
ARGEON.	Hora inicio:	8:00 am	Hora final:	5:30 pm.

Residente o responsable SST: Ana María Toro

Tarea/Actividad: Restauración de andenes.

Trabajos de alto riesgo a llevar a cabo:

Trabajo en alturas ___ Trabajo en caliente ✓ Izaje ___ Otros ___ Cual?

Descripción de la tarea a realizar (Actividad que se realizar): Demolición, acopio, cargue y descargue de escombros y materiales de construcción. Aplicación de subbase y compactación de la misma. Vaciado de concreto.

Equipos y herramientas a utilizar en la ejecución del trabajo

Herramienta Manual - Eléctrica				Equipos - Maquinaria	
☑ Martillo	☑ Cincel	☑ Ext. Eléctrica	Otros__ Cuales?	☑ Pulidora	☑ Compresor
☑ Barra	☑ Carretilla	☑ Pala	_____	☐ Sierra circular	Otros ___ Cuales?
☑ Pica	☑ Plomada	☑ Segueta		☑ Cortadora concreto	
☑ Pala draga	☑ Almádana	☑ Nivel de Mano		☑ Mini cargador BobCat	_____
☑ Cizalla	☑ Llana	☑ Mango Sierra		☑ Apisonador T. Canguro - Rana	

Nota: El presente ATS ha sido diseñado y divulgado con todo el equipo de trabajo que realiza la actividad, y se realiza la divulgación del procedimiento de trabajo seguro.

Ítem	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Empresa	Firma
1	ALEXI Villalba	Ayudante	1057826990	ARGEON	ALEXÍ
2	EMILIO HERRERA	AYUDANTE	1133796625	ARGEON	
3	oder smith V. B	Ayudante	1051816014	ARGEON	
4	DUVAN DARIO SAENZ	AYUDANTE	1066874777	ARGEON	DUVAN
5	Yeferson Acosta perez	3552218 1347	Ayudante	ARGEON	
6	Reginaldo Diaz	oficial	15049347	ARGEON	Reginaldo
7	Yoyber Darío Pelaez	AYU	1072420603	ARGEON	
8	Javier Rosario Pantoja	Oficial	1068812017	Argeon	
9	Mi Eduardo Gomez	AYudante	1066856[illegible]	ARGEON	Mi Eduardo Gomez
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Pasos detallados de la Tarea	Peligros	Riesgos	Controles Requeridos	Responsable
Ingreso al área de trabajo (Inspección de puesto de trabajo, alistamiento de herramientas/equipos de trabajo, materiales, señalización vial..)	.- Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular particular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	.- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - Sobresfuerzo (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento, aplastamiento por vehículos y/o maquinaria amarilla en campo	.- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro -Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones - Estar atento al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Instalación de señalización y cerramiento perimetral (Malla de delimitación naranja) en el área de intervención	.- Posturas prolongadas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento vial	.- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro ATS -Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos - Aplicar señalización e implementación del PMT - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de concreto/asfalto y bordillos con equipo de corte (Pulidora - Cortadora de Piso "Tronzadora"	.- Posturas prolongadas y mantenidas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	. - Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento	.- Inspección y diligenciamiento de preoperacional de equipo para corte - Contar con elemento para atención contra incendios Extintor Multipropósito vigente - Reportar novedades en cuanto a fallas mecánicas en Equipo de corte ante su uso - Mantener áreas despejadas y libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp necesarios (Gafas, Guantes, Casco, P. Auditiva, Respiratoria..) - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, delimitadas para el transito seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Demolición de andenes y bordillos de manera Manual o fragmentación Mecánica con martillo neumático	.- Posturas prolongadas, de pie y/o estáticas - Manipulación de herramienta manual y/o martillo neumático - Área de trabajo irregular ante escombros - Ruido, vibración generado por el funcionamiento continuo de (Martillo, compresor) - Proyección de partículas ante demolición con martillo neumático - Acometida de sistema eléctrico (Cableado eléctrico, medidores, tubería) - Trabajos de demolición en presencia de conducciones eléctricas - Acometida de acueducto (Tubería, medidor (Contador) de agua, cajas - Acometida de gas domiciliario (Cajas, tubería de suministro de gas, medidores)	.- Machucones, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros) - Elemento extraño en los ojos (Proyección de partículas), afectación en vías respiratorias (Exposición a polvo) - Agotamiento físico, mental (Cefaleas, estrés, hipertensión, hipoacusia) - Daño en suministro de red de gas domiciliario debido a trabajos de demolición de andenes (incendio, explosión, envenenamiento..) - Daño acometida de red de agua ante trabajos de demolición de andenes (Fugas, entre otros..) - Daño en redes de distribución eléctrica, debido a trabajos de demolición de andenes - Descarga eléctrica a personal operativo de demolición al hacer contacto con partes conductoras de redes eléctricas - Hurto de acometidas de tubería sistema eléctrico, suministro de agua (Tubería de cobre, cableado entre otros..)	.- Contar con documento ATS Actividad de demolición en el cual se identifique los riesgos, y peligros para así establecer medidas preventivas - Conocimiento y concentración de la labor a ejecutar ante trabajo de demolición - Realizar inspección preoperacional de quipos de trabajo (Compresor, mangueras, accesorios - Martillo Hidráulico) - Implementar dispositivos anti látigo para salvaguardar conexiones los terminales salidas de aire de mangueras que trabajan con presión - Mantener delimitación y señalización de área de trabajo a intervenir - Mantener distancia segura entre trabajadores Aprox. 02 metros, con trabajos simultáneos al momento de realizar demolición - Uso indispensable de Epp (Guantes de vaqueta, Guantes dielectricos, botas de seguridad dielectricas, gafas, mascarilla respiratoria N95, protección auditiva de inserción y/o Copa) - Contar con elementos (Repuestos) para reparación de daños a los cuales se les peda dar manejo) - Informar al residente de la obra al presentarse alguna situación daño en la red de distribución de gas o agua, quien informara a la línea de atención de EPM para atender eventos que se lleguen a presentar	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Retiro de escombros salientes de demolición de forma manual mediante carretilla, acopio punto provisional a un costado de la vía	.- Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Transporte de Material saliente de demolición (Escombros) mediante Carretillas (Buggy) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat - Material particulado por exposición a polvo generado por cargue, trasporte y descargue en Volqueta	.- Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Verificación de condiciones físicas e inspección preoperacional de maquina BobCat - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Estar ateto al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Respetar las zonas demarcadas para tránsito seguro de personas, vehículos y maquinarias - Almacenamiento temporal eficiente de escombros - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 mt ante trabajos simultáneos en área, para el cargue y transporte seguro de escombros - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar y apoyar con controladores viales para el ingreso y salida a la vía y así asegurar el para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. Respiratoria, auditiva, guantes, y gafas de seguridad entre otros...)	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Retiro de escombros salientes de demolición ubicados en costados de la vía con Mini cargador BobCat (Cargue, transporte y descargue de material hasta área de almacenamiento y Cargue en Volquetas para disposición final.)	.- Condiciones mecánicas en maquina BobCat - Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Reabastecimiento de combustible de Maquina BobCat - Cargue de material saliente de demolición (Escombros) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat	.- Fallas mecánicas antes y durante operación de Maquina (incendios, explosión, - Incidentes/Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Derrame/Fugas de combustible generando contaminación ambiental. - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos por exposición a polvo - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Realizar inspección preoperacional de Maquina BobCat, reportar fallas en condiciones mecánicas para su pronta intervención - Contar con elemento para atención de emergencia Extintor contra incendios vigente - Transito de Maquina BobCat por vías de circulación con acompañamiento de personal Aux. vial (Pare-Siga) - Estar atento al transitar por vía para evitar accidentes con motos, carros - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Cierre de vía al almacenar temporalmente escombros en punto de acopio - Despeje permanente de residuos en vía al transporte del material en BobCat (Sub base, arena, entre otros) - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 metros para el cargue y transporte seguro de escombros en Volqueta - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar con auxiliares de trafico vehicular, salida e ingreso a la vía para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. respiratoria, auditiva,	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Bordillos con Ayuda de Pulidora	.- Tránsito de vehículos particulares u maquinaria que transportan materiales) - Caídas al mismo nivel por tropiezos con piezas que desprenden al realizar corte - Exposición a niveles altos de ruido continúo, generado por el equipo de corte (Pulidora) - Exposición a variación de condiciones climáticas - Movimientos repetitivos, posturas forzadas, prolongadas, inclinadas - Exposición a material particulado generado por polvo generado por el corte de bordillo - Por exposición a equipo en rotación - Robos, atracos o alteración del orden público	.- Accidentes de tránsito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Machucones, cortes, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores generados por operación de equipo de corte. - Elemento extraño en los ojos, afectación en vías respiratorias por larga jornada de exposición. - Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares por las diferentes posturas realizadas. - Enfermedades respiratorias comunes como resfriado común, gripe entre otras	.- Percepción del riesgo expuesto, mente y ojos en la tarea a realizar. - Inspección y diligenciamiento de preoperacional del equipo y realizar reporte si este presenta algún daño que impida la operación del mismo. - Realización de calistenia antes de iniciar actividades con el fin de activar los músculos; y así mejorar la fuerza, elasticidad, equilibrio, resistencia y flexibilidad. - Uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la actividad.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Excavación superficial manual y/o instalación de bordillos y adoquines	.- Manipulación de cargas, equipos entre otros - Proyección de fragmentos, polvo - Manipulación de herramientas y materiales con aristas y esquinas cortantes. - Condiciones del terreno (Superficies irregulares) - Movimientos repetitivos, posturas de pie forzadas, prolongadas, inclinadas de tronco y piernas - Riesgo publico - Exposición a condiciones climatológicas extremas	.- Atrapamiento por o entre equipos de trabajo - Proyección de material particulado (Cuerpo extraño en ojos e inhalación de polvo) - Sobreesfuerzo al y/o caída al mismo nivel - Caídas de objetos, golpes y cortes con piezas, herramientas manuales, eléctricas en manipulación y suspensión - Agresiones o robos - Caída de los materiales durante el transporte manual	.- Contar con una adecuada delimitación y señalización de zona de trabajo - Uso adecuado de Elementos de protección personal (EPP) - Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar caídas al mismo nivel - Concentración en la actividad a ejecutar y entorno de trabajo - Mantener posturas adecuadas y/o manipulación segura de cargas - Uso de ayudas mecánicas para el descargue, traslado y descargue bordillos tres caras y/o adoquines (Mini cargador BobCat, Coches) - Tomar descansos frecuentes para evitar posturas forzadas durante mucho tiempo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Aplicación y compactación de Subbase	.- Operación de equipos de compactación (Apisonador / Compactador Canguro Vertical, Apisonador / Compactador Tipo Rana, Rodillo Vibro compactador.) - Exposición a altos niveles de ruido intermitente, de impacto continuo; Vibraciones y/o polvo generado por ambiente de trabajo - Incendios y explosiones por averías y defectos de equipos - Irritación de los ojos y/o de las vías respiratorias debido al levantamiento de polvo	.- Alteraciones auditivas asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia, neurosensorial) - Aplastamiento, fracturas por movimientos de los equipos en operación - Inhalación de material particulado en el ambiente (Enfermedades respiratorias, Irritaciones en la piel y ojos.)	.- Uso adecuado de Elementos de protección personal (Protección auditiva - copa) - Inspección previa de equipos (Preoperacional) antes de llevar a cabo operación de estos - Contar con elemento para atención de emergencia ante un conato de incendio Extintor - Mantenerse fuera del radio de operación de equipo de compactación - Alternar el uso del equipos de compactación con otros operarios - No dejar quipos encendidos ni desatendidos por ningún motivo; Este debe estacionarse, apagarse y asegurar la no operación - Suministra combustible únicamente con el motor apagado - Señalización de zona de trabajo - Mantenimiento de equipos preventivas y correctivas de equipos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Vaciado de andenes seguido del respectivo (Quemado de concreto)	.- Manipulación e interacción con vehículo Mixer de concreto y/o mezcladora tipo trompo - Ruido generado por la mezcladora y/o vehículo mixer - Contacto con (cemento, gravilla, acelerante, ACPM y/o gasolina) e inhalación de material particulado (polvo-vapores orgánicos)	.- Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas a diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional de la mezcladora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor y/o aterrizaje del mismo. - Los trabajadores involucrados en vaciado deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes de caucho y botas de caucho con puntera) .- Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Juntas de dilatación de concreto	.- Ruido generado al llevarse a cabo trabajos de equipo para corte de Hormigón. - Contacto con material particulado (polvo-vapores orgánicos) e inhalación de estos.	.- Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia. - Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas al mismo o diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional del equipo cortadora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor - Trabajador involucrado en corte de juntas de dilatación de hormigón deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes y demás requeridos) - Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Finalización de actividad (Orden y aseo de área de Trabajo.)	.- Alteración del paisaje (contaminación visual) .- Disposición inadecuada de los residuos solidos en punto ecológico - Residuos de construcción y demolición en vía (Escombros, arena, entre otros..) - Delimitación y señalización deficiente	.- Presencia de basuras, escombros, madera entre otros..) - Daños en viviendas ante proyección de elementos en vía por paso de motos, vehículos (Piedras, escombros...) - Caída de conductores que transitan en motos, bicicletas ante malla y maletines de delimitación vial mal organizada (En Piso)	.- Apagar, desconectar y ordenar equipos, maquinaria, vehículos en operación - Traslado y parqueo equipos maquinaria en operación - Recoger equipos y herramientas para guardarlos en cajas de acopio y/o devolverlas al almacén - Proceder con orden y limpieza (Residuos solidos, contaminados entre otros...) - Disponer de basuras en punto ecológico - Limpieza viaria (Barrido de vía publica) - Delimitar, Organizar y dejar señalización vial requerida de área de trabajo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Revisión y validación de ATS para Trabajos

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nombre y apellido	Firma						
Responsable del Trabajo (Encargado)	DUVAN SAENZ	DUVAN SAENZ	DUVAN SAENZ	DUVAN SAENZ	DUVAN SAENZ	DUVAN SAENZ	
Duvan Saenz							
Ing. Residente (Ing. - Arq.)	Stefany H	Stefany H	Stefany H	Stefany H	Stefany H	Stefany H	
Stefany Henao.							
Área SST (Aux. - Insp. Supe. Resd. SST)							
Ana María Torres							

Cancelación de la actividad (Marque con una X)

Condiciones inseguras?		**Condiciones climáticas?**		**Accidente de trabajo?**	
Otro? Cual?					
Hora y fecha de cancelación					

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

Obra: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.		**Ubicación donde se realiza el trabajo:** Poblado, Florida. Cra 33 #5F-49.	
Empresa contratista Ejecutante	**Fecha inicio:** 26-05-25	**Fecha final:** 31-05-2025.	
ARGEON.	**Hora inicio:** 8:00 am	**Hora final:** 5:30 pm.	
Residente o responsable SST: Ana María Torres		**Tarea/Actividad:** Restauración de andenes.	

Trabajos de alto riesgo a llevar a cabo:

Trabajo en alturas ___ Trabajo en caliente ✓ Izaje ___ Otros ___ Cual?

Descripción de la tarea a realizar (Actividad que se realizar): Demolicion, acopio, cargue y descargue de escombros y material de construcción. Aplicación de sobrebase y compactación de la misma. Vaciado de concreto.

Equipos y herramientas a utilizar en la ejecución del trabajo

Herramienta Manual - Eléctrica				Equipos - Maquinaria	
☑ Martillo	☑ Cincel	☑ Ext. Eléctrica	Otros__ Cuales?	☑ Pulidora	☑ Compresor
☑ Barra	☑ Carretilla	☑ Pala		☐ Sierra circular	Otros ___ Cuales?
☑ Pica	☑ Plomada	☑ Segueta		☑ Cortadora concreto	
☑ Pala draga	☑ Almádana	☑ Nivel de Mano		☑ Mini cargador BobCat	
☑ Cizalla	☑ Llana	☑ Mango Sierra		☑ Apisonador T. Canguro - Rana	

Nota: El presente ATS ha sido diseñado y divulgado con todo el equipo de trabajo que realiza la actividad, y se realiza la divulgación del procedimiento de trabajo seguro.

Ítem	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Empresa	Firma
1	HONORIN PADILLA LUNA	AUX VIAL	4351667 8	Consorcio	
2	OSER VILLALVA	AYUDANTE	73228541	ARGEON	OSER
3	Luis Javier Cuesta	Operador	1004020657	amaramaq	
4	Algiro miranda	oficial	78751911	Arceon	Algiro miranda
5	Aguilar M	Operario	71945047	Al Decco	Aguilar
6	Juan David H	oficial	98708310	Argeon	
7	Sairo Hurbiñes	oficial	78995141	Argeon	Sairo
8	fabian odorio	Ayudante	1038823229	Argon	fabian
9	Andres Villa	Ayudante	1006893452	ARGON	Andres
10	Cristian Gonzalez	Ayudante	1003001326	Argeon	Cristian G.
11	DOMINGO MORENO	AUXILIAR	1077437544	ARGEON	Domingo
12	Juan echeverry	Aux Vial	1078777275	consorcio	Juan E
13					
14					
15					

Pasos detallados de la Tarea	Peligros	Riesgos	Controles Requeridos	Responsable
Ingreso al área de trabajo (Inspección de puesto de trabajo, alistamiento de herramientas/equipos de trabajo, materiales, señalización vial..)	.- Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular particular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	.- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - Sobresfuerzo (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento, aplastamiento por vehículos y/o maquinaria amarilla en campo	.- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro -Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones - Estar atento al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Instalación de señalización y cerramiento perimetral (Malla de delimitación naranja) en el área de intervención	.- Posturas prolongadas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento vial	.- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro ATS -Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos - Aplicar señalización e implementación del PMT - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de concreto/asfalto y borillos con equipo de corte (Pulidora - Cortadora de Piso "Tronzadora"	.- Posturas prolongadas y mantenidas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento	.- Inspección y diligenciamiento de preoperacional de equipo para corte - Contar con elemento para atención contra incendios Extintor Multipropósito vigente - Reportar novedades en cuanto a fallas mecánicas en Equipo de corte ante su uso - Mantener áreas despejadas y libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp necesarios (Gafas, Guantes, Casco, P. Auditiva, Respiratoria..) - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, delimitadas para el transito seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Demolición de andenes y bordillos de manera Manual o fragmentación Mecánica con martillo neumático	.- Posturas prolongadas, de pie y/o estáticas - Manipulación de herramienta manual y/o martillo neumático - Área de trabajo irregular ante escombros - Ruido, vibración generado por el funcionamiento continuo de (Martillo, compresor) - Proyección de partículas ante demolición con martillo neumático - Acometida de sistema eléctrico (Cableado eléctrico, medidores, tubería) - Trabajos de demolición en presencia de conducciones eléctricas - Acometida de acueducto (Tubería, medidor (Contador) de agua, cajas - Acometida de gas domiciliario (Cajas, tubería de suministro de gas, medidores)	.- Machucones, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros) - Elemento extraño en los ojos (Proyección de partículas), afectación en vías respiratorias (Exposición a polvo) - Agotamiento físico, mental (Cefaleas, estrés, hipertensión, hipoacusia) - Daño en suministro de red de gas domiciliario debido a trabajos de demolición de andenes (Incendio, explosión, envenenamiento..) - Daño acometida de red de agua ante trabajos de demolición de andenes (Fugas, entre otros..) - Daño en redes de distribución eléctrica, debido a trabajos de demolición de andenes - Descarga eléctrica a personal operativo de demolición al hacer contacto con partes conductoras de redes eléctricas - Hurto de acometidas de tubería sistema eléctrico, suministro de agua (Tubería de cobre, cableado entre otros..)	.- Contar con documento ATS Actividad de demolición en el cual se identifique los riesgos, y peligros para así establecer medidas preventivas - Conocimiento y concentración de la labor a ejecutar ante trabajo de demolición - Realizar inspección preoperacional de quipos de trabajo (Compresor, mangueras, accesorios - Martillo Hidráulico) - Implementar dispositivos anti látigo para salvaguardar conexiones los terminales salidas de aire de mangueras que trabajan con presión - Mantener delimitación y señalización de área de trabajo a intervenir - Mantener distancia segura entre trabajadores Aprox. 02 metros, con trabajos simultáneos al momento de realizar demolición - Uso indispensable de Epp (Guantes de vaqueta, Guantes dielectricos, botas de seguridad dielectricas, gafas, mascarilla respiratoria N95, protección auditiva de inserción y/o Copa) - Contar con elementos (Repuestos) para reparación de daños a los cuales se les peda dar manejo) - Informar al residente de la obra al presentarse alguna situación daño en la red de distribución de gas o agua, quien informara a la línea de atención de EPM para atender eventos que se lleguen a presentar	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Retiro de escombros salientes de demolición de forma manual mediante carretilla, acopio punto provisional a un costado de la vía	.- Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Transporte de Material saliente de demolición (Escombros) mediante Carretillas (Buggy) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat - Material particulado por exposición a polvo generado por cargue, trasporte y descargue en Volqueta	.- Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Verificación de condiciones físicas e inspección preoperacional de maquina BobCat - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Estar ateto al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Respetar las zonas demarcadas para tránsito seguro de personas, vehículos y maquinarias - Almacenamiento temporal eficiente de escombros - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 mt ante trabajos simultáneos en área, para el cargue y transporte seguro de escombros - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar y apoyar con controladores viales para el ingreso y salida a la vía y así asegurar el para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. Respiratoria, auditiva, guantes, y gafas de seguridad entre otros...)	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Retiro de escombros salientes de demolición ubicados en costados de la vía con Mini cargador BobCat (Cargue, transporte y descargue de material hasta área de almacenamiento y Cargue en Volquetas para disposición final.)	.- Condiciones mecánicas en maquina BobCat - Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Reabastecimiento de combustible de Maquina BobCat - Cargue de material saliente de demolición (Escombros) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat	.- Fallas mecánicas antes y durante operación de Maquina (Incendios, explosión, - Incidentes/Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Derrame/Fugas de combustible generando contaminación ambiental. - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos por exposición a polvo - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Realizar inspección preoperacional de Maquina BobCat, reportar fallas en condiciones mecánicas para su pronta intervención - Contar con elemento para atención de emergencia Extintor contra incendios vigente - Transito de Maquina BobCat por vías de circulación con acompañamiento de personal Aux. vial (Pare-Siga) - Estar atento al transitar por vía para evitar accidentes con motos, carros - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Cierre de vía al almacenar temporalmente escombros en punto de acopio - Despeje permanente de residuos en vía al transporte del material en BobCat (Sub base, arena, entre otros) - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 metros para el cargue y transporte seguro de escombros en Volqueta - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar con auxiliares de trafico vehicular, salida e ingreso a la vía para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. respiratoria, auditiva,	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Bordillos con Ayuda de Pulidora	.- Tránsito de vehículos particulares u maquinaria que transportan materiales) - Caídas al mismo nivel por tropiezos con piezas que desprenden al realizar corte - Exposición a niveles altos de ruido continúo, generado por el equipo de corte (Pulidora) - Exposición a variación de condiciones climáticas - Movimientos repetitivos, posturas forzadas, prolongadas, inclinadas - Exposición a material particulado generado por polvo generado por el corte de bordillo - Por exposición a equipo en rotación - Robos, atracos o alteración del orden público	.- Accidentes de tránsito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Machucones, cortes, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores generados por operación de equipo de corte. - Elemento extraño en los ojos, afectación en vías respiratorias por larga jornada de exposición. - Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares por las diferentes posturas realizadas. - Enfermedades respiratorias comunes como resfriado común, gripe entre otras	.- Percepción del riesgo expuesto, mente y ojos en la tarea a realizar. - Inspección y diligenciamiento de preoperacional del equipo y realizar reporte si este presenta algún daño que impida la operación del mismo. - Realización de calistenia antes de iniciar actividades con el fin de activar los músculos; y así mejorar la fuerza, elasticidad, equilibrio, resistencia y flexibilidad. - Uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la actividad.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Excavación superficial manual y/o Instalación de bordillos y adoquines	.- Manipulación de cargas, equipos entre otros - Proyección de fragmentos, polvo - Manipulación de herramientas y materiales con aristas y esquinas cortantes. - Condiciones del terreno (Superficies irregulares) - Movimientos repetitivos, posturas de pie forzadas, prolongadas, inclinadas de tronco y piernas - Riesgo publico - Exposición a condiciones climatológicas extremas	.- Atrapamiento por o entre equipos de trabajo - Proyección de material particulado (Cuerpo extraño en ojos e inhalación de polvo) - Sobreesfuerzo al y/o caída al mismo nivel - Caídas de objetos, golpes y cortes con piezas, herramientas manuales, eléctricas en manipulación y suspensión - Agresiones o robos - Caída de los materiales durante el transporte manual	.- Contar con una adecuada delimitación y señalización de zona de trabajo - Uso adecuado de Elementos de protección personal (EPP) - Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar caídas al mismo nivel - Concentración en la actividad a ejecutar y entorno de trabajo - Mantener posturas adecuadas y/o manipulación segura de cargas - Uso de ayudas mecánicas para el descargue, traslado y descargue bordillos tres caras y/o adoquines (Mini cargador BobCat, Coches) - Tomar descansos frecuentes para evitar posturas forzadas durante mucho tiempo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Aplicación y compactación de Subbase	.- Operación de equipos de compactación (Apisonador / Compactador Canguro Vertical, Apisonador / Compactador Tipo Rana, Rodillo Vibro compactador.) - Exposición a altos niveles de ruido intermitente, de impacto continuo; Vibraciones y/o polvo generado por ambiente de trabajo - Incendios y explosiones por averías y defectos de equipos - Irritación de los ojos y/o de las vías respiratorias debido al levantamiento de polvo	.- Alteraciones auditivas asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia, neurosensorial) - Aplastamiento, fracturas por movimientos de los equipos en operación - Inhalación de material particulado en el ambiente (Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos.)	.- Uso adecuado de Elementos de protección personal (Protección auditiva - copa) - Inspección previa de equipos (Preoperacional) antes de llevar a cabo operación de estos - Contar con elemento para atención de emergencia ante un conato de incendio Extintor - Mantenerse fuera del radio de operación de equipo de compactación - Alternar el uso del equipos de compactación con otros operarios - No dejar quipos encendidos ni desatendidos por ningún motivo; Este debe estacionarse, apagarse y asegurar la no operación - Suministra combustible únicamente con el motor apagado - Señalización de zona de trabajo - Mantenimiento de equipos preventivas y correctivas de equipos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Vaciado de andenes seguido del respectivo (Quemado de concreto)	.- Manipulación e interacción con vehículo Mixer de concreto y/o mezcladora tipo trompo - Ruido generado por la mezcladora y/o vehiculo mixer - Contacto con (cemento, gravilla, acelerante, ACPM y/o gasolina) e inhalación de material particulado (polvo-vapores orgánicos)	.- Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas a diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional de la mezcladora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor y/o aterrizaje del mismo. - Los trabajadores involucrados en vaciado deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes de caucho y botas de caucho con puntera) .- Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Juntas de dilatación de concreto	.- Ruido generado al llevarse a cabo trabajos de equipo para corte de Hormigón. - Contacto con material particulado (polvo-vapores orgánicos) e inhalación de estos.	.- Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia. - Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas al mismo o diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional del equipo cortadora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor - Trabajador involucrado en corte de juntas de dilatación de hormigón deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes y demás requeridos) - Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Finalización de actividad (Orden y aseo de área de Trabajo.)	.- Alteración del paisaje (contaminación visual) .- Disposición inadecuada de los residuos solidos en punto ecológico - Residuos de construcción y demolición en via (Escombros, arena, entre otros..) - Delimitación y señalización deficiente	.- Presencia de basuras, escombros, madera entre otros..) - Daños en viviendas ante proyección de elementos en vía por paso de motos, vehículos (Piedras, escombros...) - Caída de conductores que transitan en motos, bicicletas ante malla y maletines de delimitación vial mal organizada (En Piso)	.- Apagar, desconectar y ordenar equipos, maquinaria, vehículos en operación - Traslado y parqueo equipos maquinaria en operación - Recoger equipos y herramientas para guardarles en cajas de acopio y/o devolverlas al almacén - Proceder con orden y limpieza (Residuos solidos, contaminados entre otros...) - Disponer de basuras en punto ecológico - Limpieza viaria (Barrido de via publica) - Delimitar, Organizar y dejar señalización vial requerida de área de trabajo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Revisión y validación de ATS para Trabajos

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nombre y apellido	Firma						
Responsable del Trabajo (Encargado) Algiro Miranda	Algiro Miranda	Algiro Miranda.	Algiro Miranda.	Algiro Miranda.	Algiro Miranda.	Algiro Miranda.	
Ing. Residente (Ing. - Arq.) Stefany Herao	Stefany H	Stefany H	Stefany H	Stefany H	Stefany H	Stefany H	
Área SST (Aux. - Insp. Supe. Resd. SST) Ana María Toro							

Cancelación de la actividad (Marque con una X)

Condiciones inseguras?		**Condiciones climáticas?**		**Accidente de trabajo?**	
Otro? Cual?					
Hora y fecha de cancelación					

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

Obra: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.		**Ubicación donde se realiza el trabajo:** Poblado. Florida. Carrera 33.	
Empresa contratista Ejecutante	**Fecha inicio:** 26-05-2025.	**Fecha final:** 31-05-2025.	
ARPE.	**Hora inicio:** 8:00 am	**Hora final:** 5:30pm.	
Residente o responsable SST: Ana María Torres		**Tarea/Actividad:** Restauración de anderes.	

Trabajos de alto riesgo a llevar a cabo:

Trabajo en alturas ___ Trabajo en caliente ✓ Izaje ___ Otros ___ Cual?

Descripción de la tarea a realizar (Actividad que se realizar): Demolición, acopio, cargue y descargue de materiales de construcción y escombros. Aplicación de sibbase y compactación de la misma; Vaciado de concreto.

Equipos y herramientas a utilizar en la ejecución del trabajo

Herramienta Manual - Eléctrica				Equipos - Maquinaria	
☑ Martillo	☑ Cincel	☑ Ext. Eléctrica	Otros__ Cuales?	☑ Pulidora	☑ Compresor
☑ Barra	☑ Carretilla	☑ Pala		☐ Sierra circular	Otros ___ Cuales?
☑ Pica	☑ Plomada	☑ Segueta		☑ Cortadora concreto	
☑ Pala draga	☑ Almádana	☑ Nivel de Mano		☑ Mini cargador BobCat	
☑ Cizalla	☑ Llana	☑ Mango Sierra		☑ Apisonador T. Canguro - Rana	

Nota: El presente ATS ha sido diseñado y divulgado con todo el equipo de trabajo que realiza la actividad, y se realiza la divulgación del procedimiento de trabajo seguro.

Ítem	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Empresa	Firma
1	Pablo Antonio Vasco	Ayudante	1.006.287.920	ARPE	Pablo Vasco
2	Gabriel de jesus Vasco	Ayudante	94.439.113	ARPE	Gabriel Vasco
3	Martin Monsalve	Ayudante	8471413	ARPE.	martin
4	Dairo Jose Rodriguez	Ayudante	1006172278	ARPE	
5	[illegible]	Oficial	1.[illegible]	ARPE	
6	Deiver David Obando M.	Dtc.	1152440107.	ARPE.	Deiver O.
7	Mauricio Obando	Of.	98.140.608	ARPE	Mauricio O
8	HERNAN CARVAJAL	ALX TRAN	71742480	VG-VNF	HERNAN
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Pasos detallados de la Tarea	Peligros	Riesgos	Controles Requeridos	Responsable
Ingreso al área de trabajo (Inspección de puesto de trabajo, alistamiento de herramientas/equipos de trabajo, materiales, señalización vial..)	.- Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular particular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	.- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - Sobresfuerzo (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento, aplastamiento por vehículos y/o maquinaria amarilla en campo	.- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro -Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones - Estar atento al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Instalación de señalización y cerramiento perimetral (Malla de delimitación naranja) en el área de intervención	.- Posturas prolongadas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento vial	.- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro ATS -Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos - Aplicar señalización e implementación del PMT - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de concreto/asfalto y bordillos con equipo de corte (Pulidora - Cortadora de Piso "Tronzadora"	.- Posturas prolongadas y mantenidas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	. - Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento	.- Inspección y diligenciamiento de preoperacional de equipo para corte - Contar con elemento para atención contra incendios Extintor Multipropósito vigente - Reportar novedades en cuanto a fallas mecánicas en Equipo de corte ante su uso - Mantener áreas despejadas y libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp necesarios (Gafas, Guantes, Casco, P. Auditiva, Respiratoria..) - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, delimitadas para el transito seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Demolición de andenes y bordillos de manera Manual o fragmentación Mecánica con martillo neumático	.- Posturas prolongadas, de pie y/o estáticas - Manipulación de herramienta manual y/o martillo neumático - Área de trabajo irregular ante escombros - Ruido, vibración generado por el funcionamiento continuo de (Martillo, compresor) - Proyección de partículas ante demolición con martillo neumático - Acometida de sistema eléctrico (Cableado eléctrico, medidores, tubería) - Trabajos de demolición en presencia de conducciones eléctricas - Acometida de acueducto (Tubería, medidor (Contador) de agua, cajas - Acometida de gas domiciliario (Cajas, tubería de suministro de gas, medidores)	.- Machucones, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros) - Elemento extraño en los ojos (Proyección de partículas), afectación en vías respiratorias (Exposición a polvo) - Agotamiento físico, mental (Cefaleas, estrés, hipertensión, hipoacusia) - Daño en suministro de red de gas domiciliario debido a trabajos de demolición de andenes (Incendio, explosión, envenenamiento..) - Daño acometida de red de agua ante trabajos de demolición de andenes (Fugas, entre otros..) - Daño en redes de distribución eléctrica, debido a trabajos de demolición de andenes - Descarga eléctrica a personal operativo de demolición al hacer contacto con partes conductoras de redes eléctricas - Hurto de acometidas de tubería sistema eléctrico, suministro de agua (Tubería de cobre, cableado entre otros..)	.- Contar con documento ATS Actividad de demolición en el cual se identifique los riesgos, y peligros para así establecer medidas preventivas - Conocimiento y concentración de la labor a ejecutar ante trabajo de demolición - Realizar inspección preoperacional de quipos de trabajo (Compresor, mangueras, accesorios - Martillo Hidráulico) - Implementar dispositivos anti látigo para salvaguardar conexiones los terminales salidas de aire de mangueras que trabajan con presión - Mantener delimitación y señalización de área de trabajo a intervenir - Mantener distancia segura entre trabajadores Aprox. 02 metros, con trabajos simultáneos al momento de realizar demolición - Uso indispensable de Epp (Guantes de vaqueta, Guantes dielectricos, botas de seguridad dielectricas, gafas, mascarilla respiratoria N95, protección auditiva de inserción y/o Copa) - Contar con elementos (Repuestos) para reparación de daños a los cuales se les peda dar manejo) - Informar al residente de la obra al presentarse alguna situación daño en la red de distribución de gas o agua, quien informara a la línea de atención de EPM para atender eventos que se lleguen a presentar	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Retiro de escombros salientes de demolición de forma manual mediante carretilla, acopio punto provisional a un costado de la vía	.- Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Transporte de Material saliente de demolición (Escombros) mediante Carretillas (Buggy) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat - Material particulado por exposición a polvo generado por cargue, trasporte y descargue en Volqueta	.- Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Verificación de condiciones físicas e inspección preoperacional de maquina BobCat - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Estar ateto al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Respetar las zonas demarcadas para tránsito seguro de personas, vehículos y maquinarias - Almacenamiento temporal eficiente de escombros - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 mt ante trabajos simultáneos en área, para el cargue y transporte seguro de escombros - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar y apoyar con controladores viales para el ingreso y salida a la vía y así asegurar el para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. Respiratoria, auditiva, guantes, y gafas de seguridad entre otros...)	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Retiro de escombros salientes de demolición ubicados en costados de la vía con Mini cargador BobCat (Cargue, transporte y descargue de material hasta área de almacenamiento y Cargue en Volquetas para disposición final.)	.- Condiciones mecánicas en maquina BobCat - Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Reabastecimiento de combustible de Maquina BobCat - Cargue de material saliente de demolición (Escombros) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat	.- Fallas mecánicas antes y durante operación de Maquina (Incendios, explosión, - Incidentes/Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Derrame/Fugas de combustible generando contaminación ambiental. - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos por exposición a polvo - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Realizar inspección preoperacional de Maquina BobCat, reportar fallas en condiciones mecánicas para su pronta intervención - Contar con elemento para atención de emergencia Extintor contra incendios vigente - Transito de Maquina BobCat por vías de circulación con acompañamiento de personal Aux. vial (Pare-Siga) - Estar atento al transitar por vía para evitar accidentes con motos, carros - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Cierre de vía al almacenar temporalmente escombros en punto de acopio - Despeje permanente de residuos en vía al transporte del material en BobCat (Sub base, arena, entre otros) - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 metros para el cargue y transporte seguro de escombros en Volqueta - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar con auxiliares de trafico vehicular, salida e ingreso a la vía para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. respiratoria, auditiva,	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Bordillos con Ayuda de Pulidora	.- Tránsito de vehículos particulares u maquinaria que transportan materiales) - Caídas al mismo nivel por tropiezos con piezas que desprenden al realizar corte - Exposición a niveles altos de ruido continúo, generado por el equipo de corte (Pulidora) - Exposición a variación de condiciones climáticas - Movimientos repetitivos, posturas forzadas, prolongadas, inclinadas - Exposición a material particulado generado por polvo generado por el corte de bordillo - Por exposición a equipo en rotación - Robos, atracos o alteración del orden público	.- Accidentes de tránsito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Machucones, cortes, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores generados por operación de equipo de corte. - Elemento extraño en los ojos, afectación en vías respiratorias por larga jornada de exposición. - Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares por las diferentes posturas realizadas. - Enfermedades respiratorias comunes como resfriado común, gripe entre otras	.- Percepción del riesgo expuesto, mente y ojos en la tarea a realizar. - Inspección y diligenciamiento de preoperacional del equipo y realizar reporte si este presenta algún daño que impida la operación del mismo. - Realización de calistenia antes de iniciar actividades con el fin de activar los músculos; y así mejorar la fuerza, elasticidad, equilibrio, resistencia y flexibilidad. - Uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la actividad.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Excavación superficial manual y/o instalación de bordillos y adoquines	.- Manipulación de cargas, equipos entre otros - Proyección de fragmentos, polvo - Manipulación de herramientas y materiales con aristas y esquinas cortantes. - Condiciones del terreno (Superficies irregulares) - Movimientos repetitivos, posturas de pie forzadas, prolongadas, inclinadas de tronco y piernas - Riesgo publico - Exposición a condiciones climatológicas extremas	.- Atrapamiento por o entre equipos de trabajo - Proyección de material particulado (Cuerpo extraño en ojos e inhalación de polvo) - Sobreesfuerzo al y/o caída al mismo nivel - Caídas de objetos, golpes y cortes con piezas, herramientas manuales, eléctricas en manipulación y suspensión - Agresiones o robos - Caída de los materiales durante el transporte manual	.- Contar con una adecuada delimitación y señalización de zona de trabajo - Uso adecuado de Elementos de protección personal (EPP) - Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar caídas al mismo nivel - Concentración en la actividad a ejecutar y entorno de trabajo - Mantener posturas adecuadas y/o manipulación segura de cargas - Uso de ayudas mecánicas para el descargue, traslado y descargue bordillos tres caras y/o adoquines (Mini cargador BobCat, Coches) - Tomar descansos frecuentes para evitar posturas forzadas durante mucho tiempo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Aplicación y compactación de Subbase	.- Operación de equipos de compactación (Apisonador / Compactador Canguro Vertical, Apisonador / Compactador Tipo Rana, Rodillo Vibro compactador.) - Exposición a altos niveles de ruido intermitente, de impacto continuo; Vibraciones y/o polvo generado por ambiente de trabajo - Incendios y explosiones por averías y defectos de equipos - Irritación de los ojos y/o de las vías respiratorias debido al levantamiento de polvo	.- Alteraciones auditivas asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia, neurosensorial) - Aplastamiento, fracturas por movimientos de los equipos en operación - Inhalación de material particulado en el ambiente (Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos.)	.- Uso adecuado de Elementos de protección personal (Protección auditiva - copa) - Inspección previa de equipos (Preoperacional) antes de llevar a cabo operación de estos - Contar con elemento para atención de emergencia ante un conato de incendio Extintor - Mantenerse fuera del radio de operación de equipo de compactación - Alternar el uso del equipos de compactación con otros operarios - No dejar quipos encendidos ni desatendidos por ningún motivo; Este debe estacionarse, apagarse y asegurar la no operación - Suministra combustible únicamente con el motor apagado - Señalización de zona de trabajo - Mantenimiento de equipos preventivas y correctivas de equipos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Vaciado de andenes seguido del respectivo (Quemado de concreto)	.- Manipulación e interacción con vehículo Mixer de concreto y/o mezcladora tipo trompo - Ruido generado por la mezcladora y/o vehículo mixer - Contacto con (cemento, gravilla, acelerante, ACPM y/o gasolina) e inhalación de material particulado (polvo-vapores orgánicos)	.- Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas a diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional de la mezcladora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor y/o aterrizaje del mismo. - Los trabajadores involucrados en vaciado deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes de caucho y botas de caucho con puntera) .- Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Juntas de dilatación de concreto	.- Ruido generado al llevarse a cabo trabajos de equipo para corte de Hormigón. - Contacto con material particulado (polvo-vapores orgánicos) e inhalación de estos.	.- Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia. - Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas al mismo o diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional del equipo cortadora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor - Trabajador involucrado en corte de juntas de dilatación de hormigón deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes y demás requeridos) - Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Finalización de actividad (Orden y aseo de área de Trabajo.)	.- Alteración del paisaje (contaminación visual) .- Disposición inadecuada de los residuos solidos en punto ecológico - Residuos de construcción y demolición en vía (Escombros, arena, entre otros..) - Delimitación y señalización deficiente	.- Presencia de basuras, escombros, madera entre otros..) - Daños en viviendas ante proyección de elementos en vía por paso de motos, vehículos (Piedras, escombros...) - Caída de conductores que transitan en motos, bicicletas ante malla y maletines de delimitación vial mal organizada (En Piso)	.- Apagar, desconectar y ordenar equipos, maquinaria, vehículos en operación - Traslado y parqueo equipos maquinaria en operación - Recoger equipos y herramientas para guardarles en cajas de acopio y/o devolverlas al almacén - Proceder con orden y limpieza (Residuos solidos, contaminados entre otros...) - Disponer de basuras en punto ecológico - Limpieza viaria (Barrido de vía publica) - Delimitar, Organizar y dejar señalización vial requerida de área de trabajo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Revisión y validación de ATS para Trabajos

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nombre y apellido	**Firma**						
Responsable del Trabajo (Encargado) Pedro Obando. Mónica Obando							
Ing. Residente (Ing. - Arq.) Stefany Herrera.	Stefany H	Stefany H	Stefany H	Stefany H	Stefany H	Stefany H	
Área SST (Aux. - Insp. Supe. Resd. SST) Ana María Torres							

Cancelación de la actividad (Marque con una X)

Condiciones inseguras?		**Condiciones climáticas?**		**Accidente de trabajo?**	
Otro? Cual?					
Hora y fecha de cancelación					

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

Obra: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.

Ubicación donde se realiza el trabajo: Los Lomas Poblado (Medellin- Ant.)

Empresa contratista Ejecutante	Fecha inicio:	26. 05. 2025	Fecha final:	31. 05 2025
Maridos en Casa (MEC)	Hora inicio:	08:00 Am	Hora final:	17:30 Hrs

Residente o responsable SST: Fabian Dial f. - Insp. SST

Tarea/Actividad: Construcción, restauración de andenes

Trabajos de alto riesgo a llevar a cabo:

Trabajo en alturas ___ Trabajo en caliente ✓ Izaje ___ Otros ✓ Cual? Corte abrasivo

Descripción de la tarea a realizar (Actividad que se realizar):

Excavación, Cargue acopio, disposición final de escombros Salientes de demolición de anden, Cargue en Volqueta, excavación de zanja, Corte de Cardones, e instalación de estos, Cimbrado Compactación manual, Vaceo Concreto.

Equipos y herramientas a utilizar en la ejecución del trabajo

Herramienta Manual - Eléctrica				Equipos - Maquinaria	
☑ Martillo	☑ Cincel	☑ Ext. Eléctrica	Otros__ Cuales?	☑ Pulidora	☑ Compresor
☑ Barra	☑ Carretilla	☑ Pala		☐ Sierra circular	Otros ___ Cuales?
☑ Pica	☑ Plomada	☑ Segueta		☑ Cortadora concreto	· Martillo neumatico
☐ Pala draga	☑ Almádana	☑ Nivel de Mano		☑ Mini cargador BobCat	· Planta Electrica
☑ Cizalla	☑ Llana	☑ Mango Sierra		☑ Apisonador T. Canguro - Rana	

Nota: El presente ATS ha sido diseñado y divulgado con todo el equipo de trabajo que realiza la actividad, y se realiza la divulgación del procedimiento de trabajo seguro.

Ítem	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Empresa	Firma
1	Luis Alfredo Bolivar	Ayudante	1066528711	MEC	
2	HERNAN CANVATAL	AUX TRAN	71742 U82	VG-VNF	HERNAN
3	Juan Quiroz	Encargado	3672688	MEC	
4	Yecson Marin M	Aux. Trans	1036681352	Excel.	
5	Wilton Ramirez	operador	94445680	EQ VG	
6	Luis A Rodriguez C	07-	1039291247	MEC	
7	Nestor serrano	AYU	1049[illegible]83880	MEC	Nestor
8	Alexander narvaez	A — C	1S077263	MEC	
9	Juan Sebastian Ramos Avila	Oficial	1077974006	MEC	
10	Jose Miguel mosquera	Ayudante	1027946410	MEC	Jose Mosquera
11	Edwin Mejia	OF	98556547	MEC	
12	Roman Mora	Maestro	70928555	MEC	
13	Nelson Agudelo J.	Ayudante	1023339016	MEC	
14	Jonny Jaramillo	AYU	71766995	MEC	
15	Honorin Padilla Luna	Auxiliar	43576678	Consorcio	

Pasos detallados de la Tarea	Peligros	Riesgos	Controles Requeridos	Responsable
Ingreso al área de trabajo (Inspección de puesto de trabajo, alistamiento de herramientas/equipos de trabajo, materiales, señalización vial..)	.- Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular particular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	.- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - Sobresfuerzo (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento, aplastamiento por vehículos y/o maquinaria amarilla en campo	.- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro -Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones - Estar atento al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Instalación de señalización y cerramiento perimetral (Malla de delimitación naranja) en el área de intervención	.- Posturas prolongadas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento vial	.- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro ATS -Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos - Aplicar señalización e implementación del PMT - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de concreto/asfalto y bordillos con equipo de corte (Pulidora - Cortadora de Piso "Tronzadora"	.- Posturas prolongadas y mantenidas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento	.- Inspección y diligenciamiento de preoperacional de equipo para corte - Contar con elemento para atención contra incendios Extintor Multipropósito vigente - Reportar novedades en cuanto a fallas mecánicas en Equipo de corte ante su uso - Mantener áreas despejadas y libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp necesarios (Gafas, Guantes, Casco, P. Auditiva, Respiratoria..) - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, delimitadas para el transito seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Demolición de andenes y bordillos de manera Manual o fragmentación Mecánica con martillo neumático	.- Posturas prolongadas, de pie y/o estáticas - Manipulación de herramienta manual y/o martillo neumático - Área de trabajo irregular ante escombros - Ruido, vibración generado por el funcionamiento continuo de (Martillo, compresor) - Proyección de partículas ante demolición con martillo neumático - Acometida de sistema eléctrico (Cableado eléctrico, medidores, tubería) - Trabajos de demolición en presencia de conducciones eléctricas - Acometida de acueducto (Tubería, medidor (Contador) de agua, cajas - Acometida de gas domiciliario (Cajas, tubería de suministro de gas, medidores)	.- Machucones, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros) - Elemento extraño en los ojos (Proyección de partículas), afectación en vías respiratorias (Exposición a polvo) - Agotamiento físico, mental (Cefaleas, estrés, hipertensión, hipoacusia) - Daño en suministro de red de gas domiciliario debido a trabajos de demolición de andenes (Incendio, explosión, envenenamiento..) - Daño acometida de red de agua ante trabajos de demolición de andenes (Fugas, entre otros..) - Daño en redes de distribución eléctrica, debido a trabajos de demolición de andenes - Descarga eléctrica a personal operativo de demolición al hacer contacto con partes conductoras de redes eléctricas - Hurto de acometidas de tubería sistema eléctrico, suministro de agua (Tubería de cobre, cableado entre otros..)	.- Contar con documento ATS Actividad de demolición en el cual se identifique los riesgos, y peligros para así establecer medidas preventivas - Conocimiento y concentración de la labor a ejecutar ante trabajo de demolición - Realizar inspección preoperacional de quipos de trabajo (Compresor, mangueras, accesorios - Martillo Hidráulico) - Implementar dispositivos anti látigo para salvaguardar conexiones los terminales salidas de aire de mangueras que trabajan con presión - Mantener delimitación y señalización de área de trabajo a intervenir - Mantener distancia segura entre trabajadores Aprox. 02 metros, con trabajos simultáneos al momento de realizar demolición - Uso indispensable de Epp (Guantes de vaqueta, Guantes dielectricos, botas de seguridad dielectricas, gafas, mascarilla respiratoria N95, protección auditiva de inserción y/o Copa) - Contar con elementos (Repuestos) para reparación de daños a los cuales se les peda dar manejo) - Informar al residente de la obra al presentarse alguna situación daño en la red de distribución de gas o agua, quien informara a la línea de atención de EPM para atender eventos que se lleguen a presentar	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Retiro de escombros salientes de demolición de forma manual mediante carretilla, acopio punto provisional a un costado de la vía	.- Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Transporte de Material saliente de demolición (Escombros) mediante Carretillas (Buggy) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat - Material particulado por exposición a polvo generado por cargue, trasporte y descargue en Volqueta	.- Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Verificación de condiciones físicas e inspección preoperacional de maquina BobCat - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Estar ateto al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Respetar las zonas demarcadas para tránsito seguro de personas, vehículos y maquinarias - Almacenamiento temporal eficiente de escombros - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 mt ante trabajos simultáneos en área, para el cargue y transporte seguro de escombros - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar y apoyar con controladores viales para el ingreso y salida a la vía y así asegurar el para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. Respiratoria, auditiva, guantes, y gafas de seguridad entre otros...)	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Retiro de escombros salientes de demolición ubicados en costados de la vía con Mini cargador BobCat (Cargue, transporte y descargue de material hasta área de almacenamiento y Cargue en Volquetas para disposición final.)	.- Condiciones mecánicas en maquina BobCat - Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Reabastecimiento de combustible de Maquina BobCat - Cargue de material saliente de demolición (Escombros) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat	.- Fallas mecánicas antes y durante operación de Maquina (incendios, explosión, - Incidentes/Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Derrame/Fugas de combustible generando contaminación ambiental. - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos por exposición a polvo - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Realizar inspección preoperacional de Maquina BobCat, reportar fallas en condiciones mecánicas para su pronta intervención - Contar con elemento para atención de emergencia Extintor contra incendios vigente - Transito de Maquina BobCat por vías de circulación con acompañamiento de personal Aux. vial (Pare-Siga) - Estar atento al transitar por vía para evitar accidentes con motos, carros - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Cierre de vía al almacenar temporalmente escombros en punto de acopio - Despeje permanente de residuos en vía al transporte del material en BobCat (Sub base, arena, entre otros) - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 metros para el cargue y transporte seguro de escombros en Volqueta - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar con auxiliares de trafico vehicular, salida e ingreso a la vía para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. respiratoria, auditiva,	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Bordillos con Ayuda de Pulidora	.- Tránsito de vehículos particulares u maquinaria que transportan materiales) - Caídas al mismo nivel por tropiezos con piezas que desprenden al realizar corte - Exposición a niveles altos de ruido continúo, generado por el equipo de corte (Pulidora) - Exposición a variación de condiciones climáticas - Movimientos repetitivos, posturas forzadas, prolongadas, inclinadas - Exposición a material particulado generado por polvo generado por el corte de bordillo - Por exposición a equipo en rotación - Robos, atracos o alteración del orden público	.- Accidentes de tránsito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Machucones, cortes, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores generados por operación de equipo de corte. - Elemento extraño en los ojos, afectación en vías respiratorias por larga jornada de exposición. - Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares por las diferentes posturas realizadas. - Enfermedades respiratorias comunes como resfriado común, gripe entre otras	.- Percepción del riesgo expuesto, mente y ojos en la tarea a realizar. - Inspección y diligenciamiento de preoperacional del equipo y realizar reporte si este presenta algún daño que impida la operación del mismo. - Realización de calistenia antes de iniciar actividades con el fin de activar los músculos; y así mejorar la fuerza, elasticidad, equilibrio, resistencia y flexibilidad. - Uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la actividad.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Excavación superficial manual y/o instalación de bordillos y adoquines	.- Manipulación de cargas, equipos entre otros - Proyección de fragmentos, polvo - Manipulación de herramientas y materiales con aristas y esquinas cortantes. - Condiciones del terreno (Superficies irregulares) - Movimientos repetitivos, posturas de pie forzadas, prolongadas, inclinadas de tronco y piernas - Riesgo publico - Exposición a condiciones climatológicas extremas	.- Atrapamiento por o entre equipos de trabajo - Proyección de material particulado (Cuerpo extraño en ojos e inhalación de polvo) - Sobreesfuerzo al y/o caída al mismo nivel - Caídas de objetos, golpes y cortes con piezas, herramientas manuales, eléctricas en manipulación y suspensión - Agresiones o robos - Caída de los materiales durante el transporte manual	.- Contar con una adecuada delimitación y señalización de zona de trabajo - Uso adecuado de Elementos de protección personal (EPP) - Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar caídas al mismo nivel - Concentración en la actividad a ejecutar y entorno de trabajo - Mantener posturas adecuadas y/o manipulación segura de cargas - *Uso de ayudas mecánicas para el* descargue, traslado y descargue bordillos tres caras y/o adoquines (Mini cargador BobCat, Coches) - Tomar descansos frecuentes para evitar posturas forzadas durante mucho tiempo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Aplicación y compactación de Subbase	.- Operación de equipos de compactación (Apisonador / Compactador Canguro Vertical, Apisonador / Compactador Tipo Rana, Rodillo Vibro compactador.) - Exposición a altos niveles de ruido intermitente, de impacto continuo; Vibraciones y/o polvo generado por ambiente de trabajo - Incendios y explosiones por averías y defectos de equipos - Irritación de los ojos y/o de las vías respiratorias debido al levantamiento de polvo	.- Alteraciones auditivas asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia, neurosensorial) - Aplastamiento, fracturas por movimientos de los equipos en operación - Inhalación de material particulado en el ambiente (Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos.)	.- Uso adecuado de Elementos de protección personal (Protección auditiva - copa) - Inspección previa de equipos (Preoperacional) antes de llevar a cabo operación de estos - Contar con elemento para atención de emergencia ante un conato de incendio Extintor - Mantenerse fuera del radio de operación de equipo de compactación - Alternar el uso del equipos de compactación con otros operarios - No dejar quipos encendidos ni desatendidos por ningún motivo; Este debe estacionarse, apagarse y asegurar la no operación - Suministra combustible únicamente con el motor apagado - Señalización de zona de trabajo - Mantenimiento de equipos preventivas y correctivas de equipos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Vaciado de andenes seguido del respectivo (Quemado de concreto)	.- Manipulación e interacción con vehículo Mixer de concreto y/o mezcladora tipo trompo - Ruido generado por la mezcladora y/o vehículo mixer - Contacto con (cemento, gravilla, acelerante, ACPM y/o gasolina) e inhalación de material particulado (polvo-vapores orgánicos)	.- Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas a diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional de la mezcladora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor y/o aterrizaje del mismo. - Los trabajadores involucrados en vaciado deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes de caucho y botas de caucho con puntera) .- Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Juntas de dilatación de concreto	.- Ruido generado al llevarse a cabo trabajos de equipo para corte de Hormigón. - Contacto con material particulado (polvo-vapores orgánicos) e inhalación de estos.	.- Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia. - Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas al mismo o diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional del equipo cortadora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor - Trabajador involucrado en corte de juntas de dilatación de hormigón deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes y demás requeridos) - Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Finalización de actividad (Orden y aseo de área de Trabajo.)	.- Alteración del paisaje (contaminación visual) .- Disposición inadecuada de los residuos solidos en punto ecológico - Residuos de construcción y demolición en vía (Escombros, arena, entre otros..) - Delimitación y señalización deficiente	.- Presencia de basuras, escombros, madera entre otros..) - Daños en viviendas ante proyección de elementos en vía por paso de motos, vehículos (Piedras, escombros...) - Caída de conductores que transitan en motos, bicicletas ante malla y maletines de delimitación vial mal organizada (En Piso)	.- Apagar, desconectar y ordenar equipos, maquinaria, vehículos en operación - Traslado y parqueo equipos maquinaria en operación - Recoger equipos y herramientas para guardarles en cajas de acopio y/o devolverlas al almacén - Proceder con orden y limpieza (Residuos solidos, contaminados entre otros...) - Disponer de basuras en punto ecológico - Limpieza viaria (Barrido de vía publica) - Delimitar, Organizar y dejar señalización vial requerida de área de trabajo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Revisión y validación de ATS para Trabajos

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nombre y apellido	26.05.25	27.05.25	28.05.2025	Firma 29.05.25	30.05.25	31.05.25	
Responsable del Trabajo (Encargado)							
Ing. Residente (Ing. - Arq.)							
Área SST (Aux. - Insp. Supe. Resd. SST)	Fabian Diaz f	Fabian Diaz f	Fabian Diaz f	Fabian Diaz f	Fabian Diaz f	Fabian Diaz f	

Cancelación de la actividad (Marque con una X)

Condiciones inseguras?		Condiciones climáticas?		Accidente de trabajo?	
Otro? Cual?					
Hora y fecha de cancelación					

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

Obra: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.	**Ubicación donde se realiza el trabajo:** Bombona 2 - CRA 9A # 44AA-12

Empresa contratista Ejecutante	Fecha inicio:	26-05-25	Fecha final:	31-05-25
Consorcio Vial - EMCO	Hora inicio:	08.00	Hora final:	17:30

Residente o responsable SST: Luis F Orozco D	**Tarea/Actividad:** Construccion Anden - Rampa

Trabajos de alto riesgo a llevar a cabo:

Trabajo en alturas ___ Trabajo en caliente X Izaje ___ Otros ___ Cual?

Descripción de la tarea a realizar (Actividad que se realizar):
Excavacion, Demolicion, conformación, Acopio de material de Excavación Vaciado Concreto,

Equipos y herramientas a utilizar en la ejecución del trabajo

Herramienta Manual - Eléctrica			Equipos - Maquinaria	
☑ Martillo	☑ Cincel	☑ Ext. Eléctrica Otros__ Cuales?	☑ Pulidora	☐ Compresor
☑ Barra	☑ Carretilla	☑ Pala _____	☐ Sierra circular	Otros ___ Cuales?
☑ Pica	☑ Plomada	☑ Segueta	☐ Cortadora concreto	
☑ Pala draga	☑ Almádana	☑ Nivel de Mano	☐ Mini cargador BobCat	_____
☐ Cizalla	☑ Llana	☑ Mango Sierra	☑ Apisonador T. Canguro - Rana	

Nota: El presente ATS ha sido diseñado y divulgado con todo el equipo de trabajo que realiza la actividad, y se realiza la divulgación del procedimiento de trabajo seguro.

Ítem	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Empresa	Firma
1	Clemen Diaz	Encargado	1003343366	EMCO	Diaz
2	Uriel De Jesus	OF	1037598908	Emco	Uriel
3	Davison Valle	Auxiliar	1001363044	Emco	Davison
4	Jorge Ivan Gil.	Of.	71791891	emco	Jorge G.
5	Louis vargas gonzalez	Auxiliar	1146442412	EMCO	Louis vargas G.
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Pasos detallados de la Tarea	Peligros	Riesgos	Controles Requeridos	Responsable
Ingreso al área de trabajo (Inspección de puesto de trabajo, alistamiento de herramientas/equipos de trabajo, materiales, señalización vial..)	.- Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular particular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	.- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - Sobresfuerzo (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento, aplastamiento por vehículos y/o maquinaria amarilla en campo	.- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro -Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones - Estar atento al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Instalación de señalización y cerramiento perimetral (Malla de delimitación naranja) en el área de intervención	.- Posturas prolongadas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento vial	.- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro ATS -Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos - Aplicar señalización e implementación del PMT - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de concreto/asfalto y borillos con equipo de corte (Pulidora - Cortadora de Piso "Tronzadora"	.- Posturas prolongadas y mantenidas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento	.- Inspección y diligenciamiento de preoperacional de equipo para corte - Contar con elemento para atención contra incendios Extintor Multipropósito vigente - Reportar novedades en cuanto a fallas mecánicas en Equipo de corte ante su uso - Mantener áreas despejadas y libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp necesarios (Gafas, Guantes, Casco, P. Auditiva, Respiratoria..) - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, delimitadas para el transito seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Demolición de andenes y bordillos de manera Manual o fragmentación Mecánica con martillo neumático	.- Posturas prolongadas, de pie y/o estáticas - Manipulación de herramienta manual y/o martillo neumático - Área de trabajo irregular ante escombros - Ruido, vibración generado por el funcionamiento continuo de (Martillo, compresor) - Proyección de partículas ante demolición con martillo neumático - Acometida de sistema eléctrico (Cableado eléctrico, medidores, tubería) - Trabajos de demolición en presencia de conducciones eléctricas - Acometida de acueducto (Tubería, medidor (Contador) de agua, cajas - Acometida de gas domiciliario (Cajas, tubería de suministro de gas, medidores)	.- Machucones, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros) - Elemento extraño en los ojos (Proyección de partículas), afectación en vías respiratorias (Exposición a polvo) - Agotamiento físico, mental (Cefaleas, estrés, hipertensión, hipoacusia) - Daño en suministro de red de gas domiciliario debido a trabajos de demolición de andenes (Incendio, explosión, envenenamiento..) - Daño acometida de red de agua ante trabajos de demolición de andenes (Fugas, entre otros..) - Daño en redes de distribución eléctrica, debido a trabajos de demolición de andenes - Descarga eléctrica a personal operativo de demolición al hacer contacto con partes conductoras de redes eléctricas - Hurto de acometidas de tubería sistema eléctrico, suministro de agua (Tubería de cobre, cableado entre otros..)	.- Contar con documento ATS Actividad de demolición en el cual se identifique los riesgos, y peligros para así establecer medidas preventivas - Conocimiento y concentración de la labor a ejecutar ante trabajo de demolición - Realizar Inspección preoperacional de quipos de trabajo (Compresor, mangueras, accesorios - Martillo Hidráulico) - Implementar dispositivos anti látigo para salvaguardar conexiones los terminales salidas de aire de mangueras que trabajan con presión - Mantener delimitación y señalización de área de trabajo a intervenir - Mantener distancia segura entre trabajadores Aprox. 02 metros, con trabajos simultáneos al momento de realizar demolición - Uso indispensable de Epp (Guantes de vaqueta, Guantes dielectricos, botas de seguridad dielectricas, gafas, mascarilla respiratoria N95, protección auditiva de inserción y/o Copa) - Contar con elementos (Repuestos) para reparación de daños a los cuales se les peda dar manejo) - Informar al residente de la obra al presentarse alguna situación daño en la red de distribución de gas o agua, quien informara a la línea de atención de EPM para atender eventos que se lleguen a presentar	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Retiro de escombros salientes de demolición de forma manual mediante carretilla, acopio punto provisional a un costado de la vía	.- Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Transporte de Material saliente de demolición (Escombros) mediante Carretillas (Buggy) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat - Material particulado por exposición a polvo generado por cargue, trasporte y descargue en Volqueta	.- Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Verificación de condiciones físicas e Inspección preoperacional de maquina BobCat - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Estar ateto al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Respetar las zonas demarcadas para tránsito seguro de personas, vehículos y maquinarias - Almacenamiento temporal eficiente de escombros - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 mt ante trabajos simultáneos en área, para el cargue y transporte seguro de escombros - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar y apoyar con controladores viales para el ingreso y salida a la vía y así asegurar el para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. Respiratoria, auditiva, guantes, y gafas de seguridad entre otros...)	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Retiro de escombros salientes de demolición ubicados en costados de la vía con Mini cargador BobCat (Cargue, transporte y descargue de material hasta área de almacenamiento y Cargue en Volquetas para disposición final.)	.- Condiciones mecánicas en maquina BobCat - Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Reabastecimiento de combustible de Maquina BobCat - Cargue de material saliente de demolición (Escombros) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat	.- Fallas mecánicas antes y durante operación de Maquina (Incendios, explosión, - Incidentes/Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Derrame/Fugas de combustible generando contaminación ambiental. - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos por exposición a polvo - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Realizar inspección preoperacional de Maquina BobCat, reportar fallas en condiciones mecánicas para su pronta intervención - Contar con elemento para atención de emergencia Extintor contra incendios vigente - Transito de Maquina BobCat por vías de circulación con acompañamiento de personal Aux. vial (Pare-Siga) - Estar atento al transitar por vía para evitar accidentes con motos, carros - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Cierre de vía al almacenar temporalmente escombros en punto de acopio - Despeje permanente de residuos en vía al transporte del material en BobCat (Sub base, arena, entre otros) - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 metros para el cargue y transporte seguro de escombros en Volqueta - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar con auxiliares de trafico vehicular, salida e ingreso a la vía para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. respiratoria, auditiva,	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Borillos con Ayuda de Pulidora	.- Tránsito de vehículos particulares u maquinaria que transportan materiales) - Caídas al mismo nivel por tropiezos con piezas que desprenden al realizar corte - Exposición a niveles altos de ruido continúo, generado por el equipo de corte (Pulidora) - Exposición a variación de condiciones climáticas - Movimientos repetitivos, posturas forzadas, prolongadas, inclinadas - Exposición a material particulado generado por polvo generado por el corte de bordillo - Por exposición a equipo en rotación - Robos, atracos o alteración del orden público	.- Accidentes de tránsito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Machucones, cortes, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores generados por operación de equipo de corte. - Elemento extraño en los ojos, afectación en vías respiratorias por larga jornada de exposición. - Caídas al mismo nivel, *contusiones, golpes, fracturas en* extremidades - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares por las diferentes posturas realizadas. - Enfermedades respiratorias comunes como resfriado común, gripe entre otras	.- Percepción del riesgo expuesto, mente y ojos en la tarea a realizar. - Inspección y diligenciamiento de preoperacional del equipo y realizar reporte si este presenta algún daño que impida la operación del mismo. - Realización de calistenia antes de iniciar actividades con el fin de activar los músculos; y así mejorar la fuerza, elasticidad, equilibrio, resistencia y *flexibilidad.* - Uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la actividad.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Excavación superficial manual y/o Instalación de bordillos y adoquines	.- Manipulación de cargas, equipos entre otros - Proyección de fragmentos, polvo - Manipulación de herramientas y materiales con aristas y esquinas cortantes. - Condiciones del terreno (Superficies irregulares) - Movimientos repetitivos, posturas de pie forzadas, prolongadas, inclinadas de tronco y piernas - Riesgo publico - Exposición a condiciones climatológicas extremas	.- Atrapamiento por o entre equipos de trabajo - Proyección de material particulado (Cuerpo extraño en ojos e inhalación de polvo) - Sobreesfuerzo al y/o caída al mismo nivel - Caídas de objetos, golpes y cortes con piezas, herramientas manuales, eléctricas en manipulación y suspensión - Agresiones o robos - Caída de los materiales durante el transporte manual	.- Contar con una adecuada delimitación y señalización de zona de trabajo - Uso adecuado de Elementos de protección personal (EPP) - Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar caídas al mismo nivel - Concentración en la actividad a ejecutar y entorno de trabajo - Mantener posturas adecuadas y/o manipulación segura de cargas - Uso de ayudas mecánicas para el descargue, traslado y descargue bordillos tres caras y/o adoquines (Mini cargador BobCat, Coches) - Tomar descansos frecuentes para evitar posturas forzadas durante mucho tiempo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Aplicación y compactación de Subbase	.- Operación de equipos de compactación (Apisonador / Compactador Canguro Vertical, Apisonador / Compactador Tipo Rana, Rodillo Vibro compactador.) - Exposición a altos niveles de ruido intermitente, de impacto continuo; Vibraciones y/o polvo generado por ambiente de trabajo - Incendios y explosiones por averías y defectos de equipos - Irritación de los ojos y/o de las vias respiratorias debido al levantamiento de polvo	.- Alteraciones auditivas asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia, neurosensorial) - Aplastamiento, fracturas por movimientos de los equipos en operación - Inhalación de material particulado en el ambiente (Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos.)	.- Uso adecuado de Elementos de protección personal (Protección auditiva - copa) - Inspección previa de equipos (Preoperacional) antes de llevar a cabo operación de estos - Contar con elemento para atención de emergencia ante un conato de incendio Extintor - Mantenerse fuera del radio de operación de equipo de compactación - Alternar el uso del equipos de compactación con otros operarios - No dejar quipos encendidos ni desatendidos por ningún motivo; Este debe estacionarse, apagarse y asegurar la no operación - Suministra combustible únicamente con el motor apagado - Señalización de zona de trabajo - Mantenimiento de equipos preventivas y correctivas de equipos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Vaciado de andenes seguido del respectivo (Quemado de concreto)	.- Manipulación e interacción con vehiculo Mixer de concreto y/o mezcladora tipo trompo - Ruido generado por la mezcladora y/o vehiculo mixer - Contacto con (cemento, gravilla, acelerante, ACPM y/o gasolina) e inhalación de material particulado (polvo-vapores orgánicos)	.- Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas a diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia - Irritación en los ojos, las vias respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional de la mezcladora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor y/o aterrizaje del mismo. - Los trabajadores involucrados en vaciado deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes de caucho y botas de caucho con puntera) .- Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Juntas de dilatación de concreto	.- Ruido generado al llevarse a cabo trabajos de equipo para corte de Hormigón. - Contacto con material particulado (polvo-vapores orgánicos) e inhalación de estos.	.- Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia. - Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas al mismo o diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Irritación en los ojos, las vias respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional del equipo cortadora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor - Trabajador involucrado en corte de juntas de dilatación de hormigón deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes y demás requeridos) - Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Finalización de actividad (Orden y aseo de área de Trabajo.)	.- Alteración del paisaje (contaminación visual) .- Disposición inadecuada de los residuos solidos en punto ecológico - Residuos de construcción y demolición en vía (Escombros, arena, entre otros..) - Delimitación y señalización deficiente	.- Presencia de basuras, escombros, madera entre otros..) - Daños en viviendas ante proyección de elementos en vía por paso de motos, vehículos (Piedras, escombros...) - Caída de conductores que transitan en motos, bicicletas ante malla y maletines de delimitación vial mal organizada (En Piso)	.- Apagar, desconectar y ordenar equipos, maquinaria, vehículos en operación - Traslado y parqueo equipos maquinaria en operación - Recoger equipos y herramientas para guardarles en cajas de acopio y/o devolverlas al almacén - Proceder con orden y limpieza (Residuos solidos, contaminados entre otros...) - Disponer de basuras en punto ecológico - Limpieza viaria (Barrido de vía publica) - Delimitar, Organizar y dejar señalización vial requerida de área de trabajo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Revisión y validación de ATS para Trabajos

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nombre y apellido	**Firma**						
Responsable del Trabajo (Encargado) Glenner Diaz	Glenner Diaz	Glenner Diaz.	Glenner Diaz	Glenner Diaz.	Glenner Diaz	Glenner Diaz	
Ing. Residente (Ing. - Arq.) Natalia Ortiz							
Área SST (Aux. - Insp. Supe. Resd. SST) Luis F Orrego							

Cancelación de la actividad (Marque con una X)

Condiciones inseguras?		**Condiciones climáticas?**		**Accidente de trabajo?**	
Otro? Cual?					
Hora y fecha de cancelación					

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

Obra: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.		**Ubicación donde se realiza el trabajo:**	
Empresa contratista Ejecutante	**Fecha inicio:** 26-05-2025	**Fecha final:** 31-05-2025	
Excapi	**Hora inicio:** 8:00 AM	**Hora final:** 3:00 pm	
Residente o responsable SST: Juan Esteban Hernandez.		**Tarea/Actividad:** Recorrido de Anderes	

Trabajos de alto riesgo a llevar a cabo:

Trabajo en alturas ___ Trabajo en caliente ✓ Izaje ___ Otros ___ Cual?

Descripción de la tarea a realizar (Actividad que se realizar): Demolición de Anderes, disposición final de material, vaceado de Anderes, Evacuación y Acopio de escombros, Actividades de demolición con compresor, Actividades con minicargador.

Equipos y herramientas a utilizar en la ejecución del trabajo

Herramienta Manual - Eléctrica				Equipos - Maquinaria	
☑ Martillo	☑ Cincel	☑ Ext. Eléctrica	Otros__ Cuales?	☑ Pulidora	☑ Compresor
☑ Barra	☑ Carretilla	☑ Pala		☑ Sierra circular	Otros ___ Cuales?
☑ Pica	☑ Plomada	☑ Segueta		☑ Cortadora concreto	
☑ Pala draga	☑ Almádana	☑ Nivel de Mano		☑ Mini cargador BobCat	
☑ Cizalla	☑ Llana	☑ Mango Sierra		☑ Apisonador T. Canguro - Rana	

Nota: El presente ATS ha sido diseñado y divulgado con todo el equipo de trabajo que realiza la actividad, y se realiza la divulgación del procedimiento de trabajo seguro.

Ítem	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Empresa	Firma
1	Zeison Ibarguen V	AY	1000533747	excapi	Zeison I
2	FREYDELL Palacios	AY	1030440733	EXCAPI	FREYDELL
3	Divier porto	Oficial	1193297122	EX capi	Divier
4	ANDRES PRESCO	AY	1104404521	EXCAP	
5	Alvaro Machecha	AY	10180565	EXCAPI	
6	YEISON RESTREPO	AY	8128555	EXCAPI	YEISON R.
7	[illegible]	AY	1045 [illegible]	EXCAPI	
8	[illegible]	OF	1017172310	EXCAP	A.A.R.P.
9	Jhonaton Alexis	AY	1214742760	EXCAPI	Jhonaton
10	Josi M.D.J	AY	9.042.817	EXCAPI	Josi M.D
11	Sandra Vega	Aux Vial	1017154532	Vg- VNF	Sandra
12	Leidy Vega	Aux Vial	1017209034	Vg- VNF	
13	[illegible]	AY	1000.588.73		
14	JHON ASPRILLA	OF	8363.336	EXCA	ASPRILLA
15	Jhon Gabriel Garcia	AY	3525838	Excapi	Jhon Garcia

Item	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Empresa	Firma
16	Leonardo Rueda Daza	Oficial	77748749	Excopi	
17	Joquin de A Fig Fu	Operario	71945097	AIDCCCO	
18	Didier Edgard	Operador	1033798892	E&G	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Pasos detallados de la Tarea	Peligros	Riesgos	Controles Requeridos	Responsable
Ingreso al área de trabajo (Inspección de puesto de trabajo, alistamiento de herramientas/equipos de trabajo, materiales, señalización vial..)	- Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular particular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	- Caidas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - Sobresfuerzo (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento, aplastamiento por vehiculos y/o maquinaria amarilla en campo	- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro -Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones - Estar atento al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Instalación de señalización y cerramiento perimetral (Malla de delimitación naranja) en el área de intervención	- Posturas prolongadas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulacion manual de cargas, equipos y herramientas	- Caidas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento vial	- Diligenciamiento de analisis de trabajo seguro ATS -Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos - Aplicar señalización e implementación del PMT - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Corte de concreto/asfalto y borillos con equipo de corte (Pulidora - Cortadora de Piso "Tronzadora"	.- Posturas prolongadas y mantenidas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	. - Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento	.- Inspección y diligenciamiento de preoperacional de equipo para corte - Contar con elemento para atención contra incendios Extintor Multipropósito vigente - Reportar novedades en cuanto a fallas mecánicas en Equipo de corte ante su uso - Mantener áreas despejadas y libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp necesarios (Gafas, Guantes, Casco, P. Auditiva, Respiratoria..) - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, delimitadas para el transito seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Demolición de andenes y bordillos de manera Manual o fragmentación Mecánica con martillo neumático	.- Posturas prolongadas, de pie y/o estáticas - Manipulación de herramienta manual y/o martillo neumático - Área de trabajo irregular ante escombros - Ruido, vibración generado por el funcionamiento continuo de (Martillo, compresor) - Proyección de partículas ante demolición con martillo neumático - Acometida de sistema eléctrico (Cableado eléctrico, medidores, tubería) - Trabajos de demolición en presencia de conducciones eléctricas - Acometida de acueducto (Tubería, medidor (Contador) de agua, cajas - Acometida de gas domiciliario (Cajas, tubería de suministro de gas, medidores)	.- Machucones, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros) - Elemento extraño en los ojos (Proyección de partículas), afectación en vías respiratorias (Exposición a polvo) - Agotamiento físico, mental (Cefaleas, estrés, hipertensión, hipoacusia) - Daño en suministro de red de gas domiciliario debido a trabajos de demolición de andenes (Incendio, explosión, envenenamiento..) - Daño acometida de red de agua ante trabajos de demolición de andenes (Fugas, entre otros..) - Daño en redes de distribución eléctrica, debido a trabajos de demolición de andenes - Descarga eléctrica a personal operativo de demolición al hacer contacto con partes conductoras de redes eléctricas - Hurto de acometidas de tubería sistema eléctrico, suministro de agua (Tubería de cobre, cableado entre otros..)	.- Contar con documento ATS Actividad de demolición en el cual se identifique los riesgos, y peligros para así establecer medidas preventivas - Conocimiento y concentración de la labor a ejecutar ante trabajo de demolición - Realizar Inspección preoperacional de quipos de trabajo (Compresor, mangueras, accesorios - Martillo Hidráulico) - Implementar dispositivos anti látigo para salvaguardar conexiones los terminales salidas de aire de mangueras que trabajan con presión - Mantener delimitación y señalización de área de trabajo a intervenir - Mantener distancia segura entre trabajadores Aprox. 02 metros, con trabajos simultáneos al momento de realizar demolición - Uso indispensable de Epp (Guantes de vaqueta, Guantes dielectricos, botas de seguridad dielectricas, gafas, mascarilla respiratoria N95, protección auditiva de inserción y/o Copa) - Contar con elementos (Repuestos) para reparación de daños a los cuales se les peda dar manejo) - Informar al residente de la obra al presentarse alguna situación daño en la red de distribución de gas o agua, quien informara a la línea de atención de EPM para atender eventos que se lleguen a	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Retiro de escombros salientes de demolición de forma manual mediante carretilla, acopio punto provisional a un costado de la vía	.- Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Transporte de Material saliente de demolición (Escombros) mediante Carretillas (Buggy) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat - Material particulado por exposición a polvo generado por cargue, trasporte y descargue en Volqueta	.- Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Caida de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Verificación de condiciones físicas e Inspección preoperacional de maquina BobCat - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Estar ateto al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Respetar las zonas demarcadas para tránsito seguro de personas, vehículos y maquinarias - Almacenamiento temporal eficiente de escombros - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 mt ante trabajos simultáneos en área, para el cargue y transporte seguro de escombros - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar y apoyar con controladores viales para el ingreso y salida a la vía y así asegurar el para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. Respiratoria, auditiva, guantes, y gafas de seguridad entre otros...)	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Retiro de escombros salientes de demolición ubicados en costados de la vía con Mini cargador BobCat (Cargue, transporte y descargue de material hasta área de almacenamiento y Cargue en Volquetas para disposición final.)	.- Condiciones mecánicas en maquina BobCat - Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Reabastecimiento de combustible de Maquina BobCat - Cargue de material saliente de demolición (Escombros) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat	.- Fallas mecánicas antes y durante operación de Maquina (Incendios, explosión, - Incidentes/Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Derrame/Fugas de combustible generando contaminación ambiental. - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos por exposición a polvo - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Realizar inspección preoperacional de Maquina BobCat, reportar fallas en condiciones mecánicas para su pronta intervención - Contar con elemento para atención de emergencia Extintor contra incendios vigente - Transito de Maquina BobCat por vías de circulación con acompañamiento de personal Aux. vial (Pare-Siga) - Estar atento al transitar por vía para evitar accidentes con motos, carros - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Cierre de vía al almacenar temporalmente escombros en punto de acopio - Despeje permanente de residuos en vía al transporte del material en BobCat (Sub base, arena, entre otros) - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 metros para el cargue y transporte seguro de escombros en Volqueta - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar con auxiliares de trafico vehicular, salida e ingreso a la vía para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. respiratoria, auditiva,	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Borillos con Ayuda de Pulidora	.- Tránsito de vehículos particulares u maquinaria que transportan materiales) - Caídas al mismo nivel por tropiezos con piezas que desprenden al realizar corte - Exposición a niveles altos de ruido continúo, generado por el equipo de corte (Pulidora) - Exposición a variación de condiciones climáticas - Movimientos repetitivos, posturas forzadas, prolongadas, inclinadas - Exposición a material particulado generado por polvo generado por el corte de bordillo - Por exposición a equipo en rotación - Robos, atracos o alteración del orden público	.- Accidentes de tránsito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Machucones, cortes, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores generados por operación de equipo de corte. - Elemento extraño en los ojos, afectación en vías respiratorias por larga jornada de exposición. - Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares por las diferentes posturas realizadas. - Enfermedades respiratorias comunes como resfriado común, gripe entre otras	.- Percepción del riesgo expuesto, mente y ojos en la tarea a realizar. - Inspección y diligenciamiento de preoperacional del equipo y realizar reporte si este presenta algún daño que impida la operación del mismo. - Realización de calistenia antes de iniciar actividades con el fin de activar los músculos; y así mejorar la fuerza, elasticidad, equilibrio, resistencia y flexibilidad. - Uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la actividad.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Excavación superficial manual y/o Instalación de bordillos y adoquines	.- Manipulación de cargas, equipos entre otros - Proyección de fragmentos, polvo - Manipulación de herramientas y materiales con aristas y esquinas cortantes. - Condiciones del terreno (Superficies irregulares) - Movimientos repetitivos, posturas de pie forzadas, prolongadas, inclinadas de tronco y piernas - Riesgo publico - Exposición a condiciones climatológicas extremas	.- Atrapamiento por o entre equipos de trabajo - Proyección de material particulado (Cuerpo extraño en ojos e inhalación de polvo) - Sobreesfuerzo al y/o caída al mismo nivel - Caídas de objetos, golpes y cortes con piezas, herramientas manuales, eléctricas en manipulación y suspensión - Agresiones o robos - Caída de los materiales durante el transporte manual	.- Contar con una adecuada delimitación y señalización de zona de trabajo - Uso adecuado de Elementos de protección personal (EPP) - Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar caídas al mismo nivel - Concentración en la actividad a ejecutar y entorno de trabajo - Mantener posturas adecuadas y/o manipulación segura de cargas - Uso de ayudas mecánicas para el descargue, traslado y descargue bordillos tres caras y/o adoquines (Mini cargador BobCat, Coches) - Tomar descansos frecuentes para evitar posturas forzadas durante mucho tiempo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Aplicación y compactación de Subbase	.- Operación de equipos de compactación (Apisonador / Compactador Cangure Vertical, Apisonador / Compactador Tipo Rana, Rodillo Vibro compactador.) - Exposición a altos niveles de ruido intermitente, de impacto continuo; Vibraciones y/o polvo generado por ambiente de trabajo - Incendios y explosiones por averías y defectos de equipos - Irritación de los ojos y/o de las vías respiratorias debido al levantamiento de polvo	.- Alteraciones auditivas asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia, neurosensorial) - Aplastamiento, fracturas por movimientos de los equipos en operación - Inhalación de material particulado en el ambiente (Enfermedades respiratorias, Irritaciones en la piel y ojos.)	.- Uso adecuado de Elementos de protección personal (Protección auditiva - copa) - Inspección previa de equipos (Preoperacional) antes de llevar a cabo operación de estos - Contar con elemento para atención de emergencia ante un conato de incendio Extintor - Mantenerse fuera del radio de operación de equipo de compactación - Alternar el uso del equipos de compactación con otros operarios - No dejar quipos encendidos ni desatendidos por ningún motivo; Este debe estacionarse, apagarse y asegurar la no operación - Suministra combustible únicamente con el motor apagado - Señalización de zona de trabajo - Mantenimiento de equipos preventivas y correctivas de equipos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

890

Vaciado de andenes seguido del respectivo (Quemado de concreto)	.- Manipulación e interacción con vehículo Mixer de concreto y/o mezcladora tipo trompo - Ruido generado por la mezcladora y/o vehículo mixer - Contacto con (cemento, gravilla, acelerante, ACPM y/o gasolina) e inhalación de material particulado (polvo-vapores orgánicos)	.- Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas a diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional de la mezcladora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor y/o aterrizaje del mismo. - Los trabajadores involucrados en vaciado deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes de caucho y botas de caucho con puntera) .- Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Juntas de dilatación de concreto	.- Ruido generado al llevarse a cabo trabajos de equipo para corte de Hormigón. - Contacto con material particulado (polvo-vapores orgánicos) e inhalación de estos.	.- Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia. - Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas al mismo o diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional del equipo cortadora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor - Trabajador involucrado en corte de juntas de dilatación de hormigón deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes y demás requeridos) - Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Finalización de actividad (Orden y aseo de área de Trabajo.)	.- Alteración del paisaje (contaminación visual) .- Disposición inadecuada de los residuos solidos en punto ecológico - Residuos de construcción y demolición en vía (Escombros, arena, entre otros..) - Delimitación y señalización deficiente	.- Presencia de basuras, escombros, madera entre otros..) - Daños en viviendas ante proyección de elementos en vía por paso de motos, vehículos (Piedras, escombros...) - Caída de conductores que transitan en motos, bicicletas ante malla y maletines de delimitación vial mal organizada (En Piso)	.- Apagar, desconectar y ordenar equipos, maquinaria, vehículos en operación - Traslado y parqueo equipos maquinaria en operación - Recoger equipos y herramientas para *guardarles en cajas de acopio y/o* devolverlas al almacén - Proceder con orden y limpieza (Residuos solidos, contaminados entre otros...) - Disponer de basuras en punto ecológico - Limpieza viaria (Barrido de vía publica) - Delimitar, Organizar y dejar señalización vial requerida de área de trabajo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Revisión y validación de ATS para Trabajos

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nombre y apellido	**Firma**						
Responsable del Trabajo (Encargado) Alexander Jholjuer	Alexander	Alexander	Alexander	Alexander	Alexander	Alexander	//
Ing. Residente (Ing. - Arq.) Carlos Ortiz. Manuela Cobrado	Carlos O	Carlos O	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	//
Área SST (Aux. - Insp. Supe. Resd. SST) Juan Esteban h	Juan Esteban hernandez	Juan Esteban h.	Juan Esteban h.	Juan Esteban h.	Juan Esteban h.	Juan Esteban h.	//

Cancelación de la actividad (Marque con una X)

Condiciones inseguras?		**Condiciones climáticas?**		**Accidente de trabajo?**	
Otro? Cual?					
Hora y fecha de cancelación					

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

Obra: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.			**Ubicación donde se realiza el trabajo:** Boston en Cisa.	
Empresa contratista Ejecutante	**Fecha inicio:**	26-05-2025	**Fecha final:**	31-05-2025
DMP	**Hora inicio:**	7:00 am	**Hora final:**	17:00 hrs.
Residente o responsable SST: Andrea Mosquera Blandon.			**Tarea/Actividad:** Corte masivo bordillo.	

Trabajos de alto riesgo a llevar a cabo:

Trabajo en alturas ___ Trabajo en caliente ✓ Izaje ___ Otros ___ Cual?

Descripción de la tarea a realizar (Actividad que se realizar): Corte masivo bordillo, demolición, Acopio de escombros, Aplicacion de sub base, vaciado de concreto.

Equipos y herramientas a utilizar en la ejecución del trabajo

Herramienta Manual - Eléctrica			Equipos - Maquinaria	
☑ Martillo	☑ Cincel	☑ Ext. Eléctrica Otros__ Cuales?	☑ Pulidora	☑ Compresor
☑ Barra	☑ Carretilla	☑ Pala	☑ Sierra circular	Otros ___ Cuales?
☑ Pica	☐ Plomada	☑ Segueta	☑ Cortadora concreto	
☑ Pala draga	☑ Almádana	☑ Nivel de Mano	☑ Mini cargador BobCat	martillo neumatico
☑ Cizalla	☑ Llana	☐ Mango Sierra	☑ Apisonador T. Canguro - Rana	

Nota: El presente ATS ha sido diseñado y divulgado con todo el equipo de trabajo que realiza la actividad, y se realiza la divulgación del procedimiento de trabajo seguro.

Ítem	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Empresa	Firma
1	carlos Lopez	AY	70 509 582	p m p	carlos lopez
2	Eduardo Moncada	Op.	70162207	DMP	
3	Melino Rios	Auxiliar	1.038.810.114	DMP	melinoRios
4	Juan pablo Ibañez	ay	1006055299	DMP	Juanpablo
5	Brayan Blandon	Ay	1.036.696.769	DMP	
6	Pablo Eugenio Quiñones	AY	7707849	DMP	Pablo Eugenio
7	YULIZA cadavid pulgarin	A Y	1193596211	DMP	YULIZA
8	JOHN AUDREY BLANDON	AY AYUDANTE	1036616606	DMP	JOHN BLANDON
9	JONAIKER BRICEÑO	AY	7242800	DMP	Alex
10	JOSE VICENTE D	AY	7724827	DMP	Jose
11	Juan manuel yepes L	AY	1000195297	DMP	
12	Kelly Gomez	Ay.	1128052356	DMP	
13	Danilo urrutia	AY	1143410516	DMP	
14	Diego Duarte	Ayudante	1077470477	DMP	
15	Brandon Montes	986945097	AY	DMP	

Item	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Empresa	Firma
16	Yan Carlos Cordoba	AY	1078117545	Dmp	
17	Duvernel Murillo P	encargado	2007705856	DMP	
18	Dariperca alvarez	AY	1147232047	DMP	Dariperca alvarez
19		grader	7084918	EJE	
20		operario	1071175649	DMP	
21		AY	71081825	DMP	
22	Juan Cano	OP. Comp	847347	CMP	Juan Cano
23	Jose Antonio Arza	AY	1143848832	DMP	Jose A
24	Davinson Barios C.	AYD	1045230897	DMP	
25	Jhonnys del Rio Prad	AYDante	1045230949	DMP	Jhonnys
26	Dudinson Cuadro V.	AY	1076386778	DMP	
27					
28					
29					
30					

Pasos detallados de la Tarea	Peligros	Riesgos	Controles Requeridos	Responsable
Ingreso al área de trabajo (Inspección de puesto de trabajo, alistamiento de herramientas/equipos de trabajo, materiales, señalización vial...)	.- Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular particular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	.- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - Sobresfuerzo (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares...) - Atropellamiento, aplastamiento por vehículos y/o maquinaria amarilla en campo	.- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro -Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones - Estar atento al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Instalación de señalización y cerramiento perimetral (Malla de delimitación naranja) en el área de intervención	.- Posturas prolongadas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares...) - Atropellamiento vial	.- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro ATS -Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos - Aplicar señalización e implementación del PMT - Indicaciones de encargado de grupo (inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Corte de concreto/asfalto y borillos con equipo de corte (Pulidora - Cortadora de Piso "Tronzadora"	.- Posturas prolongadas y mantenidas - *Condiciones del terreno*, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	. - Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento	.- Inspección y diligenciamiento de preoperacional de equipo para corte - Contar con elemento para atención contra incendios Extintor Multipropósito vigente - Reportar novedades en cuanto a fallas mecánicas en Equipo de corte ante su uso - Mantener áreas despejadas y libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp necesarios (Gafas, Guantes, Casco, P. Auditiva, Respiratoria..) - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, delimitadas para el transito seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Demolición de andenes y bordillos de manera Manual o fragmentación Mecánica con martillo neumático	.- Posturas prolongadas, de pie y/o estáticas - Manipulación de herramienta manual y/o martillo neumático - Área de trabajo irregular ante escombros - Ruido, vibración generado por el funcionamiento continuo de (Martillo, compresor) - Proyección de partículas ante demolición con martillo neumático - Acometida de sistema eléctrico (Cableado eléctrico, medidores, tubería) - Trabajos de demolición en presencia de conducciones eléctricas - Acometida de acueducto (Tubería, medidor (Contador) de agua, cajas - Acometida de gas domiciliario (Cajas, tubería de suministro de gas, medidores)	.- Machucones, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros) - Elemento extraño en los ojos (Proyección de partículas), afectación en vías respiratorias (Exposición a polvo) - Agotamiento físico, mental (Cefaleas, estrés, hipertensión, hipoacusia) - Daño en suministro de red de gas domiciliario debido a trabajos de demolición de andenes (Incendio, explosión, envenenamiento..) - Daño acometida de red de agua ante trabajos de demolición de andenes (Fugas, entre otros..) - Daño en redes de distribución eléctrica, debido a trabajos de demolición de andenes - Descarga eléctrica a personal operativo de demolición al hacer contacto con partes conductoras de redes eléctricas - Hurto de acometidas de tubería sistema eléctrico, suministro de agua (Tubería de cobre, cableado entre otros..)	.- Contar con documento ATS Actividad de demolición en el cual se identifique los riesgos, y peligros para así establecer medidas preventivas - Conocimiento y concentración de la labor a ejecutar ante trabajo de demolición - Realizar Inspección preoperacional de quipos de trabajo (Compresor, mangueras, accesorios - Martillo *Hidráulico*) - Implementar dispositivos anti látigo para salvaguardar conexiones los terminales salidas de aire de mangueras que trabajan con presión - Mantener delimitación y señalización de área de trabajo a intervenir - Mantener distancia segura entre trabajadores Aprox. 02 metros, con trabajos simultáneos al momento de realizar demolición - Uso indispensable de Epp (Guantes de vaqueta, Guantes dielectricos, botas de seguridad dielectricas, gafas, mascarilla respiratoria N95, protección auditiva de inserción y/o Copa) - Contar con elementos (Repuestos) para reparación de daños a los cuales se les peda dar manejo) - Informar al residente de la obra al presentarse alguna situación daño en la red de distribución de gas o agua, quien informara a la línea de atención de EPM para atender eventos que se lleguen a	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Retiro de escombros salientes de demolición de forma manual mediante carretilla, acopio punto provisional a un costado de la vía	.- Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Transporte de Material saliente de demolición (Escombros) mediante Carretillas (Buggy) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat - Material particulado por exposición a polvo generado por cargue, trasporte y descargue en Volqueta	.- Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Verificación de condiciones físicas e Inspección preoperacional de maquina BobCat - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Estar ateto al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Respetar las zonas demarcadas para tránsito seguro de personas, vehículos y maquinarias - Almacenamiento temporal eficiente de escombros - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 mt ante trabajos simultáneos en área, para el cargue y transporte seguro de escombros - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar y apoyar con controladores viales para el ingreso y salida a la vía y así asegurar el para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. Respiratoria, auditiva, guantes, y gafas de seguridad entre otros...)	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Retiro de escombros salientes de demolición ubicados en costados de la vía con Mini cargador BobCat (Cargue, transporte y descargue de material hasta área de almacenamiento y Cargue en Volquetas para disposición final.)	.- Condiciones mecánicas en maquina BobCat - Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Reabastecimiento de combustible de Maquina BobCat - Cargue de material saliente de demolición (Escombros) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat	.- Fallas mecánicas antes y durante operación de Maquina (Incendios, explosión, - Incidentes/Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Derrame/Fugas de combustible generando contaminación ambiental. - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos por exposición a polvo - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Realizar inspección preoperacional de Maquina BobCat, reportar fallas en condiciones mecánicas para su pronta intervención - Contar con elemento para atención de emergencia Extintor contra incendios vigente - Transito de Maquina BobCat por vías de circulación con acompañamiento de personal Aux. vial (Pare-Siga) - Estar atento al transitar por vía para evitar accidentes con motos, carros - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Cierre de vía al almacenar temporalmente escombros en punto de acopio - Despeje permanente de residuos en vía al transporte del material en BobCat (Sub base, arena, entre otros) - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 metros para el cargue y transporte seguro de escombros en Volqueta - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar con auxiliares de trafico vehicular, salida e ingreso a la vía para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. respiratoria, auditiva,	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Borillos con Ayuda de Pulidora	.- Tránsito de vehículos particulares u maquinaria que transportan materiales) - Caídas al mismo nivel por tropiezos con piezas que desprenden al realizar corte - Exposición a niveles altos de ruido continúo, generado por el equipo de corte (Pulidora) - Exposición a variación de condiciones climáticas - Movimientos repetitivos, posturas forzadas, prolongadas, inclinadas - Exposición a material particulado generado por polvo generado por el corte de bordillo - Por exposición a equipo en rotación - Robos, atracos o alteración del orden público	.- Accidentes de tránsito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Machucones, cortes, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores generados por operación de equipo de corte. - Elemento extraño en los ojos, afectación en vías respiratorias por larga jornada de exposición. - Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares por las diferentes posturas realizadas. - Enfermedades respiratorias comunes como resfriado común, gripe entre otras	.- Percepción del riesgo expuesto, mente y ojos en la tarea a realizar. - Inspección y diligenciamiento de preoperacional del equipo y realizar reporte si este presenta algún daño que impida la operación del mismo. - Realización de calistenia antes de iniciar actividades con el fin de activar los músculos; y así mejorar la fuerza, elasticidad, equilibrio, resistencia y flexibilidad. - Uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la actividad.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Excavación superficial manual y/o Instalación de bordillos y adoquines	.- Manipulación de cargas, equipos entre otros - Proyección de fragmentos, polvo - Manipulación de herramientas y materiales con aristas y esquinas cortantes. - Condiciones del terreno (Superficies irregulares) - Movimientos repetitivos, posturas de pie forzadas, prolongadas, inclinadas de tronco y piernas - Riesgo publico - Exposición a condiciones climatológicas extremas	.- Atrapamiento por o entre equipos de trabajo - Proyección de material particulado (Cuerpo extraño en ojos e inhalación de polvo) - Sobreesfuerzo al y/o caída al mismo nivel - Caídas de objetos, golpes y cortes con piezas, herramientas manuales, eléctricas en manipulación y suspensión - Agresiones o robos - Caída de los materiales durante el transporte manual	.- Contar con una adecuada delimitación y señalización de zona de trabajo - Uso adecuado de Elementos de protección personal (EPP) - Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar caídas al mismo nivel - Concentración en la actividad a ejecutar y entorno de trabajo - Mantener posturas adecuadas y/o manipulación segura de cargas - Uso de ayudas mecánicas para el descargue, traslado y descargue bordillos tres caras y/o adoquines (Mini cargador BobCat, Coches) - Tomar descansos frecuentes para evitar posturas forzadas durante mucho tiempo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Aplicación y compactación de Subbase	.- Operación de equipos de compactación (Apisonador / Compactador Canguro Vertical, Apisonador / Compactador Tipo Rana, Rodillo Vibro compactador.) - Exposición a altos niveles de ruido intermitente, de impacto continuo; Vibraciones y/o polvo generado por ambiente de trabajo - Incendios y explosiones por averías y defectos de equipos - Irritación de los ojos y/o de las vías respiratorias debido al levantamiento de polvo	.- Alteraciones auditivas asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia, neurosensorial) - Aplastamiento, fracturas por movimientos de los equipos en operación - Inhalación de material particulado en el ambiente (Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos.)	.- Uso adecuado de Elementos de protección personal (Protección auditiva - copa) - Inspección previa de equipos (Preoperacional) antes de llevar a cabo operación de estos - Contar con elemento para atención de emergencia ante un conato de incendio Extintor - Mantenerse fuera del radio de operación de equipo de compactación - Alternar el uso del equipos de compactación con otros operarios - *No dejar quipos encendidos ni* desatendidos por ningún motivo; Este debe estacionarse, apagarse y asegurar la no operación - Suministra combustible únicamente con el motor apagado - Señalización de zona de trabajo - Mantenimiento de equipos preventivas y correctivas de equipos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Vaciado de andenes seguido del respectivo (Quemado de concreto)	.- Manipulación e interacción con vehículo Mixer de concreto y/o mezcladora tipo trompo - Ruido generado por la mezcladora y/o vehículo mixer - Contacto con (cemento, gravilla, acelerante, ACPM y/o gasolina) e inhalación de material particulado (polvo-vapores orgánicos)	.- Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas a diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional de la mezcladora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor y/o aterrizaje del mismo. - Los trabajadores involucrados en vaciado deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes de caucho y botas de caucho con puntera) .- Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Juntas de dilatación de concreto	.- Ruido generado al llevarse a cabo trabajos de equipo para corte de Hormigón. - Contacto con material particulado (polvo-vapores orgánicos) e inhalación de estos.	.- Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia. - Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas al mismo o diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional del equipo cortadora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor - Trabajador involucrado en corte de juntas de dilatación de hormigón deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes y demás requeridos) - Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Finalización de actividad (Orden y aseo de área de Trabajo.)	.- Alteración del paisaje (contaminación visual) .- Disposición inadecuada de los residuos solidos en punto ecológico - Residuos de construcción y demolición en vía (Escombros, arena, entre otros..) - Delimitación y señalización deficiente	.- Presencia de basuras, escombros, madera entre otros..) - Daños en viviendas ante proyección de elementos en vía por paso de motos, vehículos (Piedras, escombros...) - Caída de conductores que transitan en motos, bicicletas ante malla y maletines de delimitación vial mal organizada (En Piso)	.- Apagar, desconectar y ordenar equipos, maquinaria, vehículos en operación - Traslado y parqueo equipos maquinaria en operación - Recoger equipos y herramientas para guardarles en cajas de acopio y/o devolverlas al almacén - Proceder con orden y limpieza (Residuos solidos, contaminados entre otros...) - Disponer de basuras en punto ecológico - Limpieza viaria (Barrido de vía publica) - Delimitar, Organizar y dejar señalización vial requerida de área de trabajo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Revisión y validación de ATS para Trabajos

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nombre y apellido	Firma						
Responsable del Trabajo (Encargado) Arnold Ruiz							
Ing. Residente (Ing. - Arq.) Carlos Ortiz	Carlos Ortiz	Carlos Ortiz	Manuela Colorado C.	Manuela Colorado C.	Manuela Colorado C.	Manuela Colorado C.	
Área SST (Aux. - Insp. Supe. Resd. SST) Andrea Mosquera	Andrea Mosquera.	Andrea Mosquera.	Andrea Mosquera	Andrea Mosquera	Andrea Mosquera	Andrea Mosquera.	

Cancelación de la actividad (Marque con una X)

Condiciones inseguras?		**Condiciones climáticas?**		**Accidente de trabajo?**	
Otro? Cual?					
Hora y fecha de cancelación					

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (A.T.S.)

Obra: Construcción, mejoramiento y conservación de vías peatonales y obras complementarias.

Ubicación donde se realiza el trabajo: Los Lomas ; Poblado / Medellin-Ant. /

Empresa contratista Ejecutante	Fecha inicio:	26.05.2025	Fecha final:	31.05.2025
Construcciones Civiles M&M	Hora inicio:	08:00 Am	Hora final:	17:30 Hrs

Residente o responsable SST: Fabian Diaz F - Inspector SST

Tarea/Actividad: Construcción, restauración de andenes

Trabajos de alto riesgo a llevar a cabo:

Trabajo en alturas ___ Trabajo en caliente ___ Izaje ___ Otros ✓ Cual? Corte abrasivo

Descripción de la tarea a realizar (Actividad que se realizar):
Despeje escombros Salientes de demolicion, riegue y Compactacion de material Subbase, excavacion de zapas, Corte abrasivo de Cordones de Concreto, Instalacion de estos, Control vial, Vaciado Concreto

Equipos y herramientas a utilizar en la ejecución del trabajo

Herramienta Manual - Eléctrica				Equipos - Maquinaria	
☑ Martillo	☑ Cincel	☑ Ext. Eléctrica	Otros__ Cuales?	☑ Pulidora	☑ Compresor
☑ Barra	☑ Carretilla	☑ Pala		☐ Sierra circular	Otros ✓ Cuales?
☑ Pica	☐ Plomada	☑ Segueta		☑ Cortadora concreto	· Martillo Percutor
☐ Pala draga	☑ Almádana	☑ Nivel de Mano		☑ Mini cargador BobCat	· Planta Electrica
☑ Cizalla	☑ Llana	☑ Mango Sierra		☑ Apisonador T. Canguro - Rana	

Nota: El presente ATS ha sido diseñado y divulgado con todo el equipo de trabajo que realiza la actividad, y se realiza la divulgación del procedimiento de trabajo seguro.

Ítem	Nombre y Apellido	Cargo	Cedula	Empresa	Firma
1	Heiner Echeverri	encargado	1-780155	M y M	
2	Santiago Bravo	Ayt	71190744	M y M	
3	Jose Mosquera	Ayt	1007069[illegible]	M y M	
4	Juan Mos	Ayt	1[illegible]	M y M	
5	Oscar David	Ayt	1774317075	M Y M	
6	Julian	Ay	1000641582	M Y M	
7	Sebastian E	Ayu	1193223933	M y M	Sebastian
8	Andres Mendoza	Ayudante	1067876146	M y M	Andres Mendoza
9	Alexander Castro	Oficial	1172276	M y M	
10	Holmes Restrepo R	operario	1214314430	AIDECCO	
11	Honorio Padilla Luna	Auxiliar	43576678	Consorcio	
12					
13					
14					
15					

Pasos detallados de la Tarea	Peligros	Riesgos	Controles Requeridos	Responsable
Ingreso al área de trabajo (Inspección de puesto de trabajo, alistamiento de herramientas/equipos de trabajo, materiales, señalización vial..)	.- Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular particular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	.- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - Sobresfuerzo (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento, aplastamiento por vehículos y/o maquinaria amarilla en campo	.- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro -Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones - Estar atento al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Instalación de señalización y cerramiento perimetral (Malla de delimitación naranja) en el área de intervención	.- Posturas prolongadas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	- Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento vial	.- Diligenciamiento de análisis de trabajo seguro ATS -Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp requeridos - Aplicar señalización e implementación del PMT - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos y el paso seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de concreto/asfalto y borillos con equipo de corte (Pulidora - Cortadora de Piso "Tronzadora"	.- Posturas prolongadas y mantenidas - Condiciones del terreno, superficies lisas, actividades adyacentes, obstáculos en el área - Transito vehicular y de maquinaria amarilla - Manipulación manual de cargas, equipos y herramientas	. - Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Señalización de áreas de intervención - Cortes, heridas con herramientas de filo entre otros - sobreesfuerzo, fatiga, posturas mantenidas (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Atropellamiento	.- Inspección y diligenciamiento de preoperacional de equipo para corte - Contar con elemento para atención contra incendios Extintor Multipropósito vigente - Reportar novedades en cuanto a fallas mecánicas en Equipo de corte ante su uso - Mantener áreas despejadas y libres de obstáculos para facilitar traslado de quipos - Autocuidado, ojo y mente en la actividad, utilizar los Epp necesarios (Gafas, Guantes, Casco, P. Auditiva, Respiratoria..) - Indicaciones de encargado de grupo (Inspección previa del área de trabajo) - Mantener las zonas de circulación y salidas señalizadas, delimitadas para el transito seguro de trabajadores y peatones	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Demolición de andenes y bordillos de manera Manual o fragmentación Mecánica con martillo neumático	.- Posturas prolongadas, de pie y/o estáticas - Manipulación de herramienta manual y/o martillo neumático - Área de trabajo irregular ante escombros - Ruido, vibración generado por el funcionamiento continuo de (Martillo, compresor) - Proyección de partículas ante demolición con martillo neumático - Acometida de sistema eléctrico (Cableado eléctrico, medidores, tubería) - Trabajos de demolición en presencia de conducciones eléctricas - Acometida de acueducto (Tubería, medidor (Contador) de agua, cajas - Acometida de gas domiciliario (Cajas, tubería de suministro de gas, medidores)	.- Machucones, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros) - Elemento extraño en los ojos (Proyección de partículas), afectación en vías respiratorias (Exposición a polvo) - Agotamiento físico, mental (Cefaleas, estrés, hipertensión, hipoacusia) - Daño en suministro de red de gas domiciliario debido a trabajos de demolición de andenes (Incendio, explosión, envenenamiento..) - Daño acometida de red de agua ante trabajos de demolición de andenes (Fugas, entre otros..) - Daño en redes de distribución eléctrica, debido a trabajos de demolición de andenes - Descarga eléctrica a personal operativo de demolición al hacer contacto con partes conductoras de redes eléctricas - Hurto de acometidas de tubería sistema eléctrico, suministro de agua (Tubería de cobre, cableado entre otros..)	.- Contar con documento ATS Actividad de demolición en el cual se identifique los riesgos, y peligros para así establecer medidas preventivas - Conocimiento y concentración de la labor a ejecutar ante trabajo de demolición - Realizar Inspección preoperacional de quipos de trabajo (Compresor, mangueras, accesorios - Martillo Hidráulico) - Implementar dispositivos anti látigo para salvaguardar conexiones los terminales salidas de aire de mangueras que trabajan con presión - Mantener delimitación y señalización de área de trabajo a intervenir - Mantener distancia segura entre trabajadores Aprox. 02 metros, con trabajos simultáneos al momento de realizar demolición - Uso indispensable de Epp (Guantes de vaqueta, Guantes dielectricos, botas de seguridad dielectricas, gafas, mascarilla respiratoria N95, protección auditiva de inserción y/o Copa) - Contar con elementos (Repuestos) para reparación de daños a los cuales se les peda dar manejo) - Informar al residente de la obra al presentarse alguna situación daño en la red de distribución de gas o agua, quien informara a la línea de atención de EPM para atender eventos que se lleguen a presentar	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Retiro de escombros salientes de demolición de forma manual mediante carretilla, acopio punto provisional a un costado de la vía	.- Transito de vehículos particulares y maquinaria por vía principal - Transporte de Material saliente de demolición (Escombros) mediante Carretillas (Buggy) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat - Material particulado por exposición a polvo generado por cargue, trasporte y descargue en Volqueta	.- Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos - Caídas al mismo nivel de *transeúntes y trabajadores* (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Verificación de condiciones físicas e Inspección preoperacional de maquina BobCat - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Estar ateto al momento de transitar por sitio de trabajo para evitar accidentes con maquinaria pesada en área - Respetar las zonas demarcadas para tránsito seguro de personas, vehículos y maquinarias - Almacenamiento temporal eficiente de escombros - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 mt ante trabajos simultáneos en área, para el cargue y transporte seguro de escombros - *Concentración en la actividad, no usar* dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar y apoyar con controladores viales para el ingreso y salida a la vía y así asegurar el para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. Respiratoria, auditiva, guantes, y gafas de seguridad entre otros...)	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Retiro de escombros salientes de demolición ubicados en costados de la vía con Mini cargador BobCat (Cargue, transporte y descargue de material hasta área de almacenamiento y Cargue en Volquetas para disposición final.)	.- Condiciones mecánicas en maquina BobCat - Transito de vehículos *particulares y maquinaria por vía* principal - Reabastecimiento de combustible de Maquina BobCat - Cargue de material saliente de demolición (Escombros) - Exposición a ruido en el ambiente generado por el funcionamiento permanente de mini cargador BobCat	.- Fallas mecánicas antes y durante operación de Maquina (Incendios, explosión, - Incidentes/Accidentes de transito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Derrame/Fugas de combustible generando contaminación ambiental. - Caída de escombros en vía principal (Accidentes motos, bicicleta) - Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos por exposición a polvo - Caídas al mismo nivel de transeúntes y trabajadores (Tropiezos, resbalones, golpes y cortes entre otros)	.- Realizar inspección preoperacional de Maquina BobCat, reportar fallas en condiciones mecánicas para su pronta intervención - Contar con elemento para atención de emergencia Extintor contra incendios vigente - Transito de Maquina BobCat por vías de circulación con acompañamiento de personal Aux. vial (Pare-Siga) - Estar atento al transitar por vía para evitar accidentes con motos, carros - Acatar señalización, demarcación en base a la implementación del PMT - Cierre de vía al almacenar temporalmente escombros en punto de acopio - Despeje permanente de residuos en vía al transporte del material en BobCat (Sub base, arena, entre otros) - Disposición final de escombros mediante ayuda mecánica Minicargador BobCat, guardar distancia entre trabajadores aprox. 02 metros para el cargue y transporte seguro de escombros en Volqueta - Concentración en la actividad, no usar dispositivos móviles (Celular) mientras se cargan o trasladan escombros - Coordinar con auxiliares de trafico vehicular, salida e ingreso a la vía para transito seguro de BobCat - Uso de EPP (P. respiratoria, auditiva,	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Borillos con Ayuda de Pulidora	.- Tránsito de vehículos *particulares u maquinaria que* transportan materiales) - Caídas al mismo nivel por tropiezos con piezas que desprenden al realizar corte - Exposición a niveles altos de ruido continúo, generado por el equipo de corte (Pulidora) - Exposición a variación de condiciones climáticas - Movimientos repetitivos, posturas forzadas, prolongadas, inclinadas - Exposición a material particulado generado por polvo generado por el corte de bordillo - Por exposición a equipo en rotación - Robos, atracos o alteración del orden público	.- Accidentes de tránsito (Peatonal/Vehicular) - Aplastamiento, golpes, fracturas ante transito constante de maquinaria posibilidad vuelco de mini cargador BobCat - Machucones, cortes, laceraciones, heridas, fracturas en extremidades superiores e inferiores generados por operación de equipo de corte. - Elemento extraño en los ojos, afectación en vías respiratorias por larga jornada de exposición. - Caídas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades - Dolores lumbares, lesiones osteomusculares por las diferentes posturas realizadas. - Enfermedades respiratorias comunes como resfriado común, gripe entre otras	.- Percepción del riesgo expuesto, mente y ojos en la tarea a realizar. - Inspección y diligenciamiento de preoperacional del equipo y realizar reporte si este presenta algún daño que impida la operación del mismo. - Realización de calistenia antes de iniciar actividades con el fin de activar los músculos; y así mejorar la fuerza, elasticidad, equilibrio, resistencia y flexibilidad. - Uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la actividad.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Excavación superficial manual y/o instalación de bordillos y adoquines	.- Manipulación de cargas, equipos entre otros - Proyección de fragmentos, polvo - Manipulación de herramientas y materiales con aristas y esquinas cortantes. - Condiciones del terreno (Superficies irregulares) - Movimientos repetitivos, posturas de pie forzadas, prolongadas, inclinadas de tronco y piernas - Riesgo publico - Exposición a condiciones climatológicas extremas	.- Atrapamiento por o entre equipos de trabajo - Proyección de material particulado (Cuerpo extraño en ojos e inhalación de polvo) - Sobreesfuerzo al y/o caída al mismo nivel - Caídas de objetos, golpes y cortes con piezas, herramientas manuales, eléctricas en manipulación y suspensión - Agresiones o robos - Caída de los materiales durante el transporte manual	.- Contar con una adecuada delimitación y señalización de zona de trabajo - Uso adecuado de Elementos de protección personal (EPP) - Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo para evitar caídas al mismo nivel - Concentración en la actividad a ejecutar y entorno de trabajo - Mantener posturas adecuadas y/o manipulación segura de cargas - Uso de ayudas mecánicas para el descargue, traslado y descargue bordillos tres caras y/o adoquines (Mini cargador BobCat, Coches) - Tomar descansos frecuentes para evitar posturas forzadas durante mucho tiempo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Aplicación y compactación de Subbase	.- Operación de equipos de compactación (Apisonador / Compactador Canguro Vertical, Apisonador / Compactador Tipo Rana, Rodillo Vibro compactador.) - Exposición a altos niveles de ruido intermitente, de impacto continuo; Vibraciones y/o polvo generado por ambiente de trabajo - Incendios y explosiones por averías y defectos de equipos - Irritación de los ojos y/o de las vías respiratorias debido al levantamiento de polvo	.- Alteraciones auditivas asociadas a estrés, déficit auditivo, hipoacusia, neurosensorial) - Aplastamiento, fracturas por movimientos de los equipos en operación - Inhalación de material particulado en el ambiente (Enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y ojos.)	.- Uso adecuado de Elementos de protección personal (Protección auditiva - copa) - Inspección previa de equipos (Preoperacional) antes de llevar a cabo operación de estos - Contar con elemento para atención de emergencia ante un conato de incendio Extintor - Mantenerse fuera del radio de operación de equipo de compactación - Alternar el uso del equipos de compactación con otros operarios - No dejar quipos encendidos ni desatendidos por ningún motivo; Este debe estacionarse, apagarse y asegurar la no operación - Suministra combustible únicamente con el motor apagado - Señalización de zona de trabajo - Mantenimiento de equipos preventivas y correctivas de equipos.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Vaciado de andenes seguido del respectivo (Quemado de concreto)	.- Manipulación e interacción con vehículo Mixer de concreto y/o mezcladora tipo trompo - Ruido generado por la mezcladora y/o vehículo mixer - Contacto con (cemento, gravilla, acelerante, ACPM y/o gasolina) e inhalación de material particulado (polvo-vapores orgánicos)	.- Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas a diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional de la mezcladora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor y/o aterrizaje del mismo. - Los trabajadores involucrados en vaciado deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes de caucho y botas de caucho con puntera) .- Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Corte de Juntas de dilatación de concreto	.- Ruido generado al llevarse a cabo trabajos de equipo para corte de Hormigón. - Contacto con material particulado (polvo-vapores orgánicos) e inhalación de estos.	.- Cefaleas, agotamiento físico, estrés, hipertensión, hipoacusia. - Golpes en cualquier parte del cuerpo, fracturas, cortaduras, Laceraciones, machucones - Caídas al mismo o diferente nivel - Posturas mantenidas, sobreesfuerzo, fatiga, (Esguinces, fracturas, contusiones luxaciones, dolores lumbares..) - Irritación en los ojos, las vías respiratorias, las mucosas y en la piel	.- Realizar inspección y diligenciamiento del preoperacional del equipo cortadora - La mezcladora portátil debe mantener la guarda de seguridad del motor - Trabajador involucrado en corte de juntas de dilatación de hormigón deben usar permanentemente EPP (Protección auditiva, visual, respiratoria, guantes y demás requeridos) - Disposición de equipos de emergencia(camilla, botiquín, extintor y kit de derrames.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF
Finalización de actividad (Orden y aseo de área de Trabajo.)	.- Alteración del paisaje (contaminación visual) .- Disposición inadecuada de los residuos solidos en punto ecológico - Residuos de construcción y demolición en vía (Escombros, arena, entre otros..) - Delimitación y señalización deficiente	.- Presencia de basuras, escombros, madera entre otros..) - Daños en viviendas ante proyección de elementos en vía por paso de motos, vehículos (Piedras, escombros...) - Caída de conductores que transitan en motos, bicicletas ante malla y maletines de delimitación vial mal organizada (En Piso)	.- Apagar, desconectar y ordenar equipos, maquinaria, vehículos en operación - Traslado y parqueo equipos maquinaria en operación - Recoger equipos y herramientas para guardarles en cajas de acopio y/o devolverlas al almacén - Proceder con orden y limpieza (Residuos solidos, contaminados entre otros...) - Disponer de basuras en punto ecológico - Limpieza viaria (Barrido de vía publica) - Delimitar, Organizar y dejar señalización vial requerida de área de trabajo.	Ing. Residente VG-VNF Área SST VG-VNF

Revisión y validación de ATS para Trabajos

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Nombre y apellido	26.05.25	27.05.25	28.05.25	Firma 29.05.25	30.05.25	31.05.25	
Responsable del Trabajo (Encargado)							
Heiden Cifuentes	Cifuentes	Cifuentes	Cifuentes	Cifuentes	Cifuentes	Cifuentes	
Ing. Residente (Ing. - Arq.)							
Jennifer Cardenas							
Área SST (Aux. - Insp. Supe. Resd. SST)							
Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz f.	fabian Diaz f.	fabian Diaz f	fabian Diaz f	fabian Diaz f	fabian Diaz f.	

Cancelación de la actividad (Marque con una X)

Condiciones inseguras?		Condiciones climáticas?		Accidente de trabajo?		
Otro? Cual?						
Hora y fecha de cancelación						

ANEXO 10
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

EMPRESA:	Consorcio Vial VG-VNF		PROYECTO O CENTRO DE TRABAJO:	Todos los centros de trabajo	CIUDAD:	Medellin
OBJETIVO:	Establecer actividades de promoción y prevención tendiente a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la labor desempeñada					

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA: **78%**

5/06/2025

AÑO: 2025

Mes	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Indicador de Cumplimiento mensual	100%	100%	100%	100%	100%	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Indicador Cumplimiento trimestral		100%			67%			#¡DIV/0!			0%	
Indicador Porcentaje de avance global	10%	16%	18%	18%	16%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Actividades programadas	7	11	12	12	11	14	0	0	0	1	0	0
Actividades ejecutadas	7	11	12	12	11	0	0	0	0	0	0	0

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
CAPACITACION/ACTIVIDADES	REPONSABLE	TIPO DE ACTIVIDAD	DIRIGIDO A:	ESTADO	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Inducción inicial PRL	Residente SST	CAPACITACION	Todo personal al ingresar	PROGRAMADO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P																								
				EJECUTADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																								
Reinducción PRL	Residente SST	CAPACITACION	Todo personal	PROGRAMADO																								P																						
				EJECUTADO																																															
Cargas Mecánicas/Manuales	Residente SST	CAPACITACION	Todo el personal de obra	PROGRAMADO								P																																						
				EJECUTADO								E																																						
Riesgo mecánico	Residente SST	CAPACITACION	Personal de obra	PROGRAMADO												P																																		
				EJECUTADO												E																																		
Riesgo eléctrico	Residente SST	CAPACITACION	Personal de obra	PROGRAMADO															P																															
				EJECUTADO															E																															
Riesgo vial.	Residente SST / ARL	CAPACITACION	Operadores, operativos	PROGRAMADO																			P																										
				EJECUTADO																			E																										
Responsabilidad del empleador y trabajadores frente al SG-SST	Residente SST	CAPACITACION	Mandos medios Consorcio y subcontratistas	PROGRAMADO								P																																					
				EJECUTADO								E																																					
Comunicación asertiva	Residente SST / ARL	CAPACITACION	Mandos medios y Copasst	PROGRAMADO															P																															
				EJECUTADO															E																															
Reuniones COPASST	Residente SST / ARL	REUNION	Miembros del COPASST	PROGRAMADO	P						P				P				P				P				P																						
				EJECUTADO	E						E				E				E				E																										
Formaciones comites eficientes - COPASST	Residente SST/ARL	CAPACITACION	Copasst	PROGRAMADO												P												P																						
				EJECUTADO												E																																		
Riesgo químico y su identificación	Residente SST/ARL	CAPACITACION	Todo personal	PROGRAMADO												P																																	
				EJECUTADO												E																																		
Brigada de emergencias	Residente SST/ARL	CAPACITACION	Brigada de emergencia	PROGRAMADO					P							P				P				P				P																						
				EJECUTADO					E							E				E				E																										
Simulacro de Emergencia.	Residente SST/ARL	SIMULACRO	Personal de obra/ brigadistas	PROGRAMADO																																											P				
				EJECUTADO																																														
Riesgo Psicosocial	Residente SST/ARL	CAPACITACION	Todo el personal de obra	PROGRAMADO																								P																						
				EJECUTADO																																														
Estrés laboral	Residente SST/ARL	CAPACITACION	Admón.	PROGRAMADO																								P																						
				EJECUTADO																																														
Riesgo Publico	Residente /ARL	CAPACITACION	Todo el personal de obra	PROGRAMADO												P																																		
				EJECUTADO												E																																		
Identificación de peligros y riesgos	Residente SST/ARL	CHARLA	Copasst, inspectores PRL, Mandos medios	PROGRAMADO							P				P				P				P				P																						
				EJECUTADO							E				E				E				E																										
Como atender una Emergencia	Residente SST/ARL	CHARLA	Personal Admón. /brigadista	PROGRAMADO						P								P				P				P																						
				EJECUTADO						E								E				E																										

| | | |

ANEXO 11
CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	☐	Capacitación	☑	Entrenamiento	☐	Inducción	☐
Reinducción	☐	Otro	☐				

FECHA	06-05-2025	LUGAR	Pobldo - Florida.

TEMA(S): Protocolo de atención de urgencias y Emergencias.

INSTRUCTOR: Liliana Palacio **TIEMPO (MINUTOS):** 1 hora.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Luis Fernando Orrego	Res. SST	80178125	Cons. VG-VNF	
2	Stefany Herao	Aux Ing	1006204234	Consorcio	Stefany H
3	ODER VILLALVA	AYUDANTE	73228541	ARGEON	ODER
4	Mercadeo Gomez	Ayu	1045445601	Argeon	mercadeo
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Evaluar la escena
- Protocolo de Bioseguridad.
- Evaluación de respiración y consciencia.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	06-05-2025	LUGAR	Poblado - Florida.

TEMA(S): Protocolo de Atención de Urgencias y Emergencias

INSTRUCTOR: Liliana Palacio **TIEMPO (MINUTOS):** 1 hora

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Yeferson Acosta perez	Ayudante	1152218134	ARGEON	
2	ODER VILLALVA	AYUDANTE	73228547	ARGEON	ODER
3	CARLOS TIO	AYUDANTE	4833785	ARGEON	
4	DOMINGO MORENO	AUXILIAR CO.	1077437514	ARGEON	Domingo
5	Melvar de Gomez	AYU	1078456	Areon	
6	DUVAN DARIO SAEZ	ENCARGADO	1066576777	ARGEON	DUVAN
7	Juan David H	OFicial	98708340	ARGEON	
8	Jairo Hurbina	OFicial	78295401	ARGEON	Jairo
9	Algiro Miranda	oficial	7875401	ARGEON	ARGEONCONSORCIO
10	STEFANY HENAO	Auxiliar ing	1006209234	CONSORCIO	Stefany H
11	Juan esneyder	aux vial	1128791725	Consorcio	Juan E
12	Nivildon Ramirez H	operador	94445686	EQVG	
13	Horacio Pamillo Ivan	Aux Ambl	435467r	Consorcio	
14	fabian osorio	AYudante	1038823328	Argeon	fabian
15	Reginaldo Diaz	oficial	15049347	ARGEON	Reginaldo
16	Yanier David palacios	AYU	1077420603	argeon	
17	Ana María Torres	Aux SST.	1083650962	CV. VG-VNF	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Evaluar la escena
- Protocolo de Bioseguridad.
- Evaluación de respiración y consciencia.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación	X	Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista MEC

FECHA	26 Mayo 2023	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): Uso y manejo de Extintores

INSTRUCTOR: Fabian Diaz f- Insp SST **TIEMPO (MINUTOS):** 45'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jesús Yañez T	Encargado	3677688	MEC	
2	Yaneth Mora	Auxiliar Of	70178827	MEC	
3	Jonny Ochoa	AYU	71766975	MEC	
4	Luis Alfredo Ballesteros	Ayudante	1066528711	MEC	
5	Nicolas Ramos	operador	9414145686	EQUO	
6	KERWIN CARCAJAL	ACX TRAN	71742181	VG-VNF	KERWIN
7	NESTOR SERRANO	AYU	1049483880	MEC	NESTOR
8	Yerson Marin M	Auxiliar	1036687352	EXCOP.	
9	Juan Sebastian Ramos Avila	Oficial	1077974008	MEC	
10	Jose Miguel Mosquera G	Ayudante	1027946410	MEC	JoseMosquera
11	Luis A Rodriguez G	Of-	1039241247	MEC	
12	Alexander Navarro	A — E	1507263	MEC	
13	Edwar Martinez	OF	1855457792	MEC	
14	Marlon Agudelo J.	Ayudante	2013399026	MEC	
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
• Se brinda Capacitación al personal operativo Contratista MEC referente al uso y manejo de Extintores, ¿Que son? Clases de fuego tipos de Extintores, Triangulo de fuego, Partes, metodo de empleo de un extintor

Fabian Diaz f
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista M&M

FECHA	26 Mayo 2025	LUGAR	Los Lomas Poblado.

TEMA(S): Uso y manejo de Extintores

INSTRUCTOR: Fabian Diaz F - Insp. SST **TIEMPO (MINUTOS):** 45'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1.	Andres Mendoza	Ayudante	1067876146	M y M	Andres M.
2.	Jose Mosquera	A y T	1007067412	m y m	
3.	Juan Mosquera	A y T	1128544705	m y m	
4.	Oscar David	A y T	17431105	M y M	oscar
5.	Santiago Bravo	A y T	71140749	M y M	
6.	Alexander castro	A de Facil	11172276	M y M	
7.	Sebastian Espinosa	Ayu	1193223933	M y M	Sebastian E
8.	Julian ocampo	A y	1000644582	M y M	
9.	Manuel chaverra	encargado	1178015	M y M	
10	Andres Palacios R	operario	1037430430	AIDECCO	
11	Jennifer Cardenas	Resident Aux	1070596336	Vg - VnF	
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Se brinda Capacitacion al personal Contratista M&M referente al Uso y manejo de Extintores ¿Que son?, Clases de fuego, tipos de Extintores; Triangulo de fuego; Partes, metodo de empleo de un extintor.

Fabian Diaz F
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Reunión	

FECHA	28-05-2025	LUGAR	Bostón.

TEMA(S): Capacitación brigada . manejo de extintores.

INSTRUCTOR: Luis F Orozco **TIEMPO (MINUTOS):** 45

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	FREYDELL O. Palacios	AY	1030440733	EXCAPI	FREYDELL
2	José M. Tello	AY	9.042817	excapi	José M.T
3	[illegible]	OF	1128452506	EXCAPI	[illegible]
4	JHON ASPRILLA	OF	8-363-336	EX	ASPRILLA
5	Alba Rueda P	ofi	1017172390	EXCAP.	AARP.
6	Juan Diego Rueda	AY	1.020.832.872	Cap	
7	Juan Gabriel Garcia Gomez	AY	3525838	Excapi	Juan Garcia
8	Leonardo Rueda David	oficial	1174881099	Excapi	Leonardo Rueda
9	KEVIN PAIP	AY	1085477428	EXCAPI	KEVIN
10	YEISON RESTREPO	AY	9128555	EXCAPI	YEISON
11	ARNOVIS Piscoa	AY	1104404581	EXCAPI	Arn
12	Alvaro Moheda	AYU	12180565	Excapi	ALVARO
13	Sandra Vanga	Aux vial	1017154532	Vg- VNF	Sandra
14	Leidy Vanga	Aux vial	1017208034	Vg- VNF	
15	Didier Segura	Operador	1033793892	VG VNF	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	28-05-2025.	LUGAR	El Poblado Florida.

TEMA(S): Extintores

INSTRUCTOR: Ana María Toro **TIEMPO (MINUTOS):** 45'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Marco obando	Of.	98640628	Arpe	Marco O
2	Leonel obando	Of.	71739694	Arpe	Leonel O.
3	Deivi obando	Ayu	1152440107	Arpe	Deivi O.
4	HERNAN CARVAJAL	AUX TRAN	71742482	VG-VNF	HERNAN
5	[illegible]	Oficial	6.705.544	ARPE	[illegible]
6	Mario Jose Rodelec	Ayudante	1002492218	ARPE	[illegible]
7	Martin Monsalve	Ayud.	9471493	ARPE.	Martin
8	Pablo Antonio Vasco	Ayudante	1.006.287.420	ARPE	Pablo Vasco
9	Gabriel de jesus Vasco	Ayudante	94.434.113	ARPE	Gabriel Vasco
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Reunión	

FECHA	30-05-2025.	LUGAR	Barton encaso.

TEMA(S): Manejo de extintores

INSTRUCTOR: Tatiana Vanegas. **TIEMPO (MINUTOS):** 40mts.

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Gilberto Gonzalez	op. el	7616209	DMP	
2	Alberto Alzate	Ayd	8011083	DMP	
3	CARLOS LOPEZ	AY	70509582	DMP	CARLOS LOPEZ
4	LUIS ATENCIO	AY	8126803	DMP	LUIS
5	Juan Alejandro B	AY	1001417658	DMP	Alejo
6	Jhon Alexander Vargas	A.E	1020449004	DMP	
7	GUSTAVO ADOLFO	AY	71744117	DMP	GUSTAVO
8	Jose Vergara H	AY	93159316	DMP	
9	Diana Tuberle	AY	1007243389	Dmp	Diana
10	JOHN ANDRES BAUDEL H	AY ENTRENADO	1036616606	DMP	JOHN BAUDEL
11	Andy Eduardo Jaramillo	AY	7507534	DMP	
12	Juan pablo Ibañez	AY	1006055299	Dmp	Juan pablo
13	HECTOR AGUILAR C	AY	153 40788	DMP	HECTOR A
14	Juan manuel YEPES R	AY	1000195297	DMP	
15	Yan Carlos Cordoba Urrutia	AY	1078117915	DMP	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Manejo de Extintores, Su uso, caracteristicos
Clase de fuego
Triangulo del fuego.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Reunión	

FECHA	30-05-2025.	LUGAR	Bostonenoso

TEMA(S): Manejo de extintores

INSTRUCTOR: Andrea Mosquera. **TIEMPO (MINUTOS):** 40 mts

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Yonáiker Briceño	AE	7742800	DMP	
2	Jhon C Bustos	Operario	1074435629	Disco	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	Yulitza Cabeza Galvano	A y	1193596211	DMP	YULITZA
17	Kelly Gomez	Ay	1128052356	DMP	
18	Jose Antonio Ariza	Ay	1047864832	DMP	Jose. A
19	Davinson Barrios C.	AYD	1045230899	DMP	
20	Rodrigo Antonio cha	oficial	15537.704	DmP	
21	Danico ariza mendoza	AY	1443470516	DMP	
22	Dailinson cuello Uribe	AY	1.076382770	DmP	
23	thomas olivera pranth	AY	1045230949	DmP	thomas
24	Diego Eduardo R	Ayudante	1079470477	DM P	
25	Daniperca alvarez	AY	1147232CR	DMP	Daniperca
26	Melisa Rios Montero	A X	1038810.114	DMP	
27	jorge Luis	oficial	5983126	DMP	jorge Luis
28	Rivernes Murillo P	encargado	1007705836	DMP	
29	Brandon Moreno C	Ay	98694597	D-MP	
30		AY	71081826	DMP	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Salvano Jaramillo FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	28-05-2025.	LUGAR	El Poblado. Florida.

TEMA(S): Extintores. Manejo

INSTRUCTOR: Ana María Toms TIEMPO (MINUTOS): 45"

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	medardo gomez	Ayudante	1075555761	ARGEON	medardo
2	ALEXI villalba.	Ayudante	1054826940	ARGEON	ALEXI
3	Arquimedes A Florez	Operario	71945047	ALDECO	Arquímedes
4	Regina Isabel Vidal	oficial	1504934	ARGEON	Regina
5	YERESCON ACOSTA perez	Ayudante	1,52 268134	ARGEON	
6	Jaider Leonardo Pantoja	oficial	1062881207	ARGEON	
7	Yonier David Arcos	AYU	1077422603	ARGEON	
8	EMILIO HERRERA	Ayudante	1123791525	ARGEON	
9	oder smith V.B	Ayudante	1051816014	ARGEON	
10	DUVAN PATIÑO SALAZ	ENCARGADO	1064,74334	ARGEON	DUVAN
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

/

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	28/05/2025	LUGAR	El Poblado Fonda.

TEMA(S): Extintores. Manejo

INSTRUCTOR: Ana María Toro TIEMPO (MINUTOS): 45"

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Juan David H	OFICIAL	98708340	ARGEON	
2	Saivo Hurbiñes	oficial	78295141	Argeon	Saivo
3	ODER VILLALVA	AYUDANTE	73228541	ARGEON	ODER
4	Cristian Gonzalez	Ayudante	1003033	ARGEON	Cristian G.
5	DOMINGO MORENO	AUXiliar. co	1077437544	ARGEON	Domingo
6	Juan Echeverry	Aux Vial	1128774775	Consorcio	Juan E
7	Alexis Miranda	Oficial	78751911	Argeon	Alexis Miranda
8	Andres Villa	AYUDANTE	1006893452	ARGEON	Andres
9	fabian osono	AYUdante	1038823369	Argeon	fabian
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VSF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 26/05/2025 **NOTA:** 6/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Jhony ochoa y Sebastian Pares

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   X c. Combustible, Oxigeno y Calor. ✓
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.

2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   X a. Fuego de pequeña proporción. ✓
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.

3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección. ✓
   X d. A y B

4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   X d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico. ✓

5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   X b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos. 0.5
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C

6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   X c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor ✓
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación	X	Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	29-05-2025	LUGAR:	Bombona 2

TEMA(S): Brigada Manejo de Extintores.

INSTRUCTOR: Luis Fernando O **TIEMPO (MINUTOS):** 40'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Louis vargas gonzalez	Auxiliar	1146442012	Emco	Louis vargas G
2	jose Juan Arroyo U.	Of	7179690	emco	
3	Uriel de Jesus U	Of.	1037598908	emco	
4	Davison Valle G.	Auxiliar	1001 363044	Emco	
5	Glemen Diaz	Encargado	1003343346	EMCO	Diaz
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL YOPAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 16 05 2025 NOTA: 5/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Robert Yaiver - JOSE MOSQUERA
ADJ. A Rodriguez G

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor. ✓
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.

2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción. ✓
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.

3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B ✓

4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico. ✓

5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B ✓ 0.5
   e. A y C

6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor ✓
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-VSF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 26.05.2025 NOTA: 5/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Edil Fabian Diaz Florez - Jennifer Cardenas

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   (c.) Combustible, Oxigeno y Calor. ✓
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   (a.) Fuego de pequeña proporción. ✓
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   (d.) A y B ✓
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   (d.) Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico. ✓
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   (d.) A y B ✓ 0.5
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   (c.) Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor ✓
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-VM	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 26-05-25 NOTA: 4.5/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Andres Mendoza - Jose Mosquera

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   X Combustible, Oxigeno y Calor. ✓
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   X Fuego de pequeña proporción. ✓
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   X A y B ✓
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   X Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico. 0.0
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   X Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   X A y B 0.5
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   X Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor ✓
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL YOPAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 26/05/25 NOTA: 4.5/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Yesson main -sebastian Ramos - Nestor Serrano

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   X c. Combustible, Oxigeno y Calor. ✓
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   X a. Fuego de pequeña proporción. ✓
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   X d. A y B ✓
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   X b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa. 0.0
   X d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   X d. A y B 0.5
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   X c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor ✓
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-VSI	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 26/05/25 NOTA: 45/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Nivilton Ramirez - HERNAN CARVAJAL

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   X c. Combustible, Oxigeno y Calor. ✓
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.

2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   ✓X a. Fuego de pequeña proporción. ✓
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.

3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   ✓X d. A y B ✓

4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   ✓ b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   X Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico. 0.5

5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   ✓ b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   X d. A y B
   e. A y C 0.0

6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   ✓X Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor ✓
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL YG-YAI	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 26/05/2024 NOTA: Juan

NOMBRES Y APELLIDOS: Sebastian Espinosa y Juan Mosquera (5/6)

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   X c. Combustible, Oxigeno y Calor. ✓
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.

2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   X a. Fuego de pequeña proporción. ✓
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.

3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   X d. A y B ✓

4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   X d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico. 0.5

5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   X d. A y B 0.5
   e. A y C

6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   X c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor ✓
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL YOPAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 26-05-25 NOTA: 3.5/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Santiago Bravo 7140749
Alexander Castro

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor. ✓
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.

2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción. ✓
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.

3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación. 0.0
   c. Convección.
   d. A y B

4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico. ✓

5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B 0.5
   e. A y C

6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor 0
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-VSI	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 26-05-2025 NOTA: 45/6

NOMBRES Y APELLIDOS: ALEX RAMIREZ – Luis Alfredo. B.

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   X c. Combustible, Oxigeno y Calor. ✓
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.

2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   X a. Fuego de pequeña proporción. ✓
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.

3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   X b. Radiación. ✓
   c. Convección.
   d. A y B

4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   X d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico. ✓

5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   X d. A y B 0.5
   e. A y C

6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   X c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor ✓
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL SOYUSAP	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28-05-2025 NOTA: 4/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Diego Jaramillo Jaramillo

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.

2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.

3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B

4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.

5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C

6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VC-V&F	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.**

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 26 05 2025 **NOTA:** 3.5/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Oscar Y Julian Ocampo

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor. ✓
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.

2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción. ✓
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.

3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B ✓ 0.5

4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico. ✓

5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B ✓
   e. A y C

6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor ✓
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VIG-VSJ	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 20 / Mes 5 **NOTA:** 6/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Arlov Prasca Alberto.

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   (c.) Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   (a.) Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   (a.) Conducción.
   (b.) Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   (d.) Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   (d.) A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   (d.) Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-VSI	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 2025-28-05 NOTA: 4/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Gabriel García Garcia
Leonardo Rueda Pinto

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   X Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   X Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   X Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   X Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   X. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   (d) Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-ESP	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28-05-2025 NOTA: 5/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Divier porto Freider palacio

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-VSP	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28-05-2025 NOTA: 5/6

NOMBRES Y APELLIDOS: ASPRILLA RIVERO Mohecna

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   X c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   X a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   X b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   X d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   X d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   X d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-VSI	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 29-05-2025 NOTA: 6/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Daniel perea - Diego Amando

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   X c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   X a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   X d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   X d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   X a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   X c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VOLCAN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA Miércoles 28-25 NOTA: 5/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Yeison Estrada Diego Alexander

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAS VG-VAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 29/05/2025 NOTA: 5/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Sergio Gomez -

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   X c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   X a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   X d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   X d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   X a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   X c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-VSF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 29-05-2025 NOTA: 6/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Pablo I. Juan alejandro B.

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   X Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   X Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   X A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   X Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   X Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   X Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VIAS-VIAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 29/05/25 NOTA: 6/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Alexander Briceño - jose luis fernandez

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-VM	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.**

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 21-05-2025. **NOTA:** 06

NOMBRES Y APELLIDOS: Jose V. Gastabo

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   ✗c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   ✓ a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   ✓ d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   ✓ c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   ✓ a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   ✓ c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VC-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 29/05/2025 NOTA: 6/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Jose Antonio Arzola Brooking Moreno C

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   X. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   X. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   X. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   X. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   X. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   X. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VGVNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 29-05-25 NOTA: 6/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Hector Aguirre Xiomara Duarte

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-2021	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 29 05 25 NOTA: 6/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Luis alfredo duarte Jhon manuel Yepes Ramirez

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VCV SAS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 29/05/2025 NOTA: 2/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Yulitza Cordoba, Kelly Gomes

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   X e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   X d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   X d. A y B

4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   X d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.

5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   X e. A y C

6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   X a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIALVG-VMF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28-05-25 NOTA: 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: ODER VILLALVA

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL YOPAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 29/05/2015 NOTA: 5/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Dadinson Urrutia Davila Urriola

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-VM	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28-05-25 NOTA: 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Echeverry

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL YGUAZU	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 29/05/2025 NOTA: 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Cristian Gonzalez

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-VAF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28-05-2025 NOTA: 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Martin Obando.

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL YOPAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28-05-2025. **NOTA:** 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Deivy J. Obando. M.

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B.
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-ANP	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28-05-2025. **NOTA:** 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Martin Morsalve.

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-SAF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28-05-2023 **NOTA:** 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: [illegible]

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VIAS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28.05.25 NOTA: 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Pablo Antonio Vasco

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-VNI	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28/05/2025 **NOTA:** 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: DAVID JOSE RODRIGUEZ GARCIA

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-GNI	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28/05/25 NOTA: 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Javier Rosario Fontoja
mcdondo9omes

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   X Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   X Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   X. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   X Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   X Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   X Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL YOPAL	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.**

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28.05.25 **NOTA:** 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Gabriel de jesus Vasco

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-VSI	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28:05:2025 NOTA: 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Alexi Villalba Yeferson Acosta

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL YOPAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28.05.25 NOTA: 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: EMILIO HERRERA. Yonier David P.

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   X. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   X. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   X. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   X. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   X. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   X. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-VSI	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 05-29-2025 NOTA: 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Aldo Miranda
AUXILIAR SSTMA

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.**

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28/05/25 **NOTA:** 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Oder Smith Villalba Bucivas
Reginaldo Diaz

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   X c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   X a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   X d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   X c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   X c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   X c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-SST	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28/05/2025 NOTA: 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Andres Villa

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VIGUNA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28-05-2025. NOTA: 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: JAIRO HURBINEZ

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B.
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VIGIA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28-05-25. NOTA: 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan David H

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VOLCANES	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28- 2025 NOTA: 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: DOMINGO MORENO RELUCIO

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 28-05-25.

NOTA: 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan David H

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

CONSORCIO VIAL VOLVO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 29-03-2025 NOTA: 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: fabian Osorio

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNP

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	☐	Capacitación	☑	Entrenamiento	☐	Inducción	☐
Reinducción	☐	Otro	☐				

FECHA	09-03-2023	LUGAR	Bosque Encino

TEMA(S): Seguridad Vial

INSTRUCTOR: Gaiana Vanegas TIEMPO (MINUTOS): 60 min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	LUIS ALFONSO	LUIS	8126893	LUIS	LUIS
2	Sergio Gómez	OF	70471523	DMP	Sergio Gómez
3	John Eberto Gomez	AY	7707138	DMP	
4	Yuliza cordoba palacio	AY	1193596 211	DMP	Yuliza
5	Brandon Moreno C	AY	98.694597	DMP	Brandon
6	Jose H	AY	92.289316	DMP	
7	JOSE VUAHT	AY	77.168.20	DMP	JOSE
8	HARLEY MORALES	AY	8160310	DMP	
9	Kelly Gomez	AY	1128053358	DMP	
10	Jhonnys del Rio Prenth	AY	1045230944	DMP	Jhonnys
11	JOSE ANTONIO AVILA	AY	1013648832	DMP	JOSE A.
12	Yan Carlos Cordoba U.	AY	1078479845	Dmp	
13	Darlinson U.	AY	1076382718	DMP	
14	Brayan Blandon Hoyos	ayudante	1036.646764	Dmp	
15	JOHN ANDREY BLANDON H	AY ENTRENADO	1036.616.606	DMP	JOHN BLANDON
16					
17	DUVERLEY MOYANO P	encargado	1077435679	DMP	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Sensibilización actores viales y seguridad vial, que responsabilidad tiene cada actor en la vía. Leidi Ramos moreno

Gaiana Vanegas
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – BRIGADA DE EMERGENCIA.

EVALUACIÓN MANEJO DE EXTINTORES

FECHA 29-03-2025 NOTA: 3/6

NOMBRES Y APELLIDOS: Fabian Osorio

1. ¿Qué elementos componen el triángulo de fuego?
   a. Petróleo, Oxigeno y Calor.
   b. Combustible, Aire y Calor.
   c. Combustible, Oxigeno y Calor.
   d. Papel, Oxigeno y Calor.
   e. Combustible, Aire y Fuego.
2. Mencione a que se considera un Amago de Fuego:
   a. Fuego de pequeña proporción.
   b. Fuego fuera de control.
   c. Fuego que compromete toda la oficina.
   d. Fuego del encendedor.
3. Mencione que cuales son los tipos de transferencia de calor:
   a. Conducción.
   b. Radiación.
   c. Convección.
   d. A y B
4. Mencione que materiales son de Clase A:
   a. Papel, Computadora, Camisa, Botella.
   b. Cuaderno, Lapiceros, TV, Plástico.
   c. Papelógrafo, Polo, Mesa de Madera, Botella de gaseosa.
   d. Papel, Escritorio de madera, Refrigerador, Plástico.
5. Cuando se considera que un material es de clase C:
   a. Son los que se producen en equipos energizados
   b. Son fuegos de flagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos.
   c. Tales como los electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc.
   d. A y B
   e. A y C
6. Cuáles son las Partes de un Extintor (PQS):
   a. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agua
   b. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Presión, Agua
   c. Manómetro, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   d. Válvula, Manguera, Manija de Transporte, Manija de Activación, Agente Extintor
   e. N.A.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	☐	Capacitación	✓	Entrenamiento	☐	Inducción	☐
Reinducción	☐	Otro	☐				

FECHA	09-05-23	LUGAR	Boston Brasso

TEMA(S): Seguridad Vial

INSTRUCTOR: Tatiana Vanegas TIEMPO (MINUTOS): 10mts.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	[illegible]	AY	71081825	DMP	[signature]
2	Didier Laguna	Operador	1033793842	EVG	[signature]
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Socialización Actores viales, seguridad vial que responsabilidad tiene cada actor en la vía. Lesd todos

Tatiana Vanegas
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	09/05/25	LUGAR	Boston encizo.

TEMA(S): Seguridad Vial sura

INSTRUCTOR: Juliana Vanegas TIEMPO (MINUTOS): 60mf

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Libardo Blandon	Oficial	98573226	D.M.P	L. Blandon
2	Rodrigo Antonio ochoa S.	oficial	15.537.709	DMP	Rodrigo
3	GUSTAVO ADOLFO [illegible]	AY	7/744117	DMP	GUSTAVO
4	Juan pablo Ibañez	ay	1006055299	DMP	Juan Pablo
5	Gilolardo Monsalve	oficial	70162209	DMP	[illegible]
6	Alberto Abate	AYD	8011083	DMP	[illegible]
7	carlos Lopez	AY	70509582	DMP	CARLOS LOPEZ
8	Jonathan Bricño	AY entrena	9242806	DMP	[illegible]
9	Giovanny Oquendo Garcia	AY	1007143389	DMP	[illegible]
10	Jairo Perea alvarez	AY	1147232CA	DMP	Jairo Perea
11	Jhon Alexander Vargas	AY	1020449004	DMP	[illegible]
12	Davinson Barrios C.	AY	1045230899	DMP	[illegible]
13	Juan Alejandro B	A-Y	1001417658	DmP	Alejo
14	Juan manuel lepes R.	AY	1000195297	DMP	[illegible]
15	sebastian arafue H	AY	1040372218	DMP	sebastian
16	Diego Amardo Ramirez	Ayudante	1077420471	DMP	Diego
17	Danilo urriola mendoza	AY	7143410516	DMP	Danilo

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Sensibilización actores viales, seguridad vial, que responsabilidad tenemos en la vía todos somos u

Juliana Vanegas
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	YEISON RESTREPO	AY	8128555	EXCAPI	YEISONARE
17	Leidy Ospina	Aux Vial	1072208034	Vg- VNF	
18	Sandra Ospina	Aux Vial	1017154532	Vg-VNF	Sandra
19	Jimena Castro	Ambiental	43600857	Vg-Vnf	Jimena Castro.
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
Socialización de es la seguridad vial, tipos de actor vial responsabilidades por actor en la vía	Leidi Ramos M FIRMA DEL INSTRUCTOR

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Reunión	

FECHA	Mayo 16-2023	LUGAR	Boston-cucuta.

TEMA(S): Seguridad Vial - Actores Viales.

INSTRUCTOR: Leidi Ramos Moreno **TIEMPO (MINUTOS):** 1 hora.

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Johan Sarabia	AYU	1192.722.705	Excapi	
2	Jilton Aspilla	OF	8.363.336	EXCA	Aspilla
3	Dibier Jaimes	Oficial	1143987122	Excapi	Dibier
4	[illegible]	OF	1128452506	Excapi	[illegible]
5	Alexis Hernandez	AY	1214742760	Excapi	Alexis H
6	Alberto P.	of.	1017172390	Excap.	AARP.
7	Juan Campo	Op. Compresor	8413547	Hexopetrol	Juan Campo
8	Juan Orlando Ramirez	A/	1.000.538.731	[illegible]	[illegible]
9	Alexander Lagos	Conductor	1.144.069.378	Excapis	[illegible]
10	Elkin Arenas	Oficial	98762514	Excapi	Elkin
11	Alvaro Machacho	Ayu	1018.056.565	Excapi	[illegible]
12	Arnovis Pacheco	Ay	1104405954	Excap	[illegible]
13	Wilfredy Hernandez R	Ay	1045528480	Excapi	Wilfredy
14	Jose M. Bello	Ay	9042817	Excapi	Josem.B
15	Freyde H. Palacios	Ay	1030440733	Excapi	Freyde

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	23 - MAYO - 2025	LUGAR:	Pablado Florida.

TEMA(S): Seguridad vial - Actores viales

INSTRUCTOR: Leidi Ramos Moreno **TIEMPO (MINUTOS):** 1 hora

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Alfiro miranda	oficial	78751911	Argeon	Alfiro.
2	Domin Gomoreno	Auxiliar	1072432514	ARGEON	Domin
3	Andres Villa	AYUDANTE	1006893457	ARGEON	Andres
4	Jesus David H	oficial	98708340	Argeon	
5	Jairo Hurbitte	oficial	78295141	Argeon	Jairo
6	ODER VILLALVA	AYUDANTE	73228541	ARGEON	ODER
7	fabian osorio	Ayudante	1038823369	Argeon	fabian
8	EMILIO HERRERA	AYUDANTE	1133797825	ARgeon	
9	CRISTIAN GONZALEZ	AYUDANTE	1005001300	ARGON	Cristian C.
10	oder smith V. B.	Ayudante	1051816014	ARGEON	
11	Leonardo Jose Vivero	Oficial	1504934	ARGEON	Leonardo
12	DIVAM DARIO SOTELO	ENCARGADO	1066676837	ARGEON	DIVAM
13	Yonier David Palacios	ayu	1072412603	argeon	David
14	medardo	Ayu	1075855 61	ARgeon	medardo
15	Luis Javier Cuesta A	operador	1001026657	amaromaq	
16	oder smith V. B	Ayudante	1051816014	ARGEON	
17	Javier Rosario pantoja	Oficial	1068812017	Argeon	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Socialización sobre los la seguridad vial, actores viales, responsabilidades por actor en la vía.

Leidi Ramos Mo
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación	✓	Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	23/05/2025.	LUGAR	El Pobiado.

TEMA(S): Seguridad Vial - Actores Viales

INSTRUCTOR: Leidi Ramos moreno **TIEMPO (MINUTOS):** 60min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Veiuy Javio Obando M.	Alte.	1152440107.	ANPE.	Veiuy O.
2	Darwin Jose Ramirez	APE	Ayudante	1002477273	
3	Martin Monzalve	Ayudante	8471493	APPE	Martin monzalve
4	Gabriel de Jesus Vasco	Ayudante	94439113	APPE	Gabriel Vasco
5	Pablo Antonio Vasco	Ayudante	1062787420	APE	Pablo Vasco
6	[illegible]	Oficial	[illegible]	[illegible]	
7	Mauricio Obando.	OF.	98.640.608.	Anpe.	Mauricio O.
8	Leonel Obando.	Of.	71.739.694.	ANPE.	Leonel O.
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Socalizacion que es la Seguridad Vial, tipos de Actores Viales, Responsabilidades por actor en las Vias

Leidi Ramos M
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación	X	Entrenamiento		Reunión	

FECHA	Mayo 30 - 2025	LUGAR	Las Lomas - Poblado

TEMA(S): Seguridad vial – actores viales

INSTRUCTOR: Leidi Ramos moreno **TIEMPO (MINUTOS):** 1 hra

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Yerson marin	Aux.tran	1056687352	GXCAE	
2	Sara Correa Orozco	Prof.Social 2	1214746633	Consorcio vial VG.	Sara Correa.
3	Edwar Marin R	oficial	98554577	M.E.C.	
4	Marlon Agudelo J.	Ayudante	1023334026	MEC	
5	Juan Sebastian Ramos Avila	Oficial PS	1077974 008	MEC	
6	Nicolas Ramirez	Operador	94445686	EQUG	
7	Luis Alfredo Betancur	Ayudante	1066528771	MEC	
8	Lonny ochoa	AYU	71766975	MEC	
9	Nestor serrano	AYU	1049963880	MEC	Nestor.
10	Edwar Marin	OF.	98554577	M.E.C.	
11	Yuri Marin	Encargado	3672688	MEC	
12	Heiber Alexander	encargado	cc 1036135	MyM	
13	Santiago Bravo	Ayd	71140749	MyM	
14	Andres Mandoza	Ayudante	1067870146	MyM	Andres Mandoza.
15	Sebastian Espinosa	Ayudante	1193923933	MyM	Sebastian

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	☐	Capacitación	☑	Entrenamiento	☐	Inducción	☐
Reinducción	☐	Otro	☐				

FECHA:	23-05-2025	LUGAR:	Poblado - Florida.

TEMA(S): Seguridad vial – Actores viales

INSTRUCTOR: Leidi Ramos Moreno **TIEMPO (MINUTOS):** 1 hora

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Juan Echeverry	Aux Vial	1768714725	Consorcio	
2	Yeferson Acosta	Ayudante	1152218134	ARGEAN	
3	Stefany Henao O.	Aux Ing	1006409234	Consorcio	
4	Arquimedes A Flores	Operario	71945047	AIDCCCO	
5	Honoria Padilla Luna	Aux Cinc	43576677	Consorcio	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Socialización sobre seguridad vial, actores viales, responsabilidades por actor vial.

Leidi Ramos

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

2/4

FECHA 16.05.2025

NOMBRES Y APELLIDOS: FREDDY H. A. Palacios. E

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?

   celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

   El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (F)

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	oscar David	AXT	1077431705	M Y M	oscar
17	Jose m m	A y T	1007262422	m y m	
18	Yaqueline m m	A y T	1128886285	m y m	
19	Holmes Palacios	operario	1077.431.430	ADECCO	
20	Honoria Padilla Tuis	Aux VIAL	43576678	Consom	
21	Jose miguel Mosquera	Ayudante	1027946410	MEC	Jose Mosquera
22	Alexander ramirez	A — E	15077263	MEC	Alexramirez
23	Jose Alvarado	Obr	1503225	M M	
24	Alexander castro	Oficial	1112721	M y M	
25	Edil fabian Diaz florez	Inspector SST	1.115.740.145	C. VG-VNF	Fabian Diaz F
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
Socialización que es la seguridad Vial, quienes son los actores viales, responsabilidades en la vía, Factores de riesgo operacional	Leidi Ramos FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

3/4

FECHA 16 mayo 2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Diego Ramirez. Keyler David

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. ( ) X

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
los Extra domesticos Ejemplo el telefono

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

FECHA 16-5-2025

NOMBRES Y APELLIDOS: ELKIN ARIEL ALVARO Molecha

3/4

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
   CELULAR

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores. X

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (✓)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

2/4

FECHA 16 mes 5

NOMBRES Y APELLIDOS: ADER B P. JHONATA ALEXIS

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
el celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores. X

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V) X

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

4/4

FECHA 16/05/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Lady Vaca - Sandra Vaca

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. **(V)**

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?

   Celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

3/4

FECHA 16-5-2025

NOMBRES Y APELLIDOS: José M. Bello-Wilfredy Hernandez

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (F) X

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
   el celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores. X

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

FECHA 16-05-2025

3/4

NOMBRES Y APELLIDOS: JHON ASPRILLA

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
   (celular) celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   X d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

FECHA 16 Mayo 2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Diego Johan Salazar

4/4

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
Celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

3/4

FECHA 16/05/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Diber porto Arnovis pruscai

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (v)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
El Celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (v)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

4/4

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

FECHA 16-05-25

NOMBRES Y APELLIDOS: Yonara Duarte - Alberto Alzate

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
   Celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

2/4

FECHA 16-05-25

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Cano — Yeison Restrepo

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (F) X

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
los celulares y bailes

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores. X

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

4/4

FECHA 16/05/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Alejandro B. Rodrigo ochoa

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
Celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   x d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

FECHA 16-05-25

NOMBRES Y APELLIDOS: L. Santos B/ Brayan B/

4/4

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
   Celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

FECHA HECTOR AGUIRRE JOSE DUARTE

NOMBRES Y APELLIDOS: DARIO GOMEZ

4/4

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
SELULAR

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

3/4

FECHA 16/05/2023 SOS Alvaro Arza -

NOMBRES Y APELLIDOS: Darlenson Urrutia

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V) ✓

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción? ✓
   Celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables? X
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda. ✓

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

4/4

FECHA 16-05-2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Yan Carlos E. O. Mendoza

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
Celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

4/4

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

FECHA 16-05/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Jhon Vargas, Luis Duarte, Daniel Perea

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
   Celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   X Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

FECHA 16/05/2025 4/4.

NOMBRES Y APELLIDOS: Luis carlos perez - Andrea Blandon

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
   Celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL 4/4

FECHA 16-05-2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan pablo Ibañez - Alexander Oviedo

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
Celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

3/4

FECHA 23 05 25

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan David y Jairo Hurbiñes

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
   telefono

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   X d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

3/4

FECHA 23-05-25

NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Javier Cuesta
Yonier David Pardos

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores. Y

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

FECHA 23/05/2025

3/4

NOMBRES Y APELLIDOS: fabian osorio mercado Gomez

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
Visual

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

X

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

3/4

FECHA 23/05/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Yeferson Acosta, Regaladho, Alexi Villalba

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
¿el celular?

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

X

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

2/4

FECHA 23-05-2025

NOMBRES Y APELLIDOS: DUVAN SAENZ - Alejandra Ariza

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
CHICAS

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

4/4

FECHA 23/05/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Cristian G — ANDRES DAVID

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
   Celular — Visual

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

3/4

FECHA 27 - 05 - 2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Alexander Alvarado

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?

   ADITIVO

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores. X

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

3/4

FECHA 23-05/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Echeverry / Oder Villalva

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?

   Visual

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

3/4

FECHA 05/23/25

NOMBRES Y APELLIDOS: Javier Rocio. Honoria Padilla

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
El telefono celular,

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   (d.) Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

3/4

FECHA 23/05/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Domingo Moreno Palacio
Stefany Henao O.

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
   Celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores. X

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

4/4

FECHA 30-05-2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Jonny Ochoa - Andres Mendoza.

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V) ✓

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
El Ruido. Uso del Celular ✓

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores. ✓

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V) ✓

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

4/4

FECHA 23.05.25.

NOMBRES Y APELLIDOS: Ooler smith V. Emilio HERRERA.

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?

   celular - visual

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

4/4

FECHA 30/05/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Sebastian Espinoza y Julian Ocampo

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
El celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d) Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

4/4

FECHA 30-05-25

NOMBRES Y APELLIDOS: Holmes Palacios - Juan David Perez

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

4/4

FECHA 30/05/25

NOMBRES Y APELLIDOS: Oiden Chaverra - Jose Mosquera.

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V) ✓

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
Visuales. (Celular) ✓

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   X. Todos los anteriores. ✓

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V) ✓

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

4/4

FECHA 30/05/25

NOMBRES Y APELLIDOS: Oscar Valencia
Santiago Bravo 71140749

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V) ✓

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
Visuales ✓

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores. ✓

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V) ✓

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

4/4

FECHA 30/05/25

NOMBRES Y APELLIDOS: Yerson Marin - Nivilton Ramirez - Sara Correa

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V) ✓

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
El celular ✓

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   ✗ Todos los anteriores. ✓

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V) ✓

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

3.5/4

FECHA 30 - 2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Jose Alvarado - Alejandro Castro

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V) ✓

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
el celular ✓

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones 0.5
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V) ✓

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

4/4

FECHA 30/05/2025.

NOMBRES Y APELLIDOS: Marlon Agudelo Nestor. Serrano.

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V) ✓

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
hablar por celular mientras se conduce. ✓

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   (d.) Todos los anteriores. ✓

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V) ✓

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

4/4

FECHA 30/Mayo/2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Jose Miguel Mosquera Girón

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V) ✓

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
   conducir en estado de embriagues ✓

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores. ✓

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V) ✓

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

3.5/4

FECHA 30-05-2023

NOMBRES Y APELLIDOS: ALEX RAMIREZ y Juan Sebastian Ramos Avila

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V) ✓

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
los celulares y las mujeres bonitos ✓

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   - X a. Motociclistas
   - X b. Peatones
   - c. Ciclistas
   - d. Todos los anteriores.

0.5

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V) ✓

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

3/4

FECHA 30-05-25

NOMBRES Y APELLIDOS: Edgar Maria Ramirez
Luis Alfredo Barraza

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V) ✓

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
Desconcentracion Celular ✓

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   X d. Todos los anteriores. ✓

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V) ✓

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

4/4

FECHA 30-5-2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Alexandra Jimena Castro Valencia
Edil fabian diaz florez.

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V) ✓

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
Celular- ✓

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores. ✓

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V) ✓

CONSORCIO VIAL VG-VNF	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EVALUACIÓN RIESGO VIAL

4/4

FECHA 30 - 05 - 2025

NOMBRES Y APELLIDOS: Jennifer Cardenas Luis Mauricio T.

Preguntas

1. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda en la siguiente oración
Exceso de velocidad, es conducir por encima de los límites permitidos. (V)

2. ¿Cuál es el principal factor de distracción?
Celular

3. ¿Cuáles son los actores viales más vulnerables?
   a. Motociclistas
   b. Peatones
   c. Ciclistas
   d. Todos los anteriores.

4. Coloque (F) falso o (V) verdadero, según corresponda.

El objetivo principal de la seguridad vial es proteger a las personas en las vías, reduciendo al mínimo los accidentes y sus consecuencias. (V)

ANEXO 12
ACTA COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF	**ACTA COPASST** **CONSORCIO VIAL VG-VNF**

Acta No. 04

Objetivo de la reunión	Reunión ordinaria de seguimiento.	**Fecha:**	30 de mayo del 2025
		Lugar	Oficina Principal
		Hora Planeada Inicio	4:30 PM
		Hora Planeada Fin	5:30 PM
Asistentes	Ver lista de asistencia		

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de la Asistencia.
2. Lectura del acta anterior.
3. Ausentismo Laboral del Consorcio Vial VG – VNF.
4. Compromisos.
5. Temas varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Verificación de asistencia y validación de cuórum:**
   Marly Alejandra Quevedo, Jenifer Cárdenas Velázquez, Lorena Piedrahita Estrada, Luis Fernando Orozco Diazgranados.

2. **Lectura del Acta anterior.**

   Se procede a leer el acta anterior por parte de la compañera Marly Alejandra Quevedo y verificar los compromisos los cuales fueron cumplidos en el tiempo pactado, por otro lado, se analiza el ausentismo a la fecha

3. Ausentismo Laboral del Consorcio Vial VG – VNF.

Se informa por parte del residente SST que a la fecha se cuenta con un total de 149 personas en el Consorcio Vial VG-VNF, entre personal profesional y mano de obra, los cuales están representados en los diferentes proveedores. De igual forma por parte del area SST informa que se incrementa la accidentalidad con respecto al mes anterior ya que en el mes de mayo se presentaron 2 accidentes de trabajo con 9 dias de baja medica, con respecto al acumulado se informa que en lo ejecutado de contrato se tiene un acumulado de 7 accidentes de trabajo con 48 dias de incapacidad.

Consolidado Accidentalidad 2024-2025			
Accidentes de trabajo		Incidentes de trabajo	
Operativos	7	Operativos	1
Administrativos	0	Administrativos	0

DESCRIPCION DEL EVENTO OCURRIDO					
Accidente	x	Incidente		N/A	
Fecha	01/05/2025				
Nombre	Juan Manuel Yépez Ramírez				
Cargo	Ayudante				
Empresa o Proveedor	D.M.P				
Tipo de lesión	Desgarre muscular				
Parte afectada	Miembros inferiores - espalda				
Mecanismo	Sobreesfuerzo				
Días de Incapacidad	4 días				

DESCRIPCION DEL EVENTO OCURRIDO					
Accidente	x	Incidente		N/A	
Fecha	23/05/2025				
Nombre	Jhon Fredy Asprilla Rentería				
Cargo	Ayudante				
Empresa o Proveedor	EXCAPI S.A.S				
Tipo de lesión	Golpe, Contusión				
Parte afectada	Pie izquierdo				
Mecanismo	Golpeado por				
Días de Incapacidad	5 días				

CONSORCIO VIAL VG-VNF	**ACTA COPASST** **CONSORCIO VIAL VG-VNF**

4. Temas Varios:

Se informa a los miembros del COPASST que durante el mes de mayo se realizo las entregas de la dotacion de ley al personal según lo estipulado por ley.

Por parte de los miembros del Copasst y residentes de obra se evidencio la mejoria en el suministro de los puntos de hidratacion en las diferentes cuadrillas.

Se informa por parte del presidente del Copasst y residente SST la renuncia al proyecto del compañero Carlos Arturo Ortiz asumiendo asi como secretaria del comité el suplente en este caso la ing Jennifer Cardenas V.

5. Compromisos

COMPROMISOS			
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO**
Inspección de Seguridad.	Res. SST – Inspectores SST – Copasst Consorcio Vial VG-VNF	15 de mayo	Cumplida.
Estadísticas de ausentismo laboral Consorcio Vial VG-VNF (semestre)	Residente SST	Próxima Reunión	Pendiente

- Próxima Reunión: 27 de junio del 2025; horario: 4:30 pm a 5:30 pm.

Siendo las 17:30 y cumpliendo con los objetivos y temas propuestos, se da por terminada la reunión en constancia firman:

Lorena Piedrahita E.

Lorena Piedrahita Estrada

Presidenta COPASST

Jennifer Cardenas

Secretaria COPASST

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla		Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro	X				

FECHA	30-MAYO-2025	LUGAR	Oficina Principal

TEMA(S): Reunion Ordinaria COPASST

INSTRUCTOR: Micmbros Copasst **TIEMPO (MINUTOS):** 60min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Olena Piedrahita Estrada	Ing. costos y ppto de obra	1001587493	Consorcio VG-VNF	
2	Jennifer Cardenas	Ing Res.	1070598335	Consorcio Vial	
3	Maily A. Quiroz Moreno	Admon de Obra	1.072394.194	Consorcio VG4NF	
4	Luis Fernando Orozco	Res. SST	8017812	Consorcio	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Reunión Ordinaria copasst
  - Ausentismo Mayo 2025. Consolidado
  - Pendientes. - Cambio Secretario

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

ANEXO 13
SOPORTES MANTENIMIENTO EQUIPOS

ALDECCO
Alquiler de equipos para la construcción

13537

ASISTENCIA DE EQUIPO EN OBRA
Medellín Cra 60 Nº 24 - 40
Rionegro Central de Empresas bodega # 23
Frente a la Cia. Nal de Chocolates
PBX: (604) 448 33 20
equipos@aldecco.co / www.aldecco.co

Nº 16365

Cliente: Emto Soluciones
Obra: Andares Medellín
Nombre del solicitante: Daniela Arango
Dirección: Cr 81 A x cl 35 a/c 36
Fecha: 11-5-2025 Hora de Solicitud:
Promesa de prestación del servicio
Fecha: Hora:

ASISTENCIA
CORRECTIVA ☐
PREVENTIVA ☒
CAPACITACIÓN ☐

Descripción del equipo: Rodillo N° 27 Propiedad obra

Información suministrada por parte del cliente: "No avanza" (control accelerador malo

E ☐ S ☐ C ☐

Fecha y hora de llegada a la obra:
Tiempo de reacción:

DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA

¿Que se daño? (Hecho)

¿Como se daño? (De que forma)

¿Porque se daño? (Razón, causa)

Motivo del daño Interno ☐ Externo ☐

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

Se realiza cambio de polea cuenta del motor y la pata, se realiza limpieza del filtro de gasolina, se cambia el tapon medidor del aceite, ajuste del guaya

¿Asistencia a cargo del cliente? SI ☐ NO ☒ Se entrega operativo al operario

REPUESTOS UTILIZADOS

1 1/4 de aceite 20w50
36 cm de manguera
1 filtro gasolina

Genera suspensión SI ☐ NO ☒ Días:

Califique el servicio prestado Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

¿El servicio fue atendido en el tiempo esperado? SI ☐ NO ☐

Comentarios: Se encuentra el motor con gasolina debido a que no lo estan transportando de la manera adecuada se le explica el adecuado como transportar y encender el equipo

Hora de salida de obra:

Responsable en obra: Stiven Y Mecánico Sebastian Vega

Versión: 05
04F-02

ALDECCO
Alquiler de equipos para la construcción

13525

ASISTENCIA DE EQUIPO EN OBRA
Medellín Cra 60 Nº 24 - 40
Rionegro Central de Empresas bodega # 23
Frente a la Cia. Nal de Chocolates
PBX: (604) 448 33 20
equipos@aldecco.co / www.aldecco.co

Nº 16300

Cliente: Emco Soluciones Civiles
Obra: Lacteos Medellin
Nombre del solicitante: Daniela arango / Ivan de
Dirección: Cr 81 A x 11 35 a la 36 - Lacteos
Fecha: 12-5-2025 Hora de Solicitud:
Promesa de prestación del servicio
Fecha: 12.5.2025 Hora:

ASISTENCIA
CORRECTIVA [—]
PREVENTIVA [ ]
CAPACITACIÓN [ ]

Descripción del equipo: Rana Nº 77 Propiedad obra

Información suministrada por parte del cliente: no prende

E [ ] S [ ] C [ ]

Fecha y hora de llegada a la obra:
Tiempo de reacción:

DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA

¿Que se daño? (Hecho) Nada no prendia porque la llave de combustible estaba cerrada

¿Como se daño? (De que forma)

¿Porque se daño? (Razón, causa)

Motivo del daño Interno [ ] Externo [ ]

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

No prendia porque la llave de combustible estaba cerrada se prende y trabaja correctamente mas de 15 minutos no se repara se realiza limpieza al filtro de aire se devuelve trabajo general

Asistencia a cargo del cliente? SI [x] NO [ ]

REPUESTOS UTILIZADOS

Genera suspensión SI [ ] NO [x] Días:

Califique el servicio prestado Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ]

¿El servicio fue atendido en el tiempo esperado? SI [ ] NO [ ]

Comentarios: Se les explica como deben prender el equipo

Hora de salida de obra:

Responsable en obra: Mecánico Sebastian Arroyo

Versión: 05
04F-02

ALDECCO
Alquiler de equipos para la construcción

ASISTENCIA DE EQUIPO EN OBRA
Medellín Cra 60 Nº 24 - 40
Rionegro Central de Empresas bodega # 23
Frente a la Cia. Nal de Chocolates
PBX: (604) 448 33 20
equipos@aldecco.co / www.aldecco.co

13535

Cliente: Enlo Solucions
Obra: Andero Medellin
Nombre del solicitante: Daniela arango
Dirección: Cra 81A x cl 35 ala 36
Fecha: 16. 5. 2025 Hora de Solicitud:
Promesa de prestación del servicio
Fecha: Hora:

Nº 16363

ASISTENCIA
CORRECTIVA ☐
PREVENTIVA ☑
CAPACITACIÓN ☐

Descripción del equipo: rana Nº 10 Propiedad obra

Información suministrada por parte del cliente: "Mto preventivo"

E ☐ S ☐ C ☐

Fecha y hora de llegada a la obra:
Tiempo de reacción:

DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA

¿Que se daño? (Hecho)

¿Como se daño? (De que forma)

¿Porque se daño? (Razón, causa)

Motivo del daño Interno ☐ Externo ☐

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

Se realiza Cambio de aceite al motor, Se cambian banda
Se realiza Limpieza del filtro de aire, se aprieta el
tornillo de la polea del clutch, Se deja operativo

¿Asistencia a cargo del cliente? SI ☐ NO ☒

REPUESTOS UTILIZADOS

1 1/4 de aceite 20w50
2 bandas (A36)

Genera suspensión SI ☐ NO ☒ Días:

Califique el servicio prestado Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐
¿El servicio fue atendido en el tiempo esperado? SI ☐ NO ☐

Comentarios:

Hora de salida de obra:
Responsable en obra: Mecánico Sebastian Vega

Versión: 05
04F-02

ALDECCO
Alquiler de equipos para la construcción

13539

ASISTENCIA DE EQUIPO EN OBRA
Medellín Cra 60 Nº 24 - 40
Rionegro Central de Empresas bodega # 23
Frente a la Cia. Nal de Chocolates
PBX: (604) 448 33 20
equipos@aldecco.co / www.aldecco.co

Nº 16367

Cliente: Emo Soluciones
Obra: Aldeno Medellin
Nombre del solicitante: Daniela arango
Dirección: Cra 81A x dl 35 ala 36
Fecha: 16-5-2025 Hora de Solicitud:
Promesa de prestación del servicio
Fecha: Hora: 930

ASISTENCIA
CORRECTIVA ☐
PREVENTIVA ☑
CAPACITACIÓN ☐

Descripción del equipo: viga N° 17 Propiedad obra

Información suministrada por parte del cliente: "Mto preventivo"

E ☐ S ☐ C ☐

Fecha y hora de llegada a la obra: 17-05-25 930
Tiempo de reacción:

DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA

¿Que se daño? (Hecho) Mantenimiento

¿Como se daño? (De que forma) N.A

¿Porque se daño? (Razón, causa) N.A

Motivo del daño Interno ☐ Externo ☐

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

Revisión general, equipo se encuentra en buen estado se hace mantenimiento gral con cambio de:

¿Asistencia a cargo del cliente? SI ☐ NO ☐

REPUESTOS UTILIZADOS

Aceite 20W 50 1/4
Filtro de aire 1
Correas y bujia se encuentran en buen estado no se cambian

Genera suspensión SI ☐ NO ☒ Días:

Califique el servicio prestado Bueno ☑ Regular ☐ Malo ☐

¿El servicio fue atendido en el tiempo esperado? SI ☐ NO ☐

Comentarios:

Hora de salida de obra:

Responsable en obra: Carlos Arango Mecánico Hernan Palacios B.

Versión: 05
04F-02

ALDECCO
Alquiler de equipos para la construcción

13533

ASISTENCIA DE EQUIPO EN OBRA
Medellín Cra 60 Nº 24 - 40
Rionegro Central de Empresas bodega # 23
Frente a la Cia. Nal de Chocolates
PBX: (604) 448 33 20
equipos@aldecco.co / www.aldecco.co

Cliente: Ensto Soluciones civiles
Obra: Metro Medellin
Nombre del solicitante: Daniela arango
Dirección: Cr 81 A x dl 35 a la 36
Fecha: 14-5-2025 Hora de Solicitud:
Promesa de prestación del servicio
Fecha: 14-5-2025 Hora:

Nº 16360

ASISTENCIA
CORRECTIVA [X]
PREVENTIVA [ ]
CAPACITACIÓN [ ]

Descripción del equipo: Cortadora piso N° 6 Propiedad obra

Información suministrada por parte del cliente: "Precision por temas del Disco"

E [ ] S [ ] C [ ]

Fecha y hora de llegada a la obra:
Tiempo de reacción:

DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA

¿Que se daño? (Hecho)

¿Como se daño? (De que forma)

¿Porque se daño? (Razón, causa)

Motivo del daño Interno [ ] Externo [ ]

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

Se encuentra apretado el disco correctamente
Se prende el equipo y esta en buen estado
de la imagen que entargan de obra no influye para su
¿Asistencia a cargo del cliente? SI [X] NO [ ]

REPUESTOS UTILIZADOS

Genera suspensión SI [ ] NO [ ] Días:

Califique el servicio prestado Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ]
¿El servicio fue atendido en el tiempo esperado? SI [ ] NO [ ]

Comentarios:

Hora de salida de obra:
Responsable en obra: Sebastian V Mecánico Sebastian Vega

Versión: 05
04F-02

ALDECCO
Alquiler de equipos para la construcción

13538

ASISTENCIA DE EQUIPO EN OBRA
Medellín Cra 60 Nº 24 - 40
Rionegro Central de Empresas bodega # 23
Frente a la Cia. Nal de Chocolates
PBX: (604) 448 33 20
equipos@aldecco.co / www.aldecco.co

Nº 16366

Cliente: Emco Soluciones
Obra: Andenes Medellín
Nombre del solicitante: Daniela Arango
Dirección: Cr 81 1x 1135 a la 36
Fecha: 16-5-2025 Hora de Solicitud:
Promesa de prestación del servicio
Fecha: Hora:

ASISTENCIA
CORRECTIVA ☐
PREVENTIVA ☐
CAPACITACIÓN ☐

Descripción del equipo: Cargo N° 62 Propiedad obra

Información suministrada por parte del cliente: "Mto preventivo"

E S C
☐ ☐ ☐

Fecha y hora de llegada a la obra:
Tiempo de reacción:

DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA

¿Que se daño? (Hecho)

¿Como se daño? (De que forma)

¿Porque se daño? (Razón, causa)

Motivo del daño Interno ☐ Externo ☐

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

Se realizo cambio de aceite al motor y a la caja se limpio el filtro de aire y se apreto tornillo del control de aceleracion, se entrega operativo al operario

¿Asistencia a cargo del cliente? SI ☐ NO ☒

REPUESTOS UTILIZADOS

2 1/4 de aceite 20w50

Genera suspensión SI ☐ NO ☐ Días:

Califique el servicio prestado Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐

¿El servicio fue atendido en el tiempo esperado? SI ☐ NO ☐

Comentarios:

Hora de salida de obra:

Responsable en obra: Stefany M Mecánico Sebastian Vargo

Versión: 05
04F-02

ALDECCO
Alquiler de equipos para la construcción

ASISTENCIA DE EQUIPO EN OBRA
Medellín Cra 60 Nº 24 - 40
Rionegro Central de Empresas bodega # 23
Frente a la Cia. Nal de Chocolates
PBX: (604) 448 33 20
equipos@aldecco.co / www.aldecco.co

13532

Nº 16359

Cliente: Emio Solorzano
Obra: Andres Medellin
Nombre del solicitante: Daniela Arango
Dirección: Cra 81 A x cll 35 a la 36
Fecha: 16-5-2025 Hora de Solicitud:
Promesa de prestación del servicio
Fecha: Hora:

ASISTENCIA
CORRECTIVA ☐
PREVENTIVA ☑
CAPACITACIÓN ☐

Descripción del equipo: Vibro N° 27 Propiedad obra

Información suministrada por parte del cliente: "Mto preventivo"

E ☐ S ☐ C ☐

Fecha y hora de llegada a la obra: 16-05-25 1:48
Tiempo de reacción:

DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA

¿Que se daño? (Hecho) Mantenimiento
¿Como se daño? (De que forma) N.A
¿Porque se daño? (Razón, causa) N.A

Motivo del daño Interno ☐ Externo ☐

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

Se hace revisión con mantenimiento general, equipo se encuentra en buen estado se debe poner tornillo en motle el cual le faltaba los que traje no le sirvieron

¿Asistencia a cargo del cliente? SI ☐ NO ☑

REPUESTOS UTILIZADOS

Aceite 20w 50 1/4
Filtro de aire 1
Correas A36 (2)

Genera suspensión SI ☐ NO ☒ Días:

Califique el servicio prestado Bueno ☑ Regular ☐ Malo ☐
¿El servicio fue atendido en el tiempo esperado? SI ☑ NO ☐

Comentarios: Se debe poner tornillo en motle

Hora de salida de obra:
Responsable en obra: Mecánico Holmes Palacios R.

Versión: 05
04F-02

ALDECCO
Alquiler de equipos para la construcción

ASISTENCIA DE EQUIPO EN OBRA
Medellín Cra 60 Nº 24 - 40
Rionegro Central de Empresas bodega # 23
Frente a la Cia. Nal de Chocolates
PBX: (604) 448 33 20
equipos@aldecco.co / www.aldecco.co

13530

Nº 16357

Cliente: Emco Soluciones Civiles
Obra: Andenes Medellín
Nombre del solicitante: Daniela arango
Dirección: Cra 81 x Cl 35 ala 36
Fecha: 16-5-2025 Hora de Solicitud:
Promesa de prestación del servicio
Fecha: 16-5-2025 Hora:

ASISTENCIA
CORRECTIVA ☐
PREVENTIVA ☑
CAPACITACIÓN ☐

Descripción del equipo: Compactador N° 51 Propiedad obra

Información suministrada por parte del cliente: "Mto preventivo"

E ☐ S ☐ C ☐

Fecha y hora de llegada a la obra: 16-05-25 14:48
Tiempo de reacción:

DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA

¿Que se daño? (Hecho) Mantenimiento

¿Como se daño? (De que forma) N.A

¿Porque se daño? (Razón, causa) N.A

Motivo del daño Interno ☒ Externo ☐

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

Revisión general, equipo se encuentra en buen estado, se hace cambio de aceite, filtro esta en buen estado no se cambia

Asistencia a cargo del cliente? SI ☐ NO ☐

REPUESTOS UTILIZADOS

Aceite 20W-50.

Genera suspensión SI ☐ NO ☒ Días:

Califique el servicio prestado Bueno ☑ Regular ☐ Malo ☐

¿El servicio fue atendido en el tiempo esperado? SI ☑ NO ☐

Comentarios:

Hora de salida de obra:

Responsable en obra: Mecánico Hanns Palacios P.

Versión: 05
04F-02

ALDECCO
Alquiler de equipos para la construcción

ASISTENCIA DE EQUIPO EN OBRA
Medellín Cra 60 Nº 24 - 40
Rionegro Central de Empresas bodega # 23
Frente a la Cia. Nal de Chocolates
PBX: (604) 448 33 20
equipos@aldecco.co / www.aldecco.co

13531

Cliente: Emio Soluciones
Obra: Andres Medellin
Nombre del solicitante: Daniela Quiroz
Dirección: Cr 81A x cl 35 a la 36
Fecha: 14-5-2025 Hora de Solicitud:
Promesa de prestación del servicio
Fecha: 19-05-25 Hora: 905

Nº 16358

ASISTENCIA
CORRECTIVA ☐
PREVENTIVA ☒
CAPACITACIÓN ☐

Descripción del equipo: Rana Nº 30 Propiedad obra

Información suministrada por parte del cliente: "Mto preventivo"

E ☐ S ☐ C ☐

Fecha y hora de llegada a la obra: 19-05-25 - 905
Tiempo de reacción:

DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA

¿Que se daño? (Hecho) Mantenimiento gral

¿Como se daño? (De que forma) N.A

¿Porque se daño? (Razón, causa) Por tiempo de trabajo en obra

Motivo del daño Interno ☐ Externo ☐

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

Se hace la revision equipo se encuentra en buen estado, se hace cambio de filtro carburador equipo queda ok.

¿Asistencia a cargo del cliente? SI ☐ NO ☒

REPUESTOS UTILIZADOS

Aceite 20w-50, Filtro de Aire, Bujia, correas no se cambian por que estan en buen estado.

Genera suspensión SI ☐ NO ☒ Días:

Califique el servicio prestado Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐

¿El servicio fue atendido en el tiempo esperado? SI ☒ NO ☐

Comentarios:

Hora de salida de obra:

Responsable en obra: [signature] Mecánico Holmes Palacios K.

Versión: 05
04F-02

ALDECCO
Alquiler de equipos para la construcción

ASISTENCIA DE EQUIPO EN OBRA
Medellín Cra 60 Nº 24 - 40
Rionegro Central de Empresas bodega # 23
Frente a la Cia. Nal de Chocolates
PBX: (604) 448 33 20
equipos@aldecco.co / www.aldecco.co

13562

Nº 16369

Cliente: Emco Soluciones
Obra: Andes Medellin
Nombre del solicitante: Daniela Arango
Dirección: Cr 81A x cll 35 a la 36
Fecha: 15-5-2023 Hora de Solicitud:
Promesa de prestación del servicio
Fecha: 15-5-2023 Hora:

ASISTENCIA
CORRECTIVA [X]
PREVENTIVA [ ]
CAPACITACIÓN [ ]

Descripción del equipo: Planta 65 kVA N° 15 Propiedad obra

Información suministrada por parte del cliente: "Cambio ABR"

E [ ] S [ ] C [ ]

Fecha y hora de llegada a la obra:
Tiempo de reacción:

DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA

¿Que se daño? (Hecho) Suicha Cambio de Conmutador de 9 pasos ABR y Escobillas
¿Como se daño? (De que forma) El suicha se Encontraba En corto
¿Porque se daño? (Razón, causa) Al Estar En corto El Selector de voltage causa otra averia

Motivo del daño Interno [ ] Externo [ ]

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

Cambio de Selector de voltage. ABR. y Escobillas. Revision En general

¿Asistencia a cargo del cliente? SI [ ] NO [X]

REPUESTOS UTILIZADOS

ABR. Escobillas y Selector de voltage. terminales En bolsa

Genera suspensión SI [ ] NO [ ] Días:

Califique el servicio prestado Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ]
¿El servicio fue atendido en el tiempo esperado? SI [ ] NO [ ]

Comentarios:

Hora de salida de obra:
Responsable en obra: Mecánico

Versión: 05
04F-02

960

ALDECCO
Alquiler de equipos para la construcción

ASISTENCIA DE EQUIPO EN OBRA
Medellín Cra 60 Nº 24 - 40
Rionegro Central de Empresas bodega # 23
Frente a la Cía. Nal de Chocolates
PBX: (604) 448 33 20
equipos@aldecco.co / www.aldecco.co

13571

Cliente: Enco Soluciones
Obra: Andenes Medellín
Nombre del solicitante: Camilo Arango / Ricardo
Dirección: Cra 81 A x cl 35 ala 3 Andenes
Fecha: 28-5-2025 Hora de Solicitud:
Promesa de prestación del servicio
Fecha: 28-5-2025 Hora:

Nº 16409

ASISTENCIA
CORRECTIVA [X]
PREVENTIVA [ ]
CAPACITACIÓN [ ]

Descripción del equipo: Manta 6.5 kVA N° 15 Propiedad obra

Información suministrada por parte del cliente: "

E [X] S [ ] C [ ]

Fecha y hora de llegada a la obra: 11:10 Am 29-05-25
Tiempo de reacción: 30 min.

DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA

¿Que se daño? (Hecho) Dicen Que Solo Hace Por Conexiones Donde Va El AVR.

¿Como se daño? (De que forma) Solo Hace Pero El Motor Prende con

¿Porque se daño? (Razón, causa) Posible Recalentamiento.

Motivo del daño Interno [ ] Externo [X]

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

Al Momento De la Visita A la Obra, No se Encontró Nada De Fallas En la Planta, Enciende Normal El Motor y Genera Bien Para El Uso De los Equipos De Obra.

¿Asistencia a cargo del cliente? SI [X] NO [ ]

REPUESTOS UTILIZADOS

Genera suspensión SI [ ] NO [X] Días:

Califique el servicio prestado Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ]

¿El servicio fue atendido en el tiempo esperado? SI [ ] NO [ ]

Comentarios:

Hora de salida de obra:

Responsable en obra: Mecánico Jader Arenas

Versión: 05
04F-02

CONSTRUCTORES HENAO PATIÑO S.A.S.
444 8897

ORDEN DE MANTENIMIENTO EN SITIO
ORDEN No.6497

FECHA (d/m/a): 27/05/2025

Tipo O.M: Equipo Propio en Obra
Cliente: 901.808.554 - EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Obra: CONSTRUCCION DE ANDENES MEDELLIN
Direccion Obra: MEDELLIN
Teléfono Obra: 3104345946
Reportado por: ALEJO 321 4663836
Contacto en obra:
Recibido por: JESSICA
Mecánico: GARCIA JARAMILLO DIEGO ARMANDO

Fecha/Hora Compromiso: 27/05/2025 00:00:00
Fecha/Hora Llegada: 27/05/2025 9:30am
Fecha/Hora Salida: 27/05/2025 11:25 am

Articulo: PLANTA ELEC #19 KAMA DIESEL ENCEN ELECT. s.200271JY
Marca: KAMA Referencia: .
Nombre Ccial: PLANTA ELECTRICA
Tipo Motor: DISEL Voltaje: Potencia:

Código: 695
Serie: 200271JY
Tipo Equipo: DIESEL
Amperaje:

DIAGNÓSTICO INICIAL: 27/05/2025

SE LE REVENTO LA PITA DEL YOYO

DIAGNÓSTICO FINAL:

Horómetro Actual:

carretel del yoyo malo y resorte malo

REPARACIONES Y REPUESTOS:

Cambio de yoyo por nuevo y cambio del filtro del aire.

Equipo queda en operación (SI/NO): SI
Pendiente por repuestos (SI/NO): NO
Cambio de Equipo (SI/NO): NO
Repuesto pendiente instalado (SI/NO): NO
Califique el servicio prestado (1 - 5): _____ (1 es la calificación más baja y 5 la más alta)
El servicio fue atendido en el tiempo esperado (SI/NO): _____
Vr.Total a cobrar: _____

Conductor: <NINGUNO> 0 Vr. Transporte: $0,00

Observación:

Autorizado Por: Diego García

Firma Cliente:

Cervino 334.20241019 Fecha: 27/05/2025 Hora: 07:28:23

ALDECCO
Alquiler de equipos para la construcción

ASISTENCIA DE EQUIPO EN OBRA
Medellín Cra 60 Nº 24 - 40
Rionegro Central de Empresas bodega # 23
Frente a la Cia. Nal de Chocolates
PBX: (604) 448 33 20
equipos@aldecco.co / www.aldecco.co

13576

Cliente: Emio Soluciones
Obra: Andenes Medellin
Nombre del solicitante: Daniela arango / Fernando
Dirección: Cr 81A x cl 35 a la 36
Fecha: 30 5 2025 Hora de Solicitud:
Promesa de prestación del servicio
Fecha: 30-5-2025 Hora:

Nº 16414

ASISTENCIA
CORRECTIVA [X]
PREVENTIVA [ ]
CAPACITACIÓN [ ]

Descripción del equipo: Planta 65 kva E.B N° 106 Propiedad obra Bodega 96

Información suministrada por parte del cliente: "Desgaste en rodachines, y revisión General"

E [ ] S [ ] C [ ]

Fecha y hora de llegada a la obra:
Tiempo de reacción:

DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA

¿Que se daño? (Hecho) Avería Correctiva

¿Como se daño? (De que forma) Desgaste

¿Porque se daño? (Razón, causa)

Motivo del daño Interno [ ] Externo [ ]

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

Cambio de Toma corriente 110
Cambio de Filtro aire y se cambio aceite motor

¿Asistencia a cargo del cliente? SI [ ] NO [ ]

REPUESTOS UTILIZADOS

filtro aire y Toma corriente
y aceite 15w40

Genera suspensión SI [ ] NO [ ] Días:

Califique el servicio prestado Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ]
¿El servicio fue atendido en el tiempo esperado? SI [ ] NO [ ]

Comentarios:

Hora de salida de obra:
Responsable en obra: Mecánico

Versión: 05
04F-02

CONSTRUCTORES HENAO PATIÑO S.A.S.
444 8897

ORDEN DE MANTENIMIENTO EN SITIO
ORDEN No.6499

FECHA (d/m/a): 30/05/2025

Tipo O.M: Equipo Propio en Obra
Cliente: 901.808.554 - EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS
Obra: CONSTRUCCION DE ANDENES MEDELLIN
Direccion Obra: MEDELLIN
Teléfono Obra: 3104345946
Reportado por: ALEJO 321 4663836
Contacto en obra:
Recibido por: JESSICA
Mecánico: GARCIA JARAMILLO DIEGO ARMANDO

Fecha/Hora Compromiso: 30/05/2025 00:00:00
Fecha/Hora Llegada: 30/05/2025 - 04:20 Pm
Fecha/Hora Salida: 30/05/2025 - 05:30 Pm

Artículo: PLANTA ELEC #19 KAMA DIESEL ENCEN ELECT. s.200271JY
Código: 695
Marca: KAMA
Referencia: .
Serie: 200271JY
Nombre Ccial: PLANTA ELECTRICA
Tipo Equipo: DIESEL
Tipo Motor: DISEL
Voltaje:
Potencia:
Amperaje:

DIAGNÓSTICO INICIAL: 30/05/2025

NO FUNCIONAN LOS CONECTORES
La clavija de la corriente del 110V se esta dañando

DIAGNÓSTICO FINAL:

Horómetro Actual:

Se hace reparacion de la clavija el equipo quedo trabajando bien
Pendiente cambio de Filtros y aceite del motor
Se cambio el toma a 110V Por uno doble.

REPARACIONES Y REPUESTOS:

Equipo queda en operación (SI/NO): Si
Pendiente por repuestos (SI/NO): SI
Cambio de Equipo (SI/NO): NO
Repuesto pendiente instalado (SI/NO): SI
Califique el servicio prestado (1 - 5): 5 (1 es la calificación más baja y 5 la más alta)
El servicio fue atendido en el tiempo esperado (SI/NO): Si
Vr.Total a cobrar:


Conductor: <NINGUNO>
0
Vr. Transporte: $0,00
Observación:
Autorizado Por: Andres Rodriguez
Firma Cliente:

ANEXO 14
EVIDENCIA ROTULACION SUSTANCIAS QUIMICAS SGA

~~962~~
962

REGISTRO FOTOGRAFICO ROTULACION DE SUSTACIAS QUIMICAS







sábado, 24 de mayo de 2025, 8:32:09 a.m.
Calle 5G 32-190 - 32-76
Medellín


30 may 2025 9:08:22 a. m.
6°12'42.228" N 75°33'42.63" W
#11-2 a 11-126 Carrera 31a
El Poblado
Medellín
Antioquia
Número de índice: 3105
Avenida Las Palmas
Museum Pablo Escobar
Calle 10
Calle 10
Google

~~483~~
963


NOMBRE SUSTANCIA
DIESEL
PALABRA DE ADVERTENCIA
PELIGRO
PICTOGRAMA
INDICACIONES O FRASES DE PELIGRO
EPP
INDICACIONES O CONSEJOS DE PRUDENCIA
30 may 2025 11:30:49 a. m.
6°12'42.396"N 75°33'43.338"W
31A-3 Calle 11A
El Poblado
Medellín
Antioquia
Número de índice: 3161

ANEXO 15
MATRIZ COMPATIBILIDAD SUSTANCIAS QUIMICAS

CONSORCIO
VIAL VG-VNF

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD SOLIDOS Y LIQUIDOS QUIMICOS

Productos químicos	Estado físico	Clasificación SGA peligros físicos		ACPM	Gasolina	Acido Nitrico	Cemento	Desengrasante	Soldadura PVC	Pintura Aerosol	Limpiador PVC	Grasa	Aceite Hidráulico
ACPM	LIQUIDO	Inflamable											
Gasolina	LIQUIDO	Inflamable											
Ácido Nítrico	LIQUIDO	Comburente											
Cemento	SOLIDO	Corrosivo											
Desengrasante	LIQUIDO	Irritante											
Soldadura PVC	LIQUIDO	Inflamable											
Pintura Aerosol	LIQUIDO	Inflamable											
Limpiador PVC	LIQUIDO	Inflamable											
Grasa	SOLIDO	Solido											
Aceite Hidráulico	LIQUIDO	Liquido											

COMPATIBLE	
INCOMPATIBLE	

ANEXO 16
ACTA COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

CONSORCIO VIAL VG-VNF

ACTA COCOLA
CONSORCIO VIAL VG-VNF

2. Lectura del acta anterior COCOLA

Se realiza la lectura del acta anterior por parte de la presidenta del comité la cual realiza un resumen de las funciones del COCOLA y su importancia dentro de las organizaciones.

3. Casos o Quejas de acoso laboral.

No se presentan quejas o casos a la fecha.

4. Compromisos

COMPROMISOS			
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO**
Prevención de Acoso Laboral	Res. SST - ARL	21/03/2025	Cumplido
Técnicas de Manejo de Conflicto	Res. SST - ARL	Abril 2025	Cumplido
Divulgación de tipos de acosos laborales en los frentes de obra.	Res. SST - Cocola	Junio /2025	Pendiente

5. Temas Varios.

Ninguno.

Próxima reunión: agosto 29/2025

Cumpliendo con los objetivos y temas propuestos, se da por terminada la reunión en constancia firma:

Emily Julieth Cadavid
Presidenta

Alexandra Jimena Castro
Secretaria

Ing. Ernesto Millan C
Suplente

Edil Fabian Diaz Flores
Suplente

Invitado:

Luis Fernando Orozco D
Res. SST Consorcio Vial VG-VNF

CONSORCIO VIAL VG-VNF	**ACTA COCOLA** **CONSORCIO VIAL VG-VNF**

Acta No. 02

Objetivo de la reunión	Reunión ordinaria	**Fecha:**	29 de mayo del 2025
		Lugar	Oficina Principal
		Hora Planeada Inicio	4:30 PM
		Hora Planeada Fin	5:30 PM

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de la Asistencia.
2. Lectura del acta anterior.
3. Casos o quejas de acoso laboral.
4. Compromisos.
5. Temas varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Verificación de asistencia y validación de cuórum:**
   Emily Julieth Cadavid, Alexandra Jimena Castro, Ernesto Millan Cuenca, Edil Fabian Diaz Flores
   Invitado: Luis Fernando Orozco D

ANEXO I
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

FO-GINF- 055	Formato **FO-GINF Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

DATOS GENERALES							
Número de acta		**50**					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Infraestructura física**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Construcción y mantenimiento**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Técnica y dirección**					
Lugar:	**Alcaldía Medellín**	**Fecha:**	**06/05/ 2025**	**Hora Inicio:**	**10:00 am**	**Hora Finalización:**	**12:00 m**
Actividad o tema:	Comité de Obra			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	**X**	**NO**	
Elaborado por:	Karol Yamid Yurgaky Sarmiento	**Convocada por:**		John Bayron Serna Valencia			
Objetivo de la reunión:	Comité de obra y seguimiento.						

***AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN**: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente, además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión y en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.*

Asimismo, los firmantes declaran que conocen que no es obligatorio responder preguntas relacionadas con datos sensibles o de menores de edad (en calidad de representante legal) y que, en caso de proporcionarlos, está autorizando expresamente su tratamiento. De igual manera, declaran que saben del derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir su información y la de su representado, cuando ello sea posible, solicitar prueba de esta autorización y revocarla (cuando ello sea posible y no se requieran los datos en virtud de las funciones legales del Distrito de Medellín), derechos que puede ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co y presencial en el Centro de Servicio a la Ciudadanía, MasCercas y Casas de Gobierno.

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1.	Seguimiento a la ejecución de obra.
2.	Seguimiento cronogramas de obra y reuniones.
3.	Seguimiento PASAO contrato de obra No. 4600102792 de 2024.
4.	Seguimiento APU obra extra del contrato de obra No. 4600102792 de 2024.

DESARROLLO TEMÁTICO

1. El Ingeniero John Bayron Serna Valencia realizando el seguimiento al cronograma de próximas reuniones con lideres comunales solicita a la interventoría y contratista conocer de acuerdo con el cronograma del contrato de obra 4600102792 de 2024 cual frente y en que comuna es la próxima reunión.
   El ingeniero Ernesto Millan Cuenca y el arquitecto Karol Yamid Yurgaky Sarmiento se permiten poner en conocimiento que la próxima reunión es el frente de San Diego, y ya se están adelantando el proceso de establecer fecha y lugar de reunión, con el líder comunal.

2. El ingeniero John Bayron Serna Valencia realizando seguimiento al cronograma de próximas intervenciones, solicita conocer en cual frente se realizara la próxima intervención.
   El ingeniero Ernesto Millan Cuenca y el arquitecto Karol Yamid Yurgaky Sarmiento manifiestan a la supervisión que el próximo frente a intervenir es Bombona 1.

3. El ingeniero John Bayron Serna Valencia solicita información sobre el avance de la ejecución del diseño de la rampa del frente del barrio Bombona N°2 localizado en la carrera 9A # 44AA-45 enviada por la interventoría.
   El ingeniero Ernesto Millan Cuenca manifiesta que ya se realizaron labores de replanteo y localización sobre el área a intervenir pero que le gustaría poner en conocimiento algunos aspectos del desarrollo de esta construcción.
   -En conjunto con la interventoría, se definió que el concreto a utilizar en este sector será de 21 MPa, debido a la dificultad de acceso de un mixer hasta el área de vaciado.

   -También se acordó que la rampa de la bombona 2 tendrá un espesor de 15 cm y contará con acero de refuerzo, dadas las condiciones del terreno. Esta medida busca garantizar su resistencia y durabilidad, reforzándola estructuralmente para evitar afectaciones en su desempeño.

   -El ingeniero Ernesto Millán Cuenca solicita se defina el tipo de baranda a instalar, dado que actualmente solo se cuenta con el detalle incluido en el Manual de Espacio Público.
   El arquitecto Karol yamid Yurgaky Sarmento en representación de la interventoría manifiesta que el manual de espacio público, sobre lo referente a bandas y pasamanos dice lo siguiente y lee textualmente:

   Normas generales
   Las barandas deben cumplir con lo siguiente:
   1. Estar instaladas en bordes de áreas de circulación, estancias o miradores que presenten terrenos o pisos con desniveles iguales o mayores a 0.30 m.

2. Tener pasamanos y ser ergonométrico, de tal forma que permitan el apoyo fácil y seguro de los usuarios del espacio público.
3.Cumplir con las especificaciones técnicas y dimensiones estándar establecidas en la normativa de accesi bilidad, para facilitar el acceso y la movilidad segura a la población en general, incluyendo las personas con discapacidad.
4.Ser versátiles en su instalación y remoción.
5. Estar instaladas cerca de las franjas táctiles guía y alerta, con el fin de brindar continuidad al desplazamiento de las personas con discapacidad visual.
6. Las áreas peatonales donde se instalen las barandas deben tener un bordillo contenedor a lo largo de toda su extensión, para prevenir que las ruedas de las sillas de ruedas, entre otros elementos dispuestos para la movilidad de personas con cualquier grado de discapacidad, se salgan de los límites de estas.

Teniendo en cuento lo establecido por el manual de espacio publico de Medellín, y las características del diseño tipo presentado en este mismo documento se puede realizar la instalación de la baranda ya sea embebida en el concreto o soldada a través de platinas cumpliendo con las especificaciones técnicas.

El ingeniero John Bayron Serna Valencia teniendo en cuenta el numeral 4 perteneciente a lo referente de barandas el cual dive "Ser versátiles en su instalación y remoción" realiza la recomendación que sea mediante platina soldada".
El ingeniero Ernesto Millan manifiesta que siguiendo la sugerencia de la supervisión realizara la instalación de baranda a través de platinas y soldada.

4. El ingeniero John Bayron Serna Valencia solicita conocer el avance del ajuste y actualización del PASAO.
   El arquitecto Karol Yamid Yurgaky Sarmiento en representación de la interventoría manifiestan que el documento fue entregado a la SIF a las áreas de supervisión Ambiental y social para la respectiva revisión.
   El ingeniero John Bayron serna Valencia manifiesta que realizara la consulta a estas áreas para ver cómo va la revisión de este documento.

5. El ingeniero John Bayron Serna Valencia manifiesta que la obra extra se encuentra en revisión por parte de la SIF, una vez surta esa revisión notificara a la interventoría y contratista para dar continuidad con el debido proceso.

6. El ingeniero John Bayron Serna Valencia solicita a la interventoría la entrega del informe técnico actualizado del frente de la Villa del Aburrá.
   La interventoría manifiesta que este informe técnico ya se actualizo y será remitido a supervisión el día de hoy a la supervisión.

7. El ingeniero John Bayron Serna Valencia solicita a la interventoría información sobre el proceso que se adelanta de actas de reajuste presentadas por el contratista, manifestando la importancia de dar una respuesta de esta solicitud en el menos tiempo posible.
   La interventoría manifiesta que estas actas de reajuste fueron revisadas y serán remitidas a supervisión el día de hoy.

8. El ingeniero Jhon Bayron Serna Valencia solicita al contratista y la interventoría realizar el descuento de los imprevistos de las actas pasadas, en esta nueva acta de obra que va a presentar el contratista ya que este ítem no se ha avalado para su respectivo pago y se requiere realizar este proceso lo antes posible.

El ing Ernesto Millan Cuenca manifiesta que esta acta de obra se realizara la presentación del respectivo descuento para que sea avalado por la interventoría.
La interventoría manifiesta estar presta a realizar la verificación de esta acta para verificar y avalar el respectivo descuento y procederá a remitirlo a la supervisión para dar continuidad con el debido proceso.

9. El ingeniero Jhon Bayron Serna Valencia solicita a la interventoría la entrega de la carpeta de cambio de profesionales en el menor tiempo posible.
   La interventoría manifiesta que realizara la entrega de la carpeta de cambio de profesionales el jueves a la supervisión.

10. El ingeniero Jhon Bayron Serna Valencia solicita a al contratista y la interventoría conocer como van las subsanaciones de las observaciones del área SST.
    La interventoría manifiesta que se encuentra pendiente la entrega de paz y salvos del personal relacionado en el listado entregado al contratista.

    El ing Ernesto Millan Cuenca manifiesta que se encuentra adelantando la subsanación de la paz y salvos, presenta demora debido a que el personal DYG Aliados SAS, ya que este proveedor no ha remitido la información completa, pero se compromete a realizar la entrega de esta información en el menos tiempo posible.

CONCLUSIONES	
1	El próximo frente por realizar reunión con lideres comunales es el frente de San Diego.
2	El próximo frente por intervención es el frente de Bombona N°1.
3	El documento del PASAO se encuentra en revisión por el área social y ambiental de la SIF.
4	La obra extra faltante se encuentra en el proceso de revisión por parte de la SIF.
5	----------
6	----------
7	----------
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Listado de asistencia.
2	----------
3	----------
4	----------
5	----------

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
----------	----------	----------
----------	----------	----------
----------	----------	----------

Cód. FO-GINF-012	Formato FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones	
Versión 8		

Tema	Comité de obra					Tipo de Reunión	Capacitación		Seguimiento	X	Modalidad Reunión	Presencial	X
Dependencia	Infraestructura física	Organizador	John Bayron Serna				Entrenamiento		Toma de decisiones			Virtual	
Responsable		Departamento	Antioquia	Ciudad	Medellín		Formación					Mixta	
Fecha	06/05/2025	Lugar	SIF	Hora inicio	10 am	Hora termina	12 m		Informativa		Otra		

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**x esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

Nº	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo / Calidad en la que actúa	Empresa / Entidad / Dependencia / Organización	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
1	CC	71.615.866	JOHN BAYRON SERNA V	Prof. Univ.	SIF	3194118891	john.serna@medellin.gov.co	
2	CC	43.521.07	Ernesto Millán	Director Ob	Consorcio	3104684432		
3	CC	1018[illegible]	Yamil Yurley Serrano	Arquitecto	SIBIS	3043165184	interventoriacontratistas@sibis.co	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Por definir.

Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el 06/05/2025

Karol Yamid Yurgaky Sarmiento
Arquitecto
Sitelsa SAS

Nota 1: En caso de no numerar las actas, se recomienda que se quite del pie de página la información que allí aparece con el número del acta y su fecha; en caso contrario, se debe diligenciar el pie de página con los datos correspondientes

Nota 2: La firma del responsable de la reunión, no es obligatoria, pero se recomienda como una buena práctica, dado que la intención de la firma es que con ella se deje constancia que el acta fue aprobada por las personas que asistieron y/o firmaron el listado de asistencia de la sesión

FO-GINF- 055	Formato **FO-GINF Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

DATOS GENERALES							
Número de acta		51					
Secretaría o Departamento Administrativo:		Secretaría de Infraestructura Física					
Subsecretaría o Subdirección:		Construcción y Mantenimiento					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		Ejecución de proyectos					
Lugar:	Virtual por Microsoft Teams	**Fecha:**	10/05/2025	**Hora Inicio:**	08:00 a.m.	**Hora Finalización:**	08:53 a.m.
Actividad o tema:	Reunión de seguimiento SST			**Anexa lista de asistencia**			
				SI		**NO**	x
Elaborado por:	Jeimy Lizeth Baez Sepulveda Residente SST Interventoría	**Convocada por:**		Jeimy Lizeth Baez Sepulveda Residente SST Interventoría			
Objetivo de la reunión:	Reunión de seguimiento área SST						

***AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN**: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente, además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión y en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.*

Asimismo, los firmantes declaran que conocen que no es obligatorio responder preguntas relacionadas con datos sensibles o de menores de edad (en calidad de representante legal) y que, en caso de proporcionarlos, está autorizando expresamente su tratamiento. De igual manera, declaran que saben del derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir su información y la de su representado, cuando ello sea posible, solicitar prueba de esta autorización y revocarla (cuando ello sea posible y no se requieran los datos en virtud de las funciones legales del Distrito de Medellín), derechos que puede ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co y presencial en el Centro de Servicio a la Ciudadanía, Mas Cercas y Casas de Gobierno.

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	Objetivo de la actividad
2	Seguimiento compromisos acta 06 Reunión seguimiento SST
3	Desarrollo de la reunión
4	Conclusiones

DESARROLLO TEMÁTICO

1. **Objetivo de la actividad:**
   Reunión de seguimiento área SST
2. **Seguimiento compromisos acta 06 Reunión seguimiento SST**
   N/A

3.Desarrollo de la reunión

Visita ARL especialista en riesgo eléctrico

Referente al informe de la visita de ARL BOLIVAR a las actividades de demolición de andenes, de la cual continua pendiente por parte del contratista la revisión de la misma.

Elementos de protección personal

Se reitera que se han evidenciado en varias ocasiones trabajadores que no hacen uso de los elementos de protección personal en la ejecución de las actividades, se recomienda hacer seguimiento, adicional se debe reforzar la inspección de los mismos, ya que en reiteradas ocasiones se ha evidenciado trabajadores con elementos de protección personal.

Botiquines

Se requiere complementar elementos de todos los botiquines, adicional reponer elementos gastados y faltantes ya que están muy básicos adicional no cuentan con todos los elementos en relación a las emergencias que se pueden presentar. Se genera compromiso.

Puntos de emergencia

Se requiere que los puntos de emergencia en cada frente estén ubicados en un área libre obstáculos, señalizado como corresponde, se evidencia puntos de emergencia sin cumplir con las condiciones mínimas descritas.

Dotación


En cumplimiento al código sustantivo de trabajo se reitera se debe entregar en abril dotación a todo el personal, el contratista manifiesta iniciar el lunes 12 de mayo del 2025 con la entrega.

Cierres de accidentes de trabajo por ARL pendientes

Accidente de trabajo	Estado
Franklin Vargas	Se está manejando por pqr ante la arl
Ever Alexis Gracia	Esta bajo recomendaciones medicas
Javier Hoyos	ok
Albert Rueda	ok
Eris Lemus Cuesta	Tiene cita de cierre
Didier Laguna	Tuvo cita para cierre de AT el 09/05/2025

Tapas registros en viviendas y demás

Se continúa evidenciando que en frentes ya terminados el contratista deja teleras para cubrir los espacios sin dichas tapas, se reitera este elemento no se debe dejar porque representa un obstáculo que puede ocasionar un accidente de peatones, se reitera dichos elementos que se dejen deben quedar a nivel del andén, el contratista manifiesta compromiso de dejarlas a nivel.



Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	14 mayo del 2025 8 am via teams

Orden y aseo

Se reitera se evidencia en los frentes material en la vía que puede generar un accidente a los peatones y vehículos en tránsito, se requiere reforzar el tema en cada frente.

Accidente de trabajo 01 mayo del 2025

Continua pendiente respuesta de oficio referente accidente de trabajo de 01 mayo del 2025

Planilla de seguridad social

Referente a la planilla de seguridad social del proveedor D&G ALIADOS SAS que estaba pendiente por entrega , fue suministrada pero presenta observaciones , las cuales se relacionan a continuación

NOMBRE	CARGO	N° DOCUMENTO	PAGO PENDIENTE
YESID GRISALES MONTOYA	AYUDANTE DE OBRA	1146440264	3 días de marzo
GERARDO JOSE BARRIOS CONTRERAS	OFICIAL DE OBRA	1151476069	2 días de marzo

Se establece el siguiente orden para el anexo de investigaciones de trabajo a informes

3. Furat
4. Reporte EPS / Incapacidades
5. Acta comité investigador
6. Investigación
7. Licencia de quien realiza la investigación
8. Soportes planes de acción

Conclusiones: ver ítem

CONCLUSIONES	
1	Realizar este ejercicio permite hacer seguimiento a los componentes del área de seguridad y salud en el trabajo.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Registro asistencia reunión

FO-GINF- 055	Formato FO-GINF Acta de Reunión General	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

DATOS GENERALES							
Número de acta		52					
Secretaría o Departamento Administrativo:		Secretaría de Infraestructura Física					
Subsecretaría o Subdirección:		Construcción y mantenimiento					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		Ejecución de proyectos					
Lugar:	CAD Piso 9.	**Fecha:**	12/05/2025	**Hora Inicio:**	2:10 p.m.	**Hora Finalización:**	03:40 p.m.
Actividad o tema:	Comité socio ambiental No. 7.			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	X	**NO**	
Elaborado por:	Daniela Mendoza Porras - profesional social de interventoría.	**Convocada por:**		Vivian Soraya Caballero Castro – Samuel Álvarez contratistas apoyo a supervisión Secretaría de Infraestructura Física			
Objetivo de la reunión:	Revisar presentación semanal con actividades de avance (componente social y ambiental).						

***AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN**: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente, además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión y en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.*

Asimismo, los firmantes declaran que conocen que no es obligatorio responder preguntas relacionadas con datos sensibles o de menores de edad (en calidad de representante legal) y que, en caso de proporcionarlos, está autorizando expresamente su tratamiento. De igual manera, declaran que saben del derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir su información y la de su representado, cuando ello sea posible, solicitar prueba de esta autorización y revocarla (cuando ello sea posible y no se requieran los datos en virtud de las funciones legales del Distrito de Medellín), derechos que puede ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co y presencial en el Centro de Servicio a la Ciudadanía, MasCercas y Casas de Gobierno.

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	Objetivo de la reunión
3	Desarrollo de la reunión
4	Conclusiones

DESARROLLO TEMÁTICO

1. **Objetivo de la reunión:** Revisar presentación semanal con actividades de avance (componente social y ambiental).

2. **Desarrollo de la reunión:** Presentación: actividades semanales (5-10 de mayo de 2025)

Componente social:

- Envío informe semanal social con anexos y cronograma.
- Elaboración y envío de acta de recorrido socioambiental.
- Revisión y elaboración de informe mensual con envío a supervisión.
- Revisión de acta de cobro social No.5.
- Acompañamiento en los frentes de obra (Boston, La Florida, Las Lomas, Bomboná 2)
- Atención ciudadana PQRS.
- Inducción al personal operativo
- 8. Revisión actualización de carteleras informativas
- Envío actas de entorno a líderes sociales para revisión y firma.
- Verificación gestión social para inicio de actividades en Bomboná II.
- Ajuste de vallas y protección de carteleras
- Recorrido de obra e interventoría con residentes civiles para socializar las PQRS sobre niveles que afectan las viviendas en Boston y que se defina un procedimiento para dar solución y cierre
- Envío a supervisión de fechas tentativas de próximas reuniones de inicio con la comunidad.
- Verificación de instalación de piezas comunicacionales.
- Recorrido en el sector Simón Bolívar, Acacias y Laureles para revisar PQRS pendientes.
- Ajuste de anexos del informe mensual de abril solicitados por supervisión

Componente ambiental:

Las actividades descritas se realizaron en los tramos de obra, la América Simón Bolívar, La América Calasanz, Belén – Belén Granada y Candelaria – Boston/Enciso, Poblado-Florida y Poblado las Lomas, instalando el equipamiento adecuado desde el área ambiental:

- ✓ Recolección de escombros Belén Granada, Boston Enciso, Poblado Florida.
- ✓ Lavado de baños.
- ✓ Realizan limpieza de sumideros.
- ✓ Se realiza habilitación de accesos a vivienda y puntos comerciales con teleras.
- ✓ Disposición de plástico usado en la protección de línea táctil este plástico se almacena para entrega como RESPEL.
- ✓ Lavado de mixer en diferentes puntos de obra en caneca con filtro.
- ✓ Orden, aseo, verificación de kit derrames y señalización de campamento.
- ✓ Protección de suelo con plástico para preparación de mezcla para pega de bordillo.
- ✓ Preparación de concreto en coche.
- ✓ Recorrido con interventoría.
- ✓ Llenado de jardineras con arenilla.
- ✓ Ubicación de puntos ecológicos.
- ✓ Protección con plástico de material excavación y base granular.
- ✓ Cubrimiento de componentes arbóreos con polisombra de color azul.
- ✓ Limpieza de vías.
- ✓ Revisión de requerimientos ambientales para inicio de actividades en Bomboná II.
- ✓ Dique contención.

Revisión de pendientes componente social:

- **Programa de información y comunicación a la comunidad:**

Se notifica que el contratista de obra ha ajustado las carteleras según lo solicitado, con relación a las vallas se encuentran dos en el frente La Florida por ajustar.

- **Subprograma de resolución de conflictos:**

Debido al incremento en el número de PQRS abiertas reportadas en el informe mensual, desde la interventoría se realiza una consulta, con apoyo social, a la supervisión, respecto al tiempo con el que cuenta el contratista para dar solución a las PQRS relacionadas con daños en las viviendas. Aunque no se establece un plazo concreto y se indica que debe consultarse directamente con el supervisor, se destaca la importancia de definir fechas específicas con los usuarios para la ejecución de dichos arreglos. Se permanece atento a la información que brinde el supervisor para evaluar si es necesario enviar un oficio al contratista solicitando una aclaración sobre las PQRS que continúan abiertas a pesar del tiempo transcurrido.

- **Programa de participación comunitaria:**

Reuniones de inicio: De acuerdo con el cronograma del contratista de obra, la próxima reunión de inicio correspondería al frente de Villa de Aburrá. Sin embargo, se acuerda confirmar esta información, ya que se indica que aún están pendientes algunos permisos y este tramo incluye obras extras que no han sido aprobadas.

Reuniones finales: La reunión final más próxima sería en el frente de Calle Nueva. No obstante, el contratista de obra aún no ha notificado a la interventoría sobre la entrega oficial de este frente.

CCO: Para el mes de mayo está programado realizar el Comité Ciudadano de Obra (CCO) en el sector de Boston, con fecha pendiente de confirmación por parte del líder.

- **Programa de manejo de la contratación de la mano de obra local:**

Se consulta sobre el diligenciamiento de los formatos entregados por la supervisión para este programa, ya que la mayoría de los datos requeridos corresponden al área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se pregunta si es posible ajustar dichos formatos, a lo cual se responde que no es viable realizar modificaciones.

- **Programa de formación y capacitación:**

Desde la interventoría se sugiere reforzar la divulgación de las capacitaciones mediante una estrategia puerta a puerta con entrega de volantes, ya que se ha evidenciado una baja participación de la comunidad en estos espacios. Esta medida podría contribuir a mejorar la asistencia.

- **Programa de sostenibilidad y calidad de la obra:**

Se discuten las estrategias a implementar en el marco del programa. La profesional del contratista de obra menciona que se está evaluando la posibilidad de instalar puntos ecológicos o carteles con mensajes orientados a fortalecer la cultura ciudadana, especialmente en temas como no arrojar basura en el espacio público y recoger los excrementos de las mascotas. Desde supervisión se indica que se consultará si dichos carteles deben incluir los logos de la alcaldía y contar con la aprobación del área de comunicaciones.

Asimismo, se sugiere incluir la siembra de árboles dentro de las propuestas del contratista, como parte de las acciones de sostenibilidad y apropiación del espacio público.

Desde el equipo de apoyo a la supervisión, se propone que estas actividades —incluida la siembra de árboles— tengan un significado simbólico y cuenten con la participación activa de la comunidad, con el fin de que generen mayor impacto y sentido de pertenencia. También se recomienda que, en frentes como el de Calle Nueva, que no cuenta con zona verde, se considere el uso de un personaje pedagógico que promueva buenas prácticas relacionadas

con la disposición final de residuos u otros temas pertinentes. Finalmente, se resalta la importancia de identificar las necesidades particulares de cada frente para diseñar estrategias de sostenibilidad ajustadas al contexto.

- **Actas de entorno y vecindad:**

Desde la interventoría se solicita adelantar la gestión para obtener las firmas de las actas de vecindad que aún no han sido aprobadas por los propietarios. En caso de no ser posible, se recomienda proceder con el proceso de autenticación en notaría.

Revisión de pendientes componente ambiental:

1. Villa del Aburrá: El correo enviado el día 30 de abril de 2025 por parte de la interventoría, el cual incluye fichas técnicas, cuadros en Excel y fotografías que detallan las afectaciones en el andén del sector de la Villa del Aburrá, fue remitido al supervisor ambiental de la SIF con el fin de radicar y programar la visita por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Actualmente, se está a la espera del número de radicado correspondiente a la visita para la recomendación y reparación de anden.

2. La PQR interpuesta por la palma caída en el tramo de Lorena – Laureles se cierra, ya que la SIF realizó la intervención correspondiente mediante la tala de la palma

3. Inicio de obra en Villa de Aburrá: "El supervisor manifiesta que no ve inconveniente en iniciar el tramo correspondiente a la Villa del Aburrá, ya que aún no se han emitido las recomendaciones relacionadas con la afectación del andén en el SAU por parte del AMVA. No obstante, se deja constancia de que este tramo queda sujeto al inicio cuando se firme la obra extra"

4. Bombona II: "El contratista manifiesta que en el sector Bombona II se encuentra un arbusto que requiere una afectación aproximada del 10%. Indicó que se comunicará con los vecinos para informarles sobre dicha afectación y que se levantará un acta, la cual será firmada por las partes involucradas. Esta acta se anexará al informe mensual con el fin de dejar constancia del procedimiento realizado."

5. Cerramientos componentes arbóreos: Se ratifica que estos no se están ejecutando de manera adecuada. Por tal motivo, se notifica esta situación al ingeniero ambiental del contratista. Se recomienda poner mayor énfasis en este aspecto tanto con los trabajadores como con los ingenieros responsables de los distintos tramos, a fin de asegurar una correcta implementación de los cerramientos.

3. **Conclusiones:** ver ítem.

CONCLUSIONES	
1	Realizar estos comités permite tener claridad de la ejecución de cada uno de los programas en cada componente establecidos en el PASAO.

DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Listado de asistencia
2	Registro fotográfico

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Preguntar por los tiempos que tiene le contratista para responder las PQRS que tienen que ver con alguna afectación a las viviendas para definir si se envía oficio desde la interventoria.	Apoyo social a supervisión	14/05/2025

Respuesta oficial al informe mensual	Apoyo ambiental a supervisión	14/05/2025

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y fecha	Por definir

Anexos

1. Lista de asistencia

Comité socioambiental
Secretaría de Infraestructura Física — Apoyo social y ambiental SIF
Intervención — Antioquia — Medellín
12/05/2025 — CAD Piso 9 — 2:30 — 3:40

1	CC	[illegible]	Daniela Mendoza Parra	Prof social	Stelsa	3013[illegible]	social.pmi[illegible]
2	CC	1020463735	Sarayo Caballero	A. Social	SIF	3139269363	[illegible]
3	CC	[illegible]	Samuel Alvarez D.	A Ambiental	SIF	[illegible]	[illegible]
4	CC	[illegible]	Emily Cadavid L.	Prof Social	Consorcio V	3145[illegible]	[illegible]
5	CC	[illegible]	Juan Camilo Feo R.	P. Ambiental	Consorcio V	3169[illegible]	[illegible]
6	CC	[illegible]	Yimas A. Pimienta	P. Ambiental	Stelso	3046910[illegible]	Ambiental.pmi@outlook.com

2. Registro fotográfico





Cód. FO-GINF-012	Formato: FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones	
Versión 3		

Tema	Comité socioambiental							Tipo de Reunión	Capacitación		Seguimiento	X	Modalidad Reunión	Presencial	X
Dependencia	Secretaría de Infraestructura Físico	Organizador	Apoyo social y ambiental SIF						Entrenamiento		Toma de decisiones			Virtual	
Responsable	Interventoría	Departamento	Antioquia		Ciudad	Medellín			Formación					Mixta	
Fecha	12/05/2025	Lugar	CAD Piso 9	Hora inicio	2:10	Hora terminó	3:40		Informativo		Otro				

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales, conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales, Decreto 1080 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato** diligenciado; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizable. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

N°	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo / Calidad en la que actúa	Empresa / Entidad / Dependencia / Organización	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
1	CC	1102236224	Daniela Mendoza Parra	Prof. social	Sitelsa	3013559060	social-pmi2024@outlook.com	
2	C.C.	1020463735	Soraya Caballero	C. A. Social	SIF	3139269	363 Vivian.caballero@med.gov.co	
3	C C	1036639398	Samuel Alvarez J.	A Ambiental	SIF	3145476177	Samuel.Alvarez@profesionales.co	
4	CC	1035[illegible]890	Emily Cadavid L.	Prof. Social	Consorcio V	3145660817	residentesocial.andenes@gmail.com	
5	CC	1039697765	Juan Camilo Feo R	P. Ambiental	Consorcio V.	3169538886	residente.ambiental.vgyn@gmail.com	
6	CC	1078642667	Wilmar A Pimiento	P Ambiental	sitelsa	3046410278	Ambiental.PMI@outlook.com	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

FO-GINF- 055	Formato **FO-GINF Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

DATOS GENERALES							
Número de acta		53					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Infraestructura física**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Construcción y mantenimiento**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Técnica y dirección**					
Lugar:	**Alcaldía Medellín**	**Fecha:**	**13/05/ 2025**	**Hora Inicio:**	**10:00 am**	**Hora Finalización:**	**12:00 m**
Actividad o tema:	Comité de Obra			**Anexa listada de asistencia**			
				SI	**X**	**NO**	
Elaborado por:	Karol Yamid Yurgaky Sarmiento	**Convocada por:**		John Bayron Serna Valencia			
Objetivo de la reunión:	Comité de obra y seguimiento.						

***AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN**: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente, además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión y en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.*

Asimismo, los firmantes declaran que conocen que no es obligatorio responder preguntas relacionadas con datos sensibles o de menores de edad (en calidad de representante legal) y que, en caso de proporcionarlos, está autorizando expresamente su tratamiento. De igual manera, declaran que saben del derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir su información y la de su representado, cuando ello sea posible, solicitar prueba de esta autorización y revocarla (cuando ello sea posible y no se requieran los datos en virtud de las funciones legales del Distrito de Medellín), derechos que puede ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co y presencial en el Centro de Servicio a la Ciudadanía, MasCercas y Casas de Gobierno.

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1.	Seguimiento a la ejecución de obra.
2.	Seguimiento cronogramas de obra y reuniones.
3.	Seguimiento PASAO contrato de obra No. 4600102792 de 2024.
4.	Seguimiento APU obra extra del contrato de obra No. 4600102792 de 2024.

DESARROLLO TEMÁTICO

1. El Ingeniero John Bayron Serna Valencia realizando el seguimiento al cronograma de próximas reuniones con lideres comunales solicita a la interventoría y contratista conocer de acuerdo con el cronograma del contrato de obra 4600102792 de 2024 cual frente y en que comuna es la próxima reunión.
   El ingeniero Ernesto Millan Cuenca y el arquitecto Karol Yamid Yurgaky Sarmiento se permiten poner en conocimiento que la próxima reunión es el frente de San Diego, y ya se están adelantando el proceso de establecer fecha y lugar de reunión, con el líder comunal.

2. El ingeniero John Bayron Serna Valencia realizando seguimiento al cronograma de próximas intervenciones, solicita conocer en cual frente se realizara la próxima intervención.
   El ingeniero Ernesto Millan Cuenca y el arquitecto Karol Yamid Yurgaky Sarmiento manifiestan a la supervisión que el próximo frente a intervenir es Bombona 1 el cual está programado para empezar el 5 de junio.

3. El ingeniero John Bayron Serna Valencia manifiesta a la interventoría y contratista que el documento de actualización del PASAO continua en revisión por parte de la SIF.

4. El ingeniero John Bayron Serna Valencia solicita a la interventoría y contratista información del estado del informe mensual del mes de abril de 2025.

   El arquitecto Karol Yamid Yurgaky Sarmiento en representación de la interventoría manifiesta que dicho informe ya fue entregado a las áreas pertenecientes a la supervisión y que se encuentra a la espera del aval del área ambiental.

   El ingeniero John Bayron Serna Valencia manifiestas que realizara la consulta del área ambiental de la SIF.

5. El ingeniero John Bayron Serna Valencia manifiesta que una vez surta efecto la aprobación de la obra extra perteneciente al contrato de obra se debe realizar la actualización del presupuesto del informe técnico del frente Villa del Aburrá, para poder dar continuidad al debido proceso de adición solicitado por el contratista para poder dar alcance al contrato de obra en mención.

6. El ingeniero Jhon Bayron Serna Valencia solicita al contratista la entrega de la carpeta perteneciente a las actas de reajuste de obra.

El ingeniero Ernesto Millan Cuenca manifiesta que realizara la entrega de la carpeta perteneciente a las actas de reajuste de obra el día de hoy a la supervisión.

7. El ingeniero Jhon Bayron Serna Valencia solicita a al contratista y la interventoría la entrega de las carpetas pertenecientes a los pagos de las actas del mes de abril.
   La interventoría manifiesta que se encuentra a la espera de la aprobación del pago por parte de la entidad para poder completar la información del acta parcial de interventoría y realizar la respectiva entrega a la supervisión.

   El ing Ernesto Millan Cuenca manifiesta que realizara la entrega de la carpeta perteneciente al acta parcial de obra el día de hoy a la interventoría para su respectiva revisión.

8. El ingeniero Jhon Bayron Serna Valencia solicita a la interventoría la entrega del formato de empleabilidad del mes de abril y la presentación de dicho mes, debido a que los documentos anexos enviados por correo electrónico no permitieron su verificación y revisión.

   La interventoría manifiesta que realizara la entrega de estos documentos el día de hoy nuevamente por correo electrónico a la supervisión.

9. El ingeniero Jhon Bayron Serna Valencia solicita a al contratista y la interventoría la entrega de las carpetas pertenecientes a los cambios de profesionales.

10. La interventoría manifiesta que esta carpeta de cambios de profesionales pertenecientes a la interventoría ya fue entregada a la supervisión y que continua a la espera que el contratista aporte la carpeta del cambio de los profesionales por parte del contratista de obra.

11. El ingeniero Jhon Bayron Serna Valencia solicita a la interventoría la entrega del formato de empleabilidad del contrato de interventoría.

    La interventoría manifiesta que se encuentra diligenciando este formato el cual será entregado el jueves de la semana en curso.

12. El ingeniero Jhon Bayron Serna Valencia solicita a al contratista y la interventoría la entrega de la información solicitada por la contraloría a lo cual realiza la entrega de las del listado en referencia solicitado por esta entidad perteneciente a los contratos de obra e interventoría.

    La interventoría y contratista manifiestan el compromiso de recolectar esta información en el menor tiempo posible y realizar la entrega a la supervisión.

	CONCLUSIONES
1	El próximo frente por realizar reunión con lideres comunales es el frente de San Diego.
2	El próximo frente por intervención es el frente de Bombona N°1.
3	El documento del PASAO continúan en revisión por el área social y ambiental de la SIF.
4	La obra extra faltante continua en revisión por parte de la SIF.
5	----------

6	----------
7	----------
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Listado de asistencia.
2	----------
3	----------
4	----------
5	----------

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
----------	----------	----------
----------	----------	----------
----------	----------	----------

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Por definir.

Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el 13/05/2025

Karol Yamile Yurgaky Sarmiento
Arquitecto
Sitelsa SAS

Nota 1: En caso de no numerar las actas, se recomienda que se quite del pie de página la información que allí aparece con el número del acta y su fecha; en caso contrario, se debe diligenciar el pie de página con los datos correspondientes

Nota 2: La firma del responsable de la reunión, no es obligatoria, pero se recomienda como una buena práctica, dado que la intención de la firma es que con ella se deje constancia que el acta fue aprobada por las personas que asistieron y/o firmaron el listado de asistencia de la sesión

Cód. FO-GINF-012	Formato FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones	
Versión 8		

Tema	Comité de obras Infraestructura Física		Organizador	John Bayron Serna	Tipo de Reunión	Capacitación		Seguimiento	X	Modalidad Reunión	Presencial	X
Dependencia						Entrenamiento		Toma de decisiones			Virtual	
Responsable		Departamento	Antioquia	Ciudad	Medellín	Formación					Mixta	
Fecha	13/05/2025	Lugar	SIF	Hora inicio	10am	Hora termina	12 m	Informativa		Otra		

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la localización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

N°	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo/ Calidad en la que actúa	Empresa / Entidad / Dependencia / Organización	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
1	CC	71.615.866	JOHN BAYRON SERNA V	Prof. Univ.	SIF	3194[illegible]891	john.serna@medellin.gov.co	
2	CC	98.521.0[illegible]	Ernesto Millán	Director Obra	Consorcio	3104684432		
3	CC	1018[illegible]	Yamil Yunguky Saumeth	Arquitecto	Silelsa	3103185[illegible]	inhaenbarranquilla@[illegible]	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

FO-GINF- 055	Formato **FO-GINF Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

DATOS GENERALES							
Número de acta		54					
Secretaría o Departamento Administrativo:		Secretaría de Infraestructura Física					
Subsecretaría o Subdirección:		Construcción y Mantenimiento					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		Ejecución de proyectos					
Lugar:	Virtual por Microsoft Teams	**Fecha:**	14/05/2025	**Hora Inicio:**	08:00 a.m.	**Hora Finalización:**	08:54 a.m.
Actividad o tema:	Reunión de seguimiento SST			**Anexa lista de asistencia**			
				SI		**NO**	x
Elaborado por:	Jeimy Lizeth Baez Sepulveda Residente SST Interventoría	**Convocada por:**	Jeimy Lizeth Baez Sepulveda Residente SST Interventoría				
Objetivo de la reunión:	Reunión de seguimiento área SST						

***AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN**: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente, además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión y en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.*

Asimismo, los firmantes declaran que conocen que no es obligatorio responder preguntas relacionadas con datos sensibles o de menores de edad (en calidad de representante legal) y que, en caso de proporcionarlos, está autorizando expresamente su tratamiento. De igual manera, declaran que saben del derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir su información y la de su representado, cuando ello sea posible, solicitar prueba de esta autorización y revocarla (cuando ello sea posible y no se requieran los datos en virtud de las funciones legales del Distrito de Medellín), derechos que puede ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co y presencial en el Centro de Servicio a la Ciudadanía, Mas Cercas y Casas de Gobierno.

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	Objetivo de la actividad
2	Seguimiento compromisos acta 06 Reunión seguimiento SST
3	Desarrollo de la reunión
4	Conclusiones

DESARROLLO TEMÁTICO

1. **Objetivo de la actividad:**
   Reunión de seguimiento área SST
2. **Seguimiento compromisos acta 06 Reunión seguimiento SST**
   N/A
3. **Desarrollo de la reunión**

Visita ARL especialista en riesgo eléctrico

Referente al informe de la visita de ARL BOLIVAR a las actividades de demolición de andenes, de la cual continua pendiente por parte del contratista la revisión de la misma.

Elementos de protección personal

Se reitera que se han evidenciado en varias ocasiones trabajadores que no hacen uso de los elementos de protección personal en la ejecución de las actividades, se recomienda hacer seguimiento, adicional se debe reforzar la inspección de los mismos, ya que en reiteradas ocasiones se ha evidenciado trabajadores con elementos de protección personal.

Botiquines

Se requiere complementar elementos de todos los botiquines, adicional reponer elementos gastados y faltantes ya que están muy básicos adicional no cuentan con todos los elementos en relación a las emergencias que se pueden presentar. Se genera compromiso.

Puntos de emergencia

Se requiere que los puntos de emergencia en cada frente estén ubicados en un área libre obstáculos, señalizado como corresponde, se evidencia puntos de emergencia sin cumplir con las condiciones mínimas descritas.

Dotación

En cumplimiento al código sustantivo de trabajo se reitera se debe entregar en abril dotación a todo el personal, el contratista manifiesta iniciar el lunes 12 de mayo del 2025 con la entrega.

Tapas registros en viviendas y demás


Se continúa evidenciando que en frentes ya terminados el contratista deja teleras para cubrir los espacios sin dichas tapas, se reitera este elemento no se debe dejar porque representa un obstáculo que puede ocasionar un accidente de peatones, se reitera dichos elementos que se dejen deben quedar a nivel del andén, el contratista manifiesta compromiso de dejarlas a nivel.

Orden y aseo

Se reitera se evidencia en los frentes material en la vía que puede generar un accidente a los peatones y vehículos en tránsito, se requiere reforzar el tema en cada frente.

Se establece el siguiente orden para el anexo de investigaciones de trabajo a informes

3. Furat
4. Reporte EPS / Incapacidades
5. Acta comité investigador
6. Investigación
7. Licencia de quien realiza la investigación

	8. Soportes planes de acción **Conclusiones:** ver ítem
CONCLUSIONES	
1	Realizar este ejercicio permite hacer seguimiento a los componentes del área de seguridad y salud en el trabajo.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Registro asistencia reunión 

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	21 mayo del 2025 8 am via teams

FO-GINF- 055	Formato **FO-GINF Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

DATOS GENERALES							
Número de acta		55					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Secretaría de Infraestructura**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Construcción y mantenimiento**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Ejecución de Proyectos**					
Lugar:	**CAD piso 9**	**Fecha:**	**27-05-2025**	**Hora Inici o:**	**9:00**	**Hora Finalización:**	**11:30**
Actividad o tema:	Comité de obra Supervisión – Interventoría - Contratista			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	**X**	**NO**	
Elaborado por:	Diana Bedoya	**Convocada por:**		John Bayron Serna			
Objetivo de la reunión:	Revisión de avance de obra.						

***AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN**: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente, además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión y en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.*

Asimismo, los firmantes declaran que conocen que no es obligatorio responder preguntas relacionadas con datos sensibles o de menores de edad (en calidad de representante legal) y que, en caso de proporcionarlos, está autorizando expresamente su tratamiento. De igual manera, declaran que saben del derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir su información y la de su representado, cuando ello sea posible, solicitar prueba de esta autorización y revocarla (cuando ello sea posible y no se requieran los datos en virtud de las funciones legales del Distrito de Medellín), derechos que puede ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co y presencial en el Centro de Servicio a la Ciudadanía, MasCercas y Casas de Gobierno.

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	Presentación semanal
2	Observaciones por áreas
3	Revisión de pendientes

DESARROLLO TEMÁTICO

1. Presentación semanal.
2. Observaciones por área

Área ambiental

- Cerramientos instalados de manera inadecuada.
- Material recargado sobre individuos arbóreos.
- Se solicita al Contratista no atar nada a los árboles.
- Se solicita el manejo adecuado de los escombros (sólo se permiten 3 metros cúbicos). Estos acopios no deben obstruir el tráfico vehicular.
- Deben tomarse todas las precauciones en la generación de acopios en temporada invernal (por el arrastre de estos a los sumideros y las afectaciones que esto produce).
- Deben mejorarse las condiciones de orden y aseo. La obra debe mostrarse que se está cumpliendo a cabalidad todo en términos medioambientales.
- Desde el apoyo ambiental a la Supervisión se solicita realizar el aseo totalmente en los puntos donde se acopió material en Belén Granada.
- Se solicita al Contratista adecuar de manera correcta los puntos de acopio, pues se ha evidenciado que se generan sobre sumideros, sin plástico, sobre los andenes obstaculizando el paso peatonal.
- Se solicita al Contratista la debida rotulación de los productos químicos, mejorar la rotulación de los campamentos.

Área social

- Desde el área social de la Interventoría se solicita al Contratista informar a todas sus áreas sobre la programación de los concretos para realizar el respectivo acompañamiento.
- El apoyo social a la Supervisión del proyecto manifiesta que debe generarse una alerta sobre las PQRS que está abiertas a la fecha.
- De acuerdo a lo registrado por la Interventoría en el oficio PMI-077-2025 (Solicitud de respuesta a PQRS pendientes), a la fecha se tienen 63 PQRS.
  De las cuales, 5 se encuentran en trámite por la aseguradora del Consorcio. 7, serán firmadas para cierre en el frente de Simón Bolívar, quedando 10 PQRS pendientes, sobre las cuales manifiesta el Contratista se atenderán en las siguientes fechas:
  Ferrini: 30 de mayo.

Boston: 14 de junio.
Belén Granada: 7 de junio.

- El Contratista se compromete a tramitar respuesta por parte de la aseguradora dado que ya llegó el primer derecho de petición por una PQR a la cual no se le ha dado solución desde el mes de febrero.
- Por otro lado, se recuerda la importancia de establecer fechas de ejecución de las reparaciones en las viviendas que se vean afectadas durante el proceso constructivo.
- Desde la Interventoría se recuerda el compromiso que tiene el Contratista de autenticar las actas de vecindad de inicio que no han sido firmadas por el propietario para evitar cualquier inconveniente en el proceso de cierre.
- Desde la Supervisión se sugiere aumentar en el balance del presupuesto social la cantidad de Comités Ciudadanos de Obra con el fin de mes a mes mantener informada a la comunidad. Con relación a lo anterior, debe también actualizar el dato en el PASAO.
- Con relación al programa de sostenibilidad el Contratista propone la instalación de algunos carteles con mensajes alusivos al cuidado del espacio público. Desde el apoyo social a la Supervisión, se manifiesta que la se socializó la propuesta con Comunicaciones y la indicación es evaluar qué frentes serían aptos para esta instalación y la cantidad de los mismos para evitar que se conviertan en basura de ciudad.
- Las siguientes reuniones de inicio serán en San Diego y Granizal.

Área SST

- Los paz y salvo han incrementado en cantidad los pendientes. El Contratista se compromete a entregar los paz y salvo pendientes en la semana del 2 al 8 de junio.
- Continúan pendientes los cierres de los accidentes ocurridos entre los meses de diciembre a marzo. El Contratista se compromete a gestionar de manera oportuna y activa ante la ARL.
- A la fecha está pendiente la entrega total de la dotación al personal. El Contratista manifiesta demora en la entrega por parte de los proveedores. La Interventoría sugiere para la próxima entrega de dotación en el mes de agosto iniciar la gestión de ésta con mayor tiempo de antelación.

3. Revisión de pendientes.

- El Contratista realizaría la reunión de inicio en San Diego el 06-06-2025.
- Pendiente reunión de Belén Rincón.
- Pendiente subsanación de observaciones con respecto a la recolección de material pétreo ubicado sobre individuos arbóreos.
- Ajustar diagrama de Mano de Obra.
- Entrega de Obra Extra impresa en carpeta.
- Entregar observaciones del Balance de Obra al Contratista.
- Entregar observaciones al acta de cambio de obra (mayores y menores cantidades) al Contratista.
- Incluir firma en el presupuesto y en el informe técnico de Villa de Aburrá.
- Revisar y entregar acta de pago reajuste de obra de 2025.
- La Supervisión indica que la Interventoría deberá a partir del mes de mayo elaborar el informe mensual.
- Cuadro con metros cuadrados y metros lineales ejecutados en cada uno de los frentes.
- La Supervisión sugiere al Contratista iniciar la ejecución de las escaleras en Robledo Aures y Aranjuez.

CONCLUSIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Listado de asistencia.
2	
3	
4	
5	

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso

Cód. FO-GBIF-612
Versión: 8

Formato
FO-GBIF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones

Tema:	Comité de obra							Tipo de Reunión	Capacitación		Seguimiento	X		Presencial	X
Dependencia:	Secretaría de Infraestructura Física	Organizador:	Supervisión.						Entrenamiento		Toma de decisiones		Modalidad Reunión	Virtual	
Funcionario:	Interventoría.	Departamento:	Antioquia	Ciudad:	Medellín				Formación					Mixta	
Fecha:	28/05/25.	Lugar:	CAD Piso 9.	Hora inicio:	9:00	Hora terminó:	11:30		Informativa		Otra:				

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias adscrito al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, quien Responsable para tratar sus datos personales, cordiamente le da Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1089 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co para que sean incluidos en sus bases de datos, para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indemnización y analítica, sobre los datos personales bajo la Sensibilidad principal del Distrito de Medellín en relación a la localización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formulario diligenciado, esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a bases de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

N°	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo / Calidad en la que actúa	Empresa / Entidad / Dependencia / Organización	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
	CC							
1	CC	79521892	Ernesto Millan	Director	Consorcio	3104634570		
2	CC	1035866870	Fenly Cadavid	Res. Social	Consorcio V	3145662817	residentesocialvgu@gmail.com	
3	CC	1152356204	Daniela Mendoza Porras	Prof. social	Sitelsa SAS.	3017559060	social.pmi2024@outlook.com	
4	CC	1039697965	Juan Camilo Fco Ruiz	Res Ambiental	Consorcio Vial Sigli	3164532000	residentambientalvgu@gmail.com	
5	CC	1098642627	WILMAR PIMIENTA	RTE AMBIENTAL	Interventoría	3046410783	Ambiental_PMI2024@out.com	WILMAR
6	CC	80178125	Luis F Orrego D	Consorcio Vial	Res. SST	3174394701	residente sst VG-VNF@gmail.com	
7	CC	71.615.846	JOHN BAYRON SERNA V	Prof. Univ	SIF	3194178891	john.serna@medellin.gov.co	
8	CC	1036339808	Samuel Alvarez Jimenez	AP. Ambiental	S.I.F.	3145476837	Samuel.Alvarez@medellin.gov.co	
9	CC	1098759398	Lizeth Baez..	Residente SST Sitelsa SAS	Sitelsa	3152998934	interventoria2024@outl	
10	CC	1053797367	Diana C. Bedoya V.	Ing. residente SST	SITELSA	3128448776	"	
11	CC	1019460782	Natalia Ortiz	Ingeniera Residente	Consorcio	3104632409	Residentevgu@gmail.com	
12	CC	1020463735	Soraya Caballero C.	A Social	SIF	3138269363	vivian.caballero@medgov.co	
13	CC	1018425400	Yamid Vargas	Arquitecto	Sitelsa sas	3209210000	interventoriamedellin2024@outlook	
14								
15								
16								
17								

ANEXO J
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Outlook

RE: DOCUMENTOS CONDUCTOR PROVEEDOR POLIMIX

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 13/05/2025 9:52
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Confirmo recibido , los documentos cumplen con lo requerido ,quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: martes, 13 de mayo de 2025 9:48 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTOS CONDUCTOR PROVEEDOR POLIMIX

Buenos días

Adjunto enviamos documentos de conductor del proveedor de POLIMIX, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: DOCUMENTOS MIXER POLIMIX

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 13/05/2025 9:32
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

2 archivos adjuntos (807 KB)
90238dbc-ec0d-46f4-ba0b-e11da59ed397.pdf; 1a194c3a-4f45-4987-b99f-9247c990dc36...pdf;

Confirmo recibido, las tecno mecánicas adjuntas no son las actualizadas (2) , pero están vigentes , quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 12 de mayo de 2025 4:11 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTOS MIXER POLIMIX

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentos de las Mixer del proveedor Polimix para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL CEMEX

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 13/05/2025 9:50
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Confirmo recibido

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 12 de mayo de 2025 9:33 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL CEMEX

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor CEMEX, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL POLIMIX

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 13/05/2025 9:38
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Confirmo recibido, los aportes están correctos para el periodo verificado , quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 12 de mayo de 2025 4:12 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL POLIMIX

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor POLIMIX, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL EMCO

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mié 14/05/2025 17:22
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Confirmo recibido , los aportes corresponden al periodo verificado

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 14 de mayo de 2025 1:23 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL EMCO

Buenas tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra de EMCO, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL EXCAPI

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Vie 16/05/2025 15:53
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito confirmar recibido , los aportes corresponden al personal reportado y al periodo verificado , quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 16 de mayo de 2025 1:59 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL EXCAPI

Buenas tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra de EXCAPI, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S

Outlook

RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Sáb 17/05/2025 8:26
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Buen día

En respuesta a su solicitud , me permito relacionar personal aprobado para ingreso , quedo atenta a sus comentarios

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
MELINO RIVAS MOSQUERA	AYUDANTE DE OBRA	1038810114	CONSTRUCTORA D.M.P S.A.S
JORGE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ	OFICIAL DE OBRA	5983126	CONSTRUCTORA D.M.P S.A.S

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 16 de mayo de 2025 11:37 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenos dias

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor DMP

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Lun 19/05/2025 11:00
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso , quedo atenta a sus comentarios

NOMBRE	CARGO	N° DOC	EMPRESA
ALEXANDER CASTRO SOLAR	OFICIAL DE OBRA	11172276	CONSTRUCCIONES CIVILES M&M SAS

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: sábado, 17 de mayo de 2025 10:29 a. m.
Para: Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: Re: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenos días

Adjunto enviamos contrato debidamente firmado

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

El vie, 16 may 2025 a la(s) 5:23 p.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:

Por favor enviar bien

Para constancia se firma por las partes intervinientes, en la ciudad de Medellín a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025)

El empleador



PEDRO ANGEL MENA MENDOZA
Representante Legal

El trabajador

Alexander Castro

ALEXANDER CASTRO SOLAR
CC 11.172.276

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 16 de mayo de 2025 11:54 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenos días

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor M&M

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 20/05/2025 8:37
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
CRISTIAN ANDRES GONZALEZ DE LA BARRERA	AYUDANTE DE OBRA	1003001306	ARGEON SAS
ANDRES DAVID VILLA PEDROZA	AYUDANTE DE OBRA	1006893452	ARGEON SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 19 de mayo de 2025 5:13 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor ARGEON

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

OFICIO_PMI-077-2025 Solicitud de respuesta a PQRS pendientes

Desde Daniela Mendoza <social_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 20/05/2025 8:13
Para consorciovialvgvnf@gmail.com <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Residentes social <residentesocialvgvnf@gmail.com>
CC Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; coordinador4@sitelsa.com.co <coordinador4@sitelsa.com.co>; Vivian Soraya Caballero Castro <vivian.caballero@medellin.gov.co>

1 archivo adjunto (196 KB)
OFICIO_PMI-077-2025_Solicitud de respuesta a PQRS pendientes.pdf;

Cordial saludo,

Me permito adjuntar el oficio **PMI-077-2025** para su gestión. Quedamos atentos a sus comentarios y a cualquier información adicional que pueda requerir.

Atentamente,

Interventoría SITELSA SAS

Libre de virus.www.avast.com

Outlook

RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mié 21/05/2025 17:46
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Marly Quevedo <comprasvgvnf@gmail.com>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso :

NOMBRE	CARGO	N° DOCUMENTO	EMPRESA
HOLMES JOSE PALACIOS ROMAÑA	OPERADOR COMPRESOR	1077431430	ALDECCO

Observaciones
Se requiere suministro de soporte de entrega de dotación y elementos de protección personal por parte de la empresa, el carnet de vacunación no esta muy legible (por favor enviar de nuevo) , plazo de entrega hasta 22 de mayo del 2025

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2025 11:23 a. m.
Para: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Marly Quevedo <comprasvgvnf@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor ALDECO

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL EQUIPOS VG

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mié 21/05/2025 17:56
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Confirmo recibido , los aportes corresponden al periodo verificado

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2025 10:19 a. m.
Para: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL EQUIPOS VG

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor EQUIPOS VG, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Jue 22/05/2025 8:21
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
SEBASTIAN CAMILO ESPINOSA LONDOÑO	AYUDANTE DE OBRA	1193223933	CONSTRUCCIONES CIVILES M&M SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2025 5:18 p. m.
Para: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor M&M CONSTRUCCIONES

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL ASESOR PMT

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Jue 22/05/2025 17:29
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Confirmo recibido, los aportes están correctos al periodo verificado , quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: jueves, 22 de mayo de 2025 1:46 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL ASESOR PMT

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social de la Asesora PMT, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL MEC

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Jue 22/05/2025 17:54
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>

Cordial Saludo

Después de revisión de la planilla de seguridad social del correo que antecede , me permito solicitar fecha de retiro del personal que se relaciona a continuación , las cuales no han sido reportadas a interventoría y se evidencian los retiros en la planilla antes mencionada

NOMBRE	CARGO	N° DOCUMENTO	EMPRESA
WILLIAM HAMILTON ISAZA MONTOYA	AYUDANTE DE OBRA	1001233696	MARIDO EN CASA SAS
MAICOL MURILLO TORO	AYUDANTE DE OBRA	1020494840	MARIDO EN CASA SAS
EVER ALEXIS GARCIA SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	1045430948	MARIDO EN CASA SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: jueves, 22 de mayo de 2025 4:21 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL MEC

Buenas tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor MEC, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL EQUIPOS Y EQUIPOS

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Vie 23/05/2025 9:14
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

Confirmo recibido , los aportes corresponden al periodo verificado , quedo atenta a sus comentarios

Observaciones :
Planilla con mora .

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 23 de mayo de 2025 8:26 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL EQUIPOS Y EQUIPOS

Buenas tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor EQUIPOS Y EQUIPOS, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL D&G

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Lun 26/05/2025 10:41
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

Por favor tener en cuenta que la seguridad social se verifica en base a los retiros reportados por ustedes en los informes que nos son entregados semana a semana , por favor remitir documentos de retiro para verificar información , se recalca de nuevo la importancia de reportar los retiros de manera adecuada y no estar cambiando las fechas , esto nos perjudica para el reporte semanal que se debe entregar a supervisión de obra como es de su conocimiento , quedo atenta a sus comentarios y envío de documentos

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 19 de mayo de 2025 3:16 p. m.
Para: Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: Re: SEGURIDAD SOCIAL D&G

Buenas tardes

Dando respuesta a su solicitud, informamos que las personas relacionadas tienen las siguientes fechas de retiro; por lo tanto no da lugar a pagar más días de seguridad social.

EMPRESA	NOMBRES	APELLIDOS	# DE CÉDULA	FECHA RETIRO
D&G ALIADOS	YESID	GRISALES MONTOYA	1146440264	24/02/2025

Se le marcó novedad de retiro con 24 días en la planilla 76128704, la cual fue enviada a ustedes el 17/03/2025 y que adjuntamos nuevamente.

EMPRESA	NOMBRES	APELLIDOS	# DE CÉDULA	FECHA RETIRO

D&G ALIADOS	GERARDO	BARRIOS	1151476069	26/03/2025

Su último día laborado fue el 26/03/2025 y en la planilla número 77874445 se le marcó novedad de retiro.

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

El mar, 13 may 2025 a la(s) 10:20 a.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:

Cordial Saludo

A continuación me permito relacionar aportes pendientes por pago , en base a reporte de novedades

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	PAGO PENDIENTE
YESID GRISALES MONTOYA	AYUDANTE DE OBRA	1146440264	3 días de marzo
GERARDO JOSE BARRIOS CONTRERAS	OFICIAL DE OBRA	1151476069	2 días de marzo

Por favor remitir planilla con aportes pendiente , quedo pendiente a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 12 de mayo de 2025 8:55 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL D&G

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor D&G, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Outlook

RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Lun 26/05/2025 14:30
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud , me permito relacionar personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
LUSI CAMPOS PAREDES	APLICADOR	5241179	INGENIERIA DE POLIMEROS SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: jueves, 22 de mayo de 2025 2:19 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor RAPLICON

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Lun 26/05/2025 15:48
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
MANUELA COLORADO COLORADO	AUXILIAR DE INGENIERIA	1026157637	EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Observaciones :
Se aprueba como personal de apoyo , en caso de requerir vincular a personal directo relacionado al contrato , se debe enviar la documentación y demás como se tiene establecido

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: jueves, 22 de mayo de 2025 4:15 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor EMCO.

EMCO	MANUELA	COLORADO COLORADO	1026157637	INGENIERA AUXILIAR

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL ARGEON

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Lun 26/05/2025 14:19
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>

Confirmo recibido

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 23 de mayo de 2025 11:24 a. m.
Para: Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>
Asunto: Re: SEGURIDAD SOCIAL ARGEON

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la corrección de las planillas del proveedor ARGEON, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

El jue, 22 may 2025 a la(s) 5:15 p.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:

Cordial Saludo

En revisión de aportes a seguridad social por la planilla presentada, me permito relacionar novedades a subsanar

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	FECHA RETIRO	NOVEDADES A SUBSANAR
ADAN ANTONIO VERTEL NUÑEZ	AYUDANTE DE OBRA	70526121	26/04/2025	Pago en planilla de 14 días, falta pago de 12 dí
SOLANGEL URBIÑEZ GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA	78296641	16/04/2025	Pago en planilla de 12 días, falta pago de 4 día
MIGUEL ANGEL OREJUELA QUINTO	ENCARGADO	11710385	15/04/2025	Pago en planilla de 12 días , falta pago de 3 dí

Observaciones:
Se debe enviar planilla de corrección con los aportes faltantes

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: jueves, 22 de mayo de 2025 1:55 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL ARGEON

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor ARGEON, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL M&M CONSTRUCCIONES

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Lun 26/05/2025 14:21
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>; Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>

Confirmo recibido , quedaría pendiente aportes del mes de mayo

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 23 de mayo de 2025 3:01 p. m.
Para: Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>; Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>
Asunto: Re: SEGURIDAD SOCIAL M&M CONSTRUCCIONES

Buenas tardes

- Respecto a la novedad de retiro marcada al señor ISRAEL CÓRDOBA, se informa que en la próxima planilla que se paga para el periodo de (Mayo que se paga en Junio) se le pagarán los días que corresponden del 01 al 06 de mayo de 2025 ya que por un error humano se le marcó retiro.

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

El vie, 23 may 2025 a la(s) 2:34 p.m., Ernesto Millan Cuenca (consorciovialvgvnf@gmail.com) escribió:

> Buenas tardes
>
> Adjunto enviamos el soporte de pago la planilla corrección del personal de mano de obra del proveedor M&M CONSTRUCCIONES, para su revisión y VB
>
> Quedamos atentos
>
> Cordialmente,
>
> *Emily Tabares Roldan*
> *Líder de Talento Humano*
> *Emco Soluciones Civiles S.A.S*
> *Contacto: 3234851643*

El mié, 21 may 2025 a la(s) 4:43 p.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:

> Cordial Saludo
>
> En respuesta a su solicitud me permito relacionar observaciones a la planilla verificada

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	OBSERVACIONES
JHON ELIN PALACIOS MARTINEZ	OFICIAL DE OBRA	4805746	El icb para aportes a seguridad social es 2.000.000 y los aportes est
ISRAEL CORDOBA CORDOBA	OFICIAL DE OBRA	1003928601	1. Retiro no reportado a interventoría 2. fecha de aprobación 3 de mayo, retiro en planilla de abril cc

			se requiere aclaración y planilla de corrección 3. Se requiere aportes aportes a seguridad social del periodo c

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2025 3:26 p. m.
Para: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL M&M CONSTRUCCIONES

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor M&M CONSTRUCCIONES, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: DOCUMENTOS PERSONAL PARA INSTALACION DE GRAMA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 27/05/2025 9:05
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
JAIME ANDRES VELEZ URREGO	AYUDANTE	1129905488	MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y JARDINES JA SAS
LUIS ANTONIO QUEJADA RENTERIA	OFICIAL	1027950206	MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y JARDINES JA SAS
MILTON ANDRES ARREDONDO GIL	JARDINERO	1020450959	MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y JARDINES JA SAS
SANTIAGO ARREDONDO GIL	AYUDANTE	1000412329	MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y JARDINES JA SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 26 de mayo de 2025 10:06 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTOS PERSONAL PARA INSTALACION DE GRAMA

Buenos días

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES Y JARDINES, el cual estará realizando la instalación de la grama en zonas verdes y demás, actividad que será esporádica a medida de que se habiliten zonas a empradizar.

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 27/05/2025 15:10
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA	OBSERVACIONES
LEONARDO RUEDA DAVID	OFICIAL DE OBRA	71748149	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA	IBC de contrato no corresponde a IBC afiliaciones a
JOHN JAIRO TORRES ESCOBAR	OFICIAL DE OBRA	94256654	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA	IBC de contrato no corresponde a IBC afiliaciones a
VEN HILDARDO MORENO	OFICIAL DE OBRA	6933203	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA	IBC de contrato no corresponde a IBC afiliaciones a

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: martes, 27 de mayo de 2025 11:58 a. m.
Para: Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: Re: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos contrato del señor Jhon Jairo Torres, para la respectiva aprobación de ingreso a obra

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

El lun, 26 may 2025 a la(s) 5:43 p.m., Ernesto Millan Cuenca (consorciovialvgvnf@gmail.com) escribió:

> Buenas tardes
>
> De acuerdo a la observación del personal No Aprobado; se informó al proveedor el cual responde que por error realizo las afiliaciones sobre el mínimo, pero que al momento de pagar la seguridad social la pagará sobre el valor que aparece en el contrato.
>
> Quedamos atentos a la aprobación del personal para que pueda iniciar labores
>
> Cordialmente,
>
> *Emily Tabares Roldan*
> *Líder de Talento Humano*
> *Emco Soluciones Civiles S.A.S*
> *Contacto: 3234851643*
> *Correo: gestionhumana@emcocivil.co*
>
> El lun, 26 may 2025 a la(s) 4:34 p.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:
> > Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud , me permito relacionar personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	N° DOCUMENTO	EMPRESA
JUAN GABRIEL GARCIA GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	3525838	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA
JOHN ALEJANDRO HOLGUIN HIGUITA	AYUDANTE DE OBRA	8439389	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA

a continuación me permito relacionar personal no aprobado , con su respectiva observación a subsanar

NOMBRE	CARGO	N° DOCUMENTO	EMPRESA	OBSERVAC
LEONARDO RUEDA DAVID	OFICIAL DE OBRA	71748149	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA	IBC de contrato no corresponde a IB
JOHN JAIRO TORRES ESCOBAR	OFICIAL DE OBRA	94256654	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA	IBC de contrato no corresponde a IB
VEN HILDARDO MORENO	OFICIAL DE OBRA	6933203	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA	IBC de contrato no corresponde a IB

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 23 de mayo de 2025 6:12 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor EXCAPI

Excapi.zip

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

RE: Cordialmente, Emily Tabares Roldan Líder de Talento Humano Emco Soluciones Civiles S.A.S Contacto: 3234851643 Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mié 28/05/2025 17:37
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	N° DOCUMENTO	EMPRESA
JOSE GABRIEL ALVARADO PAYARES	OFICIAL DE OBRA	15033354	CONSTRUCCIONES CIVILES M&M SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 28 de mayo de 2025 3:30 p. m.
Para: Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: Re: Cordialmente, Emily Tabares Roldan Líder de Talento Humano Emco Soluciones Civiles S.A.S Contacto: 3234851643 Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación solicitada y corregida

Quedamos atentos a la aprobación de ingreso a obra


Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

El mar, 27 may 2025 a la(s) 3:31 p.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:

1. Tener el cuenta que las bonificaciones no pueden exceder el 40 % de la remuneración

2. Documento no legible



Quedo atenta a las subsanaciones para aprobación y comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: martes, 27 de mayo de 2025 8:00 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: Cordialmente, Emily Tabares Roldan Líder de Talento Humano Emco Soluciones Civiles S.A.S Contacto: 3234851643 Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor M&M

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

Interrupción de actividades por parte del Contratista en Bomboná II

Desde Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Fecha Vie 30/05/2025 16:12
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>; Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>

Ing. Millán, buenas tardes.

Con preocupación evidenciamos que en el frente de obra Bomboná II las actividades se han interrumpido y la ausencia del personal necesario y la falta de materiales está retrasando la ejecución de labores en este frente que tiene entre sus obras, no solamente la construcción y el mejoramiento de andenes, sino la construcción de una rapa de acceso a la vivienda de una persona con movilidad reducida, en atención a una PQR recibida por parte de la Entidad.

Resulta sumamente preocupante que la comisión de topografía esté impartiendo instrucciones al personal que se encuentra realizando las excavaciones en el lugar para instalar la base. Por una instrucción errada de la topografía, sin la validación del personal técnico del Contratista (tecnóloga/o o ingeniera/o), el personal operativo presente en el frente de obra (3 trabajadores) sobre excavó en el punto generándose reprocesos teniendo que llenar nuevamente este volumen sobre excavado.

Sumado a lo anterior, el día de hoy se encuentra únicamente un trabajador en el frente y la falta de triturado, arena, cordón prefabricado y la ausencia del personal necesario para desarrollar las actividades; se están generando retrasos en la ejecución de las obras, pudiéndose generar un incumplimiento al cronograma trazado.





(Viernes 30 de mayo 3:23 pm)

De estos temas la Interventoría no ha sido informada por parte del Contratista, lo que implica un incumplimiento al contrato de obra, situación sobre la cual ya habían sido amonestados mediante el oficio PMI-053-2025 cuando se evidenció esta misma en el frente de Calasanz.

Se le recuerda al Contratista que el compromiso en la fecha de entrega del frente Bomboná II, de acuerdo al cronograma de obra trazado, es el 27 de julio del año en curso.

Esta Interventoría requiere de manera inmediata:

1. **Remisión de un Informe técnico detallado y firmado por el responsable designado**, que incluya:
    - Causas técnicas, operativas y/o administrativas que originaron la interrupción del suministro de materiales el día 26 de mayo de 2025.
    - Acciones correctivas inmediatas adoptadas para restablecer el flujo de insumos y reactivar las labores afectadas.

2. **Presentación de un plan de medidas preventivas y correctivas**, que garantice:
    - Optimización de los procesos de adquisición, almacenamiento y distribución de materiales, respaldado con cronogramas de entrega.
    - Implementación de mecanismos de monitoreo proactivo para evitar futuras interrupciones en el suministro.

Cordialmente,

CORRESPONDENCIA RECIBIDOS

Outlook

APROBACION DE OBRAS EXTRA VIAL VG-VNF 080-2025

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Sáb 10/05/2025 10:08
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)
VIAL VG VNF 080 OBRAS EXTRAS.pdf; Obras extra contrato 4600102792 6.05.2025.xlsx;

Buenas tardes

Adjunto estamos enviando oficio del asunto para aprobación de obras extras, asimismo enviamos archivo con soportes

Se modifico las cantidades de las obras y los apus de obra extra quedaron igual.

Quedamos atentos a su gestión.

--

Outlook

Capacitación controladores viales

Desde Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Fecha Sáb 10/05/2025 10:34
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

1 archivo adjunto (1 MB)
Capacitación Controladoras Viales .pdf;

Buenos días.

A continuación relaciono capacitación de controladores viales.

Saludos y a la espera de sus comentarios.

--
Luis Fernando Orozco Diazgranados
Residente SST
Consorcio Vial VG-VNF
Contacto: 317-439-97-01
Correo: residentesstvg.vnf@gmail.com

Outlook

Re: DOCUMENTOS MINICARGADOR Y OPERADOR EQUIPOS Y EQUIPOS

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Sáb 10/05/2025 11:28
Para Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
CC Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

1 archivo adjunto (193 KB)
RODOLFO_ANTONIO CERTIFICADO OPERARIO MINICARGADOR 2025 (2).pdf;

Buenas tardes

Adjunto enviamos certificado de operador vigente, de acuerdo a lo solicitado para aprobación de ingreso a obra

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

El vie, 9 may 2025 a la(s) 12:03 p.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:

> Cordial Saludo
>
> En respuesta a su solicitud me permito solicitar para aprobación certificado de operador vigente , quedo atenta a sus comentarios
>
> Atentamente
>
> Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
> Residente SST Interventoria
> Cel: 3152998934
>
> **De:** Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
> **Enviado:** jueves, 8 de mayo de 2025 3:54 p. m.

Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTOS MINICARGADOR Y OPERADOR EQUIPOS Y EQUIPOS

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de Minicargador con operador del proveedor de Equipos y Equipos.

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

Informe semanal SST (Semana del 5 al 11 de mayo del 2025)

Desde Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Fecha Lun 12/05/2025 8:49
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Buenos días

A continuación se relaciona informe semanal SST

Saludos

Informe semanal del 5 al 11 de mayo de 2025.rar

--
Luis Fernando Orozco Diazgranados
Residente SST
Consorcio Vial VG-VNF
Contacto: 317-439-97-01
Correo: residentesstvg.vnf@gmail.com

Outlook

RE: DOCUMENTOS CONDUCTOR PROVEEDOR POLIMIX

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 13/05/2025 9:52
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Confirmo recibido , los documentos cumplen con lo requerido ,quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: martes, 13 de mayo de 2025 9:48 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTOS CONDUCTOR PROVEEDOR POLIMIX

Buenos días

Adjunto enviamos documentos de conductor del proveedor de POLIMIX, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: DOCUMENTOS MIXER POLIMIX

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 13/05/2025 9:32
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

2 archivos adjuntos (807 KB)
90238dbc-ec0d-46f4-ba0b-e11da59ed397.pdf; 1a194c3a-4f45-4987-b99f-9247c990dc36...pdf;

Confirmo recibido, las tecno mecánicas adjuntas no son las actualizadas (2) , pero están vigentes , quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 12 de mayo de 2025 4:11 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTOS MIXER POLIMIX

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentos de las Mixer del proveedor Polimix para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL CEMEX

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 13/05/2025 9:50
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Confirmo recibido

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 12 de mayo de 2025 9:33 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL CEMEX

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor CEMEX, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL CEMEX

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 13/05/2025 9:50
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Confirmo recibido

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 12 de mayo de 2025 9:33 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL CEMEX

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor CEMEX, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643