

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 10 FICHA TÉCNICA		
	Clave: APOY-9.0-12 -013	Versión: 1	Fecha de aprobación: 22/06/2022

OBJETO DEL PROCESO

ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS POR LOTES (TRAJES ALUMINIZADOS Y OVEROLES IGNIFUGOS).

LOTE 1. Trajes Aluminizados

Numero de ítem en Formato 7 propuesta económica: 1

Las especificaciones técnicas de los equipos y servicios están detalladas en el Formato No.10 A Ficha Técnica.

El proponente deberá atender cada uno de los requerimientos consignados en el Formato No.10 A -Ficha Técnica; con la presentación de esta ficha técnica, el proponente manifiesta el conocimiento, así como la aceptación de las exigencias de la Unidad, y se compromete a dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las condiciones establecidas en el mismo, para la presente contratación.

Dichas especificaciones mínimas, se encuentran contenidas en las fichas técnicas que a continuación se definen:

FICHA TECNICA.
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO.
CHAQUETA.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO.
CHAQUETA ALUMINIZADA.
IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA.
Cumplimiento Norma NFPA 1971 Edición 2018
UNIDAD DE MEDIDA.
UNIDAD.
CANTIDAD MINIMA REQUERIDA
84 UNIDADES
CLASIFICACIÓN UNSPSC.
461916. Protección contra incendios, equipo contra incendios, o 461815. Seguridad y protección personal, ropa de seguridad, o 461816. Seguridad y protección personal, calzado de protección, o 461817. Seguridad y protección personal, protectores de cara y cabeza, o 461818. Seguridad y protección personal.
DESCRIPCIÓN GENERAL.
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO.
CHAQUETA ALUMINIZADA
Cuello en los mismos materiales de composición de la Chaqueta con cierre en velcro.

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	FORMATO 10 FICHA TÉCNICA		
	Clave: APOY-9.0-12 -013	Versión: 1	Fecha de aprobación: 22/06/2022

<p>Chaqueta. (Chaqueta larga y pantalón o chaqueta cortos y pantalón largo) para que en conjunto cumpla con las condiciones de seguridad Norma NFPA 1971 Edición 2018.</p> <p>Chaqueta fabricada en PBI o Basofil o Pyrotex 30% como máximo y KEVLAR 70% como mínimo, con Aluminizado inyectado que refleja como mínimo el 90% de calor.</p> <p>La composición de KEVLAR puede aumentar y el PBI o Basofil o Pyrotex disminuir respectivamente dentro de los parámetros establecidos.</p>
<p>Cierre total desde su parte inferior hasta la altura del cuello con cremallera metálica de bronce amarillo o cualquier otro material que cumpla con la norma NFPA 1971 Edición 2018, con cinta textil en aramida o para aramida y deslizador semiautomático de doble posición. Con solapa exterior con ajuste en velcro (incluye doblez interno que lleva los broches de ensamble o cualquier otro sistema que permita un ensamble fácil y seguro de la capa interior de la chaqueta), que cumpla con lo establecido en la norma NFPA 1971, Edición 2018</p>
<p>Puño extendido elaborado en ARAMIDA y/o PARA ARAMIDA, con espacio para el dedo pulgar.</p>
<p>Bolsillo porta radio superior izquierdo, con ojáletes para la evacuación del agua, con tapa y cierre en velcro, construido en el mismo material exterior de la chaqueta. Con las siguientes medidas mínimo 2" x 2.5" x 6" como mínimo.</p>
<p>Pasador sujetador de linterna portátil, costado frontal superior derecho fabricado en PBI o Basofil o Pyrotex 30% como máximo y KEVLAR 70% como mínimo, con Aluminizado inyectado que refleja como mínimo el 90% de calor. La composición de KEVLAR puede aumentar y el PBI o Basofil o Pyrotex disminuir respectivamente dentro de los parámetros establecidos.</p>
<p>Con barrera de protección para fluidos sanguíneos y/o patógenos en su capa interna, que ofrezca flexibilidad, en cumplimiento de la Norma NFPA 1971, Edición 2018.</p>
<p>Con barrera Térmica hecha en ARAMIDA, acolchado y Barrera anti-vapor en ARAMIDA.</p>
<p>Las barreras que componen la chaqueta deben ser individuales con uniones que permitan su fácil separación y mantenimiento.</p>
<p>La chaqueta debe tener etiquetas o rótulos originales de fábrica para el conjunto donde se pueda verificar la composición, las normas que cumple, el fabricante, la fecha de elaboración o construcción, la talla y las instrucciones de uso y conservación.</p>
<p>Los bordes de las mangas deben terminar en cuero tratado o Polímeros de Aramida o Para Aramida, resistente a las altas temperaturas.</p>
<p>El ensamble debe estar certificado con Norma NFPA 1971, Edición 2018</p>
<p>Refuerzos a la altura de los codos, en el mismo material de la capa exterior de la chaqueta.</p>

El proponente para cumplir con lo solicitado en el Formato N°10 A Ficha técnica deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 10 FICHA TÉCNICA		
	Clave: APOY-9.0-12 -013	Versión: 1	Fecha de aprobación: 22/06/2022

OBJETO DEL PROCESO

ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS POR LOTES (TRAJES ALUMINIZADOS Y OVEROLES IGNIFUGOS).

LOTE 1. Trajes Aluminizados

NUMERO DE ITEM EN FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA: 2

Las especificaciones técnicas de los equipos y servicios están detalladas en el Formato No.10. B Ficha Técnica.

El proponente deberá atender cada uno de los requerimientos consignados en el Formato No.10 B - Ficha Técnica; con estas respuestas el proponente manifiesta el conocimiento, así como la aceptación de las exigencias de la Unidad, y se compromete a dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las condiciones establecidas en el mismo, para la presente contratación.

Dichas especificaciones mínimas, se encuentran contenidas en las fichas técnicas que a continuación se definen:

FICHA TECNICA.
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO.
PANTALON.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO.
PANTALON ALUMINIZADO.
IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA.
Cumplimiento Norma NFPA 1971, Edición 2018
UNIDAD DE MEDIDA.
UNIDAD.
CANTIDAD MINIMA REQUERIDA
84 UNIDADES
CLASIFICACIÓN UNSPSC.
461916. Protección contra incendios, equipo contra incendios, o 461815. Seguridad y protección personal, ropa de seguridad, o 461816. Seguridad y protección personal, calzado de protección, o 461817. Seguridad y protección personal, protectores de cara y cabeza, o 461818. Seguridad y protección personal.
DESCRIPCIÓN GENERAL
PANTALON ALUMINIZADO.
Pantalón (Pantalón corto y chaqueta larga o pantalón largo y chaqueta corta) para que en conjunto cumpla con las condiciones de seguridad Norma NFPA 1971, Edición 2018.
Pantalón fabricado en PBI o Basofil o Pyrotex 30% como máximo y KEVLAR 70% como mínimo, con Aluminizado inyectado

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	FORMATO 10 FICHA TÉCNICA		
	Clave: APOY-9.0-12 -013	Versión: 1	Fecha de aprobación: 22/06/2022

<p>que refleje como mínimo el 90% de calor.</p> <p>La composición de KEVLAR puede aumentar y el PBI o Basofil o Pyrotex disminuir respectivamente dentro de los parámetros establecidos.</p> <p>Cierre con recorrido total que vaya desde la bragueta hasta el borde superior con cremallera metálica de bronce amarillo o cualquier otro material que cumpla con la norma NFPA 1971, Edición 2018, con cinta textil en aramida o para aramida y deslizador semiautomático de doble posición.</p> <p>Con una solapa exterior con ajuste en velcro (incluye doblez interno que lleva los broches de ensamble o cualquier otro material que cumpla con la NFPA 1971, Edición 2018 de la capa interior del pantalón),</p> <p>Debe cumplir lo establecido en la norma NFPA 1971, Edición 2018</p>
Dos bolsillos laterales con orificios para desagüe con tapa y cierre en velcro; con las siguientes dimensiones mínimas: (largo 22 centímetros, ancho 18 centímetros con fuelle de 5 centímetros; posicionados a la altura del muslo).
Refuerzos a la altura de las rodillas en el mismo material de la capa exterior del pantalón. En pantalones que tengan botones para sujetar las tirantas, estos deben ir con refuerzo en cuero o aramida donde queden los botones.
Con barrera de protección para fluidos sanguíneos y/o patógenos, que ofrezca flexibilidad, que cumpla Norma NFPA 1971, Edición 2018
Con barrera Térmica hecho en ARAMIDA, acolchado y Barrera anti-vapor en ARAMIDA.
Las barreras deben ser de tipo desarmable para su fácil mantenimiento.
Los pantalones deben tener etiquetas o rótulos originales de fábrica para el conjunto, donde se pueda verificar la composición, las normas que cumple, el fabricante, la fecha de elaboración o construcción, la talla y las instrucciones de uso y conservación.
Protector en cuero tratado o Polímeros de Aramida o Para-Aramida resistente a altas temperaturas, en el borde inferior de la manga.

El proponente para cumplir con lo solicitado en el Formato 10 B - Ficha técnica deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 10 FICHA TÉCNICA		
	Clave: APOY-9.0-12 -013	Versión: 1	Fecha de aprobación: 22/06/2022

GOBJETO DEL PROCESO

ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS POR LOTES (TRAJES ALUMINIZADOS Y OVEROLES IGNIFUGOS).

LOTE 1. Trajes Aluminizados

Numero de ítem en Formato 7 Propuesta Económica: 3

Las especificaciones técnicas de los equipos y servicios están detalladas en el Formato No.10 .C - Ficha Técnica.

El proponente deberá atender cada uno de los requerimientos consignados en el Formato No.10 C - Ficha Técnica; con estas respuestas el proponente manifiesta el conocimiento, así como la aceptación de las exigencias de la Unidad, y se compromete a dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las condiciones establecidas en el mismo, para la presente contratación.

Dichas especificaciones mínimas, se encuentran contenidas en las fichas técnicas que a continuación se definen:

FICHA TECNICA.
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO.
TIRANTES.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO.
TIRANTES TIPO H.
IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA.
Cumplimiento Norma NFPA 1971, Edición 2018
UNIDAD DE MEDIDA.
UNIDAD.
CANTIDAD MINIMA REQUERIDA
84 UNIDADES
CLASIFICACIÓN UNSPSC.
461916. Protección contra incendios, equipo contra incendios, o 461815. Seguridad y protección personal, ropa de seguridad, o 461816. Seguridad y protección personal, calzado de Protección, o 461817. Seguridad y protección personal, protectores de cara y cabeza, o 461818. Seguridad y protección personal.
DESCRIPCIÓN GENERAL.
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO.
TIRANTES TIPO H.

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	FORMATO 10 FICHA TÉCNICA		
	Clave: APOY-9.0-12 -013	Versión: 1	Fecha de aprobación: 22/06/2022

Para los trajes que por su diseño requieran tirantas, estas deben ser construidas en materiales resistentes al esfuerzo físico, que no decoloren ni destiñan. Con sus terminaciones en cuero. Por lo anterior, se precisa que las tirantas son un requerimiento obligatorio exigido por la entidad, conforme a su necesidad.
Con mínimo seis botones para sujeción de las tirantas para los pantalones. Los pantalones deben tener ajuste de cintura graduable y correas laterales de tensión.
“Se puede certificar las tirantas en conjunto con el pantalón del traje aluminizado, por un laboratorio internacionalmente reconocido”.

El proponente para cumplir con lo solicitado en el Formato N°10 C - Ficha técnica deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 10 FICHA TÉCNICA		
	Clave: APOY-9.0-12 -013	Versión: 1	Fecha de aprobación: 22/06/2022

OBJETO DEL PROCESO

ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS POR LOTES (TRAJES ALUMINIZADOS Y OVEROLES IGNIFUGOS).

LOTE 1. Trajes Aluminizados

Numero de ítem en Formato 7 Propuesta económica: 4

Las especificaciones técnicas de los equipos y servicios están detalladas en el Formato No.10 D - Ficha Técnica.

El proponente deberá atender cada uno de los requerimientos consignados en el Formato No.10 D -Ficha Técnica; con estas respuestas el proponente manifiesta el conocimiento, así como la aceptación de las exigencias de la Unidad, y se compromete a dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las condiciones establecidas en el mismo, para la presente contratación.

Dichas especificaciones mínimas, se encuentran contenidas en las fichas técnicas que a continuación se definen:

FICHA TECNICA.
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO.
CASCO.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO.
CASCO DE APROXIMACIÓN AL FUEGO PARA BOMBERO.
IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA.
Cumplimiento Norma NFPA 1971, Edición 2018
UNIDAD DE MEDIDA.
UNIDAD.
CANTIDAD MINIMA REQUERIDA
84 UNIDADES
CLASIFICACIÓN UNSPSC.
461916. Protección contra incendios, equipo contra incendios, o 461815. Seguridad y protección personal, ropa de seguridad, o 461816. Seguridad y protección personal, calzado de protección, o 461817. Seguridad y protección personal, protectores de cara y cabeza, o 461818. Seguridad y protección personal.
DESCRIPCIÓN GENERAL.
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	FORMATO 10 FICHA TÉCNICA		
	Clave: APOY-9.0-12 -013	Versión: 1	Fecha de aprobación: 22/06/2022

CASCO DE APROXIMACIÓN AL FUEGO PARA BOMBERO
SE DEBERÁ INDICAR: MARCA, REFERENCIA Y MODELO.
Fabricado en fibra resistente a químicos y temperaturas extremas.
Visor en Policarbonato de 6" como mínimo, con película oro, visibilidad máxima, cero distorsiones, resistencia a la alta temperatura a 260°C.
Sujetador de barbuquejo de dos puntos, con accesorio de desenganche rápido, ajustable.
Con arnés para amortiguación de impacto de mínimo cuatro puntos ajustables.
Fabricada en composición máxima de PBI o Basofil o Pyrotex 30% y mínima del 70% en KEVLAR, con Aluminizado inyectado que refleja mínimo el 90% de calor.
La composición de KEVLAR puede aumentar y el PBI o Basofil o Pyrotex disminuir dentro de los parámetros establecidos.
De 16" mínimo de largo en la parte posterior, con hombreras y ajuste frontal de 2" de ancho por 4" mínimo de largo, en velcro.

El proponente para cumplir con lo solicitado en el Formato N°10 D - Ficha técnica deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 10 FICHA TÉCNICA		
	Clave: APOY-9.0-12 -013	Versión: 1	Fecha de aprobación: 22/06/2022

OBJETO DEL PROCESO

ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS POR LOTES (TRAJES ALUMINIZADOS Y OVEROLES IGNIFUGOS).

LOTE 1. Trajes Aluminizados

Numero de ítem en Formato 7 Propuesta económica: 5

Las especificaciones técnicas de los equipos y servicios están detalladas en el Formato No.10 E - Ficha Técnica.

El proponente deberá atender cada uno de los requerimientos consignados en el Formato No.10 E - Ficha Técnica; con estas respuestas el proponente manifiesta el conocimiento, así como la aceptación de las exigencias de la Unidad, y se compromete a dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las condiciones establecidas en el mismo, para la presente contratación.

Dichas especificaciones mínimas, se encuentran contenidas en las fichas técnicas que a continuación se definen:

FICHA TECNICA.
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
HOOD o CAPUCHA.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO.
HOOD O CAPUCHA
IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA.
Cumplimiento Norma NFPA 1971, Edición 2018
UNIDAD DE MEDIDA.
UNIDAD.
CANTIDAD MINIMA REQUERIDA
168 UNIDADES
CLASIFICACIÓN UNSPSC.
461916. Protección contra incendios, equipo contra incendios, o 461815. Seguridad y protección personal, ropa de seguridad, o 461816. Seguridad y protección personal, calzado de protección, o 461817. Seguridad y protección personal, protectores de cara y cabeza, o 461818. Seguridad y protección personal.
DESCRIPCIÓN GENERAL.
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 10 FICHA TÉCNICA		
	Clave: APOY-9.0-12 -013	Versión: 1	Fecha de aprobación: 22/06/2022

HOOD O, CAPUCHA CON COSTURA PLANA Y CONTORNO DE AJUSTE ALREDEDOR DE LA CABEZA Debe cumplir con la norma NFPA 1971, Edición 2018 El producto que se presente debe ser Fabricado en Aramida o cualquier material o compuesto que cumpla con la NFPA 1971, Edición 2018 con una dimensión mínima de 17"

El proponente para cumplir con lo solicitado en el Formato N°10 E - Ficha técnica deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 10 FICHA TÉCNICA		
	Clave: APOY-9.0-12 -013	Versión: 1	Fecha de aprobación: 22/06/2022

OBJETO DEL PROCESO

ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS POR LOTES (TRAJES ALUMINIZADOS Y OVEROLES IGNIFUGOS).

LOTE 1. Trajes Aluminizados

Numero de ítem en Formato7 Propuesta económica: 6

Las especificaciones técnicas de los equipos y servicios están detalladas en el FormatoNo.10 F- Ficha Técnica.

El proponente deberá atender cada uno de los requerimientos consignados en el FormatoNo.10 F - Ficha Técnica; con estas respuestas el proponente manifiesta el conocimiento, así como la aceptación de las exigencias de la Unidad, y se compromete a dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las condiciones establecidas en el mismo, para la presente contratación.

Dichas especificaciones mínimas, se encuentran contenidas en las fichas técnicas que a continuación se definen:

FICHA TECNICA.
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO.
GUANTES.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO.
GUANTES ALUMINIZADOS.
IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA.
Cumplimiento Norma NFPA 1971, Edición 2018
UNIDAD DE MEDIDA.
PAR
CANTIDAD MINIMA REQUERIDA
168 PARES
CLASIFICACIÓN UNSPSC.
461916. Protección contra incendios, equipo contra incendios, o 461815. Seguridad y protección personal, ropa de seguridad, o 461816. Seguridad y protección personal, calzado de protección, o 461817. Seguridad y protección personal, Protectores de cara y cabeza, o 461818. Seguridad y protección personal.
DESCRIPCIÓN GENERAL
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	FORMATO 10 FICHA TÉCNICA		
	Clave: APOY-9.0-12 -013	Versión: 1	Fecha de aprobación: 22/06/2022

GUANTES ALUMINIZADOS

- Fabricados en composición máxima de PBI o Basofil o Pyrotex 30% y mínima del 70% en KEVLAR, con Aluminizado inyectado que refleje mínimo el 90% de calor.
- La composición de KEVLAR puede aumentar y el PBI o Basofil o Pyrotex disminuir.
- Protector en la palma de la mano de cuero tratado para resistencia al calor y barrera contra humedad. Empuñadura debe tener una composición máxima de PBI o Basofil o Pyrotex 30% y mínima del 70% en KEVLAR, con Aluminizado inyectado que refleje mínimo el 90% de calor, la composición de KEVLAR puede aumentar y el PBI o Basofil o Pyrotex disminuir.
- flexibilidad que facilita los movimientos de puño cerrado
- Se debe entregar un par de guantes adicional, por traje con las mismas características, debido al desgaste que sufre este elemento a diario.

El proponente para cumplir con lo solicitado en el Formato N°10 F- Ficha técnica deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 10 FICHA TÉCNICA		
	Clave: APOY-9.0-12 -013	Versión: 1	Fecha de aprobación: 22/06/2022

OBJETO DEL PROCESO

ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS POR LOTES (TRAJES ALUMINIZADOS Y OVEROLES IGNIFUGOS).

LOTE 1. Trajes Aluminizados

Numero de ítem en Formato 7 Propuesta económica: 7

Las especificaciones técnicas de los equipos y servicios están detalladas en el Formato No.10. G- Ficha Técnica.

El proponente deberá atender cada uno de los requerimientos consignados en el Formato No.10 G-Ficha Técnica; con estas respuestas el proponente manifiesta el conocimiento, así como la aceptación de las exigencias de la Unidad, y se compromete a dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las condiciones establecidas en el mismo, para la presente contratación

Dichas especificaciones mínimas, se encuentran contenidas en las fichas técnicas que a continuación se definen:

FICHA TECNICA.
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO.
BOTAS.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO.
BOTAS DE PROXIMIDAD.
IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA.
Cumplimiento Norma NFPA 1971, Edición 2018
UNIDAD DE MEDIDA.
PAR
CANTIDAD MINIMA REQUERIDA
84 PARES
CLASIFICACIÓN UNSPSC.
461916. Protección contra incendios, equipo contra incendios, o 461815. Seguridad y protección personal, ropa de seguridad, o 461816. Seguridad y protección personal, calzado de protección, o 461817. Seguridad y protección personal, protectores de cara y cabeza, o 461818 Seguridad y protección personal.
DESCRIPCIÓN GENERAL
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO
BOTAS DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> Resistente a las altas temperaturas. Aprobada por la norma NFPA 1971, Edición 2018

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 10 FICHA TÉCNICA		
	Clave: APOY-9.0-12 -013	Versión: 1	Fecha de aprobación: 22/06/2022

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Protección interna en Aramida y/o para aramida y/o material retardante a la llama aprobado por la NORMA NFPA 1971, Edición 2018, certificado por un Laboratorio Internacionalmente reconocido, para botas de proximidad. Plantilla ergonómica. Puntera en acero resistente a la corrosión o materiales que cumplan la misma condición de resistencia del acero. El ensamble debe estar certificado con Norma NFPA 1971, Edición 2018 |
|---|

El proponente para cumplir con lo solicitado en el Formato N°10 G - Ficha técnica deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad.