
Verificación luces y apariencia de la cabina OK	**Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas** OK
Nivelación OK	**Verificar botoneras de hall e indicadores** OK
Verificar alarma OK	**Verificar apariencia del equipo en el hall** OK
Prueba eléctrica de seguridad en las puertas OK	**Prueba eléctrica y mecánica del limitador** OK
Prueba de los dispositivos finales de carrera OK	**Prueba de dispositivos de stop y revisión** OK
Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers OK	**Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras)** OK
Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables OK	**Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina** OK
Verificación del alumbrado OK	**Revisar los contadores de potencia** OK
Revisar contadores auxiliares OK	**Revisar los rieles auxiliares** OK
Revisar térmicos de protección OK	**Verificar el seguidor de fase** OK
Revisar temporizadores OK	**Revisar tarjetas electrónicas** OK
Revisar fusibles de protección OK	**Revisar el variador** OK
Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones OK	**Verificación de conexiones eléctricas** OK
Revisión de freno y limitador de velocidad OK	**Verificación de protecciones eléctricas** OK
Realizar engrase de la polea deflectora OK	**Verificar cables de tracción y estado alargamiento** OK
Verificar polea tractora OK	**Revisar sellos y empaques de la máquina** OK
Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) OK	**Revisar volantes de acople** OK
Revisar bandas de freno OK	**Revisar bobinas electro freno** OK
Verificar el aceite escudos de motor OK	**Revisar sellos de motor** OK
Revisar bujes de acople de motor OK	**Revisar bujes de rodamiento de motor** OK

Realizar engrase de polea del regulador OK	**Revisar muelle regulador** OK
Revisar bujes reguladores OK	**Revisar encoder** OK
Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos OK	**Verificar la Alarma Y citófono** OK
Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso OK	**Verificar los Sensores de Reapertura** OK
Revisar los Contactos de Puertas de Cabina OK	**Revisar Estado General de Cabina** OK
Revisar Fotocelda de Puertas OK	**Revisar patín retráctil** OK
Revisar Electro levas de Puertas OK	**Revisar Motor Operador de Puertas** OK
Revisar las Guayas de Puertas Cabina OK	**Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina** OK
Revisar Correas Puerta Cabina OK	**Revisar Embragues Puertas** OK
Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS OK	**Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets.** OK
Chequeo de vibración, alineamiento y empates OK	**Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido** OK
Revisión stop de foso OK	**Revisar la iluminación** OK
Verificación de pesa tensora OK	**Revisar amortiguadores** OK
Revisar cables de tracción y terminales OK	**Realizar aseo general de foso** OK
Verificación de llamadores exteriores OK	**Revisar accionamiento llave de emergencia** OK
Verificar el funcionamiento general OK	**Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión** OK
Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias OK	**Revisar límites fin de carrera** OK
Revisar límites de parada OK	**Revisar los inductores** OK
Revisar fotorruptor OK	**Revisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso** OK
Revisar guías de cabina y contrapeso	**Realizar lubricación de guías**


Revisar polea colgador puerta pasillo OK	**Revisar rozaderas de puerta** OK
Revisar cerraduras puertas de pasillo OK	**Revisar contactos puertas de pasillo** OK
Revisar guayas de puertas de pasillo OK	**Revisar banda electrónica** OK
Revisar levas de puertas OK	**Revisar resorte cierre de puertas** OK
Revisar amortiguadores de puertas OK	**Revisar el estado de las puertas** OK
Revisar botones pulsadores pasillo OK	**Revisar indicador de posición pasillo** OK
Revisar acceso sobre cabina OK	**Revisión y ajuste de seguridades** OK
Revisión punto de anclaje OK	**Revisión de plomado de puertas de piso** OK
Revisión de enclavamientos OK	**Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria** OK
Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina OK	**Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes)** OK
Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES

62) FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Camilo Parada, Documento: 1022969188




63) FIRMA DEL SUPERVISOR







Firmado por: Carlos Cadena, Documento: 1031125003

64) REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotos

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	2472099 Mil 2145		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
29 04 2025 HH MM	TF. Rojas	EQUIN.	LABORATORIO.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo montacargas Sala Cirugias Linea Larga Laboratorio de acuerdo al contrato. 4243

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Montacargas
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	29-04-25	HORA	11:00.

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022 960 180	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Mantenimiento preventivo -Lubricación - Revición de voltages - Recapsta mecanico - Aseo general.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	24-04-25	HORA	11:30.
FECHA TERMINO TRABAJOS	24-04-25	HORA	12:00.

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
OK.	
RECEPCIÓN RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2472099

Tipo de tarea
ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Mantenimiento preventivo montacargas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".


FECHA 29/04/2025	TIPO DE EQUIPO ASCENSOR MONTACARGA LABORATORIO
DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD) PAANTEC, 4, 500 KG	Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. OK
Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles OK	Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones OK
Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles OK	Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina OK
Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras OK	Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. OK
Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones OK	Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades OK
Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas OK	Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción OK
Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general OK	Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas OK
Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite OK	Verificación de los fusibles calibrados en controles. OK
Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra	Verificación botonera en la cabina OK

Verificación luces y apariencia de la cabina OK	**Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas** OK
Nivelación OK	**Verificar botoneras de hall e indicadores** OK
Verificar alarma OK	**Verificar apariencia del equipo en el hall** OK
Prueba eléctrica de seguridad en las puertas OK	**Prueba eléctrica y mecánica del limitador** OK
Prueba de los dispositivos finales de carrera OK	**Prueba de dispositivos de stop y revisión** OK
Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers OK	**Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras)** OK
Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables OK	**Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina** OK
Verificación del alumbrado OK	**Revisar los contadores de potencia** OK
Revisar contadores auxiliares OK	**Revisar los rieles auxiliares** OK
Revisar térmicos de protección OK	**Verificar el seguidor de fase** OK
Revisar temporizadores OK	**Revisar tarjetas electrónicas** OK
Revisar fusibles de protección OK	**Revisar el variador** OK
Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones OK	**Verificación de conexiones eléctricas** OK
Revisión de freno y limitador de velocidad OK	**Verificación de protecciones eléctricas** OK
Realizar engrase de la polea deflectora OK	**Verificar cables de tracción y estado alargamiento** OK
Verificar polea tractora OK	**Revisar sellos y empaques de la máquina** OK
Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) OK	**Revisar volantes de acople** OK
Revisar bandas de freno OK	**Revisar bobinas electro freno** OK
Verificar el aceite escudos de motor OK	**Revisar sellos de motor** OK
Revisar bujes de acople de motor OK	**Revisar bujes de rodamiento de motor** OK

Realizar engrase de polea del regulador OK	**Revisar muelle regulador** OK
Revisar bujes reguladores OK	**Revisar encoder** OK
Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos OK	**Verificar la Alarma Y citófono** OK
Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso OK	**Verificar los Sensores de Reapertura** OK
Revisar los Contactos de Puertas de Cabina OK	**Revisar Estado General de Cabina** OK
Revisar Fotocelda de Puertas OK	**Revisar patín retráctil** OK
Revisar Electro levas de Puertas OK	**Revisar Motor Operador de Puertas** OK
Revisar las Guayas de Puertas Cabina OK	**Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina** OK
Revisar Correas Puerta Cabina OK	**Revisar Embragues Puertas** OK
Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS OK	**Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets.** OK
Chequeo de vibración, alineamiento y empates OK	**Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido** OK
Revisión stop de foso OK	**Revisar la iluminación** OK
Verificación de pesa tensora OK	**Revisar amortiguadores** OK
Revisar cables de tracción y terminales OK	**Realizar aseo general de foso** OK
Verificación de llamadores exteriores OK	**Revisar accionamiento llave de emergencia** OK
Verificar el funcionamiento general OK	**Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión** OK
Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias OK	**Revisar límites fin de carrera** OK
Revisar límites de parada OK	**Revisar los inductores** OK
Revisar fotorruptor OK	**Revisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso** OK
Revisar guías de cabina y contrapeso	**Realizar lubricación de guías**

Revisar polea colgador puerta pasillo OK	**Revisar rozaderas de puerta** OK
Revisar cerraduras puertas de pasillo OK	**Revisar contactos puertas de pasillo** OK
Revisar guayas de puertas de pasillo OK	**Revisar banda electrónica** OK
Revisar levas de puertas OK	**Revisar resorte cierre de puertas** OK
Revisar amortiguadores de puertas OK	**Revisar el estado de las puertas** OK
Revisar botones pulsadores pasillo OK	**Revisar indicador de posición pasillo** OK
Revisar acceso sobre cabina OK	**Revisión y ajuste de seguridades** OK
Revisión punto de anclaje OK	**Revisión de plomado de puertas de piso** OK
Revisión de enclavamientos OK	**Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria** OK
Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina OK	**Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes)** OK
Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES

62) FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Camilo Parada, Documento: 1022969188

63) FIRMA DEL SUPERVISOR





Firmado por: Carlos Cadena, Documento: 1031125003


64) REGISTRO FOTOGRÁFICO


Fotos













HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	24-72097			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
29 04 2025	HH MM	TR Rojas	EQUIN.	Restaurante

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo montacargas Restaurante. de acuerdo al contrato 443

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: montacargas.
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	29-04-25	HORA	21:30

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022409188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Mantenimiento preventivo - Lubricación - Revisión de Voltajes - Revisión mecanico - Aseo general

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	29-04-23	HORA	21:40
FECHA TERMINO TRABAJOS	29-04-23	HORA	22:00.

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
Ok	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2472097

Tipo de tarea
ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Mantenimiento preventivo montacargas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".


FECHA 29/04/2025	TIPO DE EQUIPO ASCENSOR MONTACARGA RESTAURANTE
DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD) PAANTEC, 2, 500 KG	Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. OK
Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles OK	Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones OK
Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles OK	Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina OK
Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras OK	Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. OK
Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones OK	Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades OK
Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas OK	Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción OK
Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general OK	Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas OK
Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite OK	Verificación de los fusibles calibrados en controles. OK
Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra	Verificación botonera en la cabina OK

Verificación luces y apariencia de la cabina OK	**Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas** OK
Nivelación OK	**Verificar botoneras de hall e indicadores** OK
Verificar alarma OK	**Verificar apariencia del equipo en el hall** OK
Prueba eléctrica de seguridad en las puertas OK	**Prueba eléctrica y mecánica del limitador** OK
Prueba de los dispositivos finales de carrera OK	**Prueba de dispositivos de stop y revisión** OK
Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers OK	**Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras)** OK
Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables OK	**Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina** OK
Verificación del alumbrado OK	**Revisar los contadores de potencia** OK
Revisar contadores auxiliares OK	**Revisar los rieles auxiliares** OK
Revisar térmicos de protección OK	**Verificar el seguidor de fase** OK
Revisar temporizadores OK	**Revisar tarjetas electrónicas** OK
Revisar fusibles de protección OK	**Revisar el variador** OK
Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones OK	**Verificación de conexiones eléctricas** OK
Revisión de freno y limitador de velocidad OK	**Verificación de protecciones eléctricas** OK
Realizar engrase de la polea deflectora OK	**Verificar cables de tracción y estado alargamiento** OK
Verificar polea tractora OK	**Revisar sellos y empaques de la máquina** OK
Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) OK	**Revisar volantes de acople** OK
Revisar bandas de freno OK	**Revisar bobinas electro freno** OK
Verificar el aceite escudos de motor OK	**Revisar sellos de motor** OK
Revisar bujes de acople de motor OK	**Revisar bujes de rodamiento de motor** OK

Realizar engrase de polea del regulador OK	**Revisar muelle regulador** OK
Revisar bujes reguladores OK	**Revisar encoder** OK
Revisar la iluminación de la cabina y acrílicos OK	**Verificar la Alarma Y citófono** OK
Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso OK	**Verificar los Sensores de Reapertura** OK
Revisar los Contactos de Puertas de Cabina OK	**Revisar Estado General de Cabina** OK
Revisar Fotocelda de Puertas OK	**Revisar patín retráctil** OK
Revisar Electro levas de Puertas OK	**Revisar Motor Operador de Puertas** OK
Revisar las Guayas de Puertas Cabina OK	**Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina** OK
Revisar Correas Puerta Cabina OK	**Revisar Embragues Puertas** OK
Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS OK	**Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets.** OK
Chequeo de vibración, alineamiento y empates OK	**Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido** OK
Revisión stop de foso OK	**Revisar la iluminación** OK
Verificación de pesa tensora OK	**Revisar amortiguadores** OK
Revisar cables de tracción y terminales OK	**Realizar aseo general de foso** OK
Verificación de llamadores exteriores OK	**Revisar accionamiento llave de emergencia** OK
Verificar el funcionamiento general OK	**Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión** OK
Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias OK	**Revisar límites fin de carrera** OK
Revisar límites de parada OK	**Revisar los inductores** OK
Revisar fotorruptor OK	**Revisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso** OK
Revisar guías de cabina y contrapeso	**Realizar lubricación de guías**


Revisar polea colgador puerta pasillo OK	**Revisar rozaderas de puerta** OK
Revisar cerraduras puertas de pasillo OK	**Revisar contactos puertas de pasillo** OK
Revisar guayas de puertas de pasillo OK	**Revisar banda electrónica** OK
Revisar levas de puertas OK	**Revisar resorte cierre de puertas** OK
Revisar amortiguadores de puertas OK	**Revisar el estado de las puertas** OK
Revisar botones pulsadores pasillo OK	**Revisar indicador de posición pasillo** OK
Revisar acceso sobre cabina OK	**Revisión y ajuste de seguridades** OK
Revisión punto de anclaje OK	**Revisión de plomado de puertas de piso** OK
Revisión de enclavamientos OK	**Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria** OK
Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina OK	**Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes)** OK
Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES

62) FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Camilo Parada, Documento: 1022969188

63) FIRMA DEL SUPERVISOR





Firmado por: Carlos Cadena, Documento: 1031125003

64) REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotos














HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

Nº Orden de Trabajo	2472100. Hamil 2147		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
29 04 2025 HH MM	TF. Rojas	Equi N.	Farmacia

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo montacargas

Solara Cirugia Linea Corta Farmacia

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: montacargas
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	29-04-25	HORA	23:00.

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parado Rodriguez	
C.C 1022969188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

Nº Orden de Trabajo	2472100.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
29 04 2025 HH MM	TF. Rojas	Equi N.	Farmacia

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo montacargas

Solara Cirugia Linea Corta Farmacia.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: montacargas
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	29-04-25	HORA	23:00.

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parado Rodriguez	
C.C 1022969189	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2472100

Tipo de tarea
ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Mantenimiento preventivo montacargas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".


FECHA 29/04/2025	**TIPO DE EQUIPO** ASCENSOR MONTACARGA FARMACIA
DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD) PAANTES, 4, 500 KG	**Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno.** OK
Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles OK	**Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones** OK
Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles OK	**Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina** OK
Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras OK	**Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas.** OK
Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones OK	**Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades** OK
Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas OK	**Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción** OK
Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general OK	**Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas** OK
Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite OK	**Verificación de los fusibles calibrados en controles.** OK
Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra	**Verificación botonera en la cabina** OK

Verificación luces y apariencia de la cabina OK	**Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas** OK
Nivelación OK	**Verificar botoneras de hall e indicadores** OK
Verificar alarma OK	**Verificar apariencia del equipo en el hall** OK
Prueba eléctrica de seguridad en las puertas OK	**Prueba eléctrica y mecánica del limitador** OK
Prueba de los dispositivos finales de carrera OK	**Prueba de dispositivos de stop y revisión** OK
Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers OK	**Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras)** OK
Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables OK	**Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina** OK
Verificación del alumbrado OK	**Revisar los contadores de potencia** OK
Revisar contadores auxiliares OK	**Revisar los rieles auxiliares** OK
Revisar térmicos de protección OK	**Verificar el seguidor de fase** OK
Revisar temporizadores OK	**Revisar tarjetas electrónicas** OK
Revisar fusibles de protección OK	**Revisar el variador** OK
Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones OK	**Verificación de conexiones eléctricas** OK
Revisión de freno y limitador de velocidad OK	**Verificación de protecciones eléctricas** OK
Realizar engrase de la polea deflectora OK	**Verificar cables de tracción y estado alargamiento** OK
Verificar polea tractora OK	**Revisar sellos y empaques de la máquina** OK
Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) OK	**Revisar volantes de acople** OK
Revisar bandas de freno OK	**Revisar bobinas electro freno** OK
Verificar el aceite escudos de motor OK	**Revisar sellos de motor** OK
Revisar bujes de acople de motor OK	**Revisar bujes de rodamiento de motor** OK

Realizar engrase de polea del regulador OK	**Revisar muelle regulador** OK
Revisar bujes reguladores OK	**Revisar encoder** OK
Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos OK	**Verificar la Alarma Y citófono** OK
Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso OK	**Verificar los Sensores de Reapertura** OK
Revisar los Contactos de Puertas de Cabina OK	**Revisar Estado General de Cabina** OK
Revisar Fotocelda de Puertas OK	**Revisar patín retráctil** OK
Revisar Electro levas de Puertas OK	**Revisar Motor Operador de Puertas** OK
Revisar las Guayas de Puertas Cabina OK	**Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina** OK
Revisar Correas Puerta Cabina OK	**Revisar Embragues Puertas** OK
Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS OK	**Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets.** OK
Chequeo de vibración, alineamiento y empates OK	**Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido** OK
Revisión stop de foso OK	**Revisar la iluminación** OK
Verificación de pesa tensora OK	**Revisar amortiguadores** OK
Revisar cables de tracción y terminales OK	**Realizar aseo general de foso** OK
Verificación de llamadores exteriores OK	**Revisar accionamiento llave de emergencia** OK
Verificar el funcionamiento general OK	**Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión** OK
Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias OK	**Revisar límites fin de carrera** OK
Revisar límites de parada OK	**Revisar los inductores** OK
Revisar fotorruptor OK	**Revisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso** OK
Revisar guías de cabina y contrapeso	**Realizar lubricación de guías**


Revisar polea colgador puerta pasillo OK	**Revisar rozaderas de puerta** OK
Revisar cerraduras puertas de pasillo OK	**Revisar contactos puertas de pasillo** OK
Revisar guayas de puertas de pasillo OK	**Revisar banda electrónica** OK
Revisar levas de puertas OK	**Revisar resorte cierre de puertas** OK
Revisar amortiguadores de puertas OK	**Revisar el estado de las puertas** OK
Revisar botones pulsadores pasillo OK	**Revisar indicador de posición pasillo** OK
Revisar acceso sobre cabina OK	**Revisión y ajuste de seguridades** OK
Revisión punto de anclaje OK	**Revisión de plomado de puertas de piso** OK
Revisión de enclavamientos OK	**Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria** OK
Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina OK	**Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes)** OK
Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES

62) FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Camilo Parada, Documento: 1022969188


63) FIRMA DEL SUPERVISOR





Firmado por: Carlos Cadena, Documento: 1031125003

64) REGISTRO FOTOGRÁFICO


Fotos














HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

Nº Orden de Trabajo	2472104. Remd 2148		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
29 04 2025 HH MM	TF Rojas	EQUIN	Esterilización

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo montacargas
Esterilizacion Linea Laregy 1 de acuerdo al contrato.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: montacargas
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	29-04-25.	HORA	10:30.

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022969188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

VERSION 2 de 2

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Mantenimiento preventivo - Lubricación - Revición de Voltajes - Reapriete mecanico - Aseo general

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	29-04-23	HORA	21:30.
FECHA TERMINO TRABAJOS	29-04-23	HORA	22:40.

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				
OBSERVACIONES					

RECEPCIÓN RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA
Ok	

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2472104

Tipo de tarea
ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Mantenimiento preventivo montacargas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".


FECHA 29/04/2025	**TIPO DE EQUIPO** ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA LARGA 1
DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD) PAANTEC, 12, 500 KG	**Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno.** OK
Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles OK	**Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones** OK
Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles OK	**Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina** OK
Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras OK	**Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas.** OK
Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones OK	**Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades** OK
Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas OK	**Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción** OK
Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general OK	**Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas** OK
Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite OK	**Verificación de los fusibles calibrados en controles.** OK
Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra	**Verificación botonera en la cabina** OK

Verificación luces y apariencia de la cabina OK	**Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas** OK
Nivelación OK	**Verificar botoneras de hall e indicadores** OK
Verificar alarma OK	**Verificar apariencia del equipo en el hall** OK
Prueba eléctrica de seguridad en las puertas OK	**Prueba eléctrica y mecánica del limitador** OK
Prueba de los dispositivos finales de carrera OK	**Prueba de dispositivos de stop y revisión** OK
Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers OK	**Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras)** OK
Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables OK	**Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina** OK
Verificación del alumbrado OK	**Revisar los contadores de potencia** OK
Revisar contadores auxiliares OK	**Revisar los rieles auxiliares** OK
Revisar térmicos de protección OK	**Verificar el seguidor de fase** OK
Revisar temporizadores OK	**Revisar tarjetas electrónicas** OK
Revisar fusibles de protección OK	**Revisar el variador** OK
Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones OK	**Verificación de conexiones eléctricas** OK
Revisión de freno y limitador de velocidad OK	**Verificación de protecciones eléctricas** OK
Realizar engrase de la polea deflectora OK	**Verificar cables de tracción y estado alargamiento** OK
Verificar polea tractora OK	**Revisar sellos y empaques de la máquina** OK
Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) OK	**Revisar volantes de acople** OK
Revisar bandas de freno OK	**Revisar bobinas electro freno** OK
Verificar el aceite escudos de motor OK	**Revisar sellos de motor** OK
Revisar bujes de acople de motor OK	**Revisar bujes de rodamiento de motor** OK

Realizar engrase de polea del regulador OK	**Revisar muelle regulador** OK
Revisar bujes reguladores OK	**Revisar encoder** OK
Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos OK	**Verificar la Alarma Y citófono** OK
Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso OK	**Verificar los Sensores de Reapertura** OK
Revisar los Contactos de Puertas de Cabina OK	**Revisar Estado General de Cabina** OK
Revisar Fotocelda de Puertas OK	**Revisar patín retráctil** OK
Revisar Electro levas de Puertas OK	**Revisar Motor Operador de Puertas** OK
Revisar las Guayas de Puertas Cabina OK	**Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina** OK
Revisar Correas Puerta Cabina OK	**Revisar Embragues Puertas** OK
Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS OK	**Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets.** OK
Chequeo de vibración, alineamiento y empates OK	**Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido** OK
Revisión stop de foso OK	**Revisar la iluminación** OK
Verificación de pesa tensora OK	**Revisar amortiguadores** OK
Revisar cables de tracción y terminales OK	**Realizar aseo general de foso** OK
Verificación de llamadores exteriores OK	**Revisar accionamiento llave de emergencia** OK
Verificar el funcionamiento general OK	**Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión** OK
Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias OK	**Revisar límites fin de carrera** OK
Revisar límites de parada OK	**Revisar los inductores** OK
Revisar fotorruptor OK	**Revisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso** OK
Revisar guías de cabina y contrapeso	**Realizar lubricación de guías**


Revisar polea colgador puerta pasillo OK	**Revisar rozaderas de puerta** OK
Revisar cerraduras puertas de pasillo OK	**Revisar contactos puertas de pasillo** OK
Revisar guayas de puertas de pasillo OK	**Revisar banda electrónica** OK
Revisar levas de puertas OK	**Revisar resorte cierre de puertas** OK
Revisar amortiguadores de puertas OK	**Revisar el estado de las puertas** OK
Revisar botones pulsadores pasillo OK	**Revisar indicador de posición pasillo** OK
Revisar acceso sobre cabina OK	**Revisión y ajuste de seguridades** OK
Revisión punto de anclaje OK	**Revisión de plomado de puertas de piso** OK
Revisión de enclavamientos OK	**Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria** OK
Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina OK	**Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes)** OK
Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES

62) FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Camilo Parada, Documento: 1022969188

63) FIRMA DEL SUPERVISOR





Firmado por: Carlos Cadena, Documento: 1031125003

64) REGISTRO FOTOGRÁFICO


Fotos













HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	2472105 Homil 2149.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
29 04 2025 HH MM	T.F. Rojas	EQUIN.	Esterilización.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo montacargas
Estirilizacion Linea Lareqa 2

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: montacargas
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	29-04-25	HORA	21:30.

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022969188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Mantenimiento preventivo - Lubricación - Revición de voltajes - Reajuste mecanico - Aseo general

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	29-04-25	HORA	22:30
FECHA TERMINO TRABAJOS	29-04-25	HORA	23:00

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
OK	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2472105

Tipo de tarea
ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Mantenimiento preventivo montacargas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".


FECHA 29/04/2025	**TIPO DE EQUIPO** ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA LARGA 2
DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD) PAANTEC, 10, 500 KG	**Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno.** OK
Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles OK	**Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones** OK
Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles OK	**Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina** OK
Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras OK	**Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas.** OK
Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones OK	**Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades** OK
Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas OK	**Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción** OK
Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general OK	**Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas** OK
Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite OK	**Verificación de los fusibles calibrados en controles.** OK
Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra	**Verificación botonera en la cabina** OK

Verificación luces y apariencia de la cabina OK	**Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas** OK
Nivelación OK	**Verificar botoneras de hall e indicadores** OK
Verificar alarma OK	**Verificar apariencia del equipo en el hall** OK
Prueba eléctrica de seguridad en las puertas OK	**Prueba eléctrica y mecánica del limitador** OK
Prueba de los dispositivos finales de carrera OK	**Prueba de dispositivos de stop y revisión** OK
Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers OK	**Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras)** OK
Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables OK	**Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina** OK
Verificación del alumbrado OK	**Revisar los contadores de potencia** OK
Revisar contadores auxiliares OK	**Revisar los rieles auxiliares** OK
Revisar térmicos de protección OK	**Verificar el seguidor de fase** OK
Revisar temporizadores OK	**Revisar tarjetas electrónicas** OK
Revisar fusibles de protección OK	**Revisar el variador** OK
Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones OK	**Verificación de conexiones eléctricas** OK
Revisión de freno y limitador de velocidad OK	**Verificación de protecciones eléctricas** OK
Realizar engrase de la polea deflectora OK	**Verificar cables de tracción y estado alargamiento** OK
Verificar polea tractora OK	**Revisar sellos y empaques de la máquina** OK
Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) OK	**Revisar volantes de acople** OK
Revisar bandas de freno OK	**Revisar bobinas electro freno** OK
Verificar el aceite escudos de motor OK	**Revisar sellos de motor** OK
Revisar bujes de acople de motor OK	**Revisar bujes de rodamiento de motor** OK

Realizar engrase de polea del regulador OK	**Revisar muelle regulador** OK
Revisar bujes reguladores OK	**Revisar encoder** OK
Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos OK	**Verificar la Alarma Y citófono** OK
Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso OK	**Verificar los Sensores de Reapertura** OK
Revisar los Contactos de Puertas de Cabina OK	**Revisar Estado General de Cabina** OK
Revisar Fotocelda de Puertas OK	**Revisar patín retráctil** OK
Revisar Electro levas de Puertas OK	**Revisar Motor Operador de Puertas** OK
Revisar las Guayas de Puertas Cabina OK	**Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina** OK
Revisar Correas Puerta Cabina OK	**Revisar Embragues Puertas** OK
Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS OK	**Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets.** OK
Chequeo de vibración, alineamiento y empates OK	**Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido** OK
Revisión stop de foso OK	**Revisar la iluminación** OK
Verificación de pesa tensora OK	**Revisar amortiguadores** OK
Revisar cables de tracción y terminales OK	**Realizar aseo general de foso** OK
Verificación de llamadores exteriores OK	**Revisar accionamiento llave de emergencia** OK
Verificar el funcionamiento general OK	**Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión** OK
Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias OK	**Revisar límites fin de carrera** OK
Revisar límites de parada OK	**Revisar los inductores** OK
Revisar fotorruptor OK	**Revisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso** OK
Revisar guías de cabina y contrapeso	**Realizar lubricación de guías**


Revisar polea colgador puerta pasillo OK	**Revisar rozaderas de puerta** OK
Revisar cerraduras puertas de pasillo OK	**Revisar contactos puertas de pasillo** OK
Revisar guayas de puertas de pasillo OK	**Revisar banda electrónica** OK
Revisar levas de puertas OK	**Revisar resorte cierre de puertas** OK
Revisar amortiguadores de puertas OK	**Revisar el estado de las puertas** OK
Revisar botones pulsadores pasillo OK	**Revisar indicador de posición pasillo** OK
Revisar acceso sobre cabina OK	**Revisión y ajuste de seguridades** OK
Revisión punto de anclaje OK	**Revisión de plomado de puertas de piso** OK
Revisión de enclavamientos OK	**Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria** OK
Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina OK	**Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes)** OK
Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES

62) FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Camilo Parada, Documento: 1022969188

63) FIRMA DEL SUPERVISOR





Firmado por: Carlos Cadena, Documento: 1031125003


64) REGISTRO FOTOGRÁFICO


Fotos













HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	2972118. Hamil2450		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
29 04 2025 HH MM	TF. Rojas	EQUIN.	Esterilización.

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventivo montacargas Estirilizacio. Linea contai de acuerdo al contrato. 443

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Montacargas
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	29-04-2025	HORA	4:30

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022 969186	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Mantenimiento preventivo -Lubricacion. - Revicion de voltajes -Respuesta mecanica - Aseo general

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	X
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	29-04-25	HORA	21:30
FECHA TERMINO TRABAJOS	29-04-25	HORA	23:00

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				
OBSERVACIONES					

Ok RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2472118

Tipo de tarea
ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Mantenimiento preventivo montacargas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".


FECHA 29/04/2025	TIPO DE EQUIPO ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA CORTA 1
DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD) PAANTEC, 4, 500KG	Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. OK
Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles OK	Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones OK
Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles OK	Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina OK
Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras OK	Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. OK
Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones OK	Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades OK
Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas OK	Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción OK
Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general OK	Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas OK
Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite OK	Verificación de los fusibles calibrados en controles. OK
Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra	Verificación botonera en la cabina OK

Verificación luces y apariencia de la cabina OK	**Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas** OK
Nivelación OK	**Verificar botoneras de hall e indicadores** OK
Verificar alarma OK	**Verificar apariencia del equipo en el hall** OK
Prueba eléctrica de seguridad en las puertas OK	**Prueba eléctrica y mecánica del limitador** OK
Prueba de los dispositivos finales de carrera OK	**Prueba de dispositivos de stop y revisión** OK
Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers OK	**Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras)** OK
Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables OK	**Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina** OK
Verificación del alumbrado OK	**Revisar los contadores de potencia** OK
Revisar contadores auxiliares OK	**Revisar los rieles auxiliares** OK
Revisar térmicos de protección OK	**Verificar el seguidor de fase** OK
Revisar temporizadores OK	**Revisar tarjetas electrónicas** OK
Revisar fusibles de protección OK	**Revisar el variador** OK
Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones OK	**Verificación de conexiones eléctricas** OK
Revisión de freno y limitador de velocidad OK	**Verificación de protecciones eléctricas** OK
Realizar engrase de la polea deflectora OK	**Verificar cables de tracción y estado alargamiento** OK
Verificar polea tractora OK	**Revisar sellos y empaques de la máquina** OK
Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) OK	**Revisar volantes de acople** OK
Revisar bandas de freno OK	**Revisar bobinas electro freno** OK
Verificar el aceite escudos de motor OK	**Revisar sellos de motor** OK
Revisar bujes de acople de motor OK	**Revisar bujes de rodamiento de motor** OK

Realizar engrase de polea del regulador OK	**Revisar muelle regulador** OK
Revisar bujes reguladores OK	**Revisar encoder** OK
Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos OK	**Verificar la Alarma Y citófono** OK
Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso OK	**Verificar los Sensores de Reapertura** OK
Revisar los Contactos de Puertas de Cabina OK	**Revisar Estado General de Cabina** OK
Revisar Fotocelda de Puertas OK	**Revisar patín retráctil** OK
Revisar Electro levas de Puertas OK	**Revisar Motor Operador de Puertas** OK
Revisar las Guayas de Puertas Cabina OK	**Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina** OK
Revisar Correas Puerta Cabina OK	**Revisar Embragues Puertas** OK
Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS OK	**Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets.** OK
Chequeo de vibración, alineamiento y empates OK	**Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido** OK
Revisión stop de foso OK	**Revisar la iluminación** OK
Verificación de pesa tensora OK	**Revisar amortiguadores** OK
Revisar cables de tracción y terminales OK	**Realizar aseo general de foso** OK
Verificación de llamadores exteriores OK	**Revisar accionamiento llave de emergencia** OK
Verificar el funcionamiento general OK	**Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión** OK
Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias OK	**Revisar límites fin de carrera** OK
Revisar límites de parada OK	**Revisar los inductores** OK
Revisar fotorruptor OK	**Revisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso** OK
Revisar guías de cabina y contrapeso	**Realizar lubricación de guías**


Revisar polea colgador puerta pasillo OK	**Revisar rozaderas de puerta** OK
Revisar cerraduras puertas de pasillo OK	**Revisar contactos puertas de pasillo** OK
Revisar guayas de puertas de pasillo OK	**Revisar banda electrónica** OK
Revisar levas de puertas OK	**Revisar resorte cierre de puertas** OK
Revisar amortiguadores de puertas OK	**Revisar el estado de las puertas** OK
Revisar botones pulsadores pasillo OK	**Revisar indicador de posición pasillo** OK
Revisar acceso sobre cabina OK	**Revisión y ajuste de seguridades** OK
Revisión punto de anclaje OK	**Revisión de plomado de puertas de piso** OK
Revisión de enclavamientos OK	**Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria** OK
Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina OK	**Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes)** OK
Examinar todos los dispositivos de seguridad de lós elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES

62) FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Camilo Parada, Documento: 1022969188

63) FIRMA DEL SUPERVISOR



Firmado por: Carlos Cadena, Documento: 1031125003

64) REGISTRO FOTOGRÁFICO


Fotos














HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	2472121 Hamil 2151.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
29 04 2025 HH MM	TF. Rojas	EQUIN.	Esterilización

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL		ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Mantenimiento preventio montacargas
Estirilización Linea contaz de acuerdo al contrato
403.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Montacargas
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	29-04-25	HORA	23:00.

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022969189	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	X

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	Nº DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

Mantenimiento preventivo
- Lubricación
- Ajuste mecanico
- Revision de voltajes
- Aseo general

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	29-04-25	HORA	23:00
FECHA TERMINO TRABAJOS	29-04-25	HORA	23:50

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

OK

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea #2472121

Tipo de tarea
ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
Mantenimiento preventivo montacargas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".


FECHA 29/04/2025	TIPO DE EQUIPO ASCENSOR MONTACARGA ESTERILIZACION LINEA CORTA 2
DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD) PAANTEXC, 4, 500 KG	Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. OK
Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles OK	Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones OK
Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles OK	Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina OK
Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras OK	Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. Ok
Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones OK	Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades OK
Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas OK	Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción OK
Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general OK	Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas OK
Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite OK	Verificación de los fusibles calibrados en controles. OK
Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra	Verificación botonera en la cabina OK

Verificación luces y apariencia de la cabina OK	**Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas** OK
Nivelación OK	**Verificar botoneras de hall e indicadores** OK
Verificar alarma OK	**Verificar apariencia del equipo en el hall** OK
Prueba eléctrica de seguridad en las puertas OK	**Prueba eléctrica y mecánica del limitador** OK
Prueba de los dispositivos finales de carrera OK	**Prueba de dispositivos de stop y revisión** OK
Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers OK	**Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras)** OK
Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables OK	**Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina** OK
Verificación del alumbrado OK	**Revisar los contadores de potencia** OK
Revisar contadores auxiliares OK	**Revisar los rieles auxiliares** OK
Revisar térmicos de protección OK	**Verificar el seguidor de fase** OK
Revisar temporizadores OK	**Revisar tarjetas electrónicas** OK
Revisar fusibles de protección OK	**Revisar el variador** OK
Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones OK	**Verificación de conexiones eléctricas** OK
Revisión de freno y limitador de velocidad OK	**Verificación de protecciones eléctricas** OK
Realizar engrase de la polea deflectora OK	**Verificar cables de tracción y estado alargamiento** OK
Verificar polea tractora OK	**Revisar sellos y empaques de la máquina** OK
Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) OK	**Revisar volantes de acople** OK
Revisar bandas de freno OK	**Revisar bobinas electro freno** OK
Verificar el aceite escudos de motor OK	**Revisar sellos de motor** OK
Revisar bujes de acople de motor OK	**Revisar bujes de rodamiento de motor** OK

Realizar engrase de polea del regulador OK	**Revisar muelle regulador** OK
Revisar bujes reguladores OK	**Revisar encoder** OK
Revisar la iluminación de la cabina y acrílicos OK	**Verificar la Alarma Y citófono** OK
Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso OK	**Verificar los Sensores de Reapertura** OK
Revisar los Contactos de Puertas de Cabina OK	**Revisar Estado General de Cabina** OK
Revisar Fotocelda de Puertas OK	**Revisar patín retráctil** OK
Revisar Electro levas de Puertas OK	**Revisar Motor Operador de Puertas** OK
Revisar las Guayas de Puertas Cabina OK	**Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina** OK
Revisar Correas Puerta Cabina OK	**Revisar Embragues Puertas** OK
Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS OK	**Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets.** OK
Chequeo de vibración, alineamiento y empates OK	**Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido** OK
Revisión stop de foso OK	**Revisar la iluminación** OK
Verificación de pesa tensora OK	**Revisar amortiguadores** OK
Revisar cables de tracción y terminales OK	**Realizar aseo general de foso** OK
Verificación de llamadores exteriores OK	**Revisar accionamiento llave de emergencia** OK
Verificar el funcionamiento general OK	**Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión** OK
Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias OK	**Revisar límites fin de carrera** OK
Revisar límites de parada OK	**Revisar los inductores** OK
Revisar fotorruptor OK	**Revisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso** OK
Revisar guías de cabina y contrapeso	**Realizar lubricación de guías**


Revisar polea colgador puerta pasillo OK	**Revisar rozaderas de puerta** OK
Revisar cerraduras puertas de pasillo OK	**Revisar contactos puertas de pasillo** OK
Revisar guayas de puertas de pasillo OK	**Revisar banda electrónica** OK
Revisar levas de puertas OK	**Revisar resorte cierre de puertas** OK
Revisar amortiguadores de puertas OK	**Revisar el estado de las puertas** OK
Revisar botones pulsadores pasillo OK	**Revisar indicador de posición pasillo** OK
Revisar acceso sobre cabina OK	**Revisión y ajuste de seguridades** OK
Revisión punto de anclaje OK	**Revisión de plomado de puertas de piso** OK
Revisión de enclavamientos OK	**Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria** OK
Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina OK	**Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes)** OK
Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES

62) FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Camilo Parada, Documento: 1022969188

63) FIRMA DEL SUPERVISOR




Firmado por: Carlos Cadena, Documento: 1031125003


64) REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotos














J&LG
CONSTRUCCIONES
NIT 901.163.173-3

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Junio 02/2025

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad **CONSTRUCCIONES J & LG S.A.S.**, identificada con **NIT. 901.163.173-3**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Cartagena (Bolívar) a los Dos (02) días del mes de Junio del 2025.

Firma;

Atentamente,

NANCY DEL PILAR BENITEZ LAMBIS
C.C. No. **1.050.971.565** de **SINCELEJO**
Representante Legal de
CONSTRUCCIONES J&LG S.A.S
NIT: 901.163.173-3

321 6884586
Construcciones.jylg@gmail.com
Barrio San Fernando Cra 81 #22c-39 Local 103
Cartagena - Colombia

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901163173	3	CONSTRUCCIONES J& LG SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TURBACO CALLE 2 MZ 13	CARTAGENA-BOLIVAR	6661530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1486873990	9485360722	E	2025/05/19	2025/05/16	BANCOLOMBIA	0	$338,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,160,000	$46,400			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,160,000	$46,400			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,160,000	$46,400			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 1050971565	BENITEZ LAMBIS NANCY DEL PILAR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,160,000	$46,400			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/06/04 09:00 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901163173	3	CONSTRUCCIONES J& LG SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TURBACO CALLE 2 MZ 13	CARTAGENA-BOLIVAR	6661530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1486873990	9485360722	E	2025/05/19	2025/05/16	BANCOLOMBIA	0	$338,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$338,700	$0	$0	$338,700

2025/06/04 09:00 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TECNOELEVADORES SAS identificado(a) con NI 900887349 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDWIN CAMILO PARADA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1022969188

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9485145681	1496088743	E	2025-05-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$1,423,500	4%	$57,000
9485145681	1496088743	E	2025-05-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9485145681	1496088743	E	2025-05-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	30																		$1,423,500		$0
9485145681	1496088743	E	2025-05-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	30																		$1,423,500		$0
9485145681	1496088743	E	2025-05-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	30																		$0	0%	$0
9485145681	1496088743	E	2025-05-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	30																		$0	0%	$0
9485145681	1496088743	E	2025-05-21	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$1,423,500	0.522%	$7,500
9485145681	1496088743	E	2025-05-21	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$1,423,500	4%	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-05-26 a las 04:31.

Certificado
Bancario

Martes, 03 de Junio de 2025

Señor(a)
CONSTRUCIONES J&G SAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCCIONES J & LG SAS identificado(a) con NIT 901163173, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	78800003521	2021/09/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario