ESPECIFICACIONES TECNICAS MANTENIMIENTO EQUIPOS PRODUCCION DE CENTRO CAM 2025

ITEM	DESCRIPCION	Partes y medidas de tornillos a cambiar	CODIGO SECOP	DESCRIPCION SECOP	PLACA DEL EQUIPO	UNDIAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo recarga de gas refrigerante, repuestos y/o accesorios y puesta en funcionamiento de **CUARTO FRIO No 1**	Mantenimiento del difusor (evaporador)y la unidad de condensación, motor, bobinas, aspas del ventilador, serpentin, tubería, limpieza de los ductos de desagüe - contactores electrónicos de voltaje para el equipo, habilitar las clavijas externas del panel de control, suministro de contactor de 50 amperios trifásico.	73152101	Servicio de mantenimiento de equipo industrial	91179046	UNIDAD	1
2	Mantenimiento preventivo y correctivo general incluyendo repuestos y/o accesorios y puesta en funcionamiento de CUARTO FRIO MIXTO # 2, marca JAVAR, Referencia RVMI225.	Mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad incluyendo repuestos. Suministro y carga del refrigerante. Revisión general y puesta en funcionamiento. Si la unidad esta quemada y no tiene arreglo entonces se procederá al suministro e instalación de la unidad nueva.	73152101	Servicio de mantenimiento de equipo industrial		UNIDAD	1
3	Mantenimiento preventivo y correctivo general incluyendo repuestos y/o accesorios y puesta en funcionamiento de CUARTO FRIO MIXTO # 3, marca JAVAR, Referencia RVMI225.	Mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad incluyendo repuestos. Suministro y carga del refrigerante. Revisión general y puesta en funcionamiento. Si la unidad esta quemada y no tiene arreglo entonces se procederá al suministro e instalación de la unidad nueva.	73152101	Servicio de mantenimiento de equipo industrial		UNIDAD	1
4	Mantenimiento preventivo y correctivo general incluyendo repuestos y/o accesorios y puesta en funcionamiento de NEVERA VERTICAL CON CONGELADOR Y REFRIGERADOR INDEPENDIENTE (punto de venta),	Mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad incluyendo repuestos. Suministro y carga del refrigerante. Revisión general y puesta en funcionamiento. Si la unidad esta quemada y no tiene arreglo entonces se procederá al suministro e instalación de la unidad nueva.	73152101	Servicio de mantenimiento de equipo industrial	911729975	UNIDAD	1
5	Mantenimiento preventivo y correctivo general incluyendo repuestos y/o accesorios y puesta en funcionamiento de nevera numero 2 marca Supernordico,	Mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad incluyendo repuestos. Suministro y carga del refrigerante. Revisión general y puesta en funcionamiento. Si la unidad esta quemada y no tiene arreglo entonces se procederá al suministro e instalación de la unidad nueva.	73152101	Servicio de mantenimiento de equipo industrial	911725357	UNIDAD	1

PROYECTO COMPONENTE TECNICO: Luis Carlos Quiroga Rico	