Outlook

RE: SIGA - Actividad Radicación No 1-2025-34082 24/06

Desde Felipe Bateman Bueno <felipe.bateman@habitatbogota.gov.co>
Fecha Jue 26/06/2025 1:00 PM
Para Paola Andrea Ortegon Gomez <paola.ortegon@habitatbogota.gov.co>
CC Juan Carlos Murillo Primero <juan.murillo@habitatbogota.gov.co>

Arq. Paola, muy buenos días.

No tendría comentarios acerca de las conclusiones de la Interventoría.

En efecto, se observa que, el suelo es de baja capacidad portante y es necesario realizar el mejoramiento de la subrasante. (Es importante validar que esto lo haya tenido en cuenta el consultor en el capítulo de pavimentos).

Ahora bien, con respecto al cambio de la subbase, el Contratista debe validar que la estructura mantenga las condiciones y este cambio no genere sobrecostos al contrato, tal y como lo dice la Interventoría.

Saludos,

Felipe Bateman Bueno

De: Paola Andrea Ortegon Gomez <paola.ortegon@habitatbogota.gov.co>
Enviado: jueves, 26 de junio de 2025 12:09
Para: Felipe Bateman Bueno <felipe.bateman@habitatbogota.gov.co>
Cc: Juan Carlos Murillo Primero <juan.murillo@habitatbogota.gov.co>
Asunto: RE: SIGA - Actividad Radicación No 1-2025-34082 24/06

KIng. Felipe a petición del arquitecto Juan Carlos envió las observaciones hechas por la interventoría al consultor sobre el informe de Geotecnia presentado por el contratista de Suba Grupo 2.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

ARQ. PAOLA ANDREA ORTEGÓN GÓMEZ
Contratista - No 471 - 2025
Subdirección de Barrios
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



De: Juan Carlos Murillo Primero <juan.murillo@habitatbogota.gov.co>
Enviado: jueves, 26 de junio de 2025 12:04
Para: Felipe Bateman Bueno <felipe.bateman@habitatbogota.gov.co>; Paola Andrea Ortegon Gomez <paola.ortegon@habitatbogota.gov.co>
Asunto: RV: SIGA - Actividad Radicación No 1-2025-34082 24/06

@Felipe Bateman Buenole pegas por favor una chequeada a esto, @Paola Andrea Ortegon Gomezhazle llegar a Felipe el concepto de interventoría, gracias.

De: Paola Andrea Ortegon Gomez <paola.ortegon@habitatbogota.gov.co>
Enviado: jueves, 26 de junio de 2025 11:29
Para: Juan Carlos Murillo Primero <juan.murillo@habitatbogota.gov.co>
Asunto: RE: SIGA - Actividad Radicación No 1-2025-34082 24/06

Estimado Juan, recibe de mi parte un cordial saludo.

En seguimiento a las actividades de apoyo a la supervisión del Contrato de Obra No. 1756 de 2024 y en atención al comunicado CNL.1756.24-0086 con radicado 1-2025-34082, remitido por la interventoría NOGAALL S.A.S., me permito informarle que, luego de la revisión técnica al informe de apropiación de estudios geotécnicos presentado por el contratista, se emitieron observaciones relevantes por la interventoría que deben ser tenidas en cuenta para la validación y avance del proyecto.

En dicho documento, la interventoría concluye que los suelos de subrasante evaluados en las zonas de Santa Cecilia y Miramar presentan una muy baja capacidad de soporte, con valores de CBR entre 0.4% y 1.0% en condición saturada, razón por la cual se considera técnicamente necesario realizar un mejoramiento integral de la subrasante.

Asimismo, el contratista manifestó su conformidad con las recomendaciones contenidas en el estudio, y propuso como material de subbase una alternativa reciclada. La interventoría señala que dicho cambio es técnicamente viable, siempre que el material cumpla con las especificaciones IDU ET-11; sin embargo,

se aclara que esta modificación requiere validación desde la parte presupuestal del proyecto.

En consecuencia, la interventoría le sugiere avanzar con la revisión presupuestal correspondiente frente a esta propuesta, así como garantizar el cumplimiento de los controles de calidad, descapote con registro fotográfico y demás condiciones técnicas señaladas en el informe.

Quedo atenta a cualquier comentario o instrucción adicional sobre el particular.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

ARQ. PAOLA ANDREA ORTEGÓN GÓMEZ
Contratista - No 471 - 2025
Subdirección de Barrios
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



De: Juan Carlos Murillo Primero <juan.murillo@habitatbogota.gov.co>
Enviado: martes, 24 de junio de 2025 15:18
Para: Paola Andrea Ortegon Gomez <paola.ortegon@habitatbogota.gov.co>
Cc: Maria Fernanda Castellanos Garcia <maria.castellanos@habitatbogota.gov.co>
Asunto: RV: SIGA - Actividad Radicación No 1-2025-34082 24/06

Por favor Paola, revisemos que dice interventoría de la geotecnia. gracias.

De: SIGA <siga@habitatbogota.gov.co>
Enviado: martes, 24 de junio de 2025 15:07
Para: Juan Carlos Murillo Primero <juan.murillo@habitatbogota.gov.co>
Asunto: SIGA - Actividad Radicación No 1-2025-34082

De manera atenta le informamos que le ha sido asignado una actividad en la comunicación oficial Nro. 1-2025-34082 en el sistema SIGA.

El asunto es: EMAIL - CNL.1756.24-0086 OBSERVACIONES GEOTECNIA. con el comentario de gestión: Buen día, para su gestión y trámite, Gracias.
Para ir al sistema SIGA y consultar el documento ingrese a la siguiente dirección: http://siga.habitatbogota.gov.co/WebSigac/
Cordialmente
Oficina de Correspondencia

Este es un mensaje automático, por favor no lo responda.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Juan Carlos Murillo Primero
Contratista - No 878 - 2025
Subdirección de Barrios
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Paola Andrea Ortegon Gomez
Contratista - No 471 - 2025
Subdirección de Barrios
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Juan Carlos Murillo Primero
Contratista - No 878 - 2025
Subdirección de Barrios
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Paola Andrea Ortegon Gomez
Contratista - No 471 - 2025
Subdirección de Barrios
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



Imprimir menos es cuidar más **nuestro planeta**

Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. **Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**