Barrancabermeja, 19 de junio de 2025

BAR2025ER003803
BAR2025EE002940

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO
LEONARDO MATEUS BEDOYA
rectoria@colcamilo.edu.co
Barrancabermeja, Santander

Asunto: REPUESTA AL OFICIOBAR2025ER003803

Cordial saludo,

En atención a su solicitud y conforme a la directriz establecida en la Circular 032 de 2025 emitida por la Secretaría de Educación Distrital, se realizó visita técnica a la sede A de la Institución Educativa Camilo Torres Restrepo con el fin de verificar las condiciones eléctricas del salón donde se planea la instalación de dos equipos de aire acondicionado.

Durante la visita se pudo evidenciar que:

- La localización propuesta para la instalación de los equipos es adecuada desde el punto de vista espacial y funcional.
- La infraestructura eléctrica del bloque de aulas fue diseñada inicialmente para soportar la instalación de dos equipos de aire acondicionado por salón, como parte del proyecto original de construcción.
- Se constató la existencia de una subestación eléctrica activa y una caja de distribución correctamente instalada, con una adecuada organización de circuitos, lo cual permite una integración segura de los nuevos equipos.

Recomendación técnica: Se hace énfasis en que el cableado que se utilice para la conexión de los equipos a instalar debe cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la potencia de los aires acondicionados seleccionados, con el fin de evitar sobrecargas, pérdidas energéticas y riesgos eléctricos.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional y agradecemos el compromiso de la institución con el bienestar de la comunidad educativa.

Atentamente,



LEONARDO SUAREZ SUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO
TALENTO HUMANO

Proyectó: JORGE ANDRES RUEDA MOTTA
Revisó: LEONARDO SUAREZ SUAREZ

Anexos: Imagen de WhatsApp 2025-06-05 a las 17.43.25_00f4f952.jpg
Anexos: Imagen de WhatsApp 2025-06-05 a las 17.43.25_97d60661.jpg
Anexos: Imagen de WhatsApp 2025-06-05 a las 17.47.02_ed399b16.jpg
Anexos: Imagen de WhatsApp 2025-06-05 a las 17.46.51_1ed8eda6.jpg

Imagen de WhatsApp 2025-06-05 a las 17.54.18_25d2dd19.jpg
Imagen de WhatsApp 2025-06-05 a las 17.43.26_20f09af3.jpg