UNION TEMPORAL
IJM CAPITAL

Bogotá, 21 de abril de 2025

UTIJM-1737- 695 -25

SEÑORES

SANTIAGO BITAR
jbitar@acueducto.com.co

SAMUEL HERNANDEZ
sahernandez@acueducto.com.co

JAVIER VEGA
jvega@acueducto.com.co

JORGE BARRIGA
jorgbarriga@acueducto.com.co

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ZONA 4
BOGOTA D.C.

ASUNTO: INVENTARIO ALCANTARILLADO - TAPAS SIN POSIBILIDAD DE APERTURA PARA INSPECCION Y COLMATACION TOTAL DE ESTRUCTURA

Cordial Saludo,

Como ya es de conocimiento de todas las partes, se está desarrollando el *Contrato 1737 de 2024 Contratante secretaria Distrital del Habitat "Realizar estudios de factibilidad, estudios y diseños definitivos y la ejecución de las obras en los corredores urbanos de movilidad sostenible y segura, en el Ámbito del Proyecto Integral de Revitalización Urbana del Cable Aéreo de Potosí (PIRCAP), en la Localidad de Ciudad Bolívar, de acuerdo con la priorización de la Secretaría Distrital de Hábitat. LOTE 2" (Localidad Ciudad Bolívar – Barrio La Estancia).*

Se realiza actualmente la inspección de pozos e inventario de redes de alcantarillado EAAB (Alcantarillado Pluvial y Sanitario). Sin embargo, una vez finalizadas las actividades de campo, se relacionan 44 pozos a los que no fue posible la toma de datos pertinente, 39 de estos en consecuencia a la imposibilidad de abrir la tapa para su estudio y 5 debido a colmatación total de la estructura.

Imagen 1 – Tapa sin posibilidad de apertura



Fuente: propia

Imagen 2 – Pozo completamente colmatado



Fuente: propia

Imagen 3 – Pozo completamente colmatado



Fuente: propia

Una vez descrita la situación anterior, se solicita formalmente la coordinación del Equipo Vactor, para realizar la inspección de los 5 pozos colmatados. Por otra parte, en consideración a los 39 pozos que no fue posible su apertura para inspección, por experiencia en otros proyectos, estas tapas deben ser demolidas y reemplazadas, basado en estas consideraciones, solicitamos comedidamente a la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá - EAAB nos indiquen la manera de proceder, para poder así finalizar con los ejercicios de campo que permitan el levantamiento total de pozos y redes de Alcantarillado pluvial y sanitario, dentro de los plazos establecidos contractualmente.

Atentamente,

Unión Temporal IJM Capital

David Tierradentro Nova
Área de Consultoría

Adjunto:
C.C. Secretaría Distrital de Hábitat / Subdirección de Operaciones