SECOB Consultoría, Obras y Bienes	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-19
		VERSIÓN: 02
	INSPECCION DE EXTINTORES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/02/2021

FECHA DE INSPECCIÓN: 25/07/2024 UBICACIÓN: SECOB SAS.

EXTINTOR N°	FECHA DE RECARGA	CARGADO		LIBRAS	CLASE	TIPO		ROTULOS		MANGUERA		PICO DE DESCARGA		PASADOR ANILLO		PRECINTO DE SEG.		PINTURA		MANÓMETRO	
		SI	NO			CO2	PQS	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	07/2024	x		10lb	ABC.		x	✓		NA		✓		✓		✓		✓		✓	
2	07/2024	x		5lb	BC	x		✓						✓		✓		✓		✓	
3	02/2025	x		5lb	BC	x		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	02/2025	x		20lb	ABC.		x	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:

1 Parqueadero
2. Oficina primer piso
3 Oficina segundo piso
4 Sala de reuniones

ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
CARGO:		CARGO:	
FIRMA :	FECHA:	FIRMA:	FECHA:

SECOB Consultoría, Obras y Bienes	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO: FT-SGA-03
		VERSIÓN:00
	INSPECCIÓN AMBIENTAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/01/2021

CENTRO DE TRABAJO	Calle 22 # 12-105	FECHA	25	07	24
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Stefania Rodriguez	CARGO	Prof SST		

PARAMETROS A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
SEPARACIÓN EN LA FUENTE				
¿Se cuenta con recipientes apropiados para los tipos de residuos generados en el área?	✓			
¿Se cuentan con los recipientes necesarios para los residuos generados?	✓			
¿Se realiza correctamente separación en la fuente de los residuos?	✓			
¿El tiene implementado el código de colores conforme a lo dispuesto a la normatividad vigente?	✓			
PAPEL				
¿Se cuenta con un espacio para almacenar el papel a reutilizar y se encuentra debidamente etiquetado?	✓			
¿ Se hace uso del papel reutilizable para imprimir documentos internos?	✓			
¿ La disposición de los residuos reciclables se realiza con asociaciones que realicen su aprovechamiento?	✓			
ENERGÍA				
¿Se utiliza de forma adecuada la luz natural?	✓			
¿Las luces que no se necesitan, se encuentran apagadas?	✓			
¿Los computadores que no están en uso, ¿tienen apagado el monitor o están apagados completamente?	✓			
¿Se han realizado campañas de sensibilización del uso racional de la energía?	✓			
RESIDUOS PELIGROSOS				
¿Se han generado residuos peligrosos?			✓	
¿Se encuentran ubicados en el lugar destinado para éstos?			✓	
ORDEN Y ASEO				
¿Existen objetos que no corresponden con la labor que se está ejecutando?		✓		
¿Los elementos que se encuentran en el área de trabajo están ubicados de manera tal que no se puedan caer, mover y que no estorben?	✓			
¿Los elementos que se encuentran en el área de trabajo se encuentran bajo condiciones que eviten la oxidación, golpes o deterioro?	✓			
¿El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada?	✓			
Al finalizar la jornada laboral, ¿el área de trabajo queda ordenada y limpia?	✓			
AGUA				
¿Los sanitarios funcionan adecuadamente?	✓			
¿Existen fugas en sanitarios o lavamanos?		✓		
¿Se han realizado campañas de sensibilización del uso racional del Agua?	✓			

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA RAIZ	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN

SECOB Consultoría, Obras y Bienes	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-51
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN DE CAMILLAS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/10/2022

FECHA DE INSPECCIÓN:	25 de julio del 2024
UBICACIÓN O LUGAR:	SECOB SAS

ITEM	ASPECTOS A VERIFICAR	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Correas de amarre	X			
2	Fisuras en la tabla	X			No se evidencia Fisuras
3	Manijas de agarre	X			
4	Se encuentra en un lugar visible	X			
5	Se encuentra rotulada	X			
6	Inmovilizador de cuello	X			
7	Cuenta con Kit de ferulas	X			

PLAN DE ACCIÓN

CONDICIÓN ENCONTRADA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO			ESTADO
		DD	MM	AÑO	
NA	NA				

FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:	Stefania Rodriguez	**NOMBRE:**	
CARGO:	Prof SST	**CARGO:**	
ELABORÓ		**APROBÓ**	

SECOB Consultoria, Obras y Bienes	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-18
		VERSIÓN: 02
	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16/02/2021

	DESRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD		OBSERVACIÓN	
		Requerida	Existente	Vence	Observaciones
ANTISEPTICOS					
1	Isodine espuma	1 Frasco			
2	Isodine solucion antiseptica	1 Frasco	1	07/2022	
3	Alcohol al 70%	1 Frasco	1	09/2026	
4	Suero Fisiológico y/o Agua estéril	1 Bolsa			
MATERIAL DE CURACIÓN.					
5	Gasas	4 Paquetes	1		
6	Compresas	2 Und.			
7	Vendas Triangilares	2 Und.			
8	Vendas Elasticas de 5" x 4"	2 Und.	2		
9	Vendas Adhesivas	8 Und.	9		
10	Aplicadores	10 Unid.	20		
11	Bajalenguas	10 Unid.	20		
12	Esparadrapo	1 Und.			
13	Micropore	1 Und.	1		
14	Algodón.	1 Paquete	1		
15	Mascarilla de RCP	1 Und.	1		
INSTRUMENTAL Y OTROS ELEMENTOS ADICIONALES.					
16	Suero Oral	2 Unid			
17	Inmovilizador de cuello	1 Unid	1		
18	Tapabocas	8 und	1		
19	Guantes desechables.	5 und	5		
20	Tijeras	1 Unid			
21	Termómetro oral	1 Unid	1		
22	Linterna	1 Unid	1		
23	Libreta	1 Unid	1		
24	Esfero	1 Unid	1		
25	Lista de teléfonos de emergencia.	1 Unid			
26	Manual o Folleto de Primeros Auxilios	1 Unid	1		

UBICACIÓN DEL BOTIQUIN		**VEHICULO** [ ] **OFICINA** [X]	
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:	Stefania Rodriguez		
PLACA DEL VEHICULO:	NA	**FECHA DE LA INSPECCIÓN**	25 / 07 / 21