16 de Mayo 2025
Ciudad Bogotá D.C.

Señores:
Operandes S.A.S

Asunto: Respuesta a Informe Ajustes Técnicos Según Condiciones En Campo – Proyecto Cuarto Frío Sonsón

Cordial Saludo;


En atención al informe presentado por Operandes S.A.S. respecto a los ajustes y modificaciones realizadas en el proyecto “AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE FRÍO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SONSÓN, ANTIOQUIA”, hemos realizado la revisión técnica correspondiente de los cambios propuestos con base en las condiciones encontradas en campo.

Después de un análisis detallado, confirmamos que las modificaciones planteadas son adecuadas y cumplen con los requisitos establecidos en los planos iniciales, así como con las normas técnicas y criterios estructurales aplicables. Los ajustes realizados, tales como la reducción del cuarto frío, la reubicación de la cimentación, la reorganización de la estructura de cubierta y la reducción del ancho de la puerta, se consideran pertinentes para garantizar la estabilidad, funcionalidad y viabilidad técnica del proyecto.

Adicionalmente, se ratifica que dichos cambios no comprometen la integridad estructural ni afectan los objetivos de diseño establecidos inicialmente. Por tanto, autorizamos la continuidad de la obra bajo las condiciones modificadas.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional y agradecemos la comunicación oportuna para el seguimiento adecuado del proyecto.

Cordialmente;



ANGELICA CRUZ
GERENTE GENERAL
FENICIOS INGENIERIA

Email : gerencia@feniciosingenieria.com