Informe de Análisis 595922/2024.0

Cotización: C11555/2024.4

IDEAM
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Resolución No. 0420 del 10 de mayo de 2024

(FAP-009-01)

Fecha Emisión Informe: 07/10/2024 13:15

Identificación del Cliente	
Cliente: JAIME HERNÁN ROMERO VILLAMIL	**NIT:** 7320036-3
Dirección: CALLE 10 # 9A - 37 - Bogotá - Distrito Capital - Colombia	
Contacto: JAIME ROMERO	**Teléfono:** 311 4973489

Nº Muestra: 595922-1/2024.0 - Id: 1394268 - ARD - Vertimiento			
Matriz:	Agua residual		
Término de muestreo:	20/09/2024 18:36	**Fecha de Recepción:**	21/09/2024 12:30
Punto de muestreo:	PTAR	**Dirección de muestreo:**	Alcaldía Pauna
Muestreado por:	Leonardo Oyola Salazar	**Departamento:**	Boyacá
Ciudad:	Pauna	**Tipo de muestreo:**	Compuesto 24 h

Resultados Analíticos

Análisis Acreditados

Parámetro	Resultado	LC	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	158 mg/L	2 mg/L	SM 5210 B, ASTM D 888 C	21/09/2024 13:30
Demanda Química de Oxígeno	277 mg/L	2 mg/L	SM 5220 D	24/09/2024 15:42
Sólidos suspendidos totales	78 mg/L	5,0 mg/L	SM 2540 D	21/09/2024 15:18

Notas

Hidrolab declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.
Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.
LC: Límite de cuantificación.
Acreditado por IDEAM - RESOLUCIÓN N.° 0420 del 10 de mayo de 2024

Varcelis Vargas
Responsable Técnico

Código de Validación: 9088b019d129475180081a63999a0a09

La validación de este documento puede ser realizada en: portal.mylimsweb.cloud.

Fin del Informe