HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	2402502 / IRM 6			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
26 05 25	HH MM	TF Rojas Santiago	EQUIN	Escalera #1

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

escalera electrica #1 Se ralica mantenimiento preventivo de acuerdo al Contrato 443

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: escalera electrica #1
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	26-05-2025	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022961688	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
* limpieza general del equipo * lubricacion de cadenas * Inspeccion de correas

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	2
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	26-05-2025	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	26-05-2025	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
RECEPCION RESPONSABLE AREA NOMBRE Y FIRMA 30/05/25	TF Rojas Dominguez ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea

Tipo de tarea
ACTA ENTREGA A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

Descripcion
ESCALERA ELECTRICA 1

ACTA ENTREGA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:


"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL


FECHA 26/05/2025	DATOS DEL EQUIPO (MARCA) MITSUBISHI
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES OK	CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTODE INTERRUPTORES Y BO OK
CONDICION DE LOS PASOS Y RIELES GUIAS OK	DAÑO DE PASOS Y PEINES OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL PEINE OK	DISTANCIA ENTRE PASOS OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL GUARDAESCOBA OK	COND. BANDA PASAMANOS,MECANISMO ARRASTRE Y UNIDAI OK
APARIENCIA EXTERIOR E ILUMINACION OK	PANEL INTERIOR OK
ACCESORIOS DE ILUMINACION OK	GUARDAESCOBA OK
PLACA DE EMBARQUE OK	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEC OK
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNETICO OK	INSTALACIONES DE SEGURIDAD OK

VALLAS DE PREVENCION DE CAIDA OK	**MARCA COLOREADA DE SEGURIDAD EN EL PASO** OK
STICKER DE SEGURIDAD, MARCA DE PRECAUCION EN PLACA OK	**CORREAS** OK
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE PASAMANOS (HGS) OK	**DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE PLATAFORMA (SLS)** OK
SWITCH DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE ARRASTRE (DCS) OK	**CADENAS** OK
CONDICION DE LUBRICACION OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES
FIRMA DEL TECNICO -	**FIRMA DEL SUPERVISOR** -

16) REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos








HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	2566919 / 7		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
14 05 2025 10:00	T F Rojas Santiago		Escaleras

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Escalera electrica
Mantenimiento preventivo de acuerdo al Contrato 443

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Escalera electrica
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	14-05-25	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022969100	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Ajuste mecanico.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	1
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	14-05-25	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	14-05-25	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
Cnel Medicina	TF Nora Montes
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea

Tipo de tarea
ACTA ENTREGA A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

Descripcion
ESCALERA ELECTRICA 2

ACTA ENTREGA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:


"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".



FECHA 14/05/2025	DATOS DEL EQUIPO (MARCA) MITSUBISHI
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES OK	CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTODE INTERRUPTORES Y BOTONES OK
CONDICION DE LOS PASOS Y RIELES GUIAS OK	DAÑO DE PASOS Y PEINES OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL PEINE OK	DISTANCIA ENTRE PASOS OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL GUARDAESCOBA OK	COND. BANDA PASAMANOS,MECANISMO ARRASTRE Y UNIDAD MANEJO OK
APARIENCIA EXTERIOR E ILUMINACION OK	PANEL INTERIOR OK
ACCESORIOS DE ILUMINACION OK	GUARDAESCOBA OK
PLACA DE EMBARQUE OK	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OK
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNETICO OK	INSTALACIONES DE SEGURIDAD OK
VALLAS DE PREVENCION DE CAIDA OK	MARCA COLOREADA DE SEGURIDAD EN EL PASO OK
STICKER DE SEGURIDAD, MARCA DE PRECAUCION EN PLACA OK	CORREAS OK

SWITCH DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE ARRASTRE (DCS) OK	**CADENAS** OK
CONDICION DE LUBRICACION OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES
FIRMA DEL TECNICO -	**FIRMA DEL SUPERVISOR** -

16) REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos





HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

Nº Orden de Trabajo	2402544 7			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
26 05 25	HH MM	T.F Rojas Santiago	EQUIP	Escalera #2

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Escalera electrica #2 Se realiza mtto preventivo de acuerdo al Contrato 443

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS: Escalera electrica #2
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	26-05-25	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez C.C 1022961188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR			

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
* Limpieza general del equipo * Lubricacion de Cadenas * Inspeccion de Correas

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	2
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	26-05-2025	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	26-05-2025	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

RECEPCION RESPONSABLE AREA NOMBRE Y FIRMA 30/05/25	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea

Tipo de tarea
ACTA ENTREGA A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

Descripcion
ESCALERA ELECTRICA 2

ACTA ENTREGA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:



"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".


FECHA 26/05/2025	DATOS DEL EQUIPO (MARCA) MITSUBICHI
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES OK	CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTODE INTERRUPTORES Y BOTONES OK
CONDICION DE LOS PASOS Y RIELES GUIAS OK	DAÑO DE PASOS Y PEINES OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL PEINE OK	DISTANCIA ENTRE PASOS OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL GUARDAESCOBA OK	COND. BANDA PASAMANOS,MECANISMO ARRASTRE Y UNIDAD MANEJO OK
APARIENCIA EXTERIOR E ILUMINACION OK	PANEL INTERIOR OK
ACCESORIOS DE ILUMINACION OK	GUARDAESCOBA OK
PLACA DE EMBARQUE OK	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OK
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNETICO OK	INSTALACIONES DE SEGURIDAD OK
VALLAS DE PREVENCION DE CAIDA OK	MARCA COLOREADA DE SEGURIDAD EN EL PASO OK
STICKER DE SEGURIDAD, MARCA DE PRECAUCION EN PLACA OK	CORREAS OK


SWITCH DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE ARRASTRE (DCS) OK	**CADENAS** OK
CONDICION DE LUBRICACION OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES
FIRMA DEL TECNICO -	**FIRMA DEL SUPERVISOR** -

16) REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos





HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	2566922 / 8		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
14 05 2025 10:00	T F Rojas Santiago		Escaleras

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Escalera electrica 3
Mantenimiento preventivo de acuerdo al Contrato 443

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Escalero electrica
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	14-05-25	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022969188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Ajuste mecanico.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	1
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	14-05-25	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	14-05-25	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
Cabo Conos Coduco	TF Nejia Montoya
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea

Tipo de tarea
ACTA ENTREGA A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

Descripcion
ESCALERA ELECTRICA 3

ACTA ENTREGA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA 14/05/2025	DATOS DEL EQUIPO (MARCA) MITSUBISHI
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES OK	CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTODE INTERRUPTORES Y BOTONES OK
CONDICION DE LOS PASOS Y RIELES GUIAS OK	DAÑO DE PASOS Y PEINES OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL PEINE OK	DISTANCIA ENTRE PASOS OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL GUARDAESCOBA OK	COND. BANDA PASAMANOS,MECANISMO ARRASTRE Y UNIDAD MANEJO OK
APARIENCIA EXTERIOR E ILUMINACION OK	PANEL INTERIOR OK
ACCESORIOS DE ILUMINACION OK	GUARDAESCOBA OK
PLACA DE EMBARQUE OK	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OK
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNETICO OK	INSTALACIONES DE SEGURIDAD OK
VALLAS DE PREVENCION DE CAIDA OK	MARCA COLOREADA DE SEGURIDAD EN EL PASO OK
STICKER DE SEGURIDAD, MARCA DE PRECAUCION EN PLACA OK	CORREAS OK



SWITCH DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE ARRASTRE (DCS) OK	**CADENAS** OK
CONDICION DE LUBRICACION OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES
FIRMA DEL TECNICO -	**FIRMA DEL SUPERVISOR** -

16) REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos





HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	2402552 / 8			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
26 05 25	HH MM	T.F Rojas Santiago	EQUIN	Escalera #3

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**	X	**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

escalera electrica #3 Se raliza mmto. preventivo de acuerdo al Contrato 443

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS: Escalera electrica #3
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	26-05-2025	**HORA**	

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	X	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	X	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
Camilo Parada Rodriguez C.C 1022961688	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	

PRIORIDAD		**ALTA**		**MEDIA**	
		BAJA		**ESPERA**	
RESPONSABLE		**N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR**			

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
* Limpieza general del equipo * lubricacion de cadena * inspeccion de correas

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	2
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	26-05-2025	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	26-05-2025	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

RECEPCION RESPONSABLE AREA NOMBRE Y FIRMA 05/30/25	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea

Tipo de tarea
ACTA ENTREGA A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

Descripcion
ESCALERA ELECTRICA 3

ACTA ENTREGA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:


"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA 26/05/2025	DATOS DEL EQUIPO (MARCA) MITSUBISHI
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES OK	CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTODE INTERRUPTORES Y BOTONES OK
CONDICION DE LOS PASOS Y RIELES GUIAS OK	DAÑO DE PASOS Y PEINES OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL PEINE OK	DISTANCIA ENTRE PASOS OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL GUARDAESCOBA OK	COND. BANDA PASAMANOS,MECANISMO ARRASTRE Y UNIDAD MANEJO OK
APARIENCIA EXTERIOR E ILUMINACION OK	PANEL INTERIOR OK
ACCESORIOS DE ILUMINACION OK	GUARDAESCOBA OK
PLACA DE EMBARQUE OK	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OK
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNETICO OK	INSTALACIONES DE SEGURIDAD OK
VALLAS DE PREVENCION DE CAIDA OK	MARCA COLOREADA DE SEGURIDAD EN EL PASO OK
STICKER DE SEGURIDAD, MARCA DE PRECAUCION EN PLACA OK	CORREAS OK


SWITCH DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE ARRASTRE (DCS) OK	**CADENAS** OK
CONDICION DE LUBRICACION OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES
FIRMA DEL TECNICO -	**FIRMA DEL SUPERVISOR** -


16) REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos







HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

N° Orden de Trabajo	2566927 / 9.		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
14 05 2025 10.00	J F. Rojas Santiago		Escaleras

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Escalera electrico 4
Mantenimiento preventivo de acuerdo al Contrato 443

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Escalera electrica
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	14-05-25	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022966188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Ajuste mecanico

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	1
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	14-05-25	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	14-05-25	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				
OBSERVACIONES					

Cabo F Cadena	TF Rojas Santos
RECEPCION RESPONSABLE AREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea

Tipo de tarea
ACTA ENTREGA A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

Descripcion
ESCALERA ELECTRICA 4

ACTA ENTREGA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:





"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".


FECHA 14/05/2025	DATOS DEL EQUIPO (MARCA) MITSUBISHI
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES OK	CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTODE INTERRUPTORES Y BOTONES OK
CONDICION DE LOS PASOS Y RIELES GUIAS OK	DAÑO DE PASOS Y PEINES OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL PEINE OK	DISTANCIA ENTRE PASOS OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL GUARDAESCOBA OK	COND. BANDA PASAMANOS,MECANISMO ARRASTRE Y UNIDAD MANEJO OK
APARIENCIA EXTERIOR E ILUMINACION OK	PANEL INTERIOR OK
ACCESORIOS DE ILUMINACION OK	GUARDAESCOBA OK
PLACA DE EMBARQUE OK	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OK
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNETICO OK	INSTALACIONES DE SEGURIDAD OK
VALLAS DE PREVENCION DE CAIDA OK	MARCA COLOREADA DE SEGURIDAD EN EL PASO OK
STICKER DE SEGURIDAD, MARCA DE PRECAUCION EN PLACA OK	CORREAS OK

SWITCH DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE ARRASTRE (DCS) OK	**CADENAS** OK
CONDICION DE LUBRICACION OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES
FIRMA DEL TECNICO -	**FIRMA DEL SUPERVISOR** -

16) REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos



HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	2402557 / 9		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
26 08 25 HH MM	TF Rojas Santiago	EQUIN	Escalera #4

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

escalera electrica #4 Se realiza mtto preventivo de acuerdo al Contrato 443

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS: Escalera electrica #4
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	26-05-2025	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez C.C 1022961188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR			

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
* Limpieza general del equipo * Lubricacion de cadena * Inspeccion de correas

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	2
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	26-05-2025	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	26-05-2025	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA 30/05/25	TT Alex Sanchez ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea

Tipo de tarea
ACTA ENTREGA A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

Descripcion
ESCALERA ELECTRICA 4

ACTA ENTREGA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:




"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".


FECHA 26/05/2025	DATOS DEL EQUIPO (MARCA) MITSUBISHI
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES OK	CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTODE INTERRUPTORES Y BOTONES OK
CONDICION DE LOS PASOS Y RIELES GUIAS OK	DAÑO DE PASOS Y PEINES OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL PEINE OK	DISTANCIA ENTRE PASOS OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL GUARDAESCOBA OK	COND. BANDA PASAMANOS,MECANISMO ARRASTRE Y UNIDAD MANEJO OK
APARIENCIA EXTERIOR E ILUMINACION OK	PANEL INTERIOR OK
ACCESORIOS DE ILUMINACION OK	GUARDAESCOBA OK
PLACA DE EMBARQUE OK	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OK
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNETICO OK	INSTALACIONES DE SEGURIDAD OK
VALLAS DE PREVENCION DE CAIDA OK	MARCA COLOREADA DE SEGURIDAD EN EL PASO OK
STICKER DE SEGURIDAD, MARCA DE PRECAUCION EN PLACA OK	CORREAS OK

SWITCH DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE ARRASTRE (DCS) OK	**CADENAS** OK
CONDICION DE LUBRICACION OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES
FIRMA DEL TECNICO -	**FIRMA DEL SUPERVISOR** -

16) REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	2566931 / 10		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
14 05 2025 10:00	T/F. Rojas Santiago		Escaleras

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Escalera electrica 5

Mantenimiento pravantivo de acuerdo al Contrato 443

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Escalera electrica
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	14-05-25	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Carmelo Parada Rodriguez	
C.C 1072969156	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Ajuste mecanico.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	1
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	14-05-25	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	14-05-25	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				
OBSERVACIONES					

RECEPCIÓN RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LÍDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA
Carlos F Cadena	T/E Rojas Santiago

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea

Tipo de tarea
ACTA ENTREGA A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

Descripcion
ESCALERA ELECTRICA 5

ACTA ENTREGA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:


"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".





FECHA 14/05/2025	DATOS DEL EQUIPO (MARCA) MITSUBISHI
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES OK	CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTODE INTERRUPTORES Y BOTONES OK
CONDICION DE LOS PASOS Y RIELES GUIAS OK	DAÑO DE PASOS Y PEINES OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL PEINE OK	DISTANCIA ENTRE PASOS OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL GUARDAESCOBA OK	COND. BANDA PASAMANOS,MECANISMO ARRASTRE Y UNIDAD MANEJO OK
APARIENCIA EXTERIOR E ILUMINACION OK	PANEL INTERIOR OK
ACCESORIOS DE ILUMINACION OK	GUARDAESCOBA OK
PLACA DE EMBARQUE OK	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OK
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNETICO OK	INSTALACIONES DE SEGURIDAD OK
VALLAS DE PREVENCION DE CAIDA OK	MARCA COLOREADA DE SEGURIDAD EN EL PASO OK
STICKER DE SEGURIDAD, MARCA DE PRECAUCION EN PLACA OK	CORREAS OK

SWITCH DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE ARRASTRE (DCS) OK	**CADENAS** OK
CONDICION DE LUBRICACION OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES
FIRMA DEL TECNICO -	**FIRMA DEL SUPERVISOR** -

16) REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos



HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

Nº Orden de Trabajo	2402558 / 10			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
26 05 25	HH MM	T.F Rojas Santiago	EQUIM	Escalera #5

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

escalera electrica #5 se realiza mtto preventivo de acuerdo al Contrato 443

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Escalera electrica #5
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	26-05-2025	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez C.C 1022961188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
* Limpieza general del equipo * Lubricación de cadena * Inspección de correas

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	2
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	26-05-2025	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	26-05-2025	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA 30/05/25	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea

Tipo de tarea
ACTA ENTREGA A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

Descripcion
ESCALERA ELECTRICA 5

ACTA ENTREGA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:


"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".


FECHA 26/05/2025	DATOS DEL EQUIPO (MARCA) MITSUBISHI
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES OK	CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTODE INTERRUPTORES Y BOTONES OK
CONDICION DE LOS PASOS Y RIELES GUIAS OK	DAÑO DE PASOS Y PEINES OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL PEINE OK	DISTANCIA ENTRE PASOS OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL GUARDAESCOBA OK	COND. BANDA PASAMANOS,MECANISMO ARRASTRE Y UNIDAD MANEJO OK
APARIENCIA EXTERIOR E ILUMINACION OK	PANEL INTERIOR OK
ACCESORIOS DE ILUMINACION OK	GUARDAESCOBA OK
PLACA DE EMBARQUE OK	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OK
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNETICO OK	INSTALACIONES DE SEGURIDAD OK
VALLAS DE PREVENCION DE CAIDA OK	MARCA COLOREADA DE SEGURIDAD EN EL PASO OK
STICKER DE SEGURIDAD, MARCA DE PRECAUCION EN PLACA OK	CORREAS OK

SWITCH DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE ARRASTRE (DCS) OK	**CADENAS** OK
CONDICION DE LUBRICACION OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES
FIRMA DEL TECNICO -	**FIRMA DEL SUPERVISOR** -

16) REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos








HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	2566938 / 11		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
14 05 2025 10 00	T F. Rojas Santiago		Escaleras

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

Escalera electrica 6
Mantenimiento pravantivo de acuerdo al contrato 443

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Escalera electrica
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	14-05-25	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022969188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
Ajuste mecanico.

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	1
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	14-05-25	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	14-05-25	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				
OBSERVACIONES					

Conos Fcedes	TF Don Santos
RECEPCION RESPONSABLE AREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea

Tipo de tarea
ACTA ENTREGA A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

Descripcion
ESCALERA ELECTRICA 6

ACTA ENTREGA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA 14/05/2025	DATOS DEL EQUIPO (MARCA) MITSUBISHI
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES OK	CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTODE INTERRUPTORES Y BOTONES OK
CONDICION DE LOS PASOS Y RIELES GUIAS OK	DAÑO DE PASOS Y PEINES OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL PEINE OK	DISTANCIA ENTRE PASOS OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL GUARDAESCOBA OK	COND. BANDA PASAMANOS,MECANISMO ARRASTRE Y UNIDAD MANEJO OK
APARIENCIA EXTERIOR E ILUMINACION OK	PANEL INTERIOR OK
ACCESORIOS DE ILUMINACION OK	GUARDAESCOBA OK
PLACA DE EMBARQUE OK	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OK
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNETICO OK	INSTALACIONES DE SEGURIDAD OK
VALLAS DE PREVENCION DE CAIDA OK	MARCA COLOREADA DE SEGURIDAD EN EL PASO OK
STICKER DE SEGURIDAD, MARCA DE PRECAUCION EN PLACA OK	CORREAS OK

SWITCH DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE ARRASTRE (DCS) OK	**CADENAS** OK
CONDICION DE LUBRICACION OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES
FIRMA DEL TECNICO -	**FIRMA DEL SUPERVISOR** -
16) REGISTRO FOTOGRAFICO	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	2402563 / 11			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
26 05 25	HH MM	T. F Rojas Santiago	EQUIN	Escalera #6

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

escalera electrica #6 se realiza mtto preventivo de acuerdo al contrato 443.

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: Escalera electricas #6
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	26 - 05 - 2025	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022961188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
* limpieza general del equipo * lubricacion de cadena * inspeccion del correas

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	2
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	26-05-2025	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	26-05-2025	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				
OBSERVACIONES					

RECEPCIÓN RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA 30/06/25	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea

Tipo de tarea
ACTA ENTREGA A SATISFACCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

Descripcion
ESCALERA ELECTRICA 6

ACTA ENTREGA A SATISFACCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".



FECHA 26/05/2025	DATOS DEL EQUIPO (MARCA) MITSUBISHI
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO GENERALES OK	CONDICIONES DEFUNCIONAMIENTODE INTERRUPTORES Y BOTONES OK
CONDICION DE LOS PASOS Y RIELES GUIAS OK	DAÑO DE PASOS Y PEINES OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL PEINE OK	DISTANCIA ENTRE PASOS OK
DISTANCIA ENTRE EL PASO Y EL GUARDAESCOBA OK	COND. BANDA PASAMANOS,MECANISMO ARRASTRE Y UNIDAD MANEJO OK
APARIENCIA EXTERIOR E ILUMINACION OK	PANEL INTERIOR OK
ACCESORIOS DE ILUMINACION OK	GUARDAESCOBA OK
PLACA DE EMBARQUE OK	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD OK
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL FRENO ELECTROMAGNETICO OK	INSTALACIONES DE SEGURIDAD OK
VALLAS DE PREVENCION DE CAIDA OK	MARCA COLOREADA DE SEGURIDAD EN EL PASO OK
STICKER DE SEGURIDAD, MARCA DE PRECAUCION EN PLACA OK	CORREAS OK


SWITCH DE SEGURIDAD DE LA CADENA DE ARRASTRE (DCS) OK	**CADENAS** OK
CONDICION DE LUBRICACION OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES
FIRMA DEL TECNICO -	**FIRMA DEL SUPERVISOR** -

16) REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos





HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	2356634 15		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
17 05 25 HH MM	T.F Rojas Santiago		Apublico 1

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

ascensor publico 1 se realiza mtto preventivo de acuerdo al Contrato 443

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: ascensor publico #1
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	17-05-2025	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
camilo parada Rodriguez C.C 1022961168	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO
* limpieza en general del equipo * ajustes de puertas * inspeccion de cables de traccion

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	1
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	17-05-2025	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	17-05-2025	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES	
RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA 30/05/25	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea

Tipo de tarea
ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
ASCENSOR 1 PUBLICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA 15/05/2025	TIPO DE EQUIPO ASCENSOR 1 PUBLICO
DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD) KONE-13-1800	Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. OK
Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles OK	Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones OK
Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles OK	Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina OK
Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras OK	Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. OK
Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones OK	Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades OK
Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas OK	Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción OK
Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general OK	Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas OK
Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite OK	Verificación de los fusibles calibrados en controles. OK
Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra	Verificación botonera en la cabina OK

Verificación luces y apariencia de la cabina OK	**Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas** OK
Nivelación OK	**Verificar botoneras de hall e indicadores** OK
Verificar alarma OK	**Verificar apariencia del equipo en el hall** OK
Prueba eléctrica de seguridad en las puertas OK	**Prueba eléctrica y mecánica del limitador** OK
Prueba de los dispositivos finales de carrera OK	**Prueba de dispositivos de stop y revisión** OK
Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers OK	**Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras)** OK
Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables OK	**Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina** OK
Verificación del alumbrado OK	**Revisar los contadores de potencia** OK
Revisar contadores auxiliares OK	**Revisar los rieles auxiliares** OK
Revisar térmicos de protección OK	**Verificar el seguidor de fase** OK
Revisar temporizadores OK	**Revisar tarjetas electrónicas** OK
Revisar fusibles de protección OK	**Revisar el variador** OK
Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones OK	**Verificación de conexiones eléctricas** OK
Revisión de freno y limitador de velocidad OK	**Verificación de protecciones eléctricas** OK
Realizar engrase de la polea deflectora OK	**Verificar cables de tracción y estado alargamiento** OK
Verificar polea tractora OK	**Revisar sellos y empaques de la máquina** OK
Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) OK	**Revisar volantes de acople** OK
Revisar bandas de freno OK	**Revisar bobinas electro freno** OK
Verificar el aceite escudos de motor OK	**Revisar sellos de motor** OK
Revisar bujes de acople de motor OK	**Revisar bujes de rodamiento de motor** OK


Realizar engrase de polea del regulador OK	**Revisar muelle regulador** OK
Revisar bujes reguladores OK	**Revisar encoder** OK
Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos OK	**Verificar la Alarma Y citófono** OK
Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso OK	**Verificar los Sensores de Reapertura** OK
Revisar los Contactos de Puertas de Cabina OK	**Revisar Estado General de Cabina** OK
Revisar Fotocelda de Puertas OK	**Revisar patín retráctil** OK
Revisar Electro levas de Puertas OK	**Revisar Motor Operador de Puertas** OK
Revisar las Guayas de Puertas Cabina OK	**Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina** OK
Revisar Correas Puerta Cabina OK	**Revisar Embragues Puertas** OK
Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS OK	**Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets.** OK
Chequeo de vibración, alineamiento y empates OK	**Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido** OK
Revisión stop de foso OK	**Revisar la iluminación** OK
Verificación de pesa tensora OK	**Revisar amortiguadores** OK
Revisar cables de tracción y terminales OK	**Realizar aseo general de foso** OK
Verificación de llamadores exteriores OK	**Revisar accionamiento llave de emergencia** OK
Verificar el funcionamiento general OK	**Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión** OK
Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias OK	**Revisar límites fin de carrera** OK
Revisar límites de parada OK	**Revisar los inductores** OK
Revisar fotorruptor OK	**Revisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso** OK
Revisar guías de cabina y contrapeso	**Realizar lubricación de guías**


Revisar polea colgador puerta pasillo OK	**Revisar rozaderas de puerta** OK
Revisar cerraduras puertas de pasillo OK	**Revisar contactos puertas de pasillo** OK
Revisar guayas de puertas de pasillo OK	**Revisar banda electrónica** OK
Revisar levas de puertas OK	**Revisar resorte cierre de puertas** OK
Revisar amortiguadores de puertas OK	**Revisar el estado de las puertas** OK
Revisar botones pulsadores pasillo OK	**Revisar indicador de posición pasillo** OK
Revisar acceso sobre cabina OK	**Revisión y ajuste de seguridades** OK
Revisión punto de anclaje OK	**Revisión de plomado de puertas de piso** OK
Revisión de enclavamientos OK	**Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria** OK
Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina OK	**Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes)** OK
Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES
FIRMA DEL TECNICO -	**FIRMA DEL SUPERVISOR** -

63) REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotos





HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	2567061 / 15		
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
27 05 25 HH MM	T.F Rojas Santiago		A. publico 1

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

ascensor publico #1 se realiza mtto preventivo de acuerdo al Contrato 443

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS: ascensor publico #1
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	27-05-25	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez C.C 1022961883	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD		ALTA		MEDIA	
		BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR			

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

* limpieza en general del equipo
* ajustes de puertas
* inspeccion de cables de traccion

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	2
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	27-05-25	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	27-05-25	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

RECEPCION RESPONSABLE AREA NOMBRE Y FIRMA 27/05/25	TF Raúl Santiago [illegible] ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea

Tipo de tarea
ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
ASCENSOR PUBLICO 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FECHA 27/05/2025	TIPO DE EQUIPO ASCENSOR 1 PUBLICO
DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD) KONE-13-1800KG	Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. OK
Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles OK	Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus compor circuitos, cableados, conexiones y conducciones OK
Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles OK	Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la ilu vano de la máquina OK
Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras OK	Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades OK
Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones OK	Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y disp nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades OK
Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas OK	Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracció OK
Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general OK	Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores OK

Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite OK	**Verificación de los fusibles calibrados en controles.** OK
Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra OK	**Verificación botonera en la cabina** OK
Verificación luces y apariencia de la cabina OK	**Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la opera puertas** OK
Nivelación OK	**Verificar botoneras de hall e indicadores** OK
Verificar alarma OK	**Verificar apariencia del equipo en el hall** OK
Prueba eléctrica de seguridad en las puertas OK	**Prueba eléctrica y mecánica del limitador** OK
Prueba de los dispositivos finales de carrera OK	**Prueba de dispositivos de stop y revisión** OK
Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers OK	**Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras)** OK
Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables OK	**Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina** OK
Verificación del alumbrado OK	**Revisar los contadores de potencia** OK
Revisar contadores auxiliares OK	**Revisar los rieles auxiliares** OK
Revisar térmicos de protección OK	**Verificar el seguidor de fase** OK
Revisar temporizadores OK	**Revisar tarjetas electrónicas** OK
Revisar fusibles de protección OK	**Revisar el variador** OK
Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones OK	**Verificación de conexiones eléctricas** OK
Revisión de freno y limitador de velocidad OK	**Verificación de protecciones eléctricas** OK
Realizar engrase de la polea deflectora OK	**Verificar cables de tracción y estado alargamiento** OK

Verificar polea tractora OK	**Revisar sellos y empaques de la máquina** OK
Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) OK	**Revisar volantes de acople** OK
Revisar bandas de freno OK	**Revisar bobinas electro freno** OK
Verificar el aceite escudos de motor OK	**Revisar sellos de motor** OK
Revisar bujes de acople de motor OK	**Revisar bujes de rodamiento de motor** OK
Realizar engrase de polea del regulador OK	**Revisar muelle regulador** OK
Revisar bujes reguladores OK	**Revisar encoder** OK
Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos OK	**Verificar la Alarma Y citófono** OK
Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso OK	**Verificar los Sensores de Reapertura** OK
Revisar los Contactos de Puertas de Cabina OK	**Revisar Estado General de Cabina** OK
Revisar Fotocelda de Puertas OK	**Revisar patín retráctil** OK
Revisar Electro levas de Puertas OK	**Revisar Motor Operador de Puertas** OK
Revisar las Guayas de Puertas Cabina OK	**Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina** OK
Revisar Correas Puerta Cabina OK	**Revisar Embragues Puertas** OK
Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS OK	**Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets.** OK
Chequeo de vibración, alineamiento y empates OK	**Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, est óxido** OK
Revisión stop de foso OK	**Revisar la iluminación** OK
Verificación de pesa tensora OK	**Revisar amortiguadores** OK

Revisar cables de tracción y terminales OK	**Realizar aseo general de foso** OK
Verificación de llamadores exteriores OK	**Revisar accionamiento llave de emergencia** OK
Verificar el funcionamiento general OK	**Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fr conexión** OK
Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias OK	**Revisar límites fin de carrera** OK
Revisar límites de parada OK	**Revisar los inductores** OK
Revisar fotorruptor OK	**Revisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso** OK
Revisar guías de cabina y contrapeso OK	**Realizar lubricación de guías** OK
Revisar polea colgador puerta pasillo OK	**Revisar rozaderas de puerta** OK
Revisar cerraduras puertas de pasillo OK	**Revisar contactos puertas de pasillo** OK
Revisar guayas de puertas de pasillo OK	**Revisar banda electrónica** OK
Revisar levas de puertas OK	**Revisar resorte cierre de puertas** OK
Revisar amortiguadores de puertas OK	**Revisar el estado de las puertas** OK
Revisar botones pulsadores pasillo OK	**Revisar indicador de posición pasillo** OK
Revisar acceso sobre cabina OK	**Revisión y ajuste de seguridades** OK
Revisión punto de anclaje OK	**Revisión de plomado de puertas de piso** OK
Revisión de enclavamientos OK	**Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones** OK
Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina OK	**Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes)** OK
Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES


FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL SUPERVISOR
-	-


63) REGISTRO FOTOGRÁFICO


Fotos














HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	2356632	16

FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
17 05 25	HH MM	T F Rojas Santiago		A publico 2

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

ascensor Publico 2 se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo al Contrato 443

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		Publico #2
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	17-05-25	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez	
C.C 1022961188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

* limpieza en general del equipo
* ajustes de puertas
* Inspección de cables de tracción

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	1
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	17-05-25	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	17-05-25	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

RECEPCION RESPONSABLE AREA NOMBRE Y FIRMA 30/05/25	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea

Tipo de tarea
ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
ASCENSOR 2 PUBLICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA 15/05/2025	TIPO DE EQUIPO ASCENSOR 2 PUBLICO
DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD) KONE-14-1800	Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. OK
Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles OK	Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones OK
Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles OK	Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina OK
Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras OK	Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. OK
Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones OK	Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades OK
Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas OK	Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción OK
Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general OK	Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas OK
Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite OK	Verificación de los fusibles calibrados en controles. OK
Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra	Verificación botonera en la cabina OK


Verificación luces y apariencia de la cabina OK	Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas OK
Nivelación OK	Verificar botoneras de hall e indicadores OK
Verificar alarma OK	Verificar apariencia del equipo en el hall OK
Prueba eléctrica de seguridad en las puertas OK	Prueba eléctrica y mecánica del limitador OK
Prueba de los dispositivos finales de carrera OK	Prueba de dispositivos de stop y revisión OK
Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers OK	Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras) OK
Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables OK	Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina OK
Verificación del alumbrado OK	Revisar los contadores de potencia OK
Revisar contadores auxiliares OK	Revisar los rieles auxiliares OK
Revisar térmicos de protección OK	Verificar el seguidor de fase OK
Revisar temporizadores OK	Revisar tarjetas electrónicas OK
Revisar fusibles de protección OK	Revisar el variador OK
Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones OK	Verificación de conexiones eléctricas OK
Revisión de freno y limitador de velocidad OK	Verificación de protecciones eléctricas OK
Realizar engrase de la polea deflectora OK	Verificar cables de tracción y estado alargamiento OK
Verificar polea tractora OK	Revisar sellos y empaques de la máquina OK
Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) OK	Revisar volantes de acople OK
Revisar bandas de freno OK	Revisar bobinas electro freno OK
Verificar el aceite escudos de motor OK	Revisar sellos de motor OK
Revisar bujes de acople de motor OK	Revisar bujes de rodamiento de motor OK


Realizar engrase de polea del regulador OK	**Revisar muelle regulador** OK
Revisar bujes reguladores OK	**Revisar encoder** OK
Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos OK	**Verificar la Alarma Y citófono** OK
Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso OK	**Verificar los Sensores de Reapertura** OK
Revisar los Contactos de Puertas de Cabina OK	**Revisar Estado General de Cabina** OK
Revisar Fotocelda de Puertas OK	**Revisar patín retráctil** OK
Revisar Electro levas de Puertas OK	**Revisar Motor Operador de Puertas** OK
Revisar las Guayas de Puertas Cabina OK	**Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina** OK
Revisar Correas Puerta Cabina OK	**Revisar Embragues Puertas** OK
Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS OK	**Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets.** OK
Chequeo de vibración, alineamiento y empates OK	**Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido** OK
Revisión stop de foso OK	**Revisar la iluminación** OK
Verificación de pesa tensora OK	**Revisar amortiguadores** OK
Revisar cables de tracción y terminales OK	**Realizar aseo general de foso** OK
Verificación de llamadores exteriores OK	**Revisar accionamiento llave de emergencia** OK
Verificar el funcionamiento general OK	**Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión** OK
Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias OK	**Revisar límites fin de carrera** OK
Revisar límites de parada OK	**Revisar los inductores** OK
Revisar fotorruptor OK	**Revisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso** OK
Revisar guías de cabina y contrapeso	**Realizar lubricación de guías**


Revisar polea colgador puerta pasillo OK	**Revisar rozaderas de puerta** OK
Revisar cerraduras puertas de pasillo OK	**Revisar contactos puertas de pasillo** OK
Revisar guayas de puertas de pasillo OK	**Revisar banda electrónica** OK
Revisar levas de puertas OK	**Revisar resorte cierre de puertas** OK
Revisar amortiguadores de puertas OK	**Revisar el estado de las puertas** OK
Revisar botones pulsadores pasillo OK	**Revisar indicador de posición pasillo** OK
Revisar acceso sobre cabina OK	**Revisión y ajuste de seguridades** OK
Revisión punto de anclaje OK	**Revisión de plomado de puertas de piso** OK
Revisión de enclavamientos OK	**Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones involuntaria** OK
Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina OK	**Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes)** OK
Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES
FIRMA DEL TECNICO -	**FIRMA DEL SUPERVISOR** -

63) REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotos





HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

Nº Orden de Trabajo	2567066 / 16			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		NOMBRE DE QUIEN REPORTA	DEPENDENCIA QUE REPORTA	UBICACIÓN
27 05 25	HH MM	T F Rojas Santiago		A publico 2

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	VERBAL	X	ESCRITA		CORREO ELECTRÓNICO	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

ascensor publico 2 se realiza mtto preventivo de acuerdo al Contrato 443

SECCIÓN ASIGNADA							OTROS:
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		publico #2
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	27-05-25	HORA	

Estado de la solicitud	Visita Técnica	Confirmado	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	Si	X	No	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	Preventivo	X	Correctivo	
¿Aplicar mantenimiento a?	Instalación			

Nombre Quien Verifica Visita	Firma
Camilo Parada Rodriguez C.C 1022961188	

Servicio ejecutado por personal	Interno		Externo	

PRIORIDAD	ALTA		MEDIA	
	BAJA		ESPERA	
RESPONSABLE		Nº TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR		

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

- limpieza en general del equipo
- ajustes de puertas
- inspeccion de cables de traccion

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	2
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	27-05-25	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	27-05-25	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

RECEPCION RESPONSABLE AREA NOMBRE Y FIRMA 30/05/25	TF Roja Santiago Lo ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea

Tipo de tarea
ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
ASCENSOR PUBLICO 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FECHA 27/05/2025	TIPO DE EQUIPO ASCENSOR 2 PUBLICO
DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD) KONE-14-1800KG	Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. OK
Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles OK	Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus compor circuitos, cableados, conexiones y conducciones OK
Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles OK	Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la ilu vano de la máquina OK
Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras OK	Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades OK
Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones OK	Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y disp nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades OK
Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas OK	Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracció OK
Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general OK	Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores OK

Revisar cables de tracción y terminales OK	**Realizar aseo general de foso** OK
Verificación de llamadores exteriores OK	**Revisar accionamiento llave de emergencia** OK
Verificar el funcionamiento general OK	**Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fr conexión** OK
Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias OK	**Revisar límites fin de carrera** OK
Revisar límites de parada OK	**Revisar los inductores** OK
Revisar fotorruptor OK	**Revisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso** OK
Revisar guías de cabina y contrapeso OK	**Realizar lubricación de guías** OK
Revisar polea colgador puerta pasillo OK	**Revisar rozaderas de puerta** OK
Revisar cerraduras puertas de pasillo OK	**Revisar contactos puertas de pasillo** OK
Revisar guayas de puertas de pasillo OK	**Revisar banda electrónica** OK
Revisar levas de puertas OK	**Revisar resorte cierre de puertas** OK
Revisar amortiguadores de puertas OK	**Revisar el estado de las puertas** OK
Revisar botones pulsadores pasillo OK	**Revisar indicador de posición pasillo** OK
Revisar acceso sobre cabina OK	**Revisión y ajuste de seguridades** OK
Revisión punto de anclaje OK	**Revisión de plomado de puertas de piso** OK
Revisión de enclavamientos OK	**Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones** OK
Revisar zapatas de puerta de hall y de puertas de cabina OK	**Actividades adicionales (Suministro de grasas y lubricantes)** OK
Examinar todos los dispositivos de seguridad de los elevadores entre ellos los interruptores de final de recorrido, los buffer, regulador de velocidad OK	**OBSERVACIONES** EQUIPO OPERANDO BAJO PARÁMETROS NORMALES

Verificar polea tractora OK	**Revisar sellos y empaques de la máquina** OK
Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) OK	**Revisar volantes de acople** OK
Revisar bandas de freno OK	**Revisar bobinas electro freno** OK
Verificar el aceite escudos de motor OK	**Revisar sellos de motor** OK
Revisar bujes de acople de motor OK	**Revisar bujes de rodamiento de motor** OK
Realizar engrase de polea del regulador OK	**Revisar muelle regulador** OK
Revisar bujes reguladores OK	**Revisar encoder** OK
Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos OK	**Verificar la Alarma Y citófono** OK
Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso OK	**Verificar los Sensores de Reapertura** OK
Revisar los Contactos de Puertas de Cabina OK	**Revisar Estado General de Cabina** OK
Revisar Fotocelda de Puertas OK	**Revisar patín retráctil** OK
Revisar Electro levas de Puertas OK	**Revisar Motor Operador de Puertas** OK
Revisar las Guayas de Puertas Cabina OK	**Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina** OK
Revisar Correas Puerta Cabina OK	**Revisar Embragues Puertas** OK
Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS OK	**Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets.** OK
Chequeo de vibración, alineamiento y empates OK	**Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, est óxido** OK
Revisión stop de foso OK	**Revisar la iluminación** OK
Verificación de pesa tensora OK	**Revisar amortiguadores** OK

Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite OK	Verificación de los fusibles calibrados en controles. OK
Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra OK	Verificación botonera en la cabina OK
Verificación luces y apariencia de la cabina OK	Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la opera puertas OK
Nivelación OK	Verificar botoneras de hall e indicadores OK
Verificar alarma OK	Verificar apariencia del equipo en el hall OK
Prueba eléctrica de seguridad en las puertas OK	Prueba eléctrica y mecánica del limitador OK
Prueba de los dispositivos finales de carrera OK	Prueba de dispositivos de stop y revisión OK
Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers OK	Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras) OK
Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables OK	Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina OK
Verificación del alumbrado OK	Revisar los contadores de potencia OK
Revisar contadores auxiliares OK	Revisar los rieles auxiliares OK
Revisar térmicos de protección OK	Verificar el seguidor de fase OK
Revisar temporizadores OK	Revisar tarjetas electrónicas OK
Revisar fusibles de protección OK	Revisar el variador OK
Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones OK	Verificación de conexiones eléctricas OK
Revisión de freno y limitador de velocidad OK	Verificación de protecciones eléctricas OK
Realizar engrase de la polea deflectora OK	Verificar cables de tracción y estado alargamiento OK

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL SUPERVISOR
-	-


63) REGISTRO FOTOGRÁFICO


Fotos














HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE TRABAJO	CÓDIGO: GL-GAMT-PR-02-FT-02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	UNIDAD: APOYO LOGÍSTICO (AREA MANTENIMIENTO)	FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2023
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

N° Orden de Trabajo	2356617 17			
FECHA Y HORA DE LA SOLICITUD		**NOMBRE DE QUIEN REPORTA**	**DEPENDENCIA QUE REPORTA**	**UBICACIÓN**
15 05 25	HH MM	J.F Rojas Santiago	EQUIN	A Fe causa

TIPO SOLICITUD (Marque con una X la opción que más se acomode a la gestión que se está realizando)	**VERBAL**	X	**ESCRITA**		**CORREO ELECTRÓNICO**	

RAZÓN DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO/ ¿DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER?

ascensor fé en la causa. Se realiza mtto preventivo de acuerdo al Contrato 443

SECCIÓN ASIGNADA							
	ELECTRICIDAD		PINTURA		MECANICA		OTROS: ascensor fé en la causa
	PLOMERIA		CARPINTERIA		SOLDADURA		
	ALBAÑILERIA		CALDERAS		CERRAJERÍA		

FECHA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO	15-05-25	**HORA**	

Estado de la solicitud	**Visita Técnica**	**Confirmado**	
		Sin Confirmar	

¿Trabajo realizado en sitio?	**Si**	X	**No**	
¿Tipo de mantenimiento a realizar?	**Preventivo**	X	**Correctivo**	
¿Aplicar mantenimiento a?	**Instalación**			

Nombre Quien Verifica Visita	**Firma**
Camilo Parada Rodriguez C.C 1022961888	

Servicio ejecutado por personal	**Interno**		**Externo**	

PRIORIDAD	**ALTA**		**MEDIA**	
	BAJA		**ESPERA**	
RESPONSABLE		**N° TRABAJADORES ASIGNADOS A LA LABOR**		

FORMATO	ORDEN DE SERVICIO	CODIGO	GL-GAMT-PR-02-FT-02	VERSION	04
		Página:		2 de 2	

LIQUIDACIÓN MATERIAL REQUERIDO Y UTILIZADO				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO DEL ALMACÉN	N° DEL CONTRATO

TRABAJOS REALIZADOS/ ¿DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA RESUELTO

* Limpieza General del equipo
* ajustes de puertas
* Inspección de Cables de tracción

Reporte técnico del servicio			
Envejecimiento		El uso	X
Desgaste		Medio ambiente	
Mala operación		Defecto de la pieza	

Medidas aplicadas	
Rutina de Mantenimiento	1
Reparación	
Verificación	

FECHA INICIO TRABAJOS	15-05-25	HORA	
FECHA TERMINO TRABAJOS	15-05-25	HORA	

RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	TIPO/ PUNTUACIÓN	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	CALIDAD				
	TIEMPO				

OBSERVACIONES

Verificar Equipo Presenta Fallas de ajuste de llaves L

RECEPCION RESPONSABLE ÁREA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA LIDER TALLERES NOMBRE Y FIRMA
	TF Roger Martinez

-
Teléfono: 01028052024
Número de identificación empresarial: 01028052024
Email: comunicate@gmail.com
Dirección: 01028052024

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Tarea

Tipo de tarea
ACTA DE SATISFACCIÓN ASCENSORES Y MONTACARGAS - CONSTRUCCIONES J&LG - CONTRATO N°443-2022

Descripcion
ASCENSOR FE EN LA CAUSA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – HOSPITAL MILITAR - CONSTRU.J&LG CONTRATO N°443-2022

CONTRATO N°443-2022
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIT.: 830.040.256-0
CONSTRUCCIONES J&LG SAS NIT.901.163.173-3
OBJETO:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS ASCENSORES DE PASAJEROS, ASCENSORES DE CARGA, ESCALERAS ELÉCTRICAS Y PUERTAS ELECTRICAS PEATONALES, INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS, ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

FECHA 15/05/2025	TIPO DE EQUIPO ASCENSOR FE EN LA CAUSA
DATOS DEL EQUIPO (MARCA - UBICACIONN DE PISOS- CAPACIDAD) KONE-4-1800	Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno. OK
Control de contactores, estado de los contactos, verificación de las superficies de contacto, limpieza y calibración; deslizamiento de partes móviles OK	Controles, prolijados y ajustes de tableros, de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones OK
Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles OK	Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina OK
Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras OK	Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas. OK
Controles y prolijados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones OK	Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades OK
Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas OK	Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción OK
Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general OK	Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas OK
Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite OK	Verificación de los fusibles calibrados en controles. OK
Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) Y estado de la jabalina de puesta a tierra	Verificación botonera en la cabina OK

Verificación luces y apariencia de la cabina OK	**Verificación del confort, ruidos durante el recorrido y en la operación de las puertas** OK
Nivelación OK	**Verificar botoneras de hall e indicadores** OK
Verificar alarma OK	**Verificar apariencia del equipo en el hall** OK
Prueba eléctrica de seguridad en las puertas OK	**Prueba eléctrica y mecánica del limitador** OK
Prueba de los dispositivos finales de carrera OK	**Prueba de dispositivos de stop y revisión** OK
Prueba eléctrica del micro de la polea tensora y micro buffers OK	**Prueba de los detectores eléctricos (fotoceldas detectoras)** OK
Limpieza de cabina y pozo negativo al igual que el PIT, poleas, amortiguadores, cadenas de compensación y estiramiento de cables OK	**Mantener limpia y en óptimas condiciones sala de máquina** OK
Verificación del alumbrado OK	**Revisar los contadores de potencia** OK
Revisar contadores auxiliares OK	**Revisar los rieles auxiliares** OK
Revisar térmicos de protección OK	**Verificar el seguidor de fase** OK
Revisar temporizadores OK	**Revisar tarjetas electrónicas** OK
Revisar fusibles de protección OK	**Revisar el variador** OK
Realizar limpieza cuadro de maniobras y conservarlas en óptimas condiciones OK	**Verificación de conexiones eléctricas** OK
Revisión de freno y limitador de velocidad OK	**Verificación de protecciones eléctricas** OK
Realizar engrase de la polea deflectora OK	**Verificar cables de tracción y estado alargamiento** OK
Verificar polea tractora OK	**Revisar sellos y empaques de la máquina** OK
Verificar los bujes (rodamientos de la máquina) OK	**Revisar volantes de acople** OK
Revisar bandas de freno OK	**Revisar bobinas electro freno** OK
Verificar el aceite escudos de motor OK	**Revisar sellos de motor** OK
Revisar bujes de acople de motor OK	**Revisar bujes de rodamiento de motor** OK

Realizar engrase de polea del regulador OK	**Revisar muelle regulador** OK
Revisar bujes reguladores OK	**Revisar encoder** OK
Revisar la Iluminación de la cabina y acrílicos OK	**Verificar la Alarma Y citófono** OK
Revisar las Botoneras e Indicadores de Piso OK	**Verificar los Sensores de Reapertura** OK
Revisar los Contactos de Puertas de Cabina OK	**Revisar Estado General de Cabina** OK
Revisar Fotocelda de Puertas OK	**Revisar patín retráctil** OK
Revisar Electro levas de Puertas OK	**Revisar Motor Operador de Puertas** OK
Revisar las Guayas de Puertas Cabina OK	**Revisar Rozaderas de Puertas De Cabina** OK
Revisar Correas Puerta Cabina OK	**Revisar Embragues Puertas** OK
Revisión y ajuste de zapatas cabina y CWT desgaste de los GUIBS OK	**Limpieza de guías de carro y contrapeso, brackets.** OK
Chequeo de vibración, alineamiento y empates OK	**Chequeo de cables de tracción, gobernador, tensión, ruptura, estiramiento y óxido** OK
Revisión stop de foso OK	**Revisar la iluminación** OK
Verificación de pesa tensora OK	**Revisar amortiguadores** OK
Revisar cables de tracción y terminales OK	**Realizar aseo general de foso** OK
Verificación de llamadores exteriores OK	**Revisar accionamiento llave de emergencia** OK
Verificar el funcionamiento general OK	**Verificar el funcionamiento de los cables viajeros, suspensión, fricciones y conexión** OK
Revisar que la puerta que no presente movimiento y vibraciones y holguras involuntarias OK	**Revisar límites fin de carrera** OK
Revisar límites de parada OK	**Revisar los inductores** OK
Revisar fotorruptor OK	**Revisar rozaderas de guías de cabina y contrapeso** OK
Revisar guías de cabina y contrapeso	**Realizar lubricación de guías**