NIKE COLOMBIANA S.A.

ORDEN DE TRABAJO

TIPO DE SERVICIO

- [X] Mantenim. Preventivo
- [ ] Montaje e instalación
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Cobro
- [ ] Desmontaje
- [ ] Otro

ELABORADO EN

- [X] Externo
- [ ] Taller

NUMERO 13162

DATOS CLIENTE

Cliente: 130505003032 - CONSORCIO RESTAURACION
Dirección: CR 82 77 A 68 P 3
Contacto: -
Teléfonos: 8027314
NIT:

DATOS SERVICIO

Fecha: 15/09/20 Hora: 06:19
Recibe: 15 - LUIS ABRAHAM MERCHAN
Técnico: 15 - LUIS ABRAHAM MERCHAN
Fecha Mantenimiento: 15/09/20
Tipo Servicio: Técnico

SERVICIO:

CASA ABADIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR CIBES A5000 SERIE: 8534695 DEL MES DE SEPTIEMBRE CALLE 8 # 8 A-31 PREGUNTAR POR OCTAVIO FORERO

SOLUCION:

CAUSA FALLA :

Equipo : ASCENSOR CIBES **Serie :** A5000 **Horómetro :**

Material

Referencia	Cantidad	Descripción

* Limpieza y lubricacio de Rieles Completas.
* bajada de Todas las puertas para limpieza cara E internas.
* Lubricacion y Graduacion de espuma del Tornillo Sin fin
* Inspeccion de Sensores de puertas y plata forma en buen funcionamiento
* Prueba de bajada por bateria funcionando Correctamente.

Relación de horas trabajadas

Fecha	Hora inicio	Hora final	Total Horas
15-9-20	9:00 am	12:30 m.	

- [ ] Garantía
- [ ] Cobro
- [ ] Cortesía
- [ ] Alquiler

Observaciones

Registro Fotográfico

SI [ ] NO [ ]

NOTA: Certifico haber recibido el equipo(s) arriba mencionado(s) en correcto funcionamiento.
Certifico que recibi a satisfacción el servicio prestado.

- [ ] SI
- [ ] NO

William Enrique Sanchez Gil
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE CC 79975124 BTA

FIRMA TECNICO NIKE